

May-11



Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Fernando Neder dos Santos

Cargo: District Representative

Empresa: Nalco Brasil Ltda

Endereço: Rua Lauro Müller, 116. Sl 705. Botafogo. Rio de Janeiro. Tel: (21) 2527-1060

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/5/2011	12.1	18.2
02/5/2011	6.3	29.5
03/5/2011	10.2	18.1
04/5/2011	7.9	15.5
05/5/2011	10.4	Não Descartado
06/5/2011	16.7	Não Descartado
07/5/2011	10.8	Não Descartado
08/5/2011	10.7	Não Descartado
09/5/2011	Não Descartado	10.7
10/5/2011	Não Descartado	14.9
11/5/2011	18.8	17.0
12/5/2011	Não Descartado	Não Descartado
13/5/2011	Não Descartado	15.4
14/5/2011	18.5	16.1
15/5/2011	15.3	20.4
16/5/2011	13.9	14.7
17/5/2011	14.3	17.1
18/5/2011	13.6	11.5
19/5/2011	15.1	19.5
20/5/2011	12.6	Não Descartado
21/5/2011	27.9	11.2
22/5/2011	21.7	11.2
23/5/2011	Não Descartado	19.0
24/5/2011	20.8	22.9
25/5/2011	26.1	Não Descartado
26/5/2011	Não Descartado	Não Descartado
27/5/2011	Não Descartado	Não Descartado
28/5/2011	23.4	27.3
29/5/2011	23.8	24.1
30/5/2011	14.0	Não Descartado
31/5/2011	12.5	Não Descartado

Legenda:

- (X): não há resultado de análise gravimétrica devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé

Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/n° Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil. CEP 27937-539



Gleydston Neri dos Santos

Supervisor do Laboratório - CRQ 03212855 - 3ª Região