

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Fernando Neder dos Santos

Cargo: District Representative

Empresa: Nalco Brasil Ltda

Endereço: Rua Lauro Müller, 116. Sl 705. Botafogo. Rio de Janeiro. Tel: (21) 2527-1060

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
1/11/2011	5.0	Não Descartado
2/11/2011	17.7	Não Descartado
3/11/2011	12.5	Não Descartado
4/11/2011	11.0	Não Descartado
5/11/2011	10.0	Não Descartado
6/11/2011	10.3	Não Descartado
7/11/2011	12.0	Não Descartado
8/11/2011	12.0	Não Descartado
9/11/2011	17.5	Não Descartado
10/11/2011	7.7	Não Descartado
11/11/2011	6.2	Não Descartado
12/11/2011	5.0	Não Descartado
13/11/2011	34.6	Não Descartado
14/11/2011	9.4	Não Descartado
15/11/2011	24.6	Não Descartado
16/11/2011	24.0	Não Descartado
17/11/2011	14.6	Não Descartado
18/11/2011	5.1	Não Descartado
19/11/2011	5.0	5.7
20/11/2011	7.3	5.5
21/11/2011	8.2	6.1
22/11/2011	5.0	Não Descartado
23/11/2011	8.1	Não Descartado
24/11/2011	8.3	Não Descartado
25/11/2011	10.3	Não Descartado
26/11/2011	5.0	Não Descartado
27/11/2011	5.0	Não Descartado
28/11/2011	5.0	Não Descartado
29/11/2011	9.0	Não Descartado
30/11/2011	10.0	Não Descartado

Legenda:

- (X): não há resultado de análise gravimétrica devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé

Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/n° Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil. CEP 27937-539



Gleydston Neri dos Santos

Supervisor do Laboratório - CRQ 03212855 - 3ª Região