

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Fernando Neder dos Santos

Cargo: District Representative

Empresa: Nalco Brasil Ltda

Endereço: Rua Lauro Müller, 116. Sl 705. Botafogo. Rio de Janeiro. Tel: (21) 2527-1060

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
1/12/2011	11.0	Não Descartado
2/12/2011	9.0	32.0
3/12/2011	28.0	27.0
4/12/2011	13.0	Não Descartado
5/12/2011	12.0	Não Descartado
6/12/2011	5.0	Não Descartado
7/12/2011	5.0	Não Descartado
8/12/2011	5.0	Não Descartado
9/12/2011	5.0	Não Descartado
10/12/2011	5.0	Não Descartado
11/12/2011	5.0	Não Descartado
12/12/2011	7.7	Não Descartado
13/12/2011	9.0	Não Descartado
14/12/2011	Não Descartado	Não Descartado
15/12/2012	7.9	19.7
16/12/2011	5.8	16.2
17/12/2011	Não Descartado	Não Descartado
18/12/2011	16.3	Não Descartado
19/12/2011	5.0	27.7
20/12/2011	5.0	18.0
21/12/2011	27.7	27.6
22/12/2011	5.0	7.1
23/12/2011	5.0	9.9
24/12/2011	5.0	5.0
25/12/2011	5.0	Não Descartado
26/12/2011	5.0	Não Descartado
27/12/2011	5.0	Não Descartado
28/12/2011	20.8	Não Descartado
29/12/2011	22.5	Não Descartado
30/12/2011	11.7	Não Descartado
31/12/2011	12.7	Não Descartado

Legenda:

- (X): não há resultado de análise gravimétrica devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé

Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/nº Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil. CEP 27937-539



Gleydston Neri dos Santos

Supervisor do Laboratório - CRQ 03212855 - 3ª Região