

Data de Publicação: 22/11/2016 16:27

Identificação Conta	
Cliente: STATOIL BRASIL ÓLEO E GÁS LTDA	CNPJ/CPF: 04.028.583/0001-10
Endereço: Rua do Russel, 804 andares 8º - 13º - Glória - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010 - Brazil	

Nº Amostra: 1831-1/2016.0 - Água Produzida - Amostra unificada (00:00/06:00/12:00/18:00)	
Tipo de Amostra: Água de Produção	
Data Coleta: 01/11/2016 00:00	Data de Registro no Sistema: 09/11/2016 17:06
Resíduos Sólidos Objetáveis: -	Aspecto da Amostra: -
Intempéries: -	Limpeza do Local de Coleta: -
Local de Coleta: -	Observações da Amostragem: Amostra coletada pela contratante
Data de Recebimento: -	

Resultados Analíticos

Óleos e Graxas						
Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 393	LQ	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas	11,3	mg/L	Até 42 mg/L	5,0	SM 5520 F	22/11/2016

Especificações
CONAMA 393: Resolução CONAMA 393 de 8 de Agosto de 2007

Interpretações
Todos os parâmetros encontram-se de acordo com o CONAMA 393 de 08 de agosto de 2007

Notas

- (1) Os resultados acima referem-se tão somente a amostra analisada.
- (2) A Tesalab garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo ITLAB 001, procedimento de coleta de amostras e condições descritas na proposta comercial.
- (3) Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

A data de análise refere-se à data em que os resultados foram inseridos no sistema.

Legendas


NA: Não se aplica
LQ: Limite de Quantificação
VMP: Valor Máximo Permitido

Coleta efetuada pelo cliente.

CRQ - III Região: Registro - N° 5147.
Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - N° 8381.
CCL N° IN033505 - INEA.



Clarisse R. de Faria Noronha
Técnico Responsável
CRQ III Região n° 03418722



Paulo Venicius Lima Machado
Responsável Técnico
CRQ III Região n° 03313856

Chave de Validação: 6f22d260427b43e18d99e4b80dc55311