

## **Relatório N.º 002**

### **Sistema de Monitoramento de Emissões Atmosféricas**

### **Chaminé de Candiota II - Fases A e B**

**Anexo I - Dados do Monitoramento da Chaminé 1 – Caldeira I e II – Fase A.**

<b>CHAMINÉ 01</b>																
Entradas Analógicas																
Data de Medição	Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3	
	Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária	
	1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora	
	Data	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor
14/10/2011	0,37 ppm	Válido			251,25 ppm	Válido	10,09 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	1954,27 ppm	Válido	119,82 °C	Válido	894853,45 m³/h	Válido
14/10/2011 01:00	5,29 ppm	Válido			248,39 ppm	Válido	10,10 %	Válido	-6,16 mbar	Válido	1935,74 ppm	Válido	119,68 °C	Válido	895332,54 m³/h	Válido
14/10/2011 02:00	3,10 ppm	Válido			251,13 ppm	Válido	10,12 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	1992,32 ppm	Válido	119,56 °C	Válido	895971,04 m³/h	Válido
14/10/2011 03:00	0,90 ppm	Válido			247,49 ppm	Válido	10,11 %	Válido	-6,11 mbar	Válido	2025,20 ppm	Válido	119,36 °C	Válido	900345,36 m³/h	Válido
14/10/2011 04:00	2,95 ppm	Válido			247,44 ppm	Válido	10,13 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	2002,93 ppm	Válido	119,25 °C	Válido	905001,04 m³/h	Válido
14/10/2011 05:00	1,31 ppm	Válido			248,93 ppm	Válido	10,18 %	Válido	-6,21 mbar	Válido	1936,59 ppm	Válido	119,40 °C	Válido	906093,94 m³/h	Válido
14/10/2011 06:00	0,52 ppm	Válido			253,34 ppm	Válido	10,24 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	1881,11 ppm	Válido	119,48 °C	Válido	910891,77 m³/h	Válido
14/10/2011 07:00	0,12 ppm	Válido			254,38 ppm	Válido	10,21 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	1840,49 ppm	Válido	119,31 °C	Válido	911975,64 m³/h	Válido
14/10/2011 08:00	0,39 ppm	Válido			259,77 ppm	Válido	10,23 %	Válido	-6,24 mbar	Válido	1884,04 ppm	Válido	119,27 °C	Válido	911523,91 m³/h	Válido
14/10/2011 09:00	10,54 ppm	Válido			249,18 ppm	Válido	10,18 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	1923,17 ppm	Válido	119,17 °C	Válido	912241,08 m³/h	Válido
14/10/2011 10:00	0,02 ppm	Válido			247,40 ppm	Válido	10,22 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	1915,43 ppm	Válido	117,86 °C	Válido	906276,05 m³/h	Válido
14/10/2011 11:00	0,21 ppm	Válido			246,34 ppm	Válido	10,20 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	1982,19 ppm	Válido	117,74 °C	Válido	908887,13 m³/h	Válido
14/10/2011 12:00	0,70 ppm	Válido			247,10 ppm	Válido	10,17 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	2034,88 ppm	Válido	118,16 °C	Válido	907793,12 m³/h	Válido
14/10/2011 13:00	0,09 ppm	Válido			252,43 ppm	Válido	10,17 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	2017,03 ppm	Válido	118,72 °C	Válido	908553,36 m³/h	Válido
14/10/2011 14:00	0,32 ppm	Válido			255,62 ppm	Válido	10,12 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	1970,33 ppm	Válido	119,30 °C	Válido	905548,96 m³/h	Válido
14/10/2011 15:00	8,01 ppm	Válido			247,72 ppm	Válido	9,78 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	2055,44 ppm	Válido	121,58 °C	Válido	887843,23 m³/h	Válido
14/10/2011 16:00	17,28 ppm	Válido			229,20 ppm	Válido	10,19 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	1975,55 ppm	Válido	119,18 °C	Válido	918304,97 m³/h	Válido
14/10/2011 17:00	30,46 ppm	Válido			226,21 ppm	Válido	10,19 %	Válido	-6,33 mbar	Válido	1947,32 ppm	Válido	118,26 °C	Válido	921033,78 m³/h	Válido
14/10/2011 18:00	124,50 ppm	Válido			225,17 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	1999,73 ppm	Válido	119,72 °C	Válido	903711,28 m³/h	Válido
14/10/2011 19:00	136,38 ppm	Válido			225,33 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	1993,26 ppm	Válido	119,64 °C	Válido	904561,39 m³/h	Válido
14/10/2011 20:00	22,02 ppm	Válido			234,34 ppm	Válido	9,94 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	1937,08 ppm	Válido	119,04 °C	Válido	908271,56 m³/h	Válido
14/10/2011 21:00	37,69 ppm	Válido			235,15 ppm	Válido	9,94 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1915,66 ppm	Válido	119,14 °C	Válido	909990,75 m³/h	Válido
14/10/2011 22:00	57,03 ppm	Válido			229,26 ppm	Válido	9,92 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1957,59 ppm	Válido	119,03 °C	Válido	909706,36 m³/h	Válido
14/10/2011 23:00	45,09 ppm	Válido			232,10 ppm	Válido	9,99 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	1930,13 ppm	Válido	118,56 °C	Válido	905713,38 m³/h	Válido
15/10/2011	20,03 ppm	Válido			234,02 ppm	Válido	10,04 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	1854,56 ppm	Válido	118,18 °C	Válido	905485,10 m³/h	Válido

15/10/2011 01:00	7,56 ppm	Válido		242,02 ppm	Válido	10,04 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	1823,47 ppm	Válido	118,10 °C	Válido	903258,81 m³/h	Válido
15/10/2011 02:00	2,98 ppm	Válido		240,88 ppm	Válido	10,06 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1860,14 ppm	Válido	117,92 °C	Válido	903958,40 m³/h	Válido
15/10/2011 03:00	0,66 ppm	Válido		249,05 ppm	Válido	10,11 %	Válido	-6,24 mbar	Válido	1909,26 ppm	Válido	117,21 °C	Válido	898531,28 m³/h	Válido
15/10/2011 04:00	7,15 ppm	Válido		249,82 ppm	Válido	10,05 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1870,92 ppm	Válido	116,96 °C	Válido	898617,82 m³/h	Válido
15/10/2011 05:00	0,58 ppm	Válido		255,80 ppm	Válido	10,09 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	1847,84 ppm	Válido	116,68 °C	Válido	897341,77 m³/h	Válido
15/10/2011 06:00	12,61 ppm	Válido		249,79 ppm	Válido	10,09 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	1901,91 ppm	Válido	116,07 °C	Válido	895455,15 m³/h	Válido
15/10/2011 07:00	10,68 ppm	Válido		245,05 ppm	Válido	10,08 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1991,29 ppm	Válido	115,95 °C	Válido	893872,95 m³/h	Válido
15/10/2011 08:00	33,31 ppm	Válido		242,59 ppm	Válido	10,02 %	Válido	-6,21 mbar	Válido	2020,54 ppm	Válido	116,90 °C	Válido	893436,84 m³/h	Válido
15/10/2011 09:00	57,49 ppm	Válido		237,88 ppm	Válido	10,02 %	Válido	-6,35 mbar	Válido	2031,10 ppm	Válido	117,78 °C	Válido	894140,11 m³/h	Válido
15/10/2011 10:00	10,07 ppm	Válido		243,12 ppm	Válido	10,07 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	2013,74 ppm	Válido	118,08 °C	Válido	890453,86 m³/h	Válido
15/10/2011 11:00	7,27 ppm	Válido		239,37 ppm	Válido	9,97 %	Válido	-6,35 mbar	Válido	2032,01 ppm	Válido	119,17 °C	Válido	887859,22 m³/h	Válido
15/10/2011 12:00	10,18 ppm	Válido		239,44 ppm	Válido	9,94 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	1976,48 ppm	Válido	120,09 °C	Válido	890179,19 m³/h	Válido
15/10/2011 13:00	9,40 ppm	Válido		239,61 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	2008,91 ppm	Válido	120,98 °C	Válido	888467,09 m³/h	Válido
15/10/2011 14:00	22,81 ppm	Válido		237,53 ppm	Válido	9,82 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	2035,84 ppm	Válido	121,47 °C	Válido	890363,06 m³/h	Válido
15/10/2011 15:00	130,24 ppm	Válido		225,21 ppm	Válido	9,75 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	2041,31 ppm	Válido	121,68 °C	Válido	890743,70 m³/h	Válido
15/10/2011 16:00	157,09 ppm	Válido		222,93 ppm	Válido	9,71 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	2075,13 ppm	Válido	121,48 °C	Válido	892177,38 m³/h	Válido
15/10/2011 17:00	157,81 ppm	Válido		223,13 ppm	Válido	9,72 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	2025,35 ppm	Válido	121,56 °C	Válido	894785,41 m³/h	Válido
15/10/2011 18:00	384,78 ppm	Válido		215,50 ppm	Válido	9,72 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	2008,52 ppm	Válido	121,47 °C	Válido	894174,48 m³/h	Válido
15/10/2011 19:00	298,78 ppm	Válido		223,44 ppm	Válido	9,79 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	1974,63 ppm	Válido	120,68 °C	Válido	895909,80 m³/h	Válido
15/10/2011 20:00	32,08 ppm	Válido		237,14 ppm	Válido	9,89 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	1927,36 ppm	Válido	119,52 °C	Válido	896543,33 m³/h	Válido
15/10/2011 21:00	44,54 ppm	Válido		243,73 ppm	Válido	9,86 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	1895,40 ppm	Válido	119,07 °C	Válido	893934,32 m³/h	Válido
15/10/2011 22:00	49,28 ppm	Válido		239,09 ppm	Válido	9,82 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1824,74 ppm	Válido	118,79 °C	Válido	898630,74 m³/h	Válido
15/10/2011 23:00	48,51 ppm	Válido		237,94 ppm	Válido	9,85 %	Válido	-6,25 mbar	Válido	1865,41 ppm	Válido	118,36 °C	Válido	891383,22 m³/h	Válido
16/10/2011	38,03 ppm	Válido		241,00 ppm	Válido	9,89 %	Válido	-6,25 mbar	Válido	1911,96 ppm	Válido	117,94 °C	Válido	887322,39 m³/h	Válido
16/10/2011 01:00	22,10 ppm	Válido		247,12 ppm	Válido	9,87 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	1915,02 ppm	Válido	117,87 °C	Válido	892968,92 m³/h	Válido
16/10/2011 02:00	26,03 ppm	Válido		244,47 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	1905,02 ppm	Válido	117,98 °C	Válido	894427,49 m³/h	Válido
16/10/2011 03:00	36,33 ppm	Válido		248,22 ppm	Válido	9,98 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	1889,05 ppm	Válido	117,22 °C	Válido	889797,49 m³/h	Válido
16/10/2011 04:00	3,65 ppm	Válido		260,67 ppm	Válido	10,00 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1817,30 ppm	Válido	116,87 °C	Válido	887229,41 m³/h	Válido
16/10/2011 05:00	6,44 ppm	Válido		255,58 ppm	Válido	9,97 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1888,86 ppm	Válido	116,83 °C	Válido	886661,20 m³/h	Válido
16/10/2011 06:00	9,14 ppm	Válido		261,63 ppm	Válido	10,16 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	1954,60 ppm	Válido	116,73 °C	Válido	884182,54 m³/h	Válido
16/10/2011 07:00	40,36 ppm	Válido		247,25 ppm	Válido	9,91 %	Válido	-6,24 mbar	Válido	1946,43 ppm	Válido	117,18 °C	Válido	878331,84 m³/h	Válido
16/10/2011 08:00	262,25 ppm	Válido		226,29 ppm	Válido	9,80 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	1937,02 ppm	Válido	117,89 °C	Válido	875712,66 m³/h	Válido
16/10/2011 09:00	33,98 ppm	Válido		247,07 ppm	Válido	9,93 %	Válido	-6,16 mbar	Válido	1876,56 ppm	Válido	118,12 °C	Válido	873285,29 m³/h	Válido
16/10/2011 10:00	49,03 ppm	Válido		241,58 ppm	Válido	9,83 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	1867,01 ppm	Válido	119,22 °C	Válido	861655,37 m³/h	Válido

16/10/2011 11:00	16,50 ppm	Válido			248,89 ppm	Válido	9,84 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	1884,34 ppm	Válido	120,29 °C	Válido	879972,10 m³/h	Válido
16/10/2011 12:00	63,81 ppm	Válido			238,05 ppm	Válido	9,81 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	1836,71 ppm	Válido	121,03 °C	Válido	875254,27 m³/h	Válido
16/10/2011 13:00	112,34 ppm	Válido			224,76 ppm	Válido	9,74 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	1801,90 ppm	Válido	121,69 °C	Válido	860946,15 m³/h	Válido
16/10/2011 14:00	105,27 ppm	Válido			227,02 ppm	Válido	9,73 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	1838,11 ppm	Válido	121,95 °C	Válido	865419,09 m³/h	Válido
16/10/2011 15:00	216,46 ppm	Válido			222,90 ppm	Válido	9,65 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	1981,77 ppm	Válido	122,37 °C	Válido	853812,47 m³/h	Válido
16/10/2011 16:00	270,57 ppm	Válido			220,50 ppm	Válido	9,67 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	2080,12 ppm	Válido	122,66 °C	Válido	874430,92 m³/h	Válido
16/10/2011 17:00	77,75 ppm	Válido			232,68 ppm	Válido	9,78 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	2068,56 ppm	Válido	122,64 °C	Válido	879481,50 m³/h	Válido
16/10/2011 18:00	183,77 ppm	Válido			229,60 ppm	Válido	9,68 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	2024,96 ppm	Válido	122,56 °C	Válido	873216,36 m³/h	Válido
16/10/2011 19:00	373,47 ppm	Válido			213,14 ppm	Válido	9,60 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	1984,24 ppm	Válido	122,16 °C	Válido	861106,46 m³/h	Válido
16/10/2011 20:00	697,05 ppm	Válido			207,34 ppm	Válido	9,51 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	2086,83 ppm	Válido	121,86 °C	Válido	884430,00 m³/h	Válido
16/10/2011 21:00	273,90 ppm	Válido			221,21 ppm	Válido	9,59 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	2149,73 ppm	Válido	121,07 °C	Válido	881340,48 m³/h	Válido
16/10/2011 22:00	454,65 ppm	Válido			215,27 ppm	Válido	9,65 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	2090,72 ppm	Válido	120,15 °C	Válido	888243,56 m³/h	Válido
16/10/2011 23:00	508,09 ppm	Válido			209,41 ppm	Válido	9,62 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	2054,89 ppm	Válido	119,26 °C	Válido	893412,14 m³/h	Válido
17/10/2011	333,81 ppm	Válido			211,68 ppm	Válido	9,66 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	2018,81 ppm	Válido	119,09 °C	Válido	882501,81 m³/h	Válido
17/10/2011 01:00	175,93 ppm	Válido			223,88 ppm	Válido	9,73 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	2027,77 ppm	Válido	118,50 °C	Válido	895611,88 m³/h	Válido
17/10/2011 02:00	18,15 ppm	Válido			244,37 ppm	Válido	9,86 %	Válido	-6,48 mbar	Válido	2056,79 ppm	Válido	118,49 °C	Válido	893357,97 m³/h	Válido
17/10/2011 03:00	6,18 ppm	Válido			259,65 ppm	Válido	9,99 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	2029,11 ppm	Válido	118,66 °C	Válido	892530,17 m³/h	Válido
17/10/2011 04:00	31,23 ppm	Válido			244,25 ppm	Válido	9,84 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	2075,38 ppm	Válido	118,55 °C	Válido	894197,03 m³/h	Válido
17/10/2011 05:00	57,56 ppm	Válido			241,27 ppm	Válido	9,79 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	2064,92 ppm	Válido	118,55 °C	Válido	898925,50 m³/h	Válido
17/10/2011 06:00	19,15 ppm	Válido			241,61 ppm	Válido	9,85 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	2008,54 ppm	Válido	118,51 °C	Válido	901104,80 m³/h	Válido
17/10/2011 07:00	47,77 ppm	Válido			241,61 ppm	Válido	9,86 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	1996,69 ppm	Válido	118,65 °C	Válido	895612,57 m³/h	Válido
17/10/2011 08:00	147,74 ppm	Válido			240,14 ppm	Válido	9,85 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	2015,77 ppm	Válido	118,92 °C	Válido	887403,55 m³/h	Válido
17/10/2011 09:00	94,42 ppm	Válido			234,75 ppm	Válido	9,94 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	1966,99 ppm	Válido	118,43 °C	Válido	881980,59 m³/h	Válido
17/10/2011 10:00	246,73 ppm	Válido			228,90 ppm	Válido	9,82 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	1891,97 ppm	Válido	118,71 °C	Válido	878554,92 m³/h	Válido
17/10/2011 11:00	551,85 ppm	Válido			226,65 ppm	Válido	9,76 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	1909,11 ppm	Válido	119,57 °C	Válido	887030,06 m³/h	Válido
17/10/2011 12:00	101,56 ppm	Válido			236,33 ppm	Válido	9,83 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	1886,31 ppm	Válido	120,50 °C	Válido	873858,80 m³/h	Válido
17/10/2011 13:00	35,27 ppm	Válido			229,95 ppm	Válido	9,84 %	Válido	-6,73 mbar	Válido	1873,36 ppm	Válido	120,92 °C	Válido	881953,31 m³/h	Válido
17/10/2011 14:00	9,27 ppm	Válido			236,79 ppm	Válido	9,84 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	1897,07 ppm	Válido	121,11 °C	Válido	881859,80 m³/h	Válido
17/10/2011 15:00	13,79 ppm	Válido			233,84 ppm	Válido	9,87 %	Válido	-6,69 mbar	Válido	1889,08 ppm	Válido	121,24 °C	Válido	878859,53 m³/h	Válido
17/10/2011 16:00	8,53 ppm	Válido			234,51 ppm	Válido	9,91 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	1889,11 ppm	Válido	121,18 °C	Válido	881340,65 m³/h	Válido
17/10/2011 17:00	1,12 ppm	Válido			242,31 ppm	Válido	9,97 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	1823,49 ppm	Válido	121,06 °C	Válido	887088,57 m³/h	Válido
17/10/2011 18:00	1,50 ppm	Válido			244,88 ppm	Válido	9,99 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	1787,49 ppm	Válido	120,76 °C	Válido	896181,69 m³/h	Válido
17/10/2011 19:00	0,08 ppm	Válido			253,01 ppm	Válido	10,18 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	1781,86 ppm	Válido	119,58 °C	Válido	898519,92 m³/h	Válido
17/10/2011 20:00	0,70 ppm	Válido			252,48 ppm	Válido	10,19 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	1755,53 ppm	Válido	118,73 °C	Válido	896499,89 m³/h	Válido

17/10/2011 21:00	9,00 ppm	Válido		245,93 ppm	Válido	10,25 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	1746,02 ppm	Válido	117,95 °C	Válido	900927,13 m³/h	Válido
17/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido		260,28 ppm	Válido	10,36 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	1765,13 ppm	Válido	116,85 °C	Válido	896486,96 m³/h	Válido
17/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido		258,14 ppm	Válido	10,31 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	1730,86 ppm	Válido	116,38 °C	Válido	901414,62 m³/h	Válido
18/10/2011	0,23 ppm	Válido		250,44 ppm	Válido	10,24 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	1714,75 ppm	Válido	116,19 °C	Válido	900007,44 m³/h	Válido
18/10/2011 01:00	0,17 ppm	Válido		249,20 ppm	Válido	10,24 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	1690,80 ppm	Válido	115,80 °C	Válido	889678,82 m³/h	Válido
18/10/2011 02:00	0,60 ppm	Válido		252,44 ppm	Válido	10,23 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	1732,63 ppm	Válido	115,70 °C	Válido	891190,29 m³/h	Válido
18/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido		265,31 ppm	Válido	10,46 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	1725,67 ppm	Válido	115,80 °C	Válido	893690,60 m³/h	Válido
18/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido		274,89 ppm	Válido	10,52 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	1684,95 ppm	Válido	115,71 °C	Válido	891015,90 m³/h	Válido
18/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido		273,26 ppm	Válido	10,46 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	1680,97 ppm	Válido	115,85 °C	Válido	884652,79 m³/h	Válido
18/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido		267,35 ppm	Válido	10,42 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	1785,37 ppm	Válido	116,32 °C	Válido	890833,53 m³/h	Válido
18/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido		270,49 ppm	Válido	10,34 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	1858,44 ppm	Válido	117,10 °C	Válido	888731,75 m³/h	Válido
18/10/2011 08:00	0,07 ppm	Válido		267,94 ppm	Válido	10,25 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	1859,85 ppm	Válido	118,16 °C	Válido	889401,64 m³/h	Válido
18/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido		278,18 ppm	Válido	10,35 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	1808,14 ppm	Válido	119,12 °C	Válido	896045,85 m³/h	Válido
18/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido		285,26 ppm	Válido	10,32 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	1711,42 ppm	Válido	119,88 °C	Válido	893363,27 m³/h	Válido
18/10/2011 11:00	1,05 ppm	Válido		268,57 ppm	Válido	10,11 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	1622,44 ppm	Válido	120,68 °C	Válido	889558,35 m³/h	Válido
18/10/2011 12:00	12,00 ppm	Válido		251,23 ppm	Válido	9,89 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	1758,96 ppm	Válido	121,50 °C	Válido	888024,16 m³/h	Válido
18/10/2011 13:00	33,29 ppm	Válido		242,52 ppm	Válido	9,80 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	1827,53 ppm	Válido	122,14 °C	Válido	889321,31 m³/h	Válido
18/10/2011 14:00	3,67 ppm	Válido		66,36 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	497,45 ppm	Válido	122,36 °C	Válido	889780,50 m³/h	Válido
18/10/2011 15:00	2,64 ppm	Válido		28,98 ppm	Válido	18,95 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	233,01 ppm	Válido	122,42 °C	Válido	880191,48 m³/h	Válido
18/10/2011 16:00	11,04 ppm	Válido		238,66 ppm	Válido	9,58 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	1761,58 ppm	Válido	122,36 °C	Válido	878917,54 m³/h	Válido
18/10/2011 17:00	3,58 ppm	Válido		113,83 ppm	Válido	6,80 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	872,83 ppm	Válido	122,50 °C	Válido	884498,90 m³/h	Válido
18/10/2011 18:00	0,22 ppm	Válido		32,53 ppm	Válido	15,42 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	233,00 ppm	Válido	122,19 °C	Válido	886877,77 m³/h	Válido
18/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	16,84 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	5,87 ppm	Válido	121,57 °C	Válido	888537,45 m³/h	Válido
18/10/2011 20:00	41,24 ppm	Válido		178,75 ppm	Válido	10,06 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	1276,16 ppm	Válido	120,39 °C	Válido	876095,07 m³/h	Válido
18/10/2011 21:00	10,04 ppm	Válido		252,72 ppm	Válido	8,23 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	1710,18 ppm	Válido	119,72 °C	Válido	894382,64 m³/h	Válido
18/10/2011 22:00	0,67 ppm	Válido		260,98 ppm	Válido	8,32 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	1693,64 ppm	Válido	119,02 °C	Válido	894140,66 m³/h	Válido
18/10/2011 23:00	9,20 ppm	Válido		250,49 ppm	Válido	8,36 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	1653,87 ppm	Válido	118,36 °C	Válido	891275,23 m³/h	Válido
19/10/2011	13,35 ppm	Válido		245,12 ppm	Válido	8,44 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	1662,60 ppm	Válido	117,38 °C	Válido	891422,11 m³/h	Válido
19/10/2011 01:00	0,12 ppm	Válido		258,08 ppm	Válido	8,65 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	1681,69 ppm	Válido	117,51 °C	Válido	888198,02 m³/h	Válido
19/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido		265,96 ppm	Válido	8,70 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	1683,09 ppm	Válido	117,56 °C	Válido	883596,04 m³/h	Válido
19/10/2011 03:00	0,77 ppm	Válido		266,32 ppm	Válido	8,64 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	1760,24 ppm	Válido	117,49 °C	Válido	876364,62 m³/h	Válido
19/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido		268,59 ppm	Válido	8,60 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	1779,30 ppm	Válido	117,69 °C	Válido	875012,41 m³/h	Válido
19/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido		271,86 ppm	Válido	8,65 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	1739,18 ppm	Válido	117,75 °C	Válido	880732,01 m³/h	Válido
19/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido		270,03 ppm	Válido	8,65 %	Válido	-6,65 mbar	Válido	1699,21 ppm	Válido	117,87 °C	Válido	871296,16 m³/h	Válido

19/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			276,00 ppm	Válido	8,70 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	1682,31 ppm	Válido	117,92 °C	Válido	873225,38 m³/h	Válido
19/10/2011 08:00	3,79 ppm	Válido			260,07 ppm	Válido	8,60 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	1669,75 ppm	Válido	118,91 °C	Válido	874177,84 m³/h	Válido
19/10/2011 09:00	32,44 ppm	Válido			242,17 ppm	Válido	8,45 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	1722,42 ppm	Válido	120,43 °C	Válido	872127,76 m³/h	Válido
19/10/2011 10:00	2,72 ppm	Válido			245,11 ppm	Válido	8,49 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	1730,86 ppm	Válido	120,89 °C	Válido	871293,24 m³/h	Válido
19/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			259,48 ppm	Válido	8,57 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	1674,10 ppm	Válido	121,61 °C	Válido	881586,47 m³/h	Válido
19/10/2011 12:00	35,09 ppm	Válido			252,29 ppm	Válido	5,93 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	1640,99 ppm	Válido	122,49 °C	Válido	868155,12 m³/h	Válido
19/10/2011 13:00	47,61 ppm	Válido			249,21 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	1761,56 ppm	Válido	123,43 °C	Válido	877079,88 m³/h	Válido
19/10/2011 14:00	64,37 ppm	Válido			116,07 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	852,22 ppm	Válido	119,91 °C	Válido	694018,11 m³/h	Válido
19/10/2011 15:00	170,27 ppm	Válido			7,30 ppm	Válido	0,29 %	Válido	-6,05 mbar	Válido	9,35 ppm	Válido	106,68 °C	Válido	546955,18 m³/h	Válido
19/10/2011 16:00	686,17 ppm	Válido			126,69 ppm	Válido	1,58 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	930,51 ppm	Válido	114,68 °C	Válido	717670,40 m³/h	Válido
19/10/2011 17:00	1544,81 ppm	Válido			181,57 ppm	Válido	8,09 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	1669,59 ppm	Válido	118,67 °C	Válido	874046,73 m³/h	Válido
19/10/2011 18:00	3,87 ppm	Válido			166,53 ppm	Válido	1,71 %	Válido	-34,92 mbar	Válido	1279,74 ppm	Válido	93,73 °C	Válido	676793,91 m³/h	Válido
19/10/2011 19:00	6,09 ppm	Válido			215,15 ppm	Válido	1,11 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	1682,16 ppm	Válido	120,67 °C	Válido	871066,95 m³/h	Válido
19/10/2011 20:00	2,91 ppm	Válido			101,68 ppm	Válido	8,37 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	1620,14 ppm	Válido	120,81 °C	Válido	873750,59 m³/h	Válido
19/10/2011 21:00	3,71 ppm	Válido			57,82 ppm	Válido	8,43 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	1539,61 ppm	Válido	119,46 °C	Válido	883360,74 m³/h	Válido
19/10/2011 22:00	3,89 ppm	Válido			44,47 ppm	Válido	8,60 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	1487,20 ppm	Válido	119,30 °C	Válido	890205,01 m³/h	Válido
19/10/2011 23:00	2,00 ppm	Válido			34,06 ppm	Válido	9,29 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1386,93 ppm	Válido	119,13 °C	Válido	885176,35 m³/h	Válido
20/10/2011	1,23 ppm	Válido			93,33 ppm	Válido	10,02 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1331,31 ppm	Válido	118,39 °C	Válido	887831,88 m³/h	Válido
20/10/2011 01:00	0,03 ppm	Válido			236,02 ppm	Válido	8,72 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1637,51 ppm	Válido	117,91 °C	Válido	887022,20 m³/h	Válido
20/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			100,63 ppm	Válido	8,62 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1571,63 ppm	Válido	118,10 °C	Válido	883522,60 m³/h	Válido
20/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			56,83 ppm	Válido	8,69 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1489,35 ppm	Válido	117,93 °C	Válido	887821,20 m³/h	Válido
20/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			109,08 ppm	Válido	8,90 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	1507,24 ppm	Válido	117,76 °C	Válido	888508,27 m³/h	Válido
20/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			254,16 ppm	Válido	8,80 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	1681,86 ppm	Válido	117,88 °C	Válido	886504,73 m³/h	Válido
20/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			104,01 ppm	Válido	8,60 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	1587,06 ppm	Válido	117,98 °C	Válido	893252,66 m³/h	Válido
20/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			60,11 ppm	Válido	8,75 %	Válido	-6,25 mbar	Válido	1523,51 ppm	Válido	117,70 °C	Válido	887755,91 m³/h	Válido
20/10/2011 08:00	3,51 ppm	Válido			249,65 ppm	Válido	5,89 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	1781,37 ppm	Válido	118,43 °C	Válido	886389,71 m³/h	Válido
20/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			186,39 ppm	Válido	8,09 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	1737,10 ppm	Válido	118,57 °C	Válido	877754,86 m³/h	Válido
20/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			78,30 ppm	Válido	8,57 %	Válido	-6,77 mbar	Válido	1666,31 ppm	Válido	119,17 °C	Válido	881459,41 m³/h	Válido
20/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			51,80 ppm	Válido	8,60 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	1589,30 ppm	Válido	119,65 °C	Válido	884423,39 m³/h	Válido
20/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			38,43 ppm	Válido	8,78 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	1532,85 ppm	Válido	120,56 °C	Válido	886741,22 m³/h	Válido
20/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			33,28 ppm	Válido	9,65 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	1429,20 ppm	Válido	121,36 °C	Válido	887771,47 m³/h	Válido
20/10/2011 14:00	103,62 ppm	Válido			208,01 ppm	Válido	9,59 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	1524,23 ppm	Válido	121,71 °C	Válido	879275,30 m³/h	Válido
20/10/2011 15:00	0,85 ppm	Válido			108,19 ppm	Válido	11,59 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	947,77 ppm	Válido	118,34 °C	Válido	698229,91 m³/h	Válido
20/10/2011 16:00	9,42 ppm	Válido			20,54 ppm	Válido	7,69 %	Válido	-5,71 mbar	Válido	183,68 ppm	Válido	103,78 °C	Válido	362446,95 m³/h	Válido

20/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-4,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	75,40 °C	Válido	265607,71 m³/h	Válido
20/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-4,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,68 °C	Válido	198498,38 m³/h	Válido
20/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-4,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	62,73 °C	Válido	196662,22 m³/h	Válido
20/10/2011 20:00	0,21 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-4,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,07 °C	Válido	342332,83 m³/h	Válido
20/10/2011 21:00	0,07 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,11 °C	Válido	431375,63 m³/h	Válido
20/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,44 °C	Válido	427012,13 m³/h	Válido
20/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,41 °C	Válido	423977,49 m³/h	Válido
21/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,98 °C	Válido	424790,55 m³/h	Válido
21/10/2011 01:00	19,35 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,74 °C	Válido	421753,58 m³/h	Válido
21/10/2011 02:00	44,12 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,57 °C	Válido	469540,58 m³/h	Válido
21/10/2011 03:00	44,06 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-4,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,26 °C	Válido	491114,47 m³/h	Válido
21/10/2011 04:00	45,68 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-4,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	56,88 °C	Válido	510508,38 m³/h	Válido
21/10/2011 05:00	42,88 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	0,94 %	Válido	-4,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	66,35 °C	Válido	525573,93 m³/h	Válido
21/10/2011 06:00	88,57 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	15,89 %	Válido	-5,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	75,10 °C	Válido	551842,29 m³/h	Válido
21/10/2011 07:00	81,28 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,06 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,20 °C	Válido	576442,84 m³/h	Válido
21/10/2011 08:00	22,73 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,85 %	Válido	-5,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,10 °C	Válido	606549,08 m³/h	Válido
21/10/2011 09:00	72,03 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,48 %	Válido	-5,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,98 °C	Válido	625013,33 m³/h	Válido
21/10/2011 10:00	47,41 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	5,76 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,21 °C	Válido	620881,67 m³/h	Válido
21/10/2011 11:00	55,14 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,92 °C	Válido	604795,88 m³/h	Válido
21/10/2011 12:00	108,43 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,30 °C	Válido	611102,72 m³/h	Válido
21/10/2011 13:00	107,30 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,02 °C	Válido	629276,22 m³/h	Válido
21/10/2011 14:00	127,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,14 °C	Válido	637290,87 m³/h	Válido
21/10/2011 15:00	125,52 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,74 °C	Válido	643780,11 m³/h	Válido
21/10/2011 16:00	135,74 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,23 °C	Válido	645582,82 m³/h	Válido
21/10/2011 17:00	144,15 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,38 °C	Válido	641385,10 m³/h	Válido
21/10/2011 18:00	144,19 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,47 °C	Válido	649935,34 m³/h	Válido
21/10/2011 19:00	141,76 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,33 °C	Válido	650377,15 m³/h	Válido
21/10/2011 20:00	141,04 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,51 °C	Válido	656196,48 m³/h	Válido
21/10/2011 21:00	203,18 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,55 °C	Válido	663881,45 m³/h	Válido
21/10/2011 22:00	112,34 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,10 °C	Válido	701359,58 m³/h	Válido
21/10/2011 23:00	56,68 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,90 °C	Válido	720512,62 m³/h	Válido
22/10/2011	55,31 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,75 °C	Válido	717492,54 m³/h	Válido
22/10/2011 01:00	61,75 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,86 °C	Válido	693310,45 m³/h	Válido
22/10/2011 02:00	64,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,73 °C	Válido	695156,31 m³/h	Válido

22/10/2011 03:00	59,26 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,52 °C	Válido	696088,65 m³/h	Válido
22/10/2011 04:00	59,34 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,68 °C	Válido	695961,90 m³/h	Válido
22/10/2011 05:00	53,39 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,38 °C	Válido	667057,18 m³/h	Válido
22/10/2011 06:00	53,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,47 °C	Válido	670611,03 m³/h	Válido
22/10/2011 07:00	51,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,85 °C	Válido	674564,34 m³/h	Válido
22/10/2011 08:00	50,81 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,24 °C	Válido	670893,70 m³/h	Válido
22/10/2011 09:00	50,12 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,96 °C	Válido	666467,08 m³/h	Válido
22/10/2011 10:00	49,80 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,93 °C	Válido	660107,37 m³/h	Válido
22/10/2011 11:00	50,22 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,62 °C	Válido	653559,02 m³/h	Válido
22/10/2011 12:00	49,60 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,15 °C	Válido	659385,49 m³/h	Válido
22/10/2011 13:00	57,06 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,30 mbar	Válido	1,67 ppm	Válido	91,65 °C	Válido	658406,85 m³/h	Válido
22/10/2011 14:00	156,17 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,90 °C	Válido	676331,82 m³/h	Válido
22/10/2011 15:00	113,49 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,39 °C	Válido	715778,88 m³/h	Válido
22/10/2011 16:00	105,11 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-5,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,11 °C	Válido	719234,73 m³/h	Válido
22/10/2011 17:00	100,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,62 %	Válido	-5,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,02 °C	Válido	730733,87 m³/h	Válido
22/10/2011 18:00	94,48 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,03 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,66 °C	Válido	746239,40 m³/h	Válido
22/10/2011 19:00	129,66 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	16,30 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,03 °C	Válido	747600,85 m³/h	Válido
22/10/2011 20:00	135,13 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,42 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,64 °C	Válido	749880,73 m³/h	Válido
22/10/2011 21:00	137,53 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,43 %	Válido	-5,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,05 °C	Válido	748979,45 m³/h	Válido
22/10/2011 22:00	138,67 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,43 %	Válido	-5,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,97 °C	Válido	747598,68 m³/h	Válido
22/10/2011 23:00	138,10 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,44 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,92 °C	Válido	746150,68 m³/h	Válido
23/10/2011	142,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,55 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,40 °C	Válido	746193,54 m³/h	Válido
23/10/2011 01:00	135,01 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,26 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,34 °C	Válido	744173,67 m³/h	Válido
23/10/2011 02:00	112,88 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,15 %	Válido	-5,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,58 °C	Válido	747407,13 m³/h	Válido
23/10/2011 03:00	125,10 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,10 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,92 °C	Válido	749243,22 m³/h	Válido
23/10/2011 04:00	350,58 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,33 %	Válido	-5,84 mbar	Válido	0,02 ppm	Válido	97,18 °C	Válido	752797,34 m³/h	Válido
23/10/2011 05:00	119,24 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,25 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,65 °C	Válido	756979,37 m³/h	Válido
23/10/2011 06:00	97,97 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,59 %	Válido	-5,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,17 °C	Válido	756700,80 m³/h	Válido
23/10/2011 07:00	65,43 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,85 %	Válido	-5,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,32 °C	Válido	752661,05 m³/h	Válido
23/10/2011 08:00	50,39 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,87 %	Válido	-5,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,03 °C	Válido	743892,63 m³/h	Válido
23/10/2011 09:00	54,26 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,80 %	Válido	-5,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,15 °C	Válido	736733,98 m³/h	Válido
23/10/2011 10:00	153,32 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,21 %	Válido	-5,62 mbar	Válido	2,07 ppm	Válido	92,30 °C	Válido	754800,97 m³/h	Válido
23/10/2011 11:00	140,48 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,12 %	Válido	-5,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,82 °C	Válido	754298,09 m³/h	Válido
23/10/2011 12:00	96,20 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	16,03 %	Válido	-5,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,71 °C	Válido	757868,91 m³/h	Válido



23/10/2011 13:00	98,45 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	16,05 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	100,19 °C	Válido	752498,78 m³/h	Válido
23/10/2011 14:00	95,36 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,14 %	Válido	-5,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,34 °C	Válido	724223,61 m³/h	Válido
23/10/2011 15:00	101,79 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,29 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,00 °C	Válido	745633,31 m³/h	Válido
23/10/2011 16:00	104,18 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,29 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,78 °C	Válido	750287,21 m³/h	Válido
23/10/2011 17:00	317,96 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,72 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,66 °C	Válido	755624,47 m³/h	Válido
23/10/2011 18:00	100,09 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,84 %	Válido	-6,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,82 °C	Válido	759012,08 m³/h	Válido
23/10/2011 19:00	57,14 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,87 %	Válido	-5,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,94 °C	Válido	760883,19 m³/h	Válido
23/10/2011 20:00	45,62 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,88 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,76 °C	Válido	758057,91 m³/h	Válido
23/10/2011 21:00	42,97 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,86 %	Válido	-5,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,90 °C	Válido	757729,80 m³/h	Válido
23/10/2011 22:00	41,68 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,85 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,93 °C	Válido	755664,70 m³/h	Válido
23/10/2011 23:00	41,41 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,86 %	Válido	-5,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,76 °C	Válido	755658,76 m³/h	Válido
24/10/2011	46,01 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,75 %	Válido	-5,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,29 °C	Válido	673026,89 m³/h	Válido
24/10/2011 01:00	47,83 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,72 %	Válido	-5,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,59 °C	Válido	663109,10 m³/h	Válido
24/10/2011 02:00	48,36 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,72 %	Válido	-5,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,38 °C	Válido	670590,22 m³/h	Válido
24/10/2011 03:00	47,56 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,72 %	Válido	-5,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,02 °C	Válido	668876,88 m³/h	Válido
24/10/2011 04:00	46,64 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,73 %	Válido	-5,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,80 °C	Válido	667730,97 m³/h	Válido
24/10/2011 05:00	46,03 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,73 %	Válido	-5,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,91 °C	Válido	669096,05 m³/h	Válido
24/10/2011 06:00	44,63 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,74 %	Válido	-5,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,48 °C	Válido	677409,88 m³/h	Válido
24/10/2011 07:00	42,38 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,75 %	Válido	-5,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,31 °C	Válido	686880,18 m³/h	Válido
24/10/2011 08:00	43,88 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,76 %	Válido	-5,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,76 °C	Válido	684976,09 m³/h	Válido
24/10/2011 09:00	44,62 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,76 %	Válido	-5,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,48 °C	Válido	683667,28 m³/h	Válido
24/10/2011 10:00	43,68 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,76 %	Válido	-5,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,48 °C	Válido	686559,14 m³/h	Válido
24/10/2011 11:00	43,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,77 %	Válido	-5,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,57 °C	Válido	685630,25 m³/h	Válido
24/10/2011 12:00	43,82 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,77 %	Válido	-5,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,74 °C	Válido	687143,75 m³/h	Válido
24/10/2011 13:00	104,08 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,53 %	Válido	-5,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,48 °C	Válido	735767,55 m³/h	Válido
24/10/2011 14:00	117,68 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,56 %	Válido	-5,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,74 °C	Válido	731451,21 m³/h	Válido
24/10/2011 15:00	57,69 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,71 %	Válido	-5,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,20 °C	Válido	736205,36 m³/h	Válido
24/10/2011 16:00	54,75 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,70 %	Válido	-5,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,08 °C	Válido	730874,31 m³/h	Válido
24/10/2011 17:00	15,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,93 %	Válido	-5,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,03 °C	Válido	676867,89 m³/h	Válido
24/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,20 %	Válido	-5,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,62 °C	Válido	657455,54 m³/h	Válido
24/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,25 %	Válido	-4,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,96 °C	Válido	629125,56 m³/h	Válido
24/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,24 %	Válido	-4,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	75,32 °C	Válido	636957,98 m³/h	Válido
24/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,23 %	Válido	-4,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,43 °C	Válido	638877,29 m³/h	Válido
24/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,22 %	Válido	-4,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,51 °C	Válido	642056,27 m³/h	Válido

24/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,21 %	Válido	-4,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,88 °C	Válido	630504,98 m³/h	Válido
25/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,21 %	Válido	-5,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,43 °C	Válido	618997,34 m³/h	Válido
25/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,20 %	Válido	-5,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,50 °C	Válido	619273,62 m³/h	Válido
25/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,19 %	Válido	-5,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,89 °C	Válido	619084,24 m³/h	Válido
25/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,18 %	Válido	-4,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,33 °C	Válido	618663,80 m³/h	Válido
25/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,18 %	Válido	-4,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,70 °C	Válido	616023,15 m³/h	Válido
25/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,17 %	Válido	-4,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	57,91 °C	Válido	281545,90 m³/h	Válido
25/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,16 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	42,33 °C	Válido	158297,06 m³/h	Válido
25/10/2011 07:00	2,60 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,23 %	Válido	-3,65 mbar	Válido	0,03 ppm	Válido	38,57 °C	Válido	144451,87 m³/h	Válido
25/10/2011 08:00	0,26 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,58 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,80 °C	Válido	131193,56 m³/h	Válido
25/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,01 °C	Válido	123588,57 m³/h	Válido
25/10/2011 10:00	1,22 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,08 °C	Válido	108396,90 m³/h	Válido
25/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,04 °C	Válido	105458,34 m³/h	Válido
25/10/2011 12:00	0,45 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,98 °C	Válido	99887,49 m³/h	Válido
25/10/2011 13:00	1,01 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,10 °C	Válido	93062,29 m³/h	Válido
25/10/2011 14:00	280,23 ppm	Válido			328,99 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	1565,32 ppm	Válido	28,34 °C	Válido	85944,23 m³/h	Válido
25/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,37 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,84 °C	Válido	80618,53 m³/h	Válido
25/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,24 °C	Válido	80400,88 m³/h	Válido
25/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,64 °C	Válido	96394,34 m³/h	Válido
25/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-9,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,78 °C	Válido	106892,63 m³/h	Válido
25/10/2011 19:00	0,66 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	0,00 %	Válido	-3,46 mbar	Válido	92,53 ppm	Válido	24,88 °C	Válido	105356,07 m³/h	Válido
25/10/2011 20:00	68,52 ppm	Válido			15,23 ppm	Válido	0,05 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	1635,80 ppm	Válido	24,14 °C	Válido	90746,97 m³/h	Válido
25/10/2011 21:00	0,00 ppm	Inválido			0,00 ppm	Inválido	18,81 %	Inválido	-3,54 mbar	Inválido	0,00 ppm	Inválido	23,61 °C	Inválido	80130,93 m³/h	Inválido
25/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,13 °C	Válido	77227,66 m³/h	Válido
25/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,68 °C	Válido	71837,68 m³/h	Válido
26/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,94 °C	Válido	71627,62 m³/h	Válido
26/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,42 °C	Válido	82288,28 m³/h	Válido
26/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,82 °C	Válido	88788,24 m³/h	Válido
26/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,36 °C	Válido	101978,82 m³/h	Válido
26/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,12 °C	Válido	104997,75 m³/h	Válido
26/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,39 °C	Válido	97075,49 m³/h	Válido
26/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,84 °C	Válido	95716,71 m³/h	Válido
26/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,30 °C	Válido	94098,83 m³/h	Válido
26/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,73 °C	Válido	98441,22 m³/h	Válido

26/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,82 °C	Válido	81197,00 m³/h	Válido
26/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,30 °C	Válido	67012,53 m³/h	Válido
26/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,32 °C	Válido	63288,50 m³/h	Válido
26/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-3,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,13 °C	Válido	62206,75 m³/h	Válido
26/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,08 °C	Válido	61973,68 m³/h	Válido
26/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,15 °C	Válido	345712,14 m³/h	Válido
26/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,94 °C	Válido	497530,57 m³/h	Válido
26/10/2011 16:00	14,53 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,39 %	Válido	-3,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,82 °C	Válido	421691,18 m³/h	Válido
26/10/2011 17:00	20,67 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,10 %	Válido	-4,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	42,90 °C	Válido	461602,83 m³/h	Válido
26/10/2011 18:00	5,15 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,35 %	Válido	-4,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	48,01 °C	Válido	769170,81 m³/h	Válido
26/10/2011 19:00	21,64 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,16 %	Válido	-4,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	58,97 °C	Válido	533549,37 m³/h	Válido
26/10/2011 20:00	50,80 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,84 %	Válido	-4,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,05 °C	Válido	461800,72 m³/h	Válido
26/10/2011 21:00	167,14 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	19,20 %	Válido	-5,02 mbar	Válido	0,05 ppm	Válido	68,95 °C	Válido	533778,00 m³/h	Válido
26/10/2011 22:00	128,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,74 %	Válido	-5,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,47 °C	Válido	539584,03 m³/h	Válido
26/10/2011 23:00	63,58 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,08 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,50 °C	Válido	566946,61 m³/h	Válido
27/10/2011	55,11 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,05 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,42 °C	Válido	565274,76 m³/h	Válido
27/10/2011 01:00	43,37 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,02 %	Válido	-5,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,67 °C	Válido	621155,72 m³/h	Válido
27/10/2011 02:00	38,38 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,05 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,84 °C	Válido	646166,75 m³/h	Válido
27/10/2011 03:00	37,49 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,06 %	Válido	-5,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,46 °C	Válido	655672,87 m³/h	Válido
27/10/2011 04:00	37,25 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,06 %	Válido	-5,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,43 °C	Válido	649477,84 m³/h	Válido
27/10/2011 05:00	37,44 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,04 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,77 °C	Válido	630491,76 m³/h	Válido
27/10/2011 06:00	38,66 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,03 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,28 °C	Válido	619945,95 m³/h	Válido
27/10/2011 07:00	32,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,22 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,74 °C	Válido	832203,00 m³/h	Válido
27/10/2011 08:00	28,52 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,36 %	Válido	-4,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,65 °C	Válido	985588,13 m³/h	Válido
27/10/2011 09:00	54,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,21 %	Válido	-5,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	67,68 °C	Válido	1033899,94 m³/h	Válido
27/10/2011 10:00	96,88 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,76 %	Válido	-5,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	69,38 °C	Válido	1055740,75 m³/h	Válido
27/10/2011 11:00	161,30 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,78 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	80,46 °C	Válido	1184102,84 m³/h	Válido
27/10/2011 12:00	118,42 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,62 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,89 °C	Válido	1221754,42 m³/h	Válido
27/10/2011 13:00	81,88 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,07 °C	Válido	1178148,46 m³/h	Válido
27/10/2011 14:00	64,47 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-5,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,18 °C	Válido	1179079,49 m³/h	Válido
27/10/2011 15:00	63,31 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,68 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,83 °C	Válido	1180484,18 m³/h	Válido
27/10/2011 16:00	64,29 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,68 %	Válido	-5,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,75 °C	Válido	1181801,03 m³/h	Válido
27/10/2011 17:00	59,64 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,77 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,66 °C	Válido	1229015,33 m³/h	Válido
27/10/2011 18:00	32,36 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,04 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,44 °C	Válido	1289334,35 m³/h	Válido

27/10/2011 19:00	58,98 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,69 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,62 °C	Válido	1298754,29 m³/h	Válido
27/10/2011 20:00	100,01 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	19,34 %	Válido	-5,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,39 °C	Válido	1077944,71 m³/h	Válido
27/10/2011 21:00	129,55 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,77 °C	Válido	1045268,63 m³/h	Válido
27/10/2011 22:00	87,44 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,77 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,65 °C	Válido	946437,55 m³/h	Válido
27/10/2011 23:00	133,78 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,31 %	Válido	-6,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,94 °C	Válido	647581,45 m³/h	Válido