

Relatório N.º 002

Sistema de Monitoramento de Emissões Atmosféricas

Chaminé de Candiota II - Fases A e B

Anexo II - Dados do Monitoramento da Chaminé 2 – Caldeira III – Fase B.

Data de Medição	CHAMINÉ 02															
	Entradas Analógicas															
	Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3	
	Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária	
	1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora	
Data	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
14/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	16,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,85 °C	Válido	1616,62 m³/h	Válido
14/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	16,53 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,75 °C	Válido	1212,35 m³/h	Válido
14/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	16,55 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,59 °C	Válido	2641,03 m³/h	Válido
14/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	16,57 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,36 °C	Válido	1747,47 m³/h	Válido
14/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	16,62 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,20 °C	Válido	7897,08 m³/h	Válido
14/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	16,63 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	23686,26 m³/h	Válido
14/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	16,60 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,92 °C	Válido	22875,80 m³/h	Válido
14/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	16,60 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,81 °C	Válido	23015,04 m³/h	Válido
14/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	16,55 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,59 °C	Válido	23281,48 m³/h	Válido
14/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	16,60 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,53 °C	Válido	18719,91 m³/h	Válido
14/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	16,53 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,67 °C	Válido	13467,64 m³/h	Válido
14/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	16,36 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,43 °C	Válido	17505,15 m³/h	Válido
14/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,43 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,51 °C	Válido	14677,71 m³/h	Válido
14/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,56 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,70 °C	Válido	10867,70 m³/h	Válido
14/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,54 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,95 °C	Válido	7666,59 m³/h	Válido
14/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,50 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,21 °C	Válido	9390,78 m³/h	Válido
14/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	16,45 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,52 °C	Válido	3931,49 m³/h	Válido
14/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,52 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,79 °C	Válido	2846,98 m³/h	Válido
14/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,52 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,84 °C	Válido	1159,39 m³/h	Válido
14/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	16,29 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,84 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
14/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	16,05 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,60 °C	Válido	12417,54 m³/h	Válido
14/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	15,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,33 °C	Válido	30423,53 m³/h	Válido
14/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	15,52 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,07 °C	Válido	24027,17 m³/h	Válido
14/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	15,29 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,88 °C	Válido	24399,97 m³/h	Válido
15/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	15,32 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,58 °C	Válido	37879,41 m³/h	Válido

15/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	15,04 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,36 °C	Válido	27042,48 m³/h	Válido
15/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	15,04 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,15 °C	Válido	21675,98 m³/h	Válido
15/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	15,17 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,75 °C	Válido	3654,55 m³/h	Válido
15/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	15,23 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,47 °C	Válido	2459,62 m³/h	Válido
15/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	15,23 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,05 °C	Válido	1004,68 m³/h	Válido
15/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,61 °C	Válido	482,12 m³/h	Válido
15/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	15,20 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,66 °C	Válido	1851,69 m³/h	Válido
15/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	15,25 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,31 °C	Válido	8818,08 m³/h	Válido
15/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	15,36 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,63 °C	Válido	1419,18 m³/h	Válido
15/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	15,37 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,22 °C	Válido	883,97 m³/h	Válido
15/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	15,35 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,17 °C	Válido	1228,55 m³/h	Válido
15/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,27 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,71 °C	Válido	2980,37 m³/h	Válido
15/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,14 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,18 °C	Válido	2687,54 m³/h	Válido
15/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,02 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,20 °C	Válido	1252,40 m³/h	Válido
15/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,28 °C	Válido	933,82 m³/h	Válido
15/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,32 °C	Válido	1292,30 m³/h	Válido
15/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,89 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,29 °C	Válido	435,74 m³/h	Válido
15/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,88 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,34 °C	Válido	14224,63 m³/h	Válido
15/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,20 °C	Válido	17678,95 m³/h	Válido
15/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,68 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,05 °C	Válido	26500,21 m³/h	Válido
15/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,59 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,02 °C	Válido	19674,97 m³/h	Válido
15/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	14,64 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,91 °C	Válido	16581,90 m³/h	Válido
15/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,78 °C	Válido	11489,34 m³/h	Válido
16/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,61 °C	Válido	13294,66 m³/h	Válido
16/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	14,79 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,29 °C	Válido	11066,96 m³/h	Válido
16/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,72 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,90 °C	Válido	20064,37 m³/h	Válido
16/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	14,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,51 °C	Válido	11543,64 m³/h	Válido
16/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	14,37 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,39 °C	Válido	3002,50 m³/h	Válido
16/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,45 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,43 °C	Válido	373,14 m³/h	Válido
16/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	14,57 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,45 °C	Válido	705,24 m³/h	Válido
16/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	14,66 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,57 °C	Válido	583,52 m³/h	Válido
16/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	14,71 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,13 °C	Válido	4429,55 m³/h	Válido
16/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	14,75 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	90,94 m³/h	Válido
16/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	14,81 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,88 °C	Válido	683,69 m³/h	Válido

16/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	14,71 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,93 °C	Válido	1171,85 m³/h	Válido
16/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,50 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,47 °C	Válido	3379,36 m³/h	Válido
16/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,42 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,03 °C	Válido	2137,78 m³/h	Válido
16/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,29 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,26 °C	Válido	4877,01 m³/h	Válido
16/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,25 °C	Válido	3006,20 m³/h	Válido
16/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,64 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,66 °C	Válido	2664,59 m³/h	Válido
16/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	13,61 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,76 °C	Válido	4583,41 m³/h	Válido
16/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	13,69 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,66 °C	Válido	1565,34 m³/h	Válido
16/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,65 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,31 °C	Válido	506,73 m³/h	Válido
16/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	13,59 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,14 °C	Válido	1010,82 m³/h	Válido
16/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,03 °C	Válido	1356,09 m³/h	Válido
16/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,39 °C	Válido	17585,39 m³/h	Válido
16/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,10 °C	Válido	33883,43 m³/h	Válido
17/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	13,26 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,98 °C	Válido	26943,99 m³/h	Válido
17/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	12,97 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,74 °C	Válido	17237,42 m³/h	Válido
17/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	12,97 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	24859,20 m³/h	Válido
17/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	12,94 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	17143,30 m³/h	Válido
17/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	12,72 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,86 °C	Válido	26472,12 m³/h	Válido
17/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	12,59 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,64 °C	Válido	27440,23 m³/h	Válido
17/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	12,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,46 °C	Válido	27490,26 m³/h	Válido
17/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,46 ppm	Válido	12,28 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,30 °C	Válido	17449,34 m³/h	Válido
17/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	11,92 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,47 °C	Válido	14315,56 m³/h	Válido
17/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	11,72 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	11332,98 m³/h	Válido
17/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	11,72 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,99 °C	Válido	10455,69 m³/h	Válido
17/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	11,79 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,25 °C	Válido	7015,36 m³/h	Válido
17/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	11,83 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,53 °C	Válido	5948,84 m³/h	Válido
17/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	11,67 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,90 °C	Válido	7856,60 m³/h	Válido
17/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	11,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,92 °C	Válido	10330,36 m³/h	Válido
17/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	11,29 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,31 °C	Válido	9055,28 m³/h	Válido
17/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	11,02 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,12 °C	Válido	8976,79 m³/h	Válido
17/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	10,74 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,08 °C	Válido	25005,57 m³/h	Válido
17/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	10,63 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,97 °C	Válido	40308,52 m³/h	Válido
17/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	10,59 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,58 °C	Válido	37240,53 m³/h	Válido
17/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	10,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,99 °C	Válido	37888,58 m³/h	Válido

17/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,99 ppm	Válido	10,20 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,44 °C	Válido	35274,33 m³/h	Válido
17/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,77 ppm	Válido	9,83 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,97 °C	Válido	31626,92 m³/h	Válido
17/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,95 ppm	Válido	9,55 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,53 °C	Válido	32432,59 m³/h	Válido
18/10/2011	0,00 ppm	Válido			1,03 ppm	Válido	9,44 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,06 °C	Válido	40064,02 m³/h	Válido
18/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			1,05 ppm	Válido	9,39 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,70 °C	Válido	32119,73 m³/h	Válido
18/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			1,06 ppm	Válido	9,30 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,42 °C	Válido	30735,75 m³/h	Válido
18/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,96 ppm	Válido	9,17 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,22 °C	Válido	27595,53 m³/h	Válido
18/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,84 ppm	Válido	9,08 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,02 °C	Válido	24169,57 m³/h	Válido
18/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,78 ppm	Válido	9,03 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,91 °C	Válido	23951,30 m³/h	Válido
18/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,63 ppm	Válido	9,11 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,81 °C	Válido	26544,40 m³/h	Válido
18/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			1,34 ppm	Válido	9,20 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,95 °C	Válido	21978,03 m³/h	Válido
18/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			1,46 ppm	Válido	9,25 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,19 °C	Válido	26677,74 m³/h	Válido
18/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			1,37 ppm	Válido	9,29 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,53 °C	Válido	27319,44 m³/h	Válido
18/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,87 ppm	Válido	9,31 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,75 °C	Válido	19341,29 m³/h	Válido
18/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,61 ppm	Válido	9,33 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,09 °C	Válido	8478,74 m³/h	Válido
18/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,37 ppm	Válido	9,34 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,43 °C	Válido	6451,52 m³/h	Válido
18/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	9,34 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,64 °C	Válido	17191,32 m³/h	Válido
18/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	10,97 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,53 °C	Válido	15804,11 m³/h	Válido
18/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			4,00 ppm	Válido	17,77 %	Válido	-0,04 bar	Válido	25,41 ppm	Válido	18,08 °C	Válido	15130,61 m³/h	Válido
18/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			1,00 ppm	Válido	19,57 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,88 °C	Válido	15876,47 m³/h	Válido
18/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,47 ppm	Válido	19,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,31 °C	Válido	10539,11 m³/h	Válido
18/10/2011 18:00	0,02 ppm	Válido			30,49 ppm	Válido	8,97 %	Válido	-0,04 bar	Válido	226,50 ppm	Válido	17,25 °C	Válido	32298,37 m³/h	Válido
18/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	15,69 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,17 °C	Válido	44726,53 m³/h	Válido
18/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,22 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,89 °C	Válido	54387,31 m³/h	Válido
18/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,15 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,64 °C	Válido	48279,75 m³/h	Válido
18/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,39 °C	Válido	36618,10 m³/h	Válido
18/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,12 °C	Válido	43554,54 m³/h	Válido
19/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,87 °C	Válido	38511,48 m³/h	Válido
19/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,61 °C	Válido	27961,95 m³/h	Válido
19/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,42 °C	Válido	21991,65 m³/h	Válido
19/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,14 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,23 °C	Válido	24544,55 m³/h	Válido
19/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,15 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,01 °C	Válido	25632,61 m³/h	Válido
19/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,15 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,94 °C	Válido	20167,13 m³/h	Válido
19/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,16 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,83 °C	Válido	16411,74 m³/h	Válido

19/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido		0,24 ppm	Válido	17,16 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,95 °C	Válido	20355,95 m³/h	Válido
19/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido		0,35 ppm	Válido	17,16 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,29 °C	Válido	25403,98 m³/h	Válido
19/10/2011 09:00	0,06 ppm	Válido		0,69 ppm	Válido	17,16 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,62 °C	Válido	15265,88 m³/h	Válido
19/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido		0,64 ppm	Válido	17,16 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,60 °C	Válido	2677,86 m³/h	Válido
19/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido		0,13 ppm	Válido	17,14 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,56 °C	Válido	1756,18 m³/h	Válido
19/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	3778,63 m³/h	Válido
19/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido		0,37 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,36 °C	Válido	3648,44 m³/h	Válido
19/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,09 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,55 °C	Válido	804,48 m³/h	Válido
19/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido		0,04 ppm	Válido	17,08 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,60 °C	Válido	1745,40 m³/h	Válido
19/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,08 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	7303,54 m³/h	Válido
19/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido		0,22 ppm	Válido	17,09 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,77 °C	Válido	5645,13 m³/h	Válido
19/10/2011 18:00	0,32 ppm	Válido		1,28 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-0,46 bar	Válido	0,35 ppm	Válido	14,04 °C	Válido	18329,40 m³/h	Válido
19/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	23460,49 m³/h	Válido
19/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido		0,01 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,49 °C	Válido	36547,35 m³/h	Válido
19/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,28 °C	Válido	33959,26 m³/h	Válido
19/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,13 °C	Válido	34702,76 m³/h	Válido
19/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,98 °C	Válido	37410,02 m³/h	Válido
20/10/2011	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,86 °C	Válido	32105,55 m³/h	Válido
20/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido		0,02 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,80 °C	Válido	26319,45 m³/h	Válido
20/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,73 °C	Válido	23596,01 m³/h	Válido
20/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,11 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,59 °C	Válido	24334,78 m³/h	Válido
20/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,44 °C	Válido	32920,48 m³/h	Válido
20/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido		0,03 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,32 °C	Válido	31450,45 m³/h	Válido
20/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,12 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,29 °C	Válido	27436,28 m³/h	Válido
20/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,33 °C	Válido	19492,24 m³/h	Válido
20/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido		0,29 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,41 °C	Válido	22392,26 m³/h	Válido
20/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido		0,16 ppm	Válido	17,10 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,51 °C	Válido	22353,52 m³/h	Válido
20/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido		0,01 ppm	Válido	17,10 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,98 °C	Válido	15634,42 m³/h	Válido
20/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido		0,38 ppm	Válido	17,08 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,08 °C	Válido	16535,87 m³/h	Válido
20/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido		0,18 ppm	Válido	17,10 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,46 °C	Válido	19045,48 m³/h	Válido
20/10/2011 13:00	0,01 ppm	Válido		0,18 ppm	Válido	11,32 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	16842,07 m³/h	Válido
20/10/2011 14:00	0,23 ppm	Válido		0,28 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,61 °C	Válido	20673,08 m³/h	Válido
20/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido		0,36 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	25008,17 m³/h	Válido
20/10/2011 16:00	0,02 ppm	Válido		0,98 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,70 °C	Válido	42729,45 m³/h	Válido

20/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			1,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,57 °C	Válido	52533,62 m³/h	Válido
20/10/2011 18:00	0,06 ppm	Válido			0,56 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,34 °C	Válido	56672,36 m³/h	Válido
20/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,03 °C	Válido	51186,31 m³/h	Válido
20/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,72 °C	Válido	35449,57 m³/h	Válido
20/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,51 °C	Válido	26258,69 m³/h	Válido
20/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,35 °C	Válido	23308,72 m³/h	Válido
20/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,24 °C	Válido	31001,23 m³/h	Válido
21/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,04 °C	Válido	46633,16 m³/h	Válido
21/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,78 °C	Válido	44178,48 m³/h	Válido
21/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,60 °C	Válido	44645,66 m³/h	Válido
21/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,55 °C	Válido	38431,80 m³/h	Válido
21/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,44 °C	Válido	59762,66 m³/h	Válido
21/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,41 °C	Válido	19320,86 m³/h	Válido
21/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,29 °C	Válido	21140,74 m³/h	Válido
21/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,35 °C	Válido	10870,68 m³/h	Válido
21/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,60 °C	Válido	4769,22 m³/h	Válido
21/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,93 °C	Válido	7032,27 m³/h	Válido
21/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,48 °C	Válido	2446,28 m³/h	Válido
21/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,42 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,83 °C	Válido	7764,08 m³/h	Válido
21/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,40 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,31 °C	Válido	1554,67 m³/h	Válido
21/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,37 %	Válido	-0,05 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,72 °C	Válido	841,62 m³/h	Válido
21/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,35 %	Válido	-0,05 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,06 °C	Válido	291,27 m³/h	Válido
21/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,40 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,94 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
21/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	17,41 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,31 °C	Válido	4,41 m³/h	Válido
21/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,41 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,34 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
21/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,16 °C	Válido	5911,35 m³/h	Válido
21/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,39 °C	Válido	13644,60 m³/h	Válido
21/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,34 °C	Válido	14225,16 m³/h	Válido
21/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,46 °C	Válido	21454,50 m³/h	Válido
21/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,36 °C	Válido	13631,11 m³/h	Válido
21/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,22 °C	Válido	4954,79 m³/h	Válido
22/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,03 °C	Válido	7705,20 m³/h	Válido
22/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,83 °C	Válido	10416,40 m³/h	Válido
22/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,72 °C	Válido	8995,07 m³/h	Válido

22/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,64 °C	Válido	20001,81 m³/h	Válido
22/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,50 °C	Válido	23554,89 m³/h	Válido
22/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,49 °C	Válido	26162,03 m³/h	Válido
22/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,46 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,52 °C	Válido	30132,79 m³/h	Válido
22/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,46 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,62 °C	Válido	37858,64 m³/h	Válido
22/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,70 °C	Válido	35630,09 m³/h	Válido
22/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,78 °C	Válido	15479,50 m³/h	Válido
22/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,28 °C	Válido	13417,11 m³/h	Válido
22/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,42 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,22 °C	Válido	3564,50 m³/h	Válido
22/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,56 °C	Válido	4494,15 m³/h	Válido
22/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	5025,68 m³/h	Válido
22/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,60 °C	Válido	4453,78 m³/h	Válido
22/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,30 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 °C	Válido	6084,08 m³/h	Válido
22/10/2011 16:00	0,06 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,29 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,73 °C	Válido	5109,95 m³/h	Válido
22/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,39 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	3851,57 m³/h	Válido
22/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,12 °C	Válido	26085,20 m³/h	Válido
22/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,07 °C	Válido	26435,95 m³/h	Válido
22/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,94 °C	Válido	33379,63 m³/h	Válido
22/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,88 °C	Válido	19745,68 m³/h	Válido
22/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,74 °C	Válido	2720,16 m³/h	Válido
22/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,72 °C	Válido	1410,86 m³/h	Válido
23/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,72 °C	Válido	2299,74 m³/h	Válido
23/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,53 °C	Válido	1871,24 m³/h	Válido
23/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,37 °C	Válido	1524,73 m³/h	Válido
23/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,19 °C	Válido	23509,43 m³/h	Válido
23/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,06 °C	Válido	23587,80 m³/h	Válido
23/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,85 °C	Válido	1703,16 m³/h	Válido
23/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,63 °C	Válido	13399,75 m³/h	Válido
23/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,59 °C	Válido	16244,17 m³/h	Válido
23/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,88 °C	Válido	5420,61 m³/h	Válido
23/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,38 °C	Válido	1478,49 m³/h	Válido
23/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,16 °C	Válido	2421,06 m³/h	Válido
23/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,10 °C	Válido	11489,88 m³/h	Válido
23/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,58 °C	Válido	2280,33 m³/h	Válido

23/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,89 °C	Válido	2610,88 m³/h	Válido
23/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,93 °C	Válido	234,02 m³/h	Válido
23/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,88 °C	Válido	1684,62 m³/h	Válido
23/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	3675,87 m³/h	Válido
23/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,22 °C	Válido	1080,62 m³/h	Válido
23/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,14 °C	Válido	1610,84 m³/h	Válido
23/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 °C	Válido	31231,04 m³/h	Válido
23/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,16 °C	Válido	16492,93 m³/h	Válido
23/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,04 °C	Válido	23697,11 m³/h	Válido
23/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,89 °C	Válido	30750,56 m³/h	Válido
23/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,73 °C	Válido	24530,37 m³/h	Válido
24/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,79 °C	Válido	1749,71 m³/h	Válido
24/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,08 °C	Válido	7753,32 m³/h	Válido
24/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,74 °C	Válido	26500,07 m³/h	Válido
24/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,63 °C	Válido	42811,67 m³/h	Válido
24/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	33245,81 m³/h	Válido
24/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,22 °C	Válido	22537,61 m³/h	Válido
24/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,15 °C	Válido	22398,89 m³/h	Válido
24/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,25 °C	Válido	24532,01 m³/h	Válido
24/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	29416,76 m³/h	Válido
24/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,61 °C	Válido	27196,14 m³/h	Válido
24/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,77 °C	Válido	18000,06 m³/h	Válido
24/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,13 °C	Válido	17256,03 m³/h	Válido
24/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,43 °C	Válido	17277,15 m³/h	Válido
24/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,89 °C	Válido	22991,54 m³/h	Válido
24/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,03 °C	Válido	21092,10 m³/h	Válido
24/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,43 °C	Válido	25516,54 m³/h	Válido
24/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,96 °C	Válido	21903,27 m³/h	Válido
24/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,94 °C	Válido	34850,92 m³/h	Válido
24/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,86 °C	Válido	26191,33 m³/h	Válido
24/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,79 °C	Válido	18512,65 m³/h	Válido
24/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,54 °C	Válido	28450,13 m³/h	Válido
24/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,46 °C	Válido	13506,18 m³/h	Válido
24/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,49 °C	Válido	3006,91 m³/h	Válido

24/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,53 °C	Válido	5181,36 m³/h	Válido
25/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,50 °C	Válido	967,78 m³/h	Válido
25/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,58 °C	Válido	1463,60 m³/h	Válido
25/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,76 °C	Válido	12320,23 m³/h	Válido
25/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,76 °C	Válido	5141,52 m³/h	Válido
25/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,86 °C	Válido	11020,54 m³/h	Válido
25/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,47 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,97 °C	Válido	5410,02 m³/h	Válido
25/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,97 °C	Válido	13765,33 m³/h	Válido
25/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	17,48 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,98 °C	Válido	7313,01 m³/h	Válido
25/10/2011 08:00	0,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,35 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,43 °C	Válido	7576,43 m³/h	Válido
25/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,13 °C	Válido	12363,94 m³/h	Válido
25/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,43 °C	Válido	14420,90 m³/h	Válido
25/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	17,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,76 °C	Válido	13948,95 m³/h	Válido
25/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	17,44 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,01 °C	Válido	12965,29 m³/h	Válido
25/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	13,28 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,18 °C	Válido	14073,77 m³/h	Válido
25/10/2011 14:00	290,56 ppm	Válido			327,42 ppm	Válido	1,55 %	Válido	-0,04 bar	Válido	1475,78 ppm	Válido	19,48 °C	Válido	14570,96 m³/h	Válido
25/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			3,20 ppm	Válido	12,62 %	Válido	-0,04 bar	Válido	3,77 ppm	Válido	19,62 °C	Válido	19747,93 m³/h	Válido
25/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			1,16 ppm	Válido	13,30 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,56 °C	Válido	20747,46 m³/h	Válido
25/10/2011 17:00	0,03 ppm	Válido			4,66 ppm	Válido	20,45 %	Válido	-0,04 bar	Válido	20,97 ppm	Válido	19,55 °C	Válido	16766,01 m³/h	Válido
25/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			3,93 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-0,10 bar	Válido	30,80 ppm	Válido	19,17 °C	Válido	13163,55 m³/h	Válido
25/10/2011 19:00	0,86 ppm	Válido			4,40 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-0,04 bar	Válido	18,82 ppm	Válido	18,71 °C	Válido	17838,14 m³/h	Válido
25/10/2011 20:00	7,44 ppm	Inválido			9,61 ppm	Inválido	20,75 %	Inválido	-0,04 bar	Inválido	45,26 ppm	Inválido	18,61 °C	Inválido	17192,19 m³/h	Inválido
25/10/2011 21:00	0,00 ppm	Inválido			0,73 ppm	Inválido	20,79 %	Inválido	-0,04 bar	Inválido	0,00 ppm	Inválido	18,51 °C	Inválido	20770,03 m³/h	Inválido
25/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,35 °C	Válido	29262,62 m³/h	Válido
25/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,79 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,07 °C	Válido	24820,19 m³/h	Válido
26/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,73 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,81 °C	Válido	18254,98 m³/h	Válido
26/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,88 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,35 °C	Válido	16211,18 m³/h	Válido
26/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			1,43 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,20 °C	Válido	14192,53 m³/h	Válido
26/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,86 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,77 °C	Válido	14845,40 m³/h	Válido
26/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,94 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,40 °C	Válido	14964,48 m³/h	Válido
26/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,86 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,09 °C	Válido	11732,01 m³/h	Válido
26/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,95 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,85 °C	Válido	13507,26 m³/h	Válido
26/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			1,38 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,57 °C	Válido	12755,39 m³/h	Válido
26/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			1,68 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,28 °C	Válido	20160,65 m³/h	Válido

26/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			2,50 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,29 °C	Válido	22356,83 m³/h	Válido
26/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			3,85 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,32 °C	Válido	19459,83 m³/h	Válido
26/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			4,97 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,53 °C	Válido	21248,05 m³/h	Válido
26/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			3,20 ppm	Válido	20,75 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,49 °C	Válido	28126,84 m³/h	Válido
26/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			3,31 ppm	Válido	20,72 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,64 °C	Válido	39826,12 m³/h	Válido
26/10/2011 14:00	0,60 ppm	Válido			3,47 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,85 °C	Válido	54414,70 m³/h	Válido
26/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			4,04 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,19 °C	Válido	47553,35 m³/h	Válido
26/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			5,42 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,56 °C	Válido	38486,41 m³/h	Válido
26/10/2011 17:00	0,08 ppm	Válido			4,80 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,80 °C	Válido	43486,40 m³/h	Válido
26/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			5,80 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,89 °C	Válido	40672,29 m³/h	Válido
26/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			6,30 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,87 °C	Válido	33891,37 m³/h	Válido
26/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			4,85 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,70 °C	Válido	47590,69 m³/h	Válido
26/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			5,93 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,51 °C	Válido	59084,20 m³/h	Válido
26/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			5,65 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,35 °C	Válido	52299,11 m³/h	Válido
26/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			6,20 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,26 °C	Válido	48505,36 m³/h	Válido
27/10/2011	0,00 ppm	Válido			5,14 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,99 °C	Válido	34325,95 m³/h	Válido
27/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			4,10 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,75 °C	Válido	36370,47 m³/h	Válido
27/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			3,50 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,46 °C	Válido	21576,94 m³/h	Válido
27/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			3,15 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,20 °C	Válido	19832,19 m³/h	Válido
27/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			3,73 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,89 °C	Válido	24116,45 m³/h	Válido
27/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			3,57 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,53 °C	Válido	28528,53 m³/h	Válido
27/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			4,37 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,14 °C	Válido	41229,28 m³/h	Válido
27/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			4,10 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	13,92 °C	Válido	56977,35 m³/h	Válido
27/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			4,35 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	13,89 °C	Válido	50706,72 m³/h	Válido
27/10/2011 09:00	0,06 ppm	Válido			4,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	13,92 °C	Válido	43430,60 m³/h	Válido
27/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			3,90 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,08 °C	Válido	74013,31 m³/h	Válido
27/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			4,38 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,28 °C	Válido	70870,41 m³/h	Válido
27/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			4,11 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,54 °C	Válido	62670,22 m³/h	Válido
27/10/2011 13:00	0,01 ppm	Válido			2,81 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	14,80 °C	Válido	59323,60 m³/h	Válido
27/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			3,63 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,08 °C	Válido	57950,36 m³/h	Válido
27/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			2,65 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,45 °C	Válido	60141,98 m³/h	Válido
27/10/2011 16:00	0,05 ppm	Válido			4,45 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,90 °C	Válido	58572,24 m³/h	Válido
27/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			5,47 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,17 °C	Válido	59288,20 m³/h	Válido
27/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			4,90 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,28 °C	Válido	59486,56 m³/h	Válido

27/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			3,92 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,37 °C	Válido	51150,13 m³/h	Válido
27/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			4,55 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,27 °C	Válido	49807,32 m³/h	Válido
27/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			5,10 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,25 °C	Válido	63637,57 m³/h	Válido
27/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			4,03 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,22 °C	Válido	52494,20 m³/h	Válido
27/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			3,67 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,07 °C	Válido	45404,06 m³/h	Válido