

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase B - Unidade IV - uma Caldeira de 160 MW
Potência Instalada Total	160 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MWh)	1,3 ton/MW

Data de Medição	Operação				CHAMINÉ 03															
	Entrada pelo Operador				Entradas Analógicas															
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo	Operador	Inserido pelo	Operador	Canal 6	Canal 8	Canal 5	Canal 7	Canal 2	Canal 4	Canal 1	Canal 3								
	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora								
Data	Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
11/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,34 ppm	Válido	1999,11	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,08 bar	Válido	0,000 ppm	Válido	55,08 °C	Válido	578809,72 m³/h	Válido
11/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,63 ppm	Válido	1999,04	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,08 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,26 °C	Válido	580356,14 m³/h	Válido
11/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	12,27 ppm	Válido	1999,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	48,61 °C	Válido	574389,49 m³/h	Válido
11/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,69 ppm	Válido	1999,09	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,67 °C	Válido	576467,95 m³/h	Válido
11/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,96 ppm	Válido	1999,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	44,75 °C	Válido	575943,43 m³/h	Válido
11/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,98 ppm	Válido	1998,52	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	43,02 °C	Válido	573130,13 m³/h	Válido
11/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,93 ppm	Válido	1997,53	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,76 °C	Válido	570086,39 m³/h	Válido
11/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,70 ppm	Válido	1999,48	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,81 °C	Válido	568346,66 m³/h	Válido
11/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,57 ppm	Válido	1999,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,35 °C	Válido	569170,90 m³/h	Válido
11/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	12,02 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,11 °C	Válido	566137,56 m³/h	Válido
11/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,64 ppm	Válido	1997,92	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,11 °C	Válido	560253,54 m³/h	Válido
11/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,05 ppm	Válido	1999,46	Suspeito	0,61 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,30 °C	Válido	558245,42 m³/h	Válido
11/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	9,13 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,66 °C	Válido	556596,97 m³/h	Válido
11/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,35 ppm	Válido	1997,95	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,84 °C	Válido	548589,79 m³/h	Válido
11/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,80 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,08 °C	Válido	542114,49 m³/h	Válido
11/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,92 ppm	Válido	1998,99	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,32 °C	Válido	547032,53 m³/h	Válido
11/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,25 ppm	Válido	1998,96	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,71 °C	Válido	546431,84 m³/h	Válido
11/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,07 ppm	Válido	1999,48	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,88 °C	Válido	546648,28 m³/h	Válido
11/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,78 ppm	Válido	1998,50	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,91 °C	Válido	549925,01 m³/h	Válido
11/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,78 ppm	Válido	1999,00	Suspeito	0,04 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,78 °C	Válido	555821,19 m³/h	Válido
11/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,15 ppm	Válido	1999,50	Suspeito	0,20 ppm	Válido	21,10 %	Válido	-4,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,25 °C	Válido	561767,18 m³/h	Válido
11/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,79 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-4,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,99 °C	Válido	567136,08 m³/h	Válido
11/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,98 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,10 %	Válido	-4,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,44 °C	Válido	568596,99 m³/h	Válido
11/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,20 ppm	Válido	1998,98	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-4,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,99 °C	Válido	539558,53 m³/h	Válido
12/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,25 ppm	Válido	1998,98	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-4,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,26 °C	Válido	29386,99 m³/h	Válido
12/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,66 ppm	Válido	1997,89	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,87 °C	Válido	26023,52 m³/h	Válido
12/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,85 ppm	Válido	1999,47	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,61 °C	Válido	24109,41 m³/h	Válido
12/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,80 ppm	Válido	1999,49	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,56 °C	Válido	24109,99 m³/h	Válido
12/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,89 ppm	Válido	1998,94	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,28 °C	Válido	487192,58 m³/h	Válido
12/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,49 ppm	Válido	1998,99	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-5,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,59 °C	Válido	783960,86 m³/h	Válido
12/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,93 ppm	Válido	1998,31	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-5,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	54,97 °C	Válido	787278,70 m³/h	Válido
12/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,50 ppm	Válido	1998,30	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-5,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,69 °C	Válido	794452,15 m³/h	Válido
12/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	9,81 ppm	Válido	1998,80	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,61 °C	Válido	852667,47 m³/h	Válido
12/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,89 ppm	Válido	1999,09	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	80,73 °C	Válido	985930,74 m³/h	Válido

12/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,14 ppm	Válido	1999,62	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,26 °C	Válido	1081552,02 m³/h	Válido
12/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	6,27 ppm	Válido	1999,79	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	105,25 °C	Válido	1165759,56 m³/h	Válido
12/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	5,60 ppm	Válido	1999,37	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,36 °C	Válido	1223161,83 m³/h	Válido
12/11/2011 13:00	34,37	Válido	21,48%	Válido	5,71 ppm	Válido	1999,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,94 °C	Válido	1346229,38 m³/h	Válido
12/11/2011 14:00	64,36	Válido	40,23%	Válido	5,84 ppm	Válido	1999,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,64 °C	Válido	1359851,40 m³/h	Válido
12/11/2011 15:00	82,78	Válido	51,74%	Válido	5,23 ppm	Válido	1999,21	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,64 °C	Válido	1414595,54 m³/h	Válido
12/11/2011 16:00	93,13	Válido	58,21%	Válido	7,00 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,10 °C	Válido	1519320,02 m³/h	Válido
12/11/2011 17:00	94,71	Válido	59,19%	Válido	6,40 ppm	Válido	1999,66	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,06 °C	Válido	1550229,40 m³/h	Válido
12/11/2011 18:00	100,90	Válido	63,06%	Válido	6,46 ppm	Válido	1998,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,12 °C	Válido	1548574,51 m³/h	Válido
12/11/2011 19:00	100,76	Válido	62,98%	Válido	6,94 ppm	Válido	1998,98	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,44 °C	Válido	1565370,60 m³/h	Válido
12/11/2011 20:00	101,44	Válido	63,40%	Válido	7,87 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,43 °C	Válido	1583458,77 m³/h	Válido
12/11/2011 21:00	100,94	Válido	63,09%	Válido	8,62 ppm	Válido	1999,11	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,10 °C	Válido	1588320,29 m³/h	Válido
12/11/2011 22:00	100,76	Válido	62,98%	Válido	8,84 ppm	Válido	1999,58	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,14 °C	Válido	1591269,74 m³/h	Válido
12/11/2011 23:00	100,80	Válido	63,00%	Válido	9,48 ppm	Válido	1999,46	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,16 °C	Válido	1591902,45 m³/h	Válido
13/11/2011 00:00	100,58	Válido	62,86%	Válido	9,98 ppm	Válido	1676,43	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,09 °C	Válido	1600410,12 m³/h	Válido
13/11/2011 01:00	100,99	Válido	63,12%	Válido	10,29 ppm	Válido	1729,92	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,41 °C	Válido	1591403,06 m³/h	Válido
13/11/2011 02:00	100,99	Válido	63,12%	Válido	10,57 ppm	Válido	1871,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,62 °C	Válido	1597062,47 m³/h	Válido
13/11/2011 03:00	100,58	Válido	62,86%	Válido	10,54 ppm	Válido	1635,92	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,79 °C	Válido	1592713,97 m³/h	Válido
13/11/2011 04:00	100,26	Válido	62,66%	Válido	10,33 ppm	Válido	1943,72	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,93 °C	Válido	1598514,11 m³/h	Válido
13/11/2011 05:00	101,26	Válido	63,29%	Válido	10,12 ppm	Válido	1999,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,02 °C	Válido	1598960,31 m³/h	Válido
13/11/2011 06:00	100,71	Válido	62,94%	Válido	9,82 ppm	Válido	1999,27	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,28 °C	Válido	1587137,95 m³/h	Válido
13/11/2011 07:00	100,44	Válido	62,78%	Válido	9,51 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,55 °C	Válido	1601310,05 m³/h	Válido
13/11/2011 08:00	100,67	Válido	62,92%	Válido	8,54 ppm	Válido	1999,41	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,61 °C	Válido	1601093,21 m³/h	Válido
13/11/2011 09:00	100,85	Válido	63,03%	Válido	8,23 ppm	Válido	1999,79	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,25 °C	Válido	1593375,65 m³/h	Válido
13/11/2011 10:00	100,31	Válido	62,69%	Válido	6,95 ppm	Válido	1999,83	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,69 °C	Válido	1596990,79 m³/h	Válido
13/11/2011 11:00	100,44	Válido	62,78%	Válido	6,08 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,70 °C	Válido	1597738,67 m³/h	Válido
13/11/2011 12:00	100,31	Válido	62,69%	Válido	5,81 ppm	Válido	1956,26	Suspeito	0,01 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,74 °C	Válido	1587567,19 m³/h	Válido
13/11/2011 13:00	100,99	Válido	63,12%	Válido	5,12 ppm	Válido	1783,99	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,40 °C	Válido	1577485,37 m³/h	Válido
13/11/2011 14:00	101,03	Válido	63,14%	Válido	5,15 ppm	Válido	1999,67	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-8,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,46 °C	Válido	1485756,04 m³/h	Válido
13/11/2011 15:00	101,44	Válido	63,40%	Válido	5,08 ppm	Válido	1999,30	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,66 °C	Válido	1422640,18 m³/h	Válido
13/11/2011 16:00	101,26	Válido	63,29%	Válido	6,47 ppm	Válido	1561,38	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,70 °C	Válido	1416992,00 m³/h	Válido
13/11/2011 17:00	100,71	Válido	62,94%	Válido	6,65 ppm	Válido	990,25	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,18 °C	Válido	1417939,70 m³/h	Válido
13/11/2011 18:00	101,44	Válido	63,40%	Válido	6,86 ppm	Válido	1174,20	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,67 °C	Válido	1434655,74 m³/h	Válido
13/11/2011 19:00	100,85	Válido	63,03%	Válido	7,19 ppm	Válido	1234,33	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,32 °C	Válido	1429279,24 m³/h	Válido
13/11/2011 20:00	96,15	Válido	60,09%	Válido	7,72 ppm	Válido	1449,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,04 °C	Válido	1423697,67 m³/h	Válido
13/11/2011 21:00	90,37	Válido	56,48%	Válido	8,05 ppm	Válido	1134,63	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,93 °C	Válido	1446179,38 m³/h	Válido
13/11/2011 22:00	81,29	Válido	50,81%	Válido	8,32 ppm	Válido	1693,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,20 °C	Válido	1461444,75 m³/h	Válido
13/11/2011 23:00	79,80	Válido	49,88%	Válido	8,75 ppm	Válido	1999,02	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,93 °C	Válido	1473901,65 m³/h	Válido
14/11/2011 00:00	79,71	Válido	49,82%	Válido	8,94 ppm	Válido	1999,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,30 °C	Válido	1432283,51 m³/h	Válido
14/11/2011 01:00	80,66	Válido	50,41%	Válido	9,36 ppm	Válido	1998,83	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,87 °C	Válido	1432546,01 m³/h	Válido
14/11/2011 02:00	79,76	Válido	49,85%	Válido	9,13 ppm	Válido	1998,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,13 °C	Válido	1440801,53 m³/h	Válido
14/11/2011 03:00	81,47	Válido	50,92%	Válido	9,16 ppm	Válido	1999,29	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,24 °C	Válido	1446746,88 m³/h	Válido
14/11/2011 04:00	80,48	Válido	50,30%	Válido	9,30 ppm	Válido	1999,49	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,89 °C	Válido	1450456,56 m³/h	Válido
14/11/2011 05:00	80,07	Válido	50,04%	Válido	8,89 ppm	Válido	1999,37	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,84 °C	Válido	1468133,09 m³/h	Válido
14/11/2011 06:00	80,39	Válido	50,24%	Válido	8,82 ppm	Válido	1999,51	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,86 °C	Válido	1485028,13 m³/h	Válido
14/11/2011 07:00	79,94	Válido	49,96%	Válido	8,52 ppm	Válido	1998,60	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,63 °C	Válido	1481768,91 m³/h	Válido
14/11/2011 08:00	79,98	Válido	49,99%	Válido	7,96 ppm	Válido	1999,34	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,18 °C	Válido	1475871,69 m³/h	Válido
14/11/2011 09:00	80,26	Válido	50,16%	Válido	7,24 ppm	Válido	1999,63	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,95 °C	Válido	1477239,11 m³/h	Válido
14/11/2011 10:00	80,07	Válido	50,04%	Válido	6,85 ppm	Válido	1999,52	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,64 °C	Válido	1449390,82 m³/h	Válido
14/11/2011 11:00	80,39	Válido	50,24%	Válido	5,59 ppm	Válido	1999,15	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,91 °C	Válido	1467976,73 m³/h	Válido
14/11/2011 12:00	79,62	Válido	49,76%	Válido	5,10 ppm	Válido	1999,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,86 °C	Válido	1450791,48 m³/h	Válido

14/11/2011 13:00	80,71	Válido	50,44%	Válido	5,16 ppm	Válido	1999,31	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,95 °C	Válido	1464849,12 m³/h	Válido
14/11/2011 14:00	80,21	Válido	50,13%	Válido	5,26 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,56 °C	Válido	1434621,87 m³/h	Válido
14/11/2011 15:00	80,57	Válido	50,36%	Válido	4,91 ppm	Válido	1999,68	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,17 °C	Válido	1429631,18 m³/h	Válido
14/11/2011 16:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	4,92 ppm	Válido	1999,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	149,12 °C	Válido	1399026,12 m³/h	Válido
14/11/2011 17:00	81,11	Válido	50,69%	Válido	5,51 ppm	Válido	1999,33	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,46 °C	Válido	1447468,97 m³/h	Válido
14/11/2011 18:00	80,53	Válido	50,33%	Válido	6,07 ppm	Válido	1994,97	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,54 °C	Válido	1474601,34 m³/h	Válido
14/11/2011 19:00	80,44	Válido	50,28%	Válido	6,33 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,64 °C	Válido	1463228,86 m³/h	Válido
14/11/2011 20:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	7,21 ppm	Válido	1999,74	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,76 °C	Válido	1488096,56 m³/h	Válido
14/11/2011 21:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	7,40 ppm	Válido	1999,63	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,19 °C	Válido	1502805,98 m³/h	Válido
14/11/2011 22:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	7,37 ppm	Válido	1999,07	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,74 °C	Válido	1508276,88 m³/h	Válido
14/11/2011 23:00	95,29	Válido	59,56%	Válido	7,67 ppm	Válido	1999,49	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,65 °C	Válido	1514809,64 m³/h	Válido
15/11/2011 00:00	100,71	Válido	62,94%	Válido	7,85 ppm	Válido	1999,43	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,64 °C	Válido	1518687,12 m³/h	Válido
15/11/2011 01:00	100,71	Válido	62,94%	Válido	8,42 ppm	Válido	1999,93	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,41 °C	Válido	1529056,75 m³/h	Válido
15/11/2011 02:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	8,25 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,54 °C	Válido	1540643,47 m³/h	Válido
15/11/2011 03:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	8,53 ppm	Válido	1999,75	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,90 °C	Válido	1543406,25 m³/h	Válido
15/11/2011 04:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	8,72 ppm	Válido	1999,73	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,22 °C	Válido	1543339,12 m³/h	Válido
15/11/2011 05:00	99,77	Válido	62,36%	Válido	8,26 ppm	Válido	1999,64	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,38 °C	Válido	1541029,90 m³/h	Válido
15/11/2011 06:00	99,63	Válido	62,27%	Válido	8,23 ppm	Válido	1998,36	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,40 °C	Válido	1528487,49 m³/h	Válido
15/11/2011 07:00	99,63	Válido	62,27%	Válido	8,25 ppm	Válido	1999,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,72 °C	Válido	1534433,40 m³/h	Válido
15/11/2011 08:00	99,40	Válido	62,13%	Válido	8,11 ppm	Válido	1999,17	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,56 °C	Válido	1542564,96 m³/h	Válido
15/11/2011 09:00	100,22	Válido	62,64%	Válido	7,03 ppm	Válido	1998,72	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,42 °C	Válido	1544469,02 m³/h	Válido
15/11/2011 10:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	6,51 ppm	Válido	1999,42	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,39 °C	Válido	1563158,92 m³/h	Válido
15/11/2011 11:00	99,27	Válido	62,04%	Válido	5,71 ppm	Válido	1999,34	Suspeito	0,01 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,18 °C	Válido	1565622,66 m³/h	Válido
15/11/2011 12:00	99,68	Válido	62,30%	Válido	4,87 ppm	Válido	1999,18	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,79 °C	Válido	1569249,18 m³/h	Válido
15/11/2011 13:00	100,17	Válido	62,61%	Válido	4,23 ppm	Válido	1998,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,41 °C	Válido	1578763,03 m³/h	Válido
15/11/2011 14:00	100,08	Válido	62,55%	Válido	4,26 ppm	Válido	1999,03	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,39 °C	Válido	1561029,77 m³/h	Válido
15/11/2011 15:00	99,77	Válido	62,36%	Válido	4,24 ppm	Válido	1999,15	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,58 °C	Válido	1559315,48 m³/h	Válido
15/11/2011 16:00	99,72	Válido	62,33%	Válido	4,66 ppm	Válido	1999,08	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,99 °C	Válido	1518752,84 m³/h	Válido
15/11/2011 17:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	5,69 ppm	Válido	1998,88	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,42 °C	Válido	1501514,69 m³/h	Válido
15/11/2011 18:00	99,90	Válido	62,44%	Válido	5,73 ppm	Válido	1998,90	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,18 °C	Válido	1492640,99 m³/h	Válido
15/11/2011 19:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	6,28 ppm	Válido	1998,28	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,12 °C	Válido	1505526,54 m³/h	Válido
15/11/2011 20:00	99,90	Válido	62,44%	Válido	7,21 ppm	Válido	1998,22	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,96 °C	Válido	1510156,28 m³/h	Válido
15/11/2011 21:00	99,77	Válido	62,36%	Válido	7,56 ppm	Válido	1998,19	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,04 °C	Válido	1525854,53 m³/h	Válido
15/11/2011 22:00	99,68	Válido	62,30%	Válido	8,24 ppm	Válido	1999,17	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,22 °C	Válido	1526574,18 m³/h	Válido
15/11/2011 23:00	99,72	Válido	62,33%	Válido	8,88 ppm	Válido	1998,71	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,58 °C	Válido	1515815,29 m³/h	Válido
16/11/2011 00:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	9,08 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,67 °C	Válido	1498880,12 m³/h	Válido
16/11/2011 01:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	9,30 ppm	Válido	1999,18	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,77 °C	Válido	1503822,50 m³/h	Válido
16/11/2011 02:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	9,58 ppm	Válido	1999,60	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,45 °C	Válido	1475285,11 m³/h	Válido
16/11/2011 03:00	100,17	Válido	62,61%	Válido	9,59 ppm	Válido	1999,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	147,22 °C	Válido	1463386,79 m³/h	Válido
16/11/2011 04:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	9,82 ppm	Válido	1999,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	144,74 °C	Válido	1453882,22 m³/h	Válido
16/11/2011 05:00	99,72	Válido	62,33%	Válido	10,34 ppm	Válido	1999,48	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,88 °C	Válido	1456216,13 m³/h	Válido
16/11/2011 06:00	99,59	Válido	62,24%	Válido	10,50 ppm	Válido	1999,51	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	144,72 °C	Válido	1444577,91 m³/h	Válido
16/11/2011 07:00	99,27	Válido	62,04%	Válido	10,05 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,66 °C	Válido	1478063,33 m³/h	Válido
16/11/2011 08:00	99,50	Válido	62,19%	Válido	9,51 ppm	Válido	1999,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,17 °C	Válido	1495332,29 m³/h	Válido
16/11/2011 09:00	99,95	Válido	62,47%	Válido	8,60 ppm	Válido	1999,20	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,92 °C	Válido	1489249,87 m³/h	Válido
16/11/2011 10:00	100,08	Válido	62,55%	Válido	7,92 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-7,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,97 °C	Válido	1482468,67 m³/h	Válido
16/11/2011 11:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	6,90 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,51 °C	Válido	1487478,33 m³/h	Válido
16/11/2011 12:00	99,59	Válido	62,24%	Válido	6,07 ppm	Válido	1999,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,18 °C	Válido	1492133,84 m³/h	Válido
16/11/2011 13:00	99,22	Válido	62,01%	Válido	5,86 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,52 °C	Válido	1481166,14 m³/h	Válido
16/11/2011 14:00	99,81	Válido	62,38%	Válido	6,13 ppm	Válido	1999,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,60 °C	Válido	1487713,54 m³/h	Válido
16/11/2011 15:00	98,82	Válido	61,76%	Válido	5,75 ppm	Válido	1999,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,55 °C	Válido	1462396,77 m³/h	Válido

16/11/2011 16:00	99,40	Válido	62,13%	Válido	5,99 ppm	Válido	1998,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,67 °C	Válido	1495967,94 m³/h	Válido
16/11/2011 17:00	98,82	Válido	61,76%	Válido	6,51 ppm	Válido	1998,85	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,29 °C	Válido	1515502,91 m³/h	Válido
16/11/2011 18:00	99,40	Válido	62,13%	Válido	6,79 ppm	Válido	1998,59	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,06 °C	Válido	1509796,68 m³/h	Válido
16/11/2011 19:00	99,13	Válido	61,96%	Válido	7,24 ppm	Válido	1998,33	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,75 °C	Válido	1486376,67 m³/h	Válido
16/11/2011 20:00	99,40	Válido	62,13%	Válido	7,73 ppm	Válido	1998,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,46 °C	Válido	1486233,42 m³/h	Válido
16/11/2011 21:00	99,90	Válido	62,44%	Válido	8,21 ppm	Válido	1998,42	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,49 °C	Válido	1497083,83 m³/h	Válido
16/11/2011 22:00	99,31	Válido	62,07%	Válido	8,89 ppm	Válido	1998,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,82 °C	Válido	1494948,38 m³/h	Válido
16/11/2011 23:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	9,71 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-7,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,26 °C	Válido	1471390,05 m³/h	Válido
17/11/2011 00:00	99,68	Válido	62,30%	Válido	10,27 ppm	Válido	1999,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-7,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,42 °C	Válido	1480523,21 m³/h	Válido
17/11/2011 01:00	99,36	Válido	62,10%	Válido	10,72 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,71 °C	Válido	1493366,14 m³/h	Válido
17/11/2011 02:00	99,72	Válido	62,33%	Válido	10,74 ppm	Válido	1997,96	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,07 °C	Válido	1504187,30 m³/h	Válido
17/11/2011 03:00	99,99	Válido	62,49%	Válido	10,77 ppm	Válido	1999,55	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,24 °C	Válido	1544537,22 m³/h	Válido
17/11/2011 04:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	11,09 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,44 °C	Válido	1565746,85 m³/h	Válido
17/11/2011 05:00	100,08	Válido	62,55%	Válido	10,71 ppm	Válido	1998,84	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,94 °C	Válido	1543313,04 m³/h	Válido
17/11/2011 06:00	99,63	Válido	62,27%	Válido	11,22 ppm	Válido	1999,43	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,20 °C	Válido	1562254,62 m³/h	Válido
17/11/2011 07:00	100,31	Válido	62,69%	Válido	11,07 ppm	Válido	1999,31	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,01 °C	Válido	1565747,87 m³/h	Válido
17/11/2011 08:00	100,71	Válido	62,94%	Válido	4,05 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,03 °C	Válido	1561921,60 m³/h	Válido
17/11/2011 09:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	0,00 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,76 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,90 °C	Válido	1563321,48 m³/h	Válido
17/11/2011 10:00	99,27	Válido	62,04%	Válido	0,00 ppm	Válido	2000,00	Suspeito	0,48 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,76 °C	Válido	1562629,90 m³/h	Válido
17/11/2011 11:00	98,55	Válido	61,59%	Válido	0,01 ppm	Válido	1999,35	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,37 °C	Válido	1565859,79 m³/h	Válido
17/11/2011 12:00	97,42	Válido	60,89%	Válido	0,09 ppm	Válido	1999,86	Suspeito	23,00 ppm	Válido	16,47 %	Válido	-7,82 mbar	Válido	238,19 ppm	Válido	160,48 °C	Válido	1474893,91 m³/h	Válido
17/11/2011 13:00	98,86	Válido	61,79%	Válido	0,04 ppm	Válido	1999,60	Suspeito	15,46 ppm	Válido	18,89 %	Válido	-7,76 mbar	Válido	279,25 ppm	Válido	151,93 °C	Válido	1294633,74 m³/h	Válido
17/11/2011 14:00	88,97	Válido	55,61%	Válido	0,00 ppm	Válido	1999,56	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	1,36 ppm	Válido	126,97 °C	Válido	624284,78 m³/h	Válido
17/11/2011 15:00	57,40	Válido	35,88%	Válido	0,00 ppm	Válido	1998,78	Suspeito	0,00 ppm	Válido	19,59 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,90 °C	Válido	592386,50 m³/h	Válido
17/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1999,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	19,11 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,30 °C	Válido	587991,07 m³/h	Válido
17/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1735,88	Suspeito	0,00 ppm	Válido	18,32 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,90 °C	Válido	580693,22 m³/h	Válido
17/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1347,21	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,95 %	Válido	-5,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,37 °C	Válido	563870,34 m³/h	Válido
17/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	917,20	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,08 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,01 °C	Válido	554039,95 m³/h	Válido
17/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	417,36	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,03 %	Válido	-5,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,44 °C	Válido	565889,78 m³/h	Válido
17/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,03 %	Válido	-5,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	59,22 °C	Válido	579638,27 m³/h	Válido
17/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,06	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,06 %	Válido	-5,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,03 °C	Válido	574896,21 m³/h	Válido
17/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,10 %	Válido	-5,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	50,20 °C	Válido	675993,41 m³/h	Válido
18/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	457,29	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-5,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	44,31 °C	Válido	776269,82 m³/h	Válido
18/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-4,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,38 °C	Válido	776541,12 m³/h	Válido
18/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-4,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,59 °C	Válido	769842,31 m³/h	Válido
18/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,57 °C	Válido	770202,35 m³/h	Válido
18/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,98 °C	Válido	767661,27 m³/h	Válido
18/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,85 °C	Válido	765520,08 m³/h	Válido
18/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,13 °C	Válido	755500,81 m³/h	Válido
18/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,84 °C	Válido	756506,60 m³/h	Válido
18/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,78 °C	Válido	760544,83 m³/h	Válido
18/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-4,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,02 °C	Válido	769587,02 m³/h	Válido
18/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,16 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,67 °C	Válido	768479,34 m³/h	Válido
18/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,46 °C	Válido	768822,61 m³/h	Válido
18/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	21,04 %	Válido	-4,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,39 °C	Válido	780061,57 m³/h	Válido
18/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,34 °C	Válido	790046,25 m³/h	Válido
18/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,07 °C	Válido	797529,36 m³/h	Válido
18/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,71 °C	Válido	797764,79 m³/h	Válido
18/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,03 °C	Válido	804269,86 m³/h	Válido
18/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,20 °C	Válido	810587,25 m³/h	Válido
18/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	0,00	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,16 °C	Válido	811944,87 m³/h	Válido

23/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,24 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,10 °C	Válido	5441,68 m³/h	Válido
23/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,16 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,92 °C	Válido	2513,97 m³/h	Válido
23/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,10 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,69 °C	Válido	2591,88 m³/h	Válido
23/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,06 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,54 °C	Válido	2572,64 m³/h	Válido
23/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,09 %	Válido	-3,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,32 °C	Válido	2632,21 m³/h	Válido
23/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,12 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,26 °C	Válido	1391,36 m³/h	Válido
23/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,15 %	Válido	-3,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,61 °C	Válido	80,79 m³/h	Válido
23/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,06 %	Válido	-3,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,80 °C	Válido	18,55 m³/h	Válido
23/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,97 %	Válido	-3,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,87 °C	Válido	46,55 m³/h	Válido
23/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	15,86 %	Válido	-3,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,98 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,78 %	Válido	-3,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,11 °C	Válido	0,91 m³/h	Válido
23/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,59 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,49 %	Válido	-3,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,43 %	Válido	-3,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,82 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,40 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,62 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	15,37 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,94 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,35 %	Válido	-3,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,07 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,38 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,66 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,39 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,01 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
23/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,36 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,89 °C	Válido	301,96 m³/h	Válido
23/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,42 %	Válido	-3,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,71 °C	Válido	2307,52 m³/h	Válido
23/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,46 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,60 °C	Válido	3664,87 m³/h	Válido
23/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,40 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,31 °C	Válido	12787,45 m³/h	Válido
24/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,35 %	Válido	-4,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,11 °C	Válido	627453,61 m³/h	Válido
24/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,27 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,77 °C	Válido	803984,77 m³/h	Válido
24/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,28 %	Válido	-5,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	70,46 °C	Válido	944574,95 m³/h	Válido
24/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,25 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,53 °C	Válido	996652,14 m³/h	Válido
24/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-6,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,49 °C	Válido	1035785,67 m³/h	Válido
24/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,55 °C	Válido	1089153,60 m³/h	Válido
24/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,24 %	Válido	-6,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,52 °C	Válido	1084074,79 m³/h	Válido
24/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,22 %	Válido	-6,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,85 °C	Válido	1073116,94 m³/h	Válido
24/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	100,87 °C	Válido	1075374,06 m³/h	Válido
24/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,13 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,94 °C	Válido	1081684,71 m³/h	Válido
24/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,01 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,88 °C	Válido	1073159,66 m³/h	Válido
24/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,94 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,48 °C	Válido	1076002,08 m³/h	Válido
24/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,83 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,50 °C	Válido	1082035,67 m³/h	Válido
24/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,78 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,27 °C	Válido	1082885,08 m³/h	Válido
24/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,71 °C	Válido	1147271,34 m³/h	Válido
24/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,69 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,34 °C	Válido	1202971,90 m³/h	Válido
24/11/2011 16:00	28,14	Válido	17,59%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-6,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,91 °C	Válido	1266720,08 m³/h	Válido
24/11/2011 17:00	64,99	Válido	40,62%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,71 %	Válido	-7,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	133,78 °C	Válido	1198500,11 m³/h	Válido
24/11/2011 18:00	79,44	Válido	49,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,72 %	Válido	-7,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,55 °C	Válido	960421,00 m³/h	Válido
24/11/2011 19:00	49,50	Válido	30,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,75 %	Válido	-7,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,46 °C	Válido	1053188,71 m³/h	Válido
24/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,79 %	Válido	-7,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,95 °C	Válido	1142536,53 m³/h	Válido
24/11/2011 21:00	1,35	Válido	0,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,83 %	Válido	-7,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,36 °C	Válido	1340766,30 m³/h	Válido
24/11/2011 22:00	48,64	Válido	30,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,87 %	Válido	-7,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,88 °C	Válido	1487338,51 m³/h	Válido
24/11/2011 23:00	82,65	Válido	51,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,86 %	Válido	-7,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	134,00 °C	Válido	1187156,18 m³/h	Válido
25/11/2011 00:00	82,15	Válido	51,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,79 %	Válido	-7,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,56 °C	Válido	938808,87 m³/h	Válido
25/11/2011 01:00	21,86	Válido	13,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,74 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,16 °C	Válido	912946,13 m³/h	Válido
25/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,69 %	Válido	-6,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,97 °C	Válido	899497,95 m³/h	Válido
25/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,66 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,40 °C	Válido	897889,93 m³/h	Válido

25/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,66 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,54 °C	Válido	870237,75 m³/h	Válido
25/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,71 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,75 °C	Válido	795586,06 m³/h	Válido
25/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,74 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,39 °C	Válido	875099,16 m³/h	Válido
25/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,77 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,08 °C	Válido	879617,18 m³/h	Válido
25/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,75 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,90 °C	Válido	898713,68 m³/h	Válido
25/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,66 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,08 °C	Válido	918974,37 m³/h	Válido
25/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,55 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,83 °C	Válido	960716,77 m³/h	Válido
25/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,48 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,86 °C	Válido	1016899,06 m³/h	Válido
25/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,27 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,28 °C	Válido	1075575,40 m³/h	Válido
25/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,15 °C	Válido	1339377,17 m³/h	Válido
25/11/2011 14:00	21,18	Válido	13,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-7,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	136,26 °C	Válido	1446322,73 m³/h	Válido
25/11/2011 15:00	72,62	Válido	45,39%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,30 %	Válido	-7,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,01 °C	Válido	1473268,40 m³/h	Válido
25/11/2011 16:00	79,71	Válido	49,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,39 %	Válido	-7,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,38 °C	Válido	1483880,81 m³/h	Válido
25/11/2011 17:00	81,66	Válido	51,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,34 %	Válido	-7,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,42 °C	Válido	1489569,23 m³/h	Válido
25/11/2011 18:00	90,33	Válido	56,46%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,34 %	Válido	-7,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,69 °C	Válido	1486475,83 m³/h	Válido
25/11/2011 19:00	95,20	Válido	59,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,40 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,78 °C	Válido	1510325,69 m³/h	Válido
25/11/2011 20:00	98,91	Válido	61,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,45 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,27 °C	Válido	1518523,27 m³/h	Válido
25/11/2011 21:00	99,18	Válido	61,99%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,50 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,62 °C	Válido	1551765,68 m³/h	Válido
25/11/2011 22:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,51 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,79 °C	Válido	1574430,77 m³/h	Válido
25/11/2011 23:00	99,59	Válido	62,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,52 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,03 °C	Válido	1518187,91 m³/h	Válido
26/11/2011 00:00	99,22	Válido	62,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	14,51 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,12 °C	Válido	1430823,56 m³/h	Válido
26/11/2011 01:00	100,08	Válido	62,55%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,47 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,60 °C	Válido	1414481,24 m³/h	Válido
26/11/2011 02:00	93,58	Válido	58,49%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,48 %	Válido	-7,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	145,77 °C	Válido	1382980,08 m³/h	Válido
26/11/2011 03:00	81,75	Válido	51,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,49 %	Válido	-7,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,15 °C	Válido	1351760,01 m³/h	Válido
26/11/2011 04:00	81,16	Válido	50,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,52 %	Válido	-7,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	139,91 °C	Válido	1357509,38 m³/h	Válido
26/11/2011 05:00	81,66	Válido	51,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,58 %	Válido	-7,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	140,69 °C	Válido	1367378,63 m³/h	Válido
26/11/2011 06:00	80,48	Válido	50,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,62 %	Válido	-7,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,81 °C	Válido	1311918,88 m³/h	Válido
26/11/2011 07:00	80,93	Válido	50,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,66 %	Válido	-7,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,43 °C	Válido	1292623,40 m³/h	Válido
26/11/2011 08:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,61 %	Válido	-7,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	137,07 °C	Válido	1228266,21 m³/h	Válido
26/11/2011 09:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,51 %	Válido	-7,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	138,68 °C	Válido	1313862,88 m³/h	Válido
26/11/2011 10:00	79,80	Válido	49,88%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,46 %	Válido	-7,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,17 °C	Válido	1325243,96 m³/h	Válido
26/11/2011 11:00	79,98	Válido	49,99%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,45 %	Válido	-7,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,78 °C	Válido	1320616,23 m³/h	Válido
26/11/2011 12:00	81,11	Válido	50,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,31 %	Válido	-7,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	146,37 °C	Válido	1388605,70 m³/h	Válido
26/11/2011 13:00	80,21	Válido	50,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,31 %	Válido	-7,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,60 °C	Válido	1446608,99 m³/h	Válido
26/11/2011 14:00	80,07	Válido	50,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,27 %	Válido	-7,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,14 °C	Válido	1454275,57 m³/h	Válido
26/11/2011 15:00	81,07	Válido	50,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,35 %	Válido	-8,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,92 °C	Válido	1527936,03 m³/h	Válido
26/11/2011 16:00	80,80	Válido	50,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,41 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,47 °C	Válido	1559258,09 m³/h	Válido
26/11/2011 17:00	80,39	Válido	50,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,40 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,03 °C	Válido	1561051,79 m³/h	Válido
26/11/2011 18:00	79,71	Válido	49,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,42 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,05 °C	Válido	1562217,56 m³/h	Válido
26/11/2011 19:00	78,40	Válido	49,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,47 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,00 °C	Válido	1568605,36 m³/h	Válido
26/11/2011 20:00	81,20	Válido	50,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,56 %	Válido	-8,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,67 °C	Válido	1579209,74 m³/h	Válido
26/11/2011 21:00	84,68	Válido	52,93%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,59 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,06 °C	Válido	1574008,86 m³/h	Válido
26/11/2011 22:00	94,12	Válido	58,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,60 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,78 °C	Válido	1543417,01 m³/h	Válido
26/11/2011 23:00	98,46	Válido	61,54%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,61 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,65 °C	Válido	1513839,96 m³/h	Válido
27/11/2011 00:00	97,73	Válido	61,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,58 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,70 °C	Válido	1541914,69 m³/h	Válido
27/11/2011 01:00	98,05	Válido	61,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,55 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,57 °C	Válido	1569450,18 m³/h	Válido
27/11/2011 02:00	97,46	Válido	60,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,50 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,40 °C	Válido	1579311,03 m³/h	Válido
27/11/2011 03:00	97,64	Válido	61,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,48 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,97 °C	Válido	1575994,34 m³/h	Válido
27/11/2011 04:00	97,55	Válido	60,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,47 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,71 °C	Válido	1573113,23 m³/h	Válido
27/11/2011 05:00	96,69	Válido	60,43%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,47 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,73 °C	Válido	1582296,47 m³/h	Válido
27/11/2011 06:00	96,83	Válido	60,52%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,45 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,93 °C	Válido	1579520,25 m³/h	Válido

03/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,72 °C	Válido	416882,54 m³/h	Válido
03/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-3,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,17 °C	Válido	420217,67 m³/h	Válido
03/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-3,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,36 °C	Válido	427050,47 m³/h	Válido
03/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-4,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,08 °C	Válido	429470,41 m³/h	Válido
03/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-4,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,39 °C	Válido	434722,04 m³/h	Válido
03/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-4,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,54 °C	Válido	381303,01 m³/h	Válido
03/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,24 %	Válido	-4,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,38 °C	Válido	21529,07 m³/h	Válido
03/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,21 %	Válido	-3,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,27 °C	Válido	18495,76 m³/h	Válido
04/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,84 °C	Válido	15356,61 m³/h	Válido
04/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-3,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 °C	Válido	11470,26 m³/h	Válido
04/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,08 °C	Válido	11647,97 m³/h	Válido
04/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-3,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,75 °C	Válido	11485,51 m³/h	Válido
04/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,46 °C	Válido	12843,53 m³/h	Válido
04/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,30 °C	Válido	10874,66 m³/h	Válido
04/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,36 °C	Válido	5522,29 m³/h	Válido
04/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,21 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,52 °C	Válido	4056,49 m³/h	Válido
04/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-3,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,77 °C	Válido	2191,39 m³/h	Válido
04/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,99 °C	Válido	703,45 m³/h	Válido
04/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	45,56 m³/h	Válido
04/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,63 °C	Válido	36,89 m³/h	Válido
04/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,92 °C	Válido	46,77 m³/h	Válido
04/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,90 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,59 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
04/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,85 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,71 °C	Válido	137,97 m³/h	Válido
04/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,92 %	Válido	-3,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,59 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
04/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,91 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,38 °C	Válido	403,95 m³/h	Válido
04/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,92 %	Válido	-3,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,52 °C	Válido	3647,84 m³/h	Válido
04/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,62 °C	Válido	10332,54 m³/h	Válido
04/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,51 °C	Válido	13823,63 m³/h	Válido
04/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,34 °C	Válido	16284,87 m³/h	Válido
04/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-3,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,16 °C	Válido	16379,24 m³/h	Válido
04/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-3,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,88 °C	Válido	17653,02 m³/h	Válido
04/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,73 °C	Válido	15766,77 m³/h	Válido
05/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-3,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,91 °C	Válido	13312,32 m³/h	Válido
05/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,78 °C	Válido	16112,67 m³/h	Válido
05/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,72 °C	Válido	14737,98 m³/h	Válido
05/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,55 °C	Válido	13710,97 m³/h	Válido
05/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 °C	Válido	13431,11 m³/h	Válido
05/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-3,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,36 °C	Válido	8302,75 m³/h	Válido
05/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-3,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,36 °C	Válido	3505,22 m³/h	Válido
05/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-3,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,77 °C	Válido	212823,61 m³/h	Válido
05/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-4,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,54 °C	Válido	722009,73 m³/h	Válido
05/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-4,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	45,18 °C	Válido	723237,81 m³/h	Válido
05/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-4,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,43 °C	Válido	727871,39 m³/h	Válido
05/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-4,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,09 °C	Válido	713434,40 m³/h	Válido
05/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-5,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	59,32 °C	Válido	768991,12 m³/h	Válido
05/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,88 %	Válido	-5,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	70,44 °C	Válido	838150,80 m³/h	Válido
05/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,86 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,38 °C	Válido	877854,27 m³/h	Válido
05/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,88 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,57 °C	Válido	913995,22 m³/h	Válido
05/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,48 °C	Válido	931669,54 m³/h	Válido
05/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,90 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,07 °C	Válido	999818,80 m³/h	Válido
05/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,86 °C	Válido	950850,59 m³/h	Válido

05/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-6,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,33 °C	Válido	1009425,03 m³/h	Válido
05/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,43 °C	Válido	778326,80 m³/h	Válido
05/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,60 °C	Válido	571998,98 m³/h	Válido
05/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-5,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,16 °C	Válido	561416,68 m³/h	Válido
05/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	72,82 °C	Válido	550394,41 m³/h	Válido
06/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-5,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	67,74 °C	Válido	544503,62 m³/h	Válido
06/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-5,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	63,78 °C	Válido	542870,51 m³/h	Válido
06/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	60,48 °C	Válido	539451,14 m³/h	Válido
06/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-5,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	57,53 °C	Válido	537063,53 m³/h	Válido
06/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-5,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,01 °C	Válido	534176,44 m³/h	Válido
06/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-4,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	52,94 °C	Válido	537808,33 m³/h	Válido
06/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-4,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,13 °C	Válido	518573,63 m³/h	Válido
06/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-4,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	49,65 °C	Válido	508686,27 m³/h	Válido
06/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-4,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	48,51 °C	Válido	498366,35 m³/h	Válido
06/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-4,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	47,27 °C	Válido	553123,64 m³/h	Válido
06/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-4,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	47,16 °C	Válido	726290,90 m³/h	Válido
06/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,92 %	Válido	-4,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	53,80 °C	Válido	747523,51 m³/h	Válido
06/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-5,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,02 °C	Válido	768812,28 m³/h	Válido
06/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,81 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,34 °C	Válido	806807,47 m³/h	Válido
06/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-5,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,76 °C	Válido	860918,70 m³/h	Válido
06/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,70 °C	Válido	944781,41 m³/h	Válido
06/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,12 °C	Válido	1011445,20 m³/h	Válido
06/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-6,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,95 °C	Válido	1179884,52 m³/h	Válido
06/12/2011 18:00	4,65	Válido	2,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,81 %	Válido	-7,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	131,92 °C	Válido	1400773,47 m³/h	Válido
06/12/2011 19:00	66,53	Válido	41,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-7,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	138,55 °C	Válido	1418054,23 m³/h	Válido
06/12/2011 20:00	82,65	Válido	51,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-7,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	134,14 °C	Válido	1437969,95 m³/h	Válido
06/12/2011 21:00	84,91	Válido	53,07%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-7,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,95 °C	Válido	1487119,95 m³/h	Válido
06/12/2011 22:00	83,87	Válido	52,42%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,19 °C	Válido	1484175,50 m³/h	Válido
06/12/2011 23:00	84,55	Válido	52,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,12 °C	Válido	1485530,61 m³/h	Válido
07/12/2011 00:00	84,95	Válido	53,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,79 °C	Válido	1483321,82 m³/h	Válido
07/12/2011 01:00	84,46	Válido	52,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,60 °C	Válido	1486066,63 m³/h	Válido
07/12/2011 02:00	91,64	Válido	57,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,85 %	Válido	-7,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,25 °C	Válido	1386260,13 m³/h	Válido
07/12/2011 03:00	98,05	Válido	61,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-7,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	142,73 °C	Válido	1313345,14 m³/h	Válido
07/12/2011 04:00	92,49	Válido	57,81%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-7,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	139,19 °C	Válido	1299585,06 m³/h	Válido
07/12/2011 05:00	89,47	Válido	55,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-7,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,36 °C	Válido	1329217,21 m³/h	Válido
07/12/2011 06:00	90,10	Válido	56,31%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,96 %	Válido	-7,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	146,33 °C	Válido	1387598,03 m³/h	Válido
07/12/2011 07:00	91,55	Válido	57,22%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-7,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	148,33 °C	Válido	1424923,18 m³/h	Válido
07/12/2011 08:00	92,99	Válido	58,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-7,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,90 °C	Válido	1353598,23 m³/h	Válido
07/12/2011 09:00	89,02	Válido	55,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-7,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	147,09 °C	Válido	1399786,56 m³/h	Válido
07/12/2011 10:00	78,67	Válido	49,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,11 °C	Válido	1437548,98 m³/h	Válido
07/12/2011 11:00	78,31	Válido	48,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,96 %	Válido	-8,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,13 °C	Válido	1430681,25 m³/h	Válido
07/12/2011 12:00	80,21	Válido	50,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,66 °C	Válido	1438238,36 m³/h	Válido
07/12/2011 13:00	79,85	Válido	49,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,70 °C	Válido	1394984,16 m³/h	Válido
07/12/2011 14:00	80,12	Válido	50,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,72 %	Válido	-8,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,21 °C	Válido	1419421,52 m³/h	Válido
07/12/2011 15:00	80,07	Válido	50,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,79 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,95 °C	Válido	1424145,95 m³/h	Válido
07/12/2011 16:00	79,94	Válido	49,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,85 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,93 °C	Válido	1406114,20 m³/h	Válido
07/12/2011 17:00	82,74	Válido	51,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-8,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,84 °C	Válido	1381486,58 m³/h	Válido
07/12/2011 18:00	90,19	Válido	56,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,91 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,32 °C	Válido	1433465,51 m³/h	Válido
07/12/2011 19:00	90,10	Válido	56,31%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,05 °C	Válido	1435315,54 m³/h	Válido
07/12/2011 20:00	89,74	Válido	56,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,46 °C	Válido	1425557,10 m³/h	Válido
07/12/2011 21:00	90,64	Válido	56,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,55 °C	Válido	1419490,05 m³/h	Válido

07/12/2011 22:00	91,00	Válido	56,88%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,90 °C	Válido	1411131,06 m³/h	Válido
07/12/2011 23:00	90,69	Válido	56,68%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,68 °C	Válido	1419994,37 m³/h	Válido
08/12/2011 00:00	90,64	Válido	56,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,40 °C	Válido	1408899,71 m³/h	Válido
08/12/2011 01:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,23 °C	Válido	1337000,05 m³/h	Válido
08/12/2011 02:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	152,19 °C	Válido	1348330,45 m³/h	Válido
08/12/2011 03:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,72 °C	Válido	1398844,16 m³/h	Válido
08/12/2011 04:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,60 °C	Válido	1413397,10 m³/h	Válido
08/12/2011 05:00	90,82	Válido	56,76%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,64 °C	Válido	1418243,83 m³/h	Válido
08/12/2011 06:00	90,33	Válido	56,46%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,86 °C	Válido	1436798,73 m³/h	Válido
08/12/2011 07:00	90,46	Válido	56,54%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,60 °C	Válido	1432651,43 m³/h	Válido
08/12/2011 08:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,53 °C	Válido	1428329,39 m³/h	Válido
08/12/2011 09:00	90,78	Válido	56,74%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,46 °C	Válido	1434772,90 m³/h	Válido
08/12/2011 10:00	90,87	Válido	56,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,83 °C	Válido	1433701,15 m³/h	Válido
08/12/2011 11:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,60 °C	Válido	1434393,59 m³/h	Válido
08/12/2011 12:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,34 °C	Válido	1434360,53 m³/h	Válido
08/12/2011 13:00	90,78	Válido	56,74%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,48 °C	Válido	1439058,61 m³/h	Válido
08/12/2011 14:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,88 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,57 °C	Válido	1436370,10 m³/h	Válido
08/12/2011 15:00	91,14	Válido	56,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,72 °C	Válido	1431362,62 m³/h	Válido
08/12/2011 16:00	91,46	Válido	57,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,31 °C	Válido	1399802,43 m³/h	Válido
08/12/2011 17:00	91,50	Válido	57,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,80 °C	Válido	1383558,11 m³/h	Válido
08/12/2011 18:00	91,91	Válido	57,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,02 °C	Válido	1417848,30 m³/h	Válido
08/12/2011 19:00	91,50	Válido	57,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,27 °C	Válido	1433685,35 m³/h	Válido
08/12/2011 20:00	91,23	Válido	57,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,27 °C	Válido	1438403,05 m³/h	Válido
08/12/2011 21:00	91,23	Válido	57,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,64 °C	Válido	1434911,39 m³/h	Válido
08/12/2011 22:00	91,37	Válido	57,11%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,34 °C	Válido	1428427,89 m³/h	Válido
08/12/2011 23:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,33 °C	Válido	1437568,50 m³/h	Válido

Nota: Os dados de material particulado estão com o flag "Suspeito" pela necessidade de verificação na configuração do software de importação do multicontrolador da PCME.