

## **Relatório N.º 011**

### **Sistema de Monitoramento de Emissões Atmosféricas**

#### **Chaminé de Candiota II - Fases A e B**

## **1 INTRODUÇÃO**

A Eletrobras CGTEE deu início, no dia 29 de Setembro de 2011, ao monitoramento de Emissões Atmosféricas na chaminé das Unidades I e II, Fase A e nas chaminés das Unidades III e IV, Fase B da Usina Termelétrica Presidente Médici – Candiota II, tendo como objetivo avaliar a sua interferência na qualidade do ar na Região de Candiota/RS.

O monitoramento realizado possibilitará a avaliação consistente de variações do processo de combustão do carvão e seus reflexos nas emissões atmosféricas, bem como atender a Cláusula Terceira - Parágrafo 1º do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 13 de abril de 2011.

Este documento apresenta os dados obtidos no Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões Atmosféricas das Fases A e B de 01/04/2012 a 30/04/2012.

## **2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA INSTALADO**

O Sistema de Monitoramento das Emissões Atmosféricas de Candiota II é composto de três subsistemas independentes, funcionando em paralelo, para o monitoramento individual de cada chaminé:

Chaminé 1 - Caldeiras I e II - Fase A;

Chaminé 2 - Caldeira III - Fase B;

Chaminé 3 - Caldeira IV – Fase B;

Cada subsistema instalado realiza as medições dos parâmetros apresentados a seguir, de forma individual em cada duto das três Chaminés:

- Dióxido de Enxofre – SO<sub>2</sub>;
- Óxidos de Nitrogênio – NO<sub>x</sub>;
- Monóxido de Carbono - CO;
- Oxigênio – O<sub>2</sub>;
- Material Particulado – MP;
- Pressão, Temperatura e Vazão;

## **3 RESULTADOS**

Os resultados obtidos no Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões Atmosféricas das Fases A e B estão apresentados nos anexo I, II e III, respectivo a cada chaminé de Candiota II.

Os cálculos necessários à correção das emissões em Nm<sup>3</sup> e 6% de O<sub>2</sub> serão realizados no Centro Supervisório da nova Rede de Monitoramento Ambiental da Eletrobras CGTEE.

Os dados do monitoramento de material particulado, em caso de falhas ou inexistência de comunicação com o datalogger local, podem ser disponibilizados via conexão do multicontrolador PCME a um notebook. Para esta operação a Eletrobras CGTEE adquiriu cabo de conexão e software específico para visualização e download das informações geradas e dos dados armazenados.

Os resultados de medições apresentados neste relatório são referentes às medições realizadas no período de 01 a 30 de abril de 2012.

#### **4 CONCLUSÕES**

Relatório Técnico específico detalhando todo o Sistema de Monitoramento das Emissões Atmosféricas de Candiota II, conforme instalado, foi apresentado ao IBAMA no dia 31 de outubro de 2011.

Os equipamentos instalados estão operando de forma confiável e segura. Problemas operacionais apresentados pelo sistema são solucionados com o suporte técnico das empresas contratadas.

A Unidade III – Fase B, correspondente à chaminé 2 permaneceu fora de operação durante o período do monitoramento realizado, apresentando falha de comunicação ao Centro Supervisório nos período de .

Os dados de Material Particulado para a chaminé 2 estão considerados como “suspeitos”, pois ainda não foi possível realizar a calibração do medidor de MP. Esta tarefa somente poderá ser realizada após a entrada em operação da Unidade III – Fase B, com a realização de amostragem isocinética.

Divergência nos valores medidos pelo Sistema de Monitoramento das Emissões Atmosféricas de Candiota II, comparativamente aos resultados de amostragens isocinéticas está sendo avaliado pela Eletrobras CGTEE em conjunto com suas empresas contratadas.

As manutenções preventivas e as calibrações dos analisadores são realizadas periodicamente.

O medidor de material particulado tem apresentado obstrução no caminho ótico pelo acúmulo de cinzas. Um sistema automatizado de limpeza está sendo projetado para eliminar o problema. Foi realizada manutenção preventiva neste sistema no mês de abril de 2012.

Nos dias 04 e 05 de abril, foi disponibilizado um técnico em softwares da Empresa ECOSOFT Consultoria e Softwares Ambientais LTDA para a realização de manutenções e adequações necessárias no SIA do IBAMA em Brasília e em seu Banco de Dados relativos às informações da Eletrobras CGTEE. Foi realizada revisão do plano de monitoramento da Eletrobras CGTEE em Candiota registrado no SIA do IBAMA, com adequação dos ranges de medição, unidades de parâmetros e o número de casas decimais dos valores exibidos para a interface do operador do IBAMA. A revisão realizada não interfere na fidelidade das informações disponibilizadas, porém melhora o entendimento do operador e facilita o seu trabalho. Os serviços realizados foram custeados pela Eletrobras CGTEE.

Neste momento ainda não é possível analisar de forma conclusiva os dados gerados. A validação dos dados, bem como a correção de unidades e de concentrações de forma automática pelo sistema, está diretamente relacionada ao desenvolvimento de procedimentos de utilização do software e a análise diária das informações geradas pelo operador do centro supervisorio.

Os dados gerados estão armazenados de forma segura em médias horárias e serão avaliados conclusivamente após a ambientação dos operadores da Eletrobras CGTEE com os softwares do Centro Supervisorio da nova Rede de Monitoramento Ambiental, devendo ocorrer uma melhora na qualidade das informações apresentadas no decorrer da sua utilização.

O formato do relatório para o monitoramento das emissões atmosféricas está em avaliação pela equipe técnica da Eletrobras CGTEE em conjunto com a empresa contratada, visando facilitar sua compreensão através de uma visualização rápida e conclusiva. O novo formato deverá ser implantado no primeiro semestre de 2012.

Os dados gerados são disponibilizados on-line ao IBAMA, em médias horárias com o atraso de 05 minutos. Ainda não é possível validar as informações geradas, porém o sistema permite que no momento da validação, esta seja retransmitida automaticamente ao banco de dados da CGTEE e do IBAMA, com a substituição do valor, acrescido dos critérios de validação.

Os resultados das medições realizadas estão apresentados nos Anexos I, II e III.

## **5 ANEXOS**

Anexo I – Dados do Monitoramento da Chaminé 1 – Unidades I e II – Fase A.

Anexo II – Dados do Monitoramento da Chaminé 2 – Unidade III – Fase B.

Anexo III – Dados do Monitoramento da Chaminé 3 – Unidade IV – Fase B.

Candiota, 09 de Maio de 2012.



---

Luis Eduardo Brose Piotrowicz

Engenheiro Químico

Divisão de Engenharia e Meio Ambiente