

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase A - Unidade I - uma Caldeira de 63 MW e Unidade II - uma Caldeira de 63 MW
Potência Instalada Total	126 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MW/h)	1,3 ton/MW

Data de Medição	Operação				CHAMINÉ 01															
	Entrada pelo Operador				Entradas Analógicas															
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo Operador	Inserido pelo Operador	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3			
	1 hora	1 hora	Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária			
Data	Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
11/11/2011 00:00	23,00	Válido	18,25%	Válido	0,00 ppm	Válido	566,45	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,000 ppm	Válido	88,34 °C	Válido	1000312,71 m³/h	Válido
11/11/2011 01:00	22,56	Válido	17,90%	Válido	0,00 ppm	Válido	460,79	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,24 °C	Válido	1001053,79 m³/h	Válido
11/11/2011 02:00	22,40	Válido	17,78%	Válido	0,00 ppm	Válido	433,90	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,78 °C	Válido	1002707,47 m³/h	Válido
11/11/2011 03:00	22,48	Válido	17,84%	Válido	0,00 ppm	Válido	478,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,53 °C	Válido	1007185,62 m³/h	Válido
11/11/2011 04:00	22,52	Válido	17,87%	Válido	0,00 ppm	Válido	476,89	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,48 °C	Válido	1004939,16 m³/h	Válido
11/11/2011 05:00	22,68	Válido	18,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	424,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,27 °C	Válido	1005787,02 m³/h	Válido
11/11/2011 06:00	22,72	Válido	18,03%	Válido	0,00 ppm	Válido	479,96	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,02 °C	Válido	1002048,22 m³/h	Válido
11/11/2011 07:00	22,68	Válido	18,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	484,34	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,96 °C	Válido	997496,03 m³/h	Válido
11/11/2011 08:00	22,94	Válido	18,21%	Válido	0,00 ppm	Válido	587,59	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,28 °C	Válido	989439,19 m³/h	Válido
11/11/2011 09:00	23,48	Válido	18,63%	Válido	0,00 ppm	Válido	635,35	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,89 °C	Válido	983251,24 m³/h	Válido
11/11/2011 10:00	23,26	Válido	18,46%	Válido	0,00 ppm	Válido	634,71	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,75 °C	Válido	986485,56 m³/h	Válido
11/11/2011 11:00	22,88	Válido	18,16%	Válido	0,00 ppm	Válido	557,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,33 °C	Válido	994465,68 m³/h	Válido
11/11/2011 12:00	23,32	Válido	18,51%	Válido	0,00 ppm	Válido	695,40	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,25 °C	Válido	1000333,96 m³/h	Válido
11/11/2011 13:00	24,37	Válido	19,34%	Válido	0,00 ppm	Válido	705,51	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,00 °C	Válido	996533,05 m³/h	Válido
11/11/2011 14:00	23,67	Válido	18,79%	Válido	0,00 ppm	Válido	705,09	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-6,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,73 °C	Válido	998482,16 m³/h	Válido
11/11/2011 15:00	22,88	Válido	18,16%	Válido	0,00 ppm	Válido	779,10	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-5,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,38 °C	Válido	1008313,27 m³/h	Válido
11/11/2011 16:00	22,88	Válido	18,16%	Válido	0,00 ppm	Válido	700,10	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,30 °C	Válido	989374,51 m³/h	Válido
11/11/2011 17:00	22,74	Válido	18,05%	Válido	0,00 ppm	Válido	696,11	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,51 °C	Válido	985504,30 m³/h	Válido
11/11/2011 18:00	23,00	Válido	18,25%	Válido	0,00 ppm	Válido	719,99	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,50 °C	Válido	985499,07 m³/h	Válido
11/11/2011 19:00	23,93	Válido	18,99%	Válido	0,00 ppm	Válido	640,46	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,20 °C	Válido	992140,39 m³/h	Válido
11/11/2011 20:00	23,53	Válido	18,67%	Válido	0,00 ppm	Válido	609,79	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,36 °C	Válido	996950,45 m³/h	Válido
11/11/2011 21:00	23,38	Válido	18,56%	Válido	0,00 ppm	Válido	685,66	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,97 °C	Válido	985857,05 m³/h	Válido
11/11/2011 22:00	23,46	Válido	18,62%	Válido	0,00 ppm	Válido	632,60	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,04 °C	Válido	971643,66 m³/h	Válido
11/11/2011 23:00	21,12	Válido	16,76%	Válido	0,00 ppm	Válido	575,72	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,34 °C	Válido	980407,67 m³/h	Válido
12/11/2011 00:00	20,03	Válido	15,90%	Válido	0,00 ppm	Válido	657,12	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,78 °C	Válido	992746,67 m³/h	Válido
12/11/2011 01:00	19,77	Válido	15,69%	Válido	0,00 ppm	Válido	657,93	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,78 °C	Válido	707401,98 m³/h	Válido
12/11/2011 02:00	19,55	Válido	15,52%	Válido	0,00 ppm	Válido	641,70	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,67 °C	Válido	720081,61 m³/h	Válido
12/11/2011 03:00	19,65	Válido	15,60%	Válido	0,00 ppm	Válido	750,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,45 °C	Válido	721386,65 m³/h	Válido
12/11/2011 04:00	21,08	Válido	16,73%	Válido	0,00 ppm	Válido	744,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,71 °C	Válido	724496,27 m³/h	Válido
12/11/2011 05:00	22,46	Válido	17,83%	Válido	0,00 ppm	Válido	747,43	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,50 °C	Válido	725499,65 m³/h	Válido
12/11/2011 06:00	22,26	Válido	17,67%	Válido	0,00 ppm	Válido	802,72	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,43 °C	Válido	725476,26 m³/h	Válido
12/11/2011 07:00	20,45	Válido	16,23%	Válido	0,00 ppm	Válido	772,52	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,91 °C	Válido	722571,14 m³/h	Válido
12/11/2011 08:00	20,35	Válido	16,15%	Válido	0,00 ppm	Válido	704,24	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,66 °C	Válido	718810,15 m³/h	Válido

12/11/2011 09:00	19,91	Válido	15,80%	Válido	0,00 ppm	Válido	773,79	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,63 °C	Válido	720459,10 m³/h	Válido
12/11/2011 10:00	23,51	Válido	18,66%	Válido	0,00 ppm	Válido	774,28	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,35 °C	Válido	718256,59 m³/h	Válido
12/11/2011 11:00	23,16	Válido	18,38%	Válido	0,00 ppm	Válido	810,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,18 °C	Válido	702785,44 m³/h	Válido
12/11/2011 12:00	23,40	Válido	18,57%	Válido	0,00 ppm	Válido	871,73	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,70 °C	Válido	691857,14 m³/h	Válido
12/11/2011 13:00	23,55	Válido	18,69%	Válido	0,00 ppm	Válido	1254,99	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,26 °C	Válido	692593,89 m³/h	Válido
12/11/2011 14:00	24,33	Válido	19,31%	Válido	0,00 ppm	Válido	1206,06	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,28 °C	Válido	696237,68 m³/h	Válido
12/11/2011 15:00	24,97	Válido	19,82%	Válido	0,00 ppm	Válido	1055,36	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,99 °C	Válido	693668,14 m³/h	Válido
12/11/2011 16:00	26,48	Válido	21,02%	Válido	0,00 ppm	Válido	1384,97	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,45 °C	Válido	690550,80 m³/h	Válido
12/11/2011 17:00	27,56	Válido	21,87%	Válido	0,00 ppm	Válido	1416,52	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,34 °C	Válido	691908,46 m³/h	Válido
12/11/2011 18:00	27,96	Válido	22,19%	Válido	0,00 ppm	Válido	1624,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,54 °C	Válido	693460,94 m³/h	Válido
12/11/2011 19:00	28,28	Válido	22,44%	Válido	0,00 ppm	Válido	1498,59	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,45 °C	Válido	691034,97 m³/h	Válido
12/11/2011 20:00	28,36	Válido	22,51%	Válido	0,00 ppm	Válido	1548,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,05 °C	Válido	700974,28 m³/h	Válido
12/11/2011 21:00	27,86	Válido	22,11%	Válido	0,00 ppm	Válido	1423,03	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,15 °C	Válido	665549,82 m³/h	Válido
12/11/2011 22:00	27,18	Válido	21,57%	Válido	0,00 ppm	Válido	1167,40	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,60 °C	Válido	259981,87 m³/h	Válido
12/11/2011 23:00	16,90	Válido	13,41%	Válido	0,00 ppm	Válido	1162,30	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	66,71 °C	Válido	235237,93 m³/h	Válido
13/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	495,86	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	59,47 °C	Válido	257351,16 m³/h	Válido
13/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	375,49	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-4,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	47,43 °C	Válido	276656,98 m³/h	Válido
13/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	335,62	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,46 °C	Válido	249101,89 m³/h	Válido
13/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	285,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,16 °C	Válido	225956,94 m³/h	Válido
13/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	267,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-4,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,01 °C	Válido	219122,27 m³/h	Válido
13/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	251,17	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,79 °C	Válido	191900,31 m³/h	Válido
13/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	264,89	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,92 °C	Válido	181200,86 m³/h	Válido
13/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	221,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,54 °C	Válido	169830,56 m³/h	Válido
13/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	205,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,80 °C	Válido	173107,95 m³/h	Válido
13/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	182,08	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-4,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,54 °C	Válido	415086,36 m³/h	Válido
13/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	246,66	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-5,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	66,89 °C	Válido	418035,11 m³/h	Válido
13/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	349,89	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-5,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	68,39 °C	Válido	423454,65 m³/h	Válido
13/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	293,48	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-5,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,34 °C	Válido	427223,50 m³/h	Válido
13/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	303,96	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-4,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	60,93 °C	Válido	429531,16 m³/h	Válido
13/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	321,22	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-4,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	58,37 °C	Válido	427641,73 m³/h	Válido
13/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	196,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-4,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	59,93 °C	Válido	425299,28 m³/h	Válido
13/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1268,07	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-5,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	72,10 °C	Válido	497174,41 m³/h	Válido
13/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1986,72	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-5,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,96 °C	Válido	542806,05 m³/h	Válido
13/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1988,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	100,71 °C	Válido	564853,68 m³/h	Válido
13/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1986,07	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,95 °C	Válido	572379,61 m³/h	Válido
13/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1984,64	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,22 °C	Válido	611202,38 m³/h	Válido
13/11/2011 21:00	0,32	Válido	0,25%	Válido	0,00 ppm	Válido	1981,62	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,29 °C	Válido	604245,08 m³/h	Válido
13/11/2011 22:00	12,14	Válido	9,63%	Válido	0,00 ppm	Válido	784,33	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	105,76 °C	Válido	604160,79 m³/h	Válido
13/11/2011 23:00	11,32	Válido	8,98%	Válido	0,00 ppm	Válido	539,95	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,87 °C	Válido	651704,52 m³/h	Válido
14/11/2011 00:00	10,48	Válido	8,32%	Válido	0,00 ppm	Válido	972,60	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,50 °C	Válido	699281,42 m³/h	Válido
14/11/2011 01:00	18,87	Válido	14,98%	Válido	0,00 ppm	Válido	1692,11	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,19 °C	Válido	699037,69 m³/h	Válido
14/11/2011 02:00	25,71	Válido	20,40%	Válido	0,00 ppm	Válido	507,86	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,66 °C	Válido	697929,80 m³/h	Válido
14/11/2011 03:00	26,66	Válido	21,16%	Válido	0,00 ppm	Válido	668,38	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,37 °C	Válido	697478,55 m³/h	Válido
14/11/2011 04:00	26,90	Válido	21,35%	Válido	0,00 ppm	Válido	722,90	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,32 °C	Válido	698210,23 m³/h	Válido
14/11/2011 05:00	26,82	Válido	21,29%	Válido	0,00 ppm	Válido	826,37	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,27 °C	Válido	698640,41 m³/h	Válido
14/11/2011 06:00	27,04	Válido	21,46%	Válido	0,00 ppm	Válido	961,26	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,89 °C	Válido	689601,46 m³/h	Válido
14/11/2011 07:00	27,02	Válido	21,44%	Válido	0,00 ppm	Válido	941,88	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,37 °C	Válido	689496,21 m³/h	Válido
14/11/2011 08:00	27,64	Válido	21,94%	Válido	0,00 ppm	Válido	894,05	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,64 °C	Válido	685308,16 m³/h	Válido
14/11/2011 09:00	27,76	Válido	22,03%	Válido	0,00 ppm	Válido	921,29	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,54 °C	Válido	688491,31 m³/h	Válido
14/11/2011 10:00	27,06	Válido	21,48%	Válido	0,00 ppm	Válido	938,94	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,74 °C	Válido	679663,97 m³/h	Válido

14/11/2011 11:00	27,84	Válido	22,10%	Válido	0,00 ppm	Válido	1231,56	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,72 °C	Válido	677104,82 m³/h	Válido
14/11/2011 12:00	29,53	Válido	23,44%	Válido	0,00 ppm	Válido	1308,96	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,76 °C	Válido	690647,80 m³/h	Válido
14/11/2011 13:00	29,35	Válido	23,29%	Válido	0,00 ppm	Válido	1038,41	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,67 °C	Válido	684576,99 m³/h	Válido
14/11/2011 14:00	30,47	Válido	24,18%	Válido	0,00 ppm	Válido	1452,85	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,97 °C	Válido	683903,87 m³/h	Válido
14/11/2011 15:00	30,57	Válido	24,26%	Válido	0,00 ppm	Válido	1413,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,18 °C	Válido	685396,18 m³/h	Válido
14/11/2011 16:00	28,78	Válido	22,84%	Válido	0,00 ppm	Válido	1368,61	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,30 °C	Válido	684915,09 m³/h	Válido
14/11/2011 17:00	26,84	Válido	21,30%	Válido	0,00 ppm	Válido	1439,84	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,70 °C	Válido	692554,12 m³/h	Válido
14/11/2011 18:00	26,88	Válido	21,33%	Válido	0,00 ppm	Válido	1452,29	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,12 °C	Válido	699118,91 m³/h	Válido
14/11/2011 19:00	26,66	Válido	21,16%	Válido	0,00 ppm	Válido	1129,19	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,45 °C	Válido	694607,53 m³/h	Válido
14/11/2011 20:00	26,36	Válido	20,92%	Válido	0,00 ppm	Válido	1352,90	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,42 °C	Válido	676916,14 m³/h	Válido
14/11/2011 21:00	25,75	Válido	20,44%	Válido	0,00 ppm	Válido	1176,97	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,42 °C	Válido	678855,33 m³/h	Válido
14/11/2011 22:00	26,60	Válido	21,11%	Válido	0,00 ppm	Válido	945,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,18 °C	Válido	675035,90 m³/h	Válido
14/11/2011 23:00	26,76	Válido	21,24%	Válido	0,00 ppm	Válido	1273,82	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,81 °C	Válido	526778,21 m³/h	Válido
15/11/2011 00:00	26,46	Válido	21,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1255,76	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-5,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,83 °C	Válido	234267,22 m³/h	Válido
15/11/2011 01:00	13,59	Válido	10,79%	Válido	0,00 ppm	Válido	954,92	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-5,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	67,48 °C	Válido	228115,40 m³/h	Válido
15/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	389,23	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-4,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,59 °C	Válido	221433,00 m³/h	Válido
15/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	352,09	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-4,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	56,96 °C	Válido	213067,66 m³/h	Válido
15/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	352,44	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-4,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	53,02 °C	Válido	202782,56 m³/h	Válido
15/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	292,42	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-4,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	49,84 °C	Válido	199636,79 m³/h	Válido
15/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	273,78	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-4,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,67 °C	Válido	194796,91 m³/h	Válido
15/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	274,08	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-4,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,29 °C	Válido	205136,96 m³/h	Válido
15/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	236,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-3,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,11 °C	Válido	187453,16 m³/h	Válido
15/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	210,86	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,57 °C	Válido	166604,80 m³/h	Válido
15/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	191,27	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,09 °C	Válido	146969,93 m³/h	Válido
15/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	175,04	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,09 °C	Válido	120134,39 m³/h	Válido
15/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	164,54	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,34 °C	Válido	125502,07 m³/h	Válido
15/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	149,38	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,91 °C	Válido	119569,81 m³/h	Válido
15/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	133,79	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-3,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,61 °C	Válido	106813,25 m³/h	Válido
15/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	120,71	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,24 °C	Válido	112606,63 m³/h	Válido
15/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	108,42	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,32 °C	Válido	98955,54 m³/h	Válido
15/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	96,01	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,71 °C	Válido	136460,83 m³/h	Válido
15/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	94,58	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,86 °C	Válido	121656,06 m³/h	Válido
15/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	236,90	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,56 °C	Válido	117083,02 m³/h	Válido
15/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	77,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,01 °C	Válido	126246,47 m³/h	Válido
15/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	86,67	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,00 °C	Válido	145070,25 m³/h	Válido
15/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	90,95	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,80 °C	Válido	285841,92 m³/h	Válido
15/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	136,31	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-4,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,50 °C	Válido	448253,07 m³/h	Válido
16/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	368,08	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,21 °C	Válido	711485,93 m³/h	Válido
16/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	770,67	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,65 °C	Válido	507959,55 m³/h	Válido
16/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1992,38	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,89 °C	Válido	399389,35 m³/h	Válido
16/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	702,16	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,09 °C	Válido	398062,52 m³/h	Válido
16/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	128,85	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,97 °C	Válido	393490,17 m³/h	Válido
16/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	124,82	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,98 °C	Válido	390513,51 m³/h	Válido
16/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	129,46	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,37 °C	Válido	383470,18 m³/h	Válido
16/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	121,10	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,43 °C	Válido	379402,27 m³/h	Válido
16/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	120,82	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,90 °C	Válido	369154,19 m³/h	Válido
16/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	112,05	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,66 °C	Válido	401472,61 m³/h	Válido
16/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	94,05	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,99 °C	Válido	356879,64 m³/h	Válido
16/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	246,95	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,60 °C	Válido	359271,53 m³/h	Válido
16/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,07	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,29 °C	Válido	358641,83 m³/h	Válido

16/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	67,08	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,16 °C	Válido	357892,89 m³/h	Válido
16/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,83	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-3,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,97 °C	Válido	355549,28 m³/h	Válido
16/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	63,52	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,60 °C	Válido	357116,45 m³/h	Válido
16/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,94	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,21 °C	Válido	357314,52 m³/h	Válido
16/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	53,27	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,62 °C	Válido	363754,45 m³/h	Válido
16/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	56,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-3,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,85 °C	Válido	362810,97 m³/h	Válido
16/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	59,25	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,72 °C	Válido	366431,54 m³/h	Válido
16/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	57,27	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-3,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,19 °C	Válido	374352,28 m³/h	Válido
16/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	58,10	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,51 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,78 °C	Válido	379646,72 m³/h	Válido
16/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	59,33	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-3,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,24 °C	Válido	380151,81 m³/h	Válido
16/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,41	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-3,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,46 °C	Válido	378571,35 m³/h	Válido
17/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	71,57	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,67 °C	Válido	378481,37 m³/h	Válido
17/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,22	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,92 °C	Válido	379563,45 m³/h	Válido
17/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	78,68	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-3,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,36 °C	Válido	378418,05 m³/h	Válido
17/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	77,09	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,83 °C	Válido	377995,92 m³/h	Válido
17/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	76,89	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,35 °C	Válido	377830,12 m³/h	Válido
17/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,03	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,21 °C	Válido	377788,96 m³/h	Válido
17/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	75,03	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,28 °C	Válido	375833,75 m³/h	Válido
17/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,58	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,43 °C	Válido	374688,09 m³/h	Válido
17/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,57 ppm	Válido	74,89	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,13 °C	Válido	220909,11 m³/h	Válido
17/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	15,53 ppm	Válido	98,49	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-3,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,25 °C	Válido	54223,98 m³/h	Válido
17/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	14,37 ppm	Válido	65,99	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-3,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,65 °C	Válido	34558,47 m³/h	Válido
17/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,64	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,54 °C	Válido	20933,35 m³/h	Válido
17/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,16	Suspeito	0,00 ppm	Válido	17,28 %	Válido	-2,96 mbar	Válido	11,83 ppm	Válido	21,67 °C	Válido	8920,35 m³/h	Válido
17/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	34,81	Suspeito	0,02 ppm	Válido	17,68 %	Válido	-3,08 mbar	Válido	7,38 ppm	Válido	21,68 °C	Válido	3446,11 m³/h	Válido
17/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,32 ppm	Válido	22,98	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,06 mbar	Válido	0,42 ppm	Válido	21,99 °C	Válido	493,71 m³/h	Válido
17/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	20,04	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,21 °C	Válido	72,49 m³/h	Válido
17/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	16,14	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-3,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,42 °C	Válido	56,94 m³/h	Válido
17/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,63 ppm	Válido	12,84	Suspeito	0,00 ppm	Válido	17,30 %	Válido	-3,12 mbar	Válido	29,77 ppm	Válido	22,56 °C	Válido	22051,60 m³/h	Válido
17/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,37	Suspeito	0,00 ppm	Válido	19,96 %	Válido	-3,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,48 °C	Válido	53883,17 m³/h	Válido
17/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	12,46	Suspeito	0,00 ppm	Válido	16,90 %	Válido	-3,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,37 °C	Válido	65559,29 m³/h	Válido
17/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	15,14	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,06 °C	Válido	70730,67 m³/h	Válido
17/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	24,31	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,75 °C	Válido	77344,20 m³/h	Válido
17/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	35,10	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,39 °C	Válido	76463,22 m³/h	Válido
17/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	43,04	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-3,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 °C	Válido	71685,22 m³/h	Válido
18/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	49,93	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-3,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	78887,19 m³/h	Válido
18/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	53,53	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,30 °C	Válido	84266,63 m³/h	Válido
18/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,31	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,94 °C	Válido	75321,17 m³/h	Válido
18/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	57,20	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,59 °C	Válido	67617,63 m³/h	Válido
18/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	62,08	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,32 °C	Válido	61862,98 m³/h	Válido
18/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	66,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,98 °C	Válido	65300,58 m³/h	Válido
18/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	70,39	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,76 °C	Válido	56137,38 m³/h	Válido
18/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	73,24	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,57 °C	Válido	57383,65 m³/h	Válido
18/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,91	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-3,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,52 °C	Válido	45229,33 m³/h	Válido
18/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	70,35	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-3,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,50 °C	Válido	27905,08 m³/h	Válido
18/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	57,16	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-3,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,68 °C	Válido	16752,51 m³/h	Válido
18/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	49,52	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,79 °C	Válido	7021,58 m³/h	Válido
18/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	39,05	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,76 %	Válido	-3,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,99 °C	Válido	3580,83 m³/h	Válido
18/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	30,03	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-3,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,22 °C	Válido	6337,50 m³/h	Válido
18/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	24,87	Suspeito	0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-3,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,56 °C	Válido	2336,43 m³/h	Válido

20/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-4,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,47 °C	Válido	363874,90 m³/h	Válido
20/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-4,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	45,64 °C	Válido	370910,08 m³/h	Válido
20/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-4,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	49,98 °C	Válido	386576,58 m³/h	Válido
20/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-5,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	56,46 °C	Válido	410368,93 m³/h	Válido
20/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-5,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,13 °C	Válido	427999,43 m³/h	Válido
20/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-5,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,56 °C	Válido	437784,02 m³/h	Válido
20/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,61 °C	Válido	444550,02 m³/h	Válido
21/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,78 °C	Válido	446555,13 m³/h	Válido
21/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,72 °C	Válido	453534,45 m³/h	Válido
21/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,96 °C	Válido	515913,90 m³/h	Válido
21/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,99 °C	Válido	562920,44 m³/h	Válido
21/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,76 °C	Válido	575684,23 m³/h	Válido
21/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,04 °C	Válido	588935,64 m³/h	Válido
21/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,76 °C	Válido	611157,98 m³/h	Válido
21/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,36 °C	Válido	633449,80 m³/h	Válido
21/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,71 °C	Válido	677581,97 m³/h	Válido
21/11/2011 09:00	0,10	Válido	0,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,75 °C	Válido	697866,25 m³/h	Válido
21/11/2011 10:00	10,84	Válido	8,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,61 °C	Válido	729833,95 m³/h	Válido
21/11/2011 11:00	12,91	Válido	10,25%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,02 °C	Válido	674809,56 m³/h	Válido
21/11/2011 12:00	18,75	Válido	14,88%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,54 °C	Válido	656623,86 m³/h	Válido
21/11/2011 13:00	24,39	Válido	19,36%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,89 °C	Válido	658349,81 m³/h	Válido
21/11/2011 14:00	25,31	Válido	20,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,89 °C	Válido	695736,34 m³/h	Válido
21/11/2011 15:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-7,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,63 °C	Válido	739132,30 m³/h	Válido
21/11/2011 16:00	24,89	Válido	19,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-7,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,64 °C	Válido	742107,90 m³/h	Válido
21/11/2011 17:00	24,47	Válido	19,42%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,57 °C	Válido	743747,16 m³/h	Válido
21/11/2011 18:00	24,41	Válido	19,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-7,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,77 °C	Válido	742949,98 m³/h	Válido
21/11/2011 19:00	24,73	Válido	19,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,51 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,20 °C	Válido	740757,66 m³/h	Válido
21/11/2011 20:00	24,71	Válido	19,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,21 °C	Válido	744798,05 m³/h	Válido
21/11/2011 21:00	25,15	Válido	19,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-7,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,12 °C	Válido	745288,80 m³/h	Válido
21/11/2011 22:00	24,65	Válido	19,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-7,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,85 °C	Válido	747974,79 m³/h	Válido
21/11/2011 23:00	24,75	Válido	19,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,39 %	Válido	-7,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,53 °C	Válido	744653,30 m³/h	Válido
22/11/2011 00:00	24,71	Válido	19,61%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,46 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,34 °C	Válido	745824,77 m³/h	Válido
22/11/2011 01:00	24,29	Válido	19,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,48 °C	Válido	744358,49 m³/h	Válido
22/11/2011 02:00	24,79	Válido	19,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,65 °C	Válido	743631,00 m³/h	Válido
22/11/2011 03:00	25,01	Válido	19,85%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,42 °C	Válido	744048,54 m³/h	Válido
22/11/2011 04:00	25,15	Válido	19,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,43 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,07 °C	Válido	741573,96 m³/h	Válido
22/11/2011 05:00	25,35	Válido	20,12%	Válido	0,72 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,47 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,95 °C	Válido	742862,91 m³/h	Válido
22/11/2011 06:00	25,09	Válido	19,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,45 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,71 °C	Válido	743273,47 m³/h	Válido
22/11/2011 07:00	24,95	Válido	19,80%	Válido	0,53 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,47 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,76 °C	Válido	742688,65 m³/h	Válido
22/11/2011 08:00	24,91	Válido	19,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,71 °C	Válido	744734,36 m³/h	Válido
22/11/2011 09:00	24,73	Válido	19,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,34 °C	Válido	740501,34 m³/h	Válido
22/11/2011 10:00	24,31	Válido	19,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,62 °C	Válido	739084,20 m³/h	Válido
22/11/2011 11:00	23,53	Válido	18,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,99 °C	Válido	739719,18 m³/h	Válido
22/11/2011 12:00	23,55	Válido	18,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,67 °C	Válido	736833,83 m³/h	Válido
22/11/2011 13:00	24,01	Válido	19,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,57 °C	Válido	734653,97 m³/h	Válido
22/11/2011 14:00	24,05	Válido	19,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,60 °C	Válido	731760,19 m³/h	Válido
22/11/2011 15:00	24,21	Válido	19,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,99 °C	Válido	727771,32 m³/h	Válido
22/11/2011 16:00	24,23	Válido	19,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,29 °C	Válido	728007,83 m³/h	Válido
22/11/2011 17:00	24,27	Válido	19,26%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,46 °C	Válido	729629,21 m³/h	Válido
22/11/2011 18:00	24,31	Válido	19,29%	Válido	0,47 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-7,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,48 °C	Válido	728393,61 m³/h	Válido

22/11/2011 19:00	24,09	Válido	19,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-7,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,43 °C	Válido	730850,26 m³/h	Válido
22/11/2011 20:00	24,21	Válido	19,21%	Válido	0,07 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-7,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,00 °C	Válido	733369,27 m³/h	Válido
22/11/2011 21:00	24,37	Válido	19,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,54 °C	Válido	732949,60 m³/h	Válido
22/11/2011 22:00	23,93	Válido	18,99%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,05 °C	Válido	712054,28 m³/h	Válido
22/11/2011 23:00	24,29	Válido	19,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-7,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,33 °C	Válido	708905,55 m³/h	Válido
23/11/2011 00:00	24,35	Válido	19,33%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,63 °C	Válido	709650,60 m³/h	Válido
23/11/2011 01:00	24,53	Válido	19,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-7,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,57 °C	Válido	714114,11 m³/h	Válido
23/11/2011 02:00	24,33	Válido	19,31%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-7,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,55 °C	Válido	707079,55 m³/h	Válido
23/11/2011 03:00	24,49	Válido	19,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,31 °C	Válido	709182,95 m³/h	Válido
23/11/2011 04:00	24,73	Válido	19,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,06 °C	Válido	704085,26 m³/h	Válido
23/11/2011 05:00	24,97	Válido	19,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,89 °C	Válido	704179,89 m³/h	Válido
23/11/2011 06:00	24,89	Válido	19,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,92 °C	Válido	704190,11 m³/h	Válido
23/11/2011 07:00	24,85	Válido	19,72%	Válido	1,17 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-7,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,15 °C	Válido	699784,85 m³/h	Válido
23/11/2011 08:00	24,97	Válido	19,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,36 °C	Válido	693128,02 m³/h	Válido
23/11/2011 09:00	25,03	Válido	19,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,69 °C	Válido	695920,80 m³/h	Válido
23/11/2011 10:00	24,37	Válido	19,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,05 °C	Válido	690995,43 m³/h	Válido
23/11/2011 11:00	24,69	Válido	19,60%	Válido	0,44 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,70 °C	Válido	690499,70 m³/h	Válido
23/11/2011 12:00	24,23	Válido	19,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,41 °C	Válido	688099,55 m³/h	Válido
23/11/2011 13:00	24,33	Válido	19,31%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,07 °C	Válido	689192,77 m³/h	Válido
23/11/2011 14:00	24,23	Válido	19,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,22 °C	Válido	686653,85 m³/h	Válido
23/11/2011 15:00	24,39	Válido	19,36%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,37 °C	Válido	685838,58 m³/h	Válido
23/11/2011 16:00	24,97	Válido	19,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,64 °C	Válido	682013,00 m³/h	Válido
23/11/2011 17:00	25,11	Válido	19,93%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,23 °C	Válido	683125,94 m³/h	Válido
23/11/2011 18:00	22,96	Válido	18,22%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,16 °C	Válido	687075,01 m³/h	Válido
23/11/2011 19:00	20,67	Válido	16,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,81 °C	Válido	698645,78 m³/h	Válido
23/11/2011 20:00	20,49	Válido	16,26%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,24 °C	Válido	704086,10 m³/h	Válido
23/11/2011 21:00	20,43	Válido	16,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-7,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,69 °C	Válido	709344,58 m³/h	Válido
23/11/2011 22:00	20,37	Válido	16,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,27 °C	Válido	707403,68 m³/h	Válido
23/11/2011 23:00	20,27	Válido	16,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,49 °C	Válido	709635,78 m³/h	Válido
24/11/2011 00:00	18,79	Válido	14,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,79 °C	Válido	709768,51 m³/h	Válido
24/11/2011 01:00	19,17	Válido	15,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-7,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,32 °C	Válido	711593,91 m³/h	Válido
24/11/2011 02:00	19,29	Válido	15,31%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,24 °C	Válido	710143,00 m³/h	Válido
24/11/2011 03:00	19,11	Válido	15,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,15 °C	Válido	712498,64 m³/h	Válido
24/11/2011 04:00	18,73	Válido	14,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,35 °C	Válido	713754,23 m³/h	Válido
24/11/2011 05:00	19,13	Válido	15,18%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,80 °C	Válido	712212,11 m³/h	Válido
24/11/2011 06:00	24,11	Válido	19,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,28 °C	Válido	708430,32 m³/h	Válido
24/11/2011 07:00	24,37	Válido	19,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,73 °C	Válido	704633,99 m³/h	Válido
24/11/2011 08:00	24,31	Válido	19,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,07 °C	Válido	708012,28 m³/h	Válido
24/11/2011 09:00	24,53	Válido	19,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,12 °C	Válido	701971,32 m³/h	Válido
24/11/2011 10:00	24,45	Válido	19,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,53 °C	Válido	694358,17 m³/h	Válido
24/11/2011 11:00	24,55	Válido	19,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,28 °C	Válido	692513,50 m³/h	Válido
24/11/2011 12:00	25,13	Válido	19,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,03 °C	Válido	687160,57 m³/h	Válido
24/11/2011 13:00	25,57	Válido	20,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,74 °C	Válido	681575,72 m³/h	Válido
24/11/2011 14:00	26,09	Válido	20,71%	Válido	1,04 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,44 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,28 °C	Válido	679566,91 m³/h	Válido
24/11/2011 15:00	25,93	Válido	20,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,75 °C	Válido	673912,44 m³/h	Válido
24/11/2011 16:00	26,26	Válido	20,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,14 °C	Válido	670616,55 m³/h	Válido
24/11/2011 17:00	26,05	Válido	20,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,30 °C	Válido	671700,82 m³/h	Válido
24/11/2011 18:00	25,09	Válido	19,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,28 °C	Válido	671667,44 m³/h	Válido
24/11/2011 19:00	25,13	Válido	19,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,86 °C	Válido	677979,44 m³/h	Válido
24/11/2011 20:00	24,93	Válido	19,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-7,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,15 °C	Válido	682143,63 m³/h	Válido

24/11/2011 21:00	25,15	Válido	19,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-7,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,67 °C	Válido	690563,96 m³/h	Válido
24/11/2011 22:00	25,15	Válido	19,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,20 °C	Válido	687305,52 m³/h	Válido
24/11/2011 23:00	25,03	Válido	19,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,52 °C	Válido	686909,96 m³/h	Válido
25/11/2011 00:00	24,89	Válido	19,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,19 °C	Válido	689567,02 m³/h	Válido
25/11/2011 01:00	25,47	Válido	20,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,90 °C	Válido	686098,45 m³/h	Válido
25/11/2011 02:00	25,87	Válido	20,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,47 °C	Válido	691198,44 m³/h	Válido
25/11/2011 03:00	26,52	Válido	21,05%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,16 °C	Válido	691658,32 m³/h	Válido
25/11/2011 04:00	26,52	Válido	21,05%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,85 °C	Válido	692129,76 m³/h	Válido
25/11/2011 05:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,61 °C	Válido	693470,73 m³/h	Válido
25/11/2011 06:00	26,36	Válido	20,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,41 °C	Válido	695579,69 m³/h	Válido
25/11/2011 07:00	26,03	Válido	20,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,55 °C	Válido	694373,05 m³/h	Válido
25/11/2011 08:00	26,01	Válido	20,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,12 °C	Válido	686046,70 m³/h	Válido
25/11/2011 09:00	25,99	Válido	20,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,84 °C	Válido	686115,10 m³/h	Válido
25/11/2011 10:00	25,95	Válido	20,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,65 °C	Válido	682471,50 m³/h	Válido
25/11/2011 11:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,57 °C	Válido	677130,92 m³/h	Válido
25/11/2011 12:00	26,30	Válido	20,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,53 °C	Válido	671401,35 m³/h	Válido
25/11/2011 13:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-6,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,49 °C	Válido	672966,61 m³/h	Válido
25/11/2011 14:00	26,54	Válido	21,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,31 °C	Válido	669864,18 m³/h	Válido
25/11/2011 15:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,17 °C	Válido	669208,91 m³/h	Válido
25/11/2011 16:00	25,77	Válido	20,45%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,04 °C	Válido	669864,14 m³/h	Válido
25/11/2011 17:00	25,47	Válido	20,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,52 °C	Válido	668743,85 m³/h	Válido
25/11/2011 18:00	25,41	Válido	20,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,62 °C	Válido	668218,96 m³/h	Válido
25/11/2011 19:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,50 °C	Válido	668518,54 m³/h	Válido
25/11/2011 20:00	25,21	Válido	20,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-7,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,66 °C	Válido	680984,14 m³/h	Válido
25/11/2011 21:00	24,83	Válido	19,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,51 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,53 °C	Válido	686353,61 m³/h	Válido
25/11/2011 22:00	24,55	Válido	19,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,48 °C	Válido	684410,99 m³/h	Válido
25/11/2011 23:00	24,89	Válido	19,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,69 °C	Válido	687935,95 m³/h	Válido
26/11/2011 00:00	25,69	Válido	20,39%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,46 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,91 °C	Válido	686546,77 m³/h	Válido
26/11/2011 01:00	26,40	Válido	20,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,43 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,43 °C	Válido	683607,73 m³/h	Válido
26/11/2011 02:00	26,46	Válido	21,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,40 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,89 °C	Válido	683755,56 m³/h	Válido
26/11/2011 03:00	26,74	Válido	21,22%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,37 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,59 °C	Válido	683189,41 m³/h	Válido
26/11/2011 04:00	26,74	Válido	21,22%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,34 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,28 °C	Válido	679773,19 m³/h	Válido
26/11/2011 05:00	27,46	Válido	21,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,31 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,82 °C	Válido	676262,02 m³/h	Válido
26/11/2011 06:00	27,34	Válido	21,70%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,29 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,62 °C	Válido	674468,32 m³/h	Válido
26/11/2011 07:00	26,54	Válido	21,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,26 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,98 °C	Válido	669851,77 m³/h	Válido
26/11/2011 08:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,22 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,71 °C	Válido	663213,91 m³/h	Válido
26/11/2011 09:00	26,01	Válido	20,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,16 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,75 °C	Válido	662794,78 m³/h	Válido
26/11/2011 10:00	25,75	Válido	20,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,11 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,63 °C	Válido	659729,62 m³/h	Válido
26/11/2011 11:00	25,49	Válido	20,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,06 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,06 °C	Válido	661935,12 m³/h	Válido
26/11/2011 12:00	26,26	Válido	20,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,95 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,66 °C	Válido	663910,79 m³/h	Válido
26/11/2011 13:00	26,44	Válido	20,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,85 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,51 °C	Válido	661358,39 m³/h	Válido
26/11/2011 14:00	26,60	Válido	21,11%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,12 °C	Válido	656454,37 m³/h	Válido
26/11/2011 15:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,62 %	Válido	-6,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,65 °C	Válido	656523,41 m³/h	Válido
26/11/2011 16:00	26,60	Válido	21,11%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,53 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,92 °C	Válido	665126,42 m³/h	Válido
26/11/2011 17:00	26,74	Válido	21,22%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,40 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,01 °C	Válido	673172,14 m³/h	Válido
26/11/2011 18:00	26,64	Válido	21,14%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,28 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,69 °C	Válido	680590,65 m³/h	Válido
26/11/2011 19:00	26,88	Válido	21,33%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,17 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,99 °C	Válido	690776,71 m³/h	Válido
26/11/2011 20:00	26,92	Válido	21,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,10 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,13 °C	Válido	703616,63 m³/h	Válido
26/11/2011 21:00	27,04	Válido	21,46%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,99 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,36 °C	Válido	709967,83 m³/h	Válido
26/11/2011 22:00	26,76	Válido	21,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,86 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,46 °C	Válido	712995,18 m³/h	Válido

26/11/2011 23:00	26,86	Válido	21,32%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,75 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,85 °C	Válido	712567,28 m³/h	Válido
27/11/2011 00:00	26,94	Válido	21,38%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,60 %	Válido	-6,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,30 °C	Válido	712725,04 m³/h	Válido
27/11/2011 01:00	26,70	Válido	21,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,44 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,94 °C	Válido	709917,03 m³/h	Válido
27/11/2011 02:00	26,94	Válido	21,38%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,29 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,34 °C	Válido	711933,68 m³/h	Válido
27/11/2011 03:00	27,08	Válido	21,49%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,14 %	Válido	-6,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,95 °C	Válido	710664,98 m³/h	Válido
27/11/2011 04:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,01 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,58 °C	Válido	711261,84 m³/h	Válido
27/11/2011 05:00	26,01	Válido	20,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,89 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,51 °C	Válido	707933,01 m³/h	Válido
27/11/2011 06:00	25,35	Válido	20,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,76 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,36 °C	Válido	707660,21 m³/h	Válido
27/11/2011 07:00	25,49	Válido	20,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,70 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,58 °C	Válido	705752,02 m³/h	Válido
27/11/2011 08:00	26,19	Válido	20,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,59 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,20 °C	Válido	701388,44 m³/h	Válido
27/11/2011 09:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,40 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,05 °C	Válido	698637,20 m³/h	Válido
27/11/2011 10:00	26,70	Válido	21,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,23 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,00 °C	Válido	693217,97 m³/h	Válido
27/11/2011 11:00	25,35	Válido	20,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,05 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,41 °C	Válido	694089,18 m³/h	Válido
27/11/2011 12:00	23,32	Válido	18,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,81 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,69 °C	Válido	690153,99 m³/h	Válido
27/11/2011 13:00	23,18	Válido	18,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,66 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,46 °C	Válido	685771,45 m³/h	Válido
27/11/2011 14:00	23,44	Válido	18,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,55 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,05 °C	Válido	687751,40 m³/h	Válido
27/11/2011 15:00	24,95	Válido	19,80%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,56 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,69 °C	Válido	689369,38 m³/h	Válido
27/11/2011 16:00	24,91	Válido	19,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,49 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,18 °C	Válido	689232,76 m³/h	Válido
27/11/2011 17:00	24,99	Válido	19,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,36 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,85 °C	Válido	709033,00 m³/h	Válido
27/11/2011 18:00	25,25	Válido	20,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,32 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,82 °C	Válido	710629,62 m³/h	Válido
27/11/2011 19:00	25,73	Válido	20,42%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,29 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,19 °C	Válido	693633,25 m³/h	Válido
27/11/2011 20:00	25,25	Válido	20,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,28 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,31 °C	Válido	694513,85 m³/h	Válido
27/11/2011 21:00	25,39	Válido	20,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,28 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,21 °C	Válido	695264,26 m³/h	Válido
27/11/2011 22:00	25,13	Válido	19,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,27 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,42 °C	Válido	695871,61 m³/h	Válido
27/11/2011 23:00	25,07	Válido	19,90%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,21 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,96 °C	Válido	695910,63 m³/h	Válido
28/11/2011 00:00	25,09	Válido	19,91%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,09 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,74 °C	Válido	695494,98 m³/h	Válido
28/11/2011 01:00	25,03	Válido	19,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,97 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,67 °C	Válido	698542,13 m³/h	Válido
28/11/2011 02:00	24,91	Válido	19,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,89 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,59 °C	Válido	701453,18 m³/h	Válido
28/11/2011 03:00	25,61	Válido	20,33%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,80 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,40 °C	Válido	702053,80 m³/h	Válido
28/11/2011 04:00	25,67	Válido	20,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,71 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,36 °C	Válido	699922,24 m³/h	Válido
28/11/2011 05:00	25,57	Válido	20,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,69 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,13 °C	Válido	700128,44 m³/h	Válido
28/11/2011 06:00	26,03	Válido	20,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,69 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,06 °C	Válido	700017,56 m³/h	Válido
28/11/2011 07:00	25,65	Válido	20,36%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,64 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,10 °C	Válido	693197,88 m³/h	Válido
28/11/2011 08:00	25,27	Válido	20,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,51 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,66 °C	Válido	690144,06 m³/h	Válido
28/11/2011 09:00	25,29	Válido	20,07%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,39 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,51 °C	Válido	681739,02 m³/h	Válido
28/11/2011 10:00	24,91	Válido	19,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,14 °C	Válido	677474,97 m³/h	Válido
28/11/2011 11:00	24,67	Válido	19,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,28 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,07 °C	Válido	669673,37 m³/h	Válido
28/11/2011 12:00	24,53	Válido	19,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,18 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,07 °C	Válido	665994,48 m³/h	Válido
28/11/2011 13:00	23,93	Válido	18,99%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,04 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,90 °C	Válido	665173,85 m³/h	Válido
28/11/2011 14:00	23,65	Válido	18,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,76 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,68 °C	Válido	663210,68 m³/h	Válido
28/11/2011 15:00	24,37	Válido	19,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,82 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,45 °C	Válido	660013,03 m³/h	Válido
28/11/2011 16:00	24,73	Válido	19,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,91 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,16 °C	Válido	659642,80 m³/h	Válido
28/11/2011 17:00	25,17	Válido	19,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,03 %	Válido	-6,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,16 °C	Válido	683272,97 m³/h	Válido
28/11/2011 18:00	27,28	Válido	21,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,01 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,95 °C	Válido	678875,73 m³/h	Válido
28/11/2011 19:00	25,81	Válido	20,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,85 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,72 °C	Válido	702269,79 m³/h	Válido
28/11/2011 20:00	25,81	Válido	20,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,78 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,63 °C	Válido	721126,69 m³/h	Válido
28/11/2011 21:00	25,81	Válido	20,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,79 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,55 °C	Válido	698747,27 m³/h	Válido
28/11/2011 22:00	25,49	Válido	20,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,79 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,38 °C	Válido	694336,79 m³/h	Válido
28/11/2011 23:00	25,17	Válido	19,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,76 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,13 °C	Válido	691961,37 m³/h	Válido
29/11/2011 00:00	26,34	Válido	20,90%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,27 °C	Válido	693230,73 m³/h	Válido

29/11/2011 01:00	25,97	Válido	20,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,63 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,29 °C	Válido	688793,49 m³/h	Válido
29/11/2011 02:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,59 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,33 °C	Válido	691767,08 m³/h	Válido
29/11/2011 03:00	26,23	Válido	20,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,54 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,87 °C	Válido	682030,84 m³/h	Válido
29/11/2011 04:00	26,03	Válido	20,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,49 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,29 °C	Válido	681828,18 m³/h	Válido
29/11/2011 05:00	25,97	Válido	20,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,53 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,04 °C	Válido	679238,61 m³/h	Válido
29/11/2011 06:00	25,99	Válido	20,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,53 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,52 °C	Válido	684246,13 m³/h	Válido
29/11/2011 07:00	26,05	Válido	20,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,49 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,17 °C	Válido	683078,19 m³/h	Válido
29/11/2011 08:00	25,99	Válido	20,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,43 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,60 °C	Válido	674300,09 m³/h	Válido
29/11/2011 09:00	25,47	Válido	20,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,31 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,36 °C	Válido	667895,04 m³/h	Válido
29/11/2011 10:00	25,71	Válido	20,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,31 %	Válido	-6,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,34 °C	Válido	662097,33 m³/h	Válido
29/11/2011 11:00	25,35	Válido	20,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,26 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,34 °C	Válido	661838,85 m³/h	Válido
29/11/2011 12:00	24,99	Válido	19,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,15 °C	Válido	657816,50 m³/h	Válido
29/11/2011 13:00	25,55	Válido	20,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,71 °C	Válido	659616,27 m³/h	Válido
29/11/2011 14:00	25,49	Válido	20,23%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,03 °C	Válido	655433,56 m³/h	Válido
29/11/2011 15:00	25,47	Válido	20,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,84 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,37 °C	Válido	657834,63 m³/h	Válido
29/11/2011 16:00	25,31	Válido	20,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-6,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,69 °C	Válido	658090,78 m³/h	Válido
29/11/2011 17:00	25,39	Válido	20,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,61 °C	Válido	658536,18 m³/h	Válido
29/11/2011 18:00	25,73	Válido	20,42%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,88 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	126,06 °C	Válido	662808,98 m³/h	Válido
29/11/2011 19:00	26,07	Válido	20,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,51 °C	Válido	671326,18 m³/h	Válido
29/11/2011 20:00	25,33	Válido	20,10%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-6,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,75 °C	Válido	674181,89 m³/h	Válido
29/11/2011 21:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,90 %	Válido	-6,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,24 °C	Válido	676603,36 m³/h	Válido
29/11/2011 22:00	25,59	Válido	20,31%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,82 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,86 °C	Válido	677754,74 m³/h	Válido
29/11/2011 23:00	25,95	Válido	20,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,77 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,36 °C	Válido	677353,67 m³/h	Válido
30/11/2011 00:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,72 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,61 °C	Válido	677131,91 m³/h	Válido
30/11/2011 01:00	26,88	Válido	21,33%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,63 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,00 °C	Válido	679039,80 m³/h	Válido
30/11/2011 02:00	27,10	Válido	21,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,53 °C	Válido	678687,25 m³/h	Válido
30/11/2011 03:00	27,16	Válido	21,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,48 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,21 °C	Válido	678493,65 m³/h	Válido
30/11/2011 04:00	27,16	Válido	21,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,42 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,96 °C	Válido	677391,63 m³/h	Válido
30/11/2011 05:00	27,14	Válido	21,54%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,57 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,70 °C	Válido	674618,03 m³/h	Válido
30/11/2011 06:00	26,46	Válido	21,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,60 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,54 °C	Válido	673485,27 m³/h	Válido
30/11/2011 07:00	26,40	Válido	20,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,56 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,72 °C	Válido	674667,51 m³/h	Válido
30/11/2011 08:00	26,28	Válido	20,86%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,75 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,51 °C	Válido	681338,14 m³/h	Válido
30/11/2011 09:00	26,30	Válido	20,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,80 °C	Válido	680554,13 m³/h	Válido
30/11/2011 10:00	25,31	Válido	20,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,41 °C	Válido	682695,68 m³/h	Válido
30/11/2011 11:00	26,05	Válido	20,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,66 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,64 °C	Válido	681568,01 m³/h	Válido
30/11/2011 12:00	25,87	Válido	20,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,66 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,58 °C	Válido	682090,93 m³/h	Válido
30/11/2011 13:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,66 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,60 °C	Válido	681837,96 m³/h	Válido
30/11/2011 14:00	26,09	Válido	20,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,71 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,27 °C	Válido	686306,88 m³/h	Válido
30/11/2011 15:00	26,01	Válido	20,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,86 %	Válido	-6,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,63 °C	Válido	689007,42 m³/h	Válido
30/11/2011 16:00	26,28	Válido	20,86%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,96 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,15 °C	Válido	690634,35 m³/h	Válido
30/11/2011 17:00	26,40	Válido	20,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-6,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,88 °C	Válido	689229,60 m³/h	Válido
30/11/2011 18:00	26,26	Válido	20,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,40 °C	Válido	685950,54 m³/h	Válido
30/11/2011 19:00	26,17	Válido	20,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,11 °C	Válido	685717,79 m³/h	Válido
30/11/2011 20:00	26,36	Válido	20,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,32 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,61 °C	Válido	680027,88 m³/h	Válido
30/11/2011 21:00	26,38	Válido	20,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,39 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,10 °C	Válido	682998,26 m³/h	Válido
30/11/2011 22:00	26,40	Válido	20,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,43 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,71 °C	Válido	678727,05 m³/h	Válido
30/11/2011 23:00	26,32	Válido	20,89%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,40 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,19 °C	Válido	681907,79 m³/h	Válido
01/12/2011 00:00	26,36	Válido	20,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,35 %	Válido	-6,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,88 °C	Válido	679890,60 m³/h	Válido
01/12/2011 01:00	26,07	Válido	20,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,33 %	Válido	-7,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,51 °C	Válido	681818,09 m³/h	Válido
01/12/2011 02:00	26,32	Válido	20,89%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,28 %	Válido	-7,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,29 °C	Válido	683723,00 m³/h	Válido

01/12/2011 03:00	26,23	Válido	20,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,27 %	Válido	-7,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,03 °C	Válido	680033,85 m³/h	Válido
01/12/2011 04:00	25,91	Válido	20,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,30 %	Válido	-7,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,82 °C	Válido	681673,61 m³/h	Válido
01/12/2011 05:00	26,01	Válido	20,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,33 %	Válido	-7,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,58 °C	Válido	678746,61 m³/h	Válido
01/12/2011 06:00	26,05	Válido	20,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,37 %	Válido	-7,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,40 °C	Válido	679131,40 m³/h	Válido
01/12/2011 07:00	26,19	Válido	20,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,38 %	Válido	-7,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,50 °C	Válido	676307,85 m³/h	Válido
01/12/2011 08:00	26,38	Válido	20,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,43 %	Válido	-7,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,78 °C	Válido	676553,61 m³/h	Válido
01/12/2011 09:00	26,54	Válido	21,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,44 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,68 °C	Válido	671190,78 m³/h	Válido
01/12/2011 10:00	26,52	Válido	21,05%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,41 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,96 °C	Válido	672655,61 m³/h	Válido
01/12/2011 11:00	26,21	Válido	20,80%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,37 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,41 °C	Válido	670421,89 m³/h	Válido
01/12/2011 12:00	25,93	Válido	20,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,35 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,10 °C	Válido	663335,55 m³/h	Válido
01/12/2011 13:00	25,97	Válido	20,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,24 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,78 °C	Válido	660222,48 m³/h	Válido
01/12/2011 14:00	25,93	Válido	20,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,44 °C	Válido	661589,64 m³/h	Válido
01/12/2011 15:00	25,83	Válido	20,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,72 °C	Válido	666995,09 m³/h	Válido
01/12/2011 16:00	25,73	Válido	20,42%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,81 °C	Válido	666689,82 m³/h	Válido
01/12/2011 17:00	25,67	Válido	20,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,41 °C	Válido	669023,22 m³/h	Válido
01/12/2011 18:00	26,09	Válido	20,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,85 °C	Válido	667018,76 m³/h	Válido
01/12/2011 19:00	26,72	Válido	21,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,00 °C	Válido	671411,23 m³/h	Válido
01/12/2011 20:00	27,02	Válido	21,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,26 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,44 °C	Válido	675068,86 m³/h	Válido
01/12/2011 21:00	27,28	Válido	21,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,28 %	Válido	-7,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,74 °C	Válido	673268,78 m³/h	Válido
01/12/2011 22:00	27,44	Válido	21,78%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,28 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,21 °C	Válido	658982,27 m³/h	Válido
01/12/2011 23:00	27,00	Válido	21,43%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,00 °C	Válido	657129,36 m³/h	Válido
02/12/2011 00:00	27,26	Válido	21,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-7,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,36 °C	Válido	657910,08 m³/h	Válido
02/12/2011 01:00	27,24	Válido	21,62%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,82 °C	Válido	657625,34 m³/h	Válido
02/12/2011 02:00	27,30	Válido	21,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-6,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,06 °C	Válido	660063,63 m³/h	Válido
02/12/2011 03:00	27,40	Válido	21,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-6,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,48 °C	Válido	658929,70 m³/h	Válido
02/12/2011 04:00	27,20	Válido	21,59%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,09 °C	Válido	659474,49 m³/h	Válido
02/12/2011 05:00	27,30	Válido	21,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,93 °C	Válido	659011,23 m³/h	Válido
02/12/2011 06:00	27,18	Válido	21,57%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-7,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,74 °C	Válido	657488,94 m³/h	Válido
02/12/2011 07:00	27,14	Válido	21,54%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,66 °C	Válido	651241,46 m³/h	Válido
02/12/2011 08:00	26,82	Válido	21,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,24 °C	Válido	647734,86 m³/h	Válido
02/12/2011 09:00	26,56	Válido	21,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-6,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,10 °C	Válido	641707,77 m³/h	Válido
02/12/2011 10:00	26,38	Válido	20,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-6,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,64 °C	Válido	639010,28 m³/h	Válido
02/12/2011 11:00	26,80	Válido	21,27%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,41 °C	Válido	635467,59 m³/h	Válido
02/12/2011 12:00	27,20	Válido	21,59%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,21 °C	Válido	634596,57 m³/h	Válido
02/12/2011 13:00	27,10	Válido	21,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,81 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,65 °C	Válido	631183,98 m³/h	Válido
02/12/2011 14:00	26,56	Válido	21,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,88 °C	Válido	632565,60 m³/h	Válido
02/12/2011 15:00	26,66	Válido	21,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,38 °C	Válido	634117,30 m³/h	Válido
02/12/2011 16:00	26,66	Válido	21,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-6,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,94 °C	Válido	634033,22 m³/h	Válido
02/12/2011 17:00	26,54	Válido	21,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,36 °C	Válido	634340,35 m³/h	Válido
02/12/2011 18:00	26,26	Válido	20,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,81 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,65 °C	Válido	635130,60 m³/h	Válido
02/12/2011 19:00	26,92	Válido	21,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,86 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,06 °C	Válido	641079,00 m³/h	Válido
02/12/2011 20:00	27,18	Válido	21,57%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,90 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,27 °C	Válido	645755,84 m³/h	Válido
02/12/2011 21:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-7,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,09 °C	Válido	635452,24 m³/h	Válido
02/12/2011 22:00	26,70	Válido	21,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,59 °C	Válido	627355,16 m³/h	Válido
02/12/2011 23:00	26,92	Válido	21,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-7,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,39 °C	Válido	634622,50 m³/h	Válido
03/12/2011 00:00	26,82	Válido	21,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-7,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,06 °C	Válido	628776,05 m³/h	Válido
03/12/2011 01:00	26,54	Válido	21,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-6,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,54 °C	Válido	628237,06 m³/h	Válido
03/12/2011 02:00	26,84	Válido	21,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,96 °C	Válido	628247,16 m³/h	Válido
03/12/2011 03:00	26,66	Válido	21,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-6,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,61 °C	Válido	625025,57 m³/h	Válido
03/12/2011 04:00	26,80	Válido	21,27%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,79 %	Válido	-6,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,42 °C	Válido	623989,40 m³/h	Válido

03/12/2011 05:00	26,44	Válido	20,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,82 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,10 °C	Válido	624373,96 m³/h	Válido
03/12/2011 06:00	25,85	Válido	20,52%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,86 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,71 °C	Válido	625933,08 m³/h	Válido
03/12/2011 07:00	26,32	Válido	20,89%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,27 °C	Válido	628023,82 m³/h	Válido
03/12/2011 08:00	26,26	Válido	20,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,82 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,18 °C	Válido	632809,41 m³/h	Válido
03/12/2011 09:00	25,89	Válido	20,55%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,75 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,35 °C	Válido	633751,65 m³/h	Válido
03/12/2011 10:00	25,87	Válido	20,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,66 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,45 °C	Válido	629806,11 m³/h	Válido
03/12/2011 11:00	26,26	Válido	20,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,55 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,31 °C	Válido	627660,34 m³/h	Válido
03/12/2011 12:00	26,40	Válido	20,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,28 °C	Válido	624156,98 m³/h	Válido
03/12/2011 13:00	26,64	Válido	21,14%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,34 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,99 °C	Válido	625179,40 m³/h	Válido
03/12/2011 14:00	26,66	Válido	21,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,29 %	Válido	-6,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,48 °C	Válido	627871,39 m³/h	Válido
03/12/2011 15:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,37 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,04 °C	Válido	631301,64 m³/h	Válido
03/12/2011 16:00	26,58	Válido	21,10%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,37 %	Válido	-6,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,29 °C	Válido	633597,22 m³/h	Válido
03/12/2011 17:00	27,26	Válido	21,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,39 %	Válido	-6,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,36 °C	Válido	638558,62 m³/h	Válido
03/12/2011 18:00	27,02	Válido	21,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-6,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,27 °C	Válido	638876,84 m³/h	Válido
03/12/2011 19:00	27,38	Válido	21,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-7,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,97 °C	Válido	642679,34 m³/h	Válido
03/12/2011 20:00	27,42	Válido	21,76%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,56 %	Válido	-7,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,34 °C	Válido	645530,02 m³/h	Válido
03/12/2011 21:00	27,76	Válido	22,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,58 %	Válido	-7,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,75 °C	Válido	653196,53 m³/h	Válido
03/12/2011 22:00	27,70	Válido	21,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,59 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,38 °C	Válido	655582,90 m³/h	Válido
03/12/2011 23:00	27,54	Válido	21,86%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,57 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,24 °C	Válido	657900,54 m³/h	Válido
04/12/2011 00:00	27,46	Válido	21,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,61 °C	Válido	650306,45 m³/h	Válido
04/12/2011 01:00	27,20	Válido	21,59%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,28 °C	Válido	646196,01 m³/h	Válido
04/12/2011 02:00	27,38	Válido	21,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-6,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,88 °C	Válido	662259,61 m³/h	Válido
04/12/2011 03:00	26,76	Válido	21,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-6,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,28 °C	Válido	659338,42 m³/h	Válido
04/12/2011 04:00	27,56	Válido	21,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,65 °C	Válido	650475,22 m³/h	Válido
04/12/2011 05:00	28,04	Válido	22,25%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-6,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,60 °C	Válido	644760,47 m³/h	Válido
04/12/2011 06:00	26,88	Válido	21,33%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-6,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,47 °C	Válido	638585,38 m³/h	Válido
04/12/2011 07:00	26,84	Válido	21,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,53 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,72 °C	Válido	640985,47 m³/h	Válido
04/12/2011 08:00	27,26	Válido	21,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,10 °C	Válido	642912,71 m³/h	Válido
04/12/2011 09:00	26,76	Válido	21,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,48 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,56 °C	Válido	646577,53 m³/h	Válido
04/12/2011 10:00	26,84	Válido	21,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,50 °C	Válido	647331,24 m³/h	Válido
04/12/2011 11:00	27,60	Válido	21,90%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,57 °C	Válido	640906,07 m³/h	Válido
04/12/2011 12:00	26,07	Válido	20,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,28 °C	Válido	635295,80 m³/h	Válido
04/12/2011 13:00	25,67	Válido	20,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,47 °C	Válido	632126,80 m³/h	Válido
04/12/2011 14:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,15 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,19 °C	Válido	633084,55 m³/h	Válido
04/12/2011 15:00	26,03	Válido	20,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,23 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,30 °C	Válido	630874,14 m³/h	Válido
04/12/2011 16:00	26,92	Válido	21,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,00 °C	Válido	637240,09 m³/h	Válido
04/12/2011 17:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,23 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,01 °C	Válido	638387,44 m³/h	Válido
04/12/2011 18:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,28 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,54 °C	Válido	626976,04 m³/h	Válido
04/12/2011 19:00	25,43	Válido	20,18%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,36 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,61 °C	Válido	631424,60 m³/h	Válido
04/12/2011 20:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,42 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,82 °C	Válido	632320,57 m³/h	Válido
04/12/2011 21:00	24,95	Válido	19,80%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,47 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,46 °C	Válido	636218,88 m³/h	Válido
04/12/2011 22:00	24,89	Válido	19,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,05 °C	Válido	635793,39 m³/h	Válido
04/12/2011 23:00	24,85	Válido	19,72%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,48 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,67 °C	Válido	636217,86 m³/h	Válido
05/12/2011 00:00	24,91	Válido	19,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,45 °C	Válido	634831,43 m³/h	Válido
05/12/2011 01:00	24,61	Válido	19,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,23 °C	Válido	635732,87 m³/h	Válido
05/12/2011 02:00	25,23	Válido	20,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,32 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,11 °C	Válido	638134,73 m³/h	Válido
05/12/2011 03:00	25,39	Válido	20,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,30 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,99 °C	Válido	639461,55 m³/h	Válido
05/12/2011 04:00	25,85	Válido	20,52%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,31 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,85 °C	Válido	638669,47 m³/h	Válido
05/12/2011 05:00	25,91	Válido	20,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,36 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,75 °C	Válido	632264,55 m³/h	Válido
05/12/2011 06:00	26,19	Válido	20,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,41 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,58 °C	Válido	633877,15 m³/h	Válido

05/12/2011 07:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,89 °C	Válido	631401,95 m³/h	Válido
05/12/2011 08:00	26,48	Válido	21,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,43 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,10 °C	Válido	627754,20 m³/h	Válido
05/12/2011 09:00	26,44	Válido	20,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,38 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,24 °C	Válido	662339,90 m³/h	Válido
05/12/2011 10:00	26,80	Válido	21,27%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,30 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,76 °C	Válido	653856,33 m³/h	Válido
05/12/2011 11:00	26,64	Válido	21,14%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,23 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,40 °C	Válido	642055,01 m³/h	Válido
05/12/2011 12:00	26,48	Válido	21,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,25 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,30 °C	Válido	638222,38 m³/h	Válido
05/12/2011 13:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,16 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,25 °C	Válido	634229,70 m³/h	Válido
05/12/2011 14:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,13 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,88 °C	Válido	642897,21 m³/h	Válido
05/12/2011 15:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,15 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,81 °C	Válido	661689,22 m³/h	Válido
05/12/2011 16:00	25,99	Válido	20,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,14 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,38 °C	Válido	659399,86 m³/h	Válido
05/12/2011 17:00	23,44	Válido	18,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,16 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,47 °C	Válido	661959,52 m³/h	Válido
05/12/2011 18:00	23,77	Válido	18,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,21 %	Válido	-6,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,05 °C	Válido	663026,50 m³/h	Válido
05/12/2011 19:00	24,41	Válido	19,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,24 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,78 °C	Válido	661689,81 m³/h	Válido
05/12/2011 20:00	24,77	Válido	19,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,31 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,49 °C	Válido	656083,58 m³/h	Válido
05/12/2011 21:00	24,37	Válido	19,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,34 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,29 °C	Válido	661089,03 m³/h	Válido
05/12/2011 22:00	24,13	Válido	19,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,36 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,22 °C	Válido	661699,58 m³/h	Válido
05/12/2011 23:00	23,28	Válido	18,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,38 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,41 °C	Válido	658833,29 m³/h	Válido
06/12/2011 00:00	22,08	Válido	17,52%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,36 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,76 °C	Válido	658871,27 m³/h	Válido
06/12/2011 01:00	21,92	Válido	17,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,30 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,45 °C	Válido	660922,33 m³/h	Válido
06/12/2011 02:00	21,92	Válido	17,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,21 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,32 °C	Válido	659418,04 m³/h	Válido
06/12/2011 03:00	22,48	Válido	17,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-6,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,28 °C	Válido	661454,40 m³/h	Válido
06/12/2011 04:00	23,57	Válido	18,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,25 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,61 °C	Válido	655890,68 m³/h	Válido
06/12/2011 05:00	24,57	Válido	19,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,28 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,62 °C	Válido	661342,09 m³/h	Válido
06/12/2011 06:00	23,77	Válido	18,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,29 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,70 °C	Válido	654108,76 m³/h	Válido
06/12/2011 07:00	23,08	Válido	18,32%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,31 %	Válido	-6,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,91 °C	Válido	650764,95 m³/h	Válido
06/12/2011 08:00	22,02	Válido	17,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,33 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,26 °C	Válido	645448,74 m³/h	Válido
06/12/2011 09:00	22,64	Válido	17,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,28 %	Válido	-6,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,61 °C	Válido	645980,53 m³/h	Válido
06/12/2011 10:00	23,38	Válido	18,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,26 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,98 °C	Válido	638557,12 m³/h	Válido
06/12/2011 11:00	22,76	Válido	18,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,19 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,80 °C	Válido	637261,63 m³/h	Válido
06/12/2011 12:00	22,08	Válido	17,52%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,14 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,58 °C	Válido	638857,77 m³/h	Válido
06/12/2011 13:00	21,82	Válido	17,32%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,06 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,30 °C	Válido	647116,55 m³/h	Válido
06/12/2011 14:00	22,06	Válido	17,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,02 %	Válido	-6,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,78 °C	Válido	642420,44 m³/h	Válido
06/12/2011 15:00	21,62	Válido	17,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,02 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,47 °C	Válido	639828,71 m³/h	Válido
06/12/2011 16:00	22,14	Válido	17,57%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,00 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,61 °C	Válido	637397,25 m³/h	Válido
06/12/2011 17:00	23,00	Válido	18,25%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	12,98 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,77 °C	Válido	637831,14 m³/h	Válido
06/12/2011 18:00	23,26	Válido	18,46%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,04 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	124,51 °C	Válido	639661,66 m³/h	Válido
06/12/2011 19:00	23,14	Válido	18,37%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,14 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	123,06 °C	Válido	653716,24 m³/h	Válido
06/12/2011 20:00	22,42	Válido	17,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,14 %	Válido	-6,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,26 °C	Válido	651575,55 m³/h	Válido
06/12/2011 21:00	22,02	Válido	17,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,18 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,90 °C	Válido	550455,23 m³/h	Válido
06/12/2011 22:00	22,52	Válido	17,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,19 %	Válido	-6,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,57 °C	Válido	447628,41 m³/h	Válido
06/12/2011 23:00	11,00	Válido	8,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,11 %	Válido	-5,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,79 °C	Válido	452217,09 m³/h	Válido
07/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,08 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,09 °C	Válido	610389,01 m³/h	Válido
07/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,03 %	Válido	-5,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,44 °C	Válido	858491,91 m³/h	Válido
07/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,06 %	Válido	-5,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,71 °C	Válido	857568,95 m³/h	Válido
07/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,07 %	Válido	-4,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	62,49 °C	Válido	847556,92 m³/h	Válido
07/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,09 %	Válido	-4,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,20 °C	Válido	833400,97 m³/h	Válido
07/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,16 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	48,27 °C	Válido	822992,92 m³/h	Válido
07/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,18 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	42,47 °C	Válido	821916,54 m³/h	Válido
07/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-4,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,57 °C	Válido	799653,47 m³/h	Válido
07/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,24 %	Válido	-4,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,26 °C	Válido	786039,44 m³/h	Válido

07/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,24 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,72 °C	Válido	776934,37 m³/h	Válido
07/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,25 %	Válido	-3,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,01 °C	Válido	767332,92 m³/h	Válido
07/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,25 %	Válido	-3,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,54 °C	Válido	762437,73 m³/h	Válido
07/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,26 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,44 °C	Válido	743300,29 m³/h	Válido
07/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,10 %	Válido	-3,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,55 °C	Válido	522122,75 m³/h	Válido
07/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	12,94 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,50 °C	Válido	626583,86 m³/h	Válido
07/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,02 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,84 °C	Válido	627539,98 m³/h	Válido
07/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,12 %	Válido	-3,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,92 °C	Válido	623128,49 m³/h	Válido
07/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,13 %	Válido	-3,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,74 °C	Válido	618547,26 m³/h	Válido
07/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,18 %	Válido	-3,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,52 °C	Válido	620337,12 m³/h	Válido
07/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,28 %	Válido	-3,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,97 °C	Válido	635288,48 m³/h	Válido
07/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-3,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,81 °C	Válido	648696,56 m³/h	Válido
07/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,46 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,60 °C	Válido	654821,02 m³/h	Válido
07/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-3,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,41 °C	Válido	649537,45 m³/h	Válido
07/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,25 °C	Válido	650611,65 m³/h	Válido
08/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-3,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,14 °C	Válido	638837,09 m³/h	Válido
08/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,08 °C	Válido	636713,17 m³/h	Válido
08/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,20 °C	Válido	623078,29 m³/h	Válido
08/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,37 °C	Válido	626905,91 m³/h	Válido
08/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,52 °C	Válido	618034,22 m³/h	Válido
08/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,48 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,81 °C	Válido	619312,04 m³/h	Válido
08/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,46 °C	Válido	614908,42 m³/h	Válido
08/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,54 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,47 °C	Válido	614281,78 m³/h	Válido
08/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,55 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,67 °C	Válido	610242,33 m³/h	Válido
08/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,73 °C	Válido	471259,41 m³/h	Válido
08/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,00 °C	Válido	291692,16 m³/h	Válido
08/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,45 %	Válido	-3,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,89 °C	Válido	47375,53 m³/h	Válido
08/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,43 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,53 °C	Válido	287370,74 m³/h	Válido
08/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,34 %	Válido	-3,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,16 °C	Válido	384470,83 m³/h	Válido
08/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-3,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,06 °C	Válido	388125,91 m³/h	Válido
08/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,27 %	Válido	-3,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,71 °C	Válido	396299,96 m³/h	Válido
08/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,99 °C	Válido	400282,22 m³/h	Válido
08/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,33 %	Válido	-3,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,97 °C	Válido	401684,14 m³/h	Válido
08/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,41 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,82 °C	Válido	403482,92 m³/h	Válido
08/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,47 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,61 °C	Válido	403086,16 m³/h	Válido
08/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,30 °C	Válido	407663,58 m³/h	Válido
08/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,56 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,90 °C	Válido	405141,51 m³/h	Válido
08/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,45 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,43 °C	Válido	405521,46 m³/h	Válido
08/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,41 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,93 °C	Válido	404115,75 m³/h	Válido

Nota: Os dados de material particulado estão com o flag "Suspeito" pela necessidade de verificação na configuração do software de importação do multicontrolador da PCME.