

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase B - Unidade III - uma Caldeira de 160 MW (Unidade em Manutenção)
Potência Instalada Total	160 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MWh)	1,3 ton/MWh

Data de Medição	Operação				CHAMINÉ 02															
	Entrada pelo Operador				Entradas Analógicas															
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo	Operador	Inserido pelo	Operador	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3	
	1 hora		1 hora		Primária	Situacão	Primária	Situacão	Primária	Situacão	Primária	Situacão	Primária	Situacão	Primária	Situacão	Primária	Situacão	Primária	Situacão
Data	Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
11/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,87	Suspeito	5,14 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,000 ppm	Válido	18,95 °C	Válido	11182,48 m³/h	Válido
11/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	55,91	Suspeito	5,02 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,74 °C	Válido	23763,12 m³/h	Válido
11/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	73,82	Suspeito	5,72 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,33 °C	Válido	29311,92 m³/h	Válido
11/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	80,76	Suspeito	5,93 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,99 °C	Válido	20616,06 m³/h	Válido
11/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	85,62	Suspeito	6,36 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,67 °C	Válido	21791,06 m³/h	Válido
11/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	75,89	Suspeito	6,23 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,39 °C	Válido	24584,48 m³/h	Válido
11/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,48	Suspeito	6,45 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,16 °C	Válido	24379,61 m³/h	Válido
11/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	81,73	Suspeito	6,32 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,03 °C	Válido	26443,31 m³/h	Válido
11/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	77,48	Suspeito	6,12 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,14 °C	Válido	18526,50 m³/h	Válido
11/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,75	Suspeito	5,59 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,36 °C	Válido	19635,18 m³/h	Válido
11/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	35,71	Suspeito	5,24 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	15675,06 m³/h	Válido
11/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	62,27	Suspeito	5,20 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	10880,55 m³/h	Válido
11/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	73,39	Suspeito	3,36 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,58 °C	Válido	4339,24 m³/h	Válido
11/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,42	Suspeito	2,41 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,94 °C	Válido	8638,36 m³/h	Válido
11/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	122,03	Suspeito	3,46 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,62 °C	Válido	12245,57 m³/h	Válido
11/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	89,79	Suspeito	3,97 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,37 °C	Válido	14554,24 m³/h	Válido
11/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	83,78	Suspeito	3,23 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,59 °C	Válido	18551,77 m³/h	Válido
11/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	113,54	Suspeito	2,73 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,12 °C	Válido	24918,89 m³/h	Válido
11/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	145,22	Suspeito	2,60 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,67 °C	Válido	13019,38 m³/h	Válido
11/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido	167,19	Suspeito	4,74 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,55 °C	Válido	12791,71 m³/h	Válido
11/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	126,95	Suspeito	6,08 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,61 °C	Válido	31935,71 m³/h	Válido
11/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	36,82	Suspeito	7,45 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,12 °C	Válido	46683,07 m³/h	Válido
11/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	31,63	Suspeito	7,45 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,77 °C	Válido	49180,57 m³/h	Válido
11/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	43,23	Suspeito	6,80 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	41112,35 m³/h	Válido
12/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,98	Suspeito	7,34 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,03 °C	Válido	29717,34 m³/h	Válido
12/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	61,36	Suspeito	7,07 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,74 °C	Válido	32522,67 m³/h	Válido
12/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	62,52	Suspeito	6,99 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,44 °C	Válido	35776,30 m³/h	Válido
12/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	59,50	Suspeito	7,29 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,18 °C	Válido	34894,55 m³/h	Válido
12/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	64,59	Suspeito	7,03 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,95 °C	Válido	38106,84 m³/h	Válido
12/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	65,29	Suspeito	6,56 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,74 °C	Válido	47220,11 m³/h	Válido
12/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,63	Suspeito	6,52 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,68 °C	Válido	43987,65 m³/h	Válido
12/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,15	Suspeito	6,74 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,92 °C	Válido	31366,53 m³/h	Válido
12/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	37,42	Suspeito	6,75 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,23 °C	Válido	28057,62 m³/h	Válido



14/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,98	Suspeito	4,76 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,49 °C	Válido	68183,60 m³/h	Válido
14/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	74,93	Suspeito	4,87 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,64 °C	Válido	57287,90 m³/h	Válido
14/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	101,80	Suspeito	4,93 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,75 °C	Válido	42555,05 m³/h	Válido
14/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	120,45	Suspeito	5,01 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,14 °C	Válido	47785,29 m³/h	Válido
14/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	148,77	Suspeito	4,67 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,27 °C	Válido	41698,37 m³/h	Válido
14/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	144,75	Suspeito	4,49 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,39 °C	Válido	53483,91 m³/h	Válido
14/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	146,80	Suspeito	4,25 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	56045,14 m³/h	Válido
14/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	114,32	Suspeito	5,35 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,60 °C	Válido	55382,30 m³/h	Válido
14/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	75,58	Suspeito	5,00 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,44 °C	Válido	51122,96 m³/h	Válido
14/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	32,36	Suspeito	5,15 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,24 °C	Válido	50824,34 m³/h	Válido
14/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	31,65	Suspeito	6,43 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,06 °C	Válido	45851,59 m³/h	Válido
14/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	39,56	Suspeito	6,49 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,89 °C	Válido	47882,96 m³/h	Válido
14/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	44,87	Suspeito	6,37 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,75 °C	Válido	47926,96 m³/h	Válido
15/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	40,55	Suspeito	5,71 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,46 °C	Válido	44413,99 m³/h	Válido
15/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	45,47	Suspeito	6,12 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,27 °C	Válido	38119,67 m³/h	Válido
15/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,12	Suspeito	6,22 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,07 °C	Válido	37988,57 m³/h	Válido
15/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,86	Suspeito	6,06 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,84 °C	Válido	40582,19 m³/h	Válido
15/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,33	Suspeito	6,41 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,65 °C	Válido	43356,49 m³/h	Válido
15/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,40	Suspeito	5,86 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,43 °C	Válido	49254,20 m³/h	Válido
15/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,34	Suspeito	6,36 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,32 °C	Válido	48494,06 m³/h	Válido
15/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	44,78	Suspeito	6,41 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,36 °C	Válido	39329,75 m³/h	Válido
15/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	38,62	Suspeito	6,34 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,67 °C	Válido	60304,88 m³/h	Válido
15/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	33,77	Suspeito	6,06 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,96 °C	Válido	53830,57 m³/h	Válido
15/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido	47,95	Suspeito	5,17 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,11 °C	Válido	43492,28 m³/h	Válido
15/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	56,33	Suspeito	4,36 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,25 °C	Válido	27301,38 m³/h	Válido
15/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	65,93	Suspeito	5,18 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,37 °C	Válido	31895,64 m³/h	Válido
15/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	89,52	Suspeito	5,18 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,62 °C	Válido	30049,85 m³/h	Válido
15/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	120,84	Suspeito	5,08 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,84 °C	Válido	25184,50 m³/h	Válido
15/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	155,93	Suspeito	4,86 ppm	Válido	20,79 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,08 °C	Válido	32878,66 m³/h	Válido
15/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	194,27	Suspeito	4,34 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,31 °C	Válido	37627,18 m³/h	Válido
15/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	188,64	Suspeito	4,35 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,47 °C	Válido	42910,75 m³/h	Válido
15/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	167,48	Suspeito	4,13 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,63 °C	Válido	45426,10 m³/h	Válido
15/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	146,78	Suspeito	4,60 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,66 °C	Válido	35102,33 m³/h	Válido
15/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	90,34	Suspeito	5,04 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,44 °C	Válido	42472,26 m³/h	Válido
15/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	37,98	Suspeito	5,14 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,17 °C	Válido	46746,06 m³/h	Válido
15/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	30,38	Suspeito	5,60 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,82 °C	Válido	49569,51 m³/h	Válido
15/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	32,48	Suspeito	5,84 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,52 °C	Válido	37706,53 m³/h	Válido
16/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	42,11	Suspeito	6,16 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,26 °C	Válido	32942,99 m³/h	Válido
16/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	42,11	Suspeito	6,18 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,87 °C	Válido	15135,08 m³/h	Válido
16/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	42,70	Suspeito	5,95 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,46 °C	Válido	6482,77 m³/h	Válido
16/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,96	Suspeito	6,44 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,19 °C	Válido	4783,44 m³/h	Válido
16/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	63,36	Suspeito	6,09 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,98 °C	Válido	5009,65 m³/h	Válido
16/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,74	Suspeito	6,76 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,63 °C	Válido	1927,12 m³/h	Válido
16/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	63,22	Suspeito	6,40 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,40 °C	Válido	2063,23 m³/h	Válido
16/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,80	Suspeito	6,10 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,73 °C	Válido	1652,80 m³/h	Válido
16/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	59,11	Suspeito	6,44 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,22 °C	Válido	1157,06 m³/h	Válido
16/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	36,78	Suspeito	5,83 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,77 °C	Válido	7094,76 m³/h	Válido
16/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	37,75	Suspeito	5,78 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,67 °C	Válido	3824,89 m³/h	Válido
16/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,41	Suspeito	5,65 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,37 °C	Válido	2453,59 m³/h	Válido
16/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	53,54	Suspeito	4,87 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,97 °C	Válido	1643,08 m³/h	Válido

16/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	55,09	Suspeito	5,23 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,57 °C	Válido	4098,44 m³/h	Válido
16/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	57,93	Suspeito	5,00 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	5907,74 m³/h	Válido
16/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	63,92	Suspeito	5,47 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,56 °C	Válido	4600,15 m³/h	Válido
16/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,61	Suspeito	4,93 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,65 °C	Válido	1839,52 m³/h	Válido
16/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	44,18	Suspeito	4,41 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,80 °C	Válido	15612,71 m³/h	Válido
16/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	43,25	Suspeito	4,60 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,58 °C	Válido	2608,92 m³/h	Válido
16/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	112,06	Suspeito	4,46 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,41 °C	Válido	5779,61 m³/h	Válido
16/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,05	Suspeito	5,06 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	34401,96 m³/h	Válido
16/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	93,68	Suspeito	4,91 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,64 °C	Válido	31538,73 m³/h	Válido
16/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	63,73	Suspeito	5,77 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,44 °C	Válido	12730,26 m³/h	Válido
16/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	31,08	Suspeito	5,17 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,15 °C	Válido	7855,68 m³/h	Válido
17/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	33,86	Suspeito	5,77 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,84 °C	Válido	9902,00 m³/h	Válido
17/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	37,21	Suspeito	5,34 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,60 °C	Válido	18523,35 m³/h	Válido
17/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	38,91	Suspeito	5,80 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,34 °C	Válido	15997,81 m³/h	Válido
17/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	38,93	Suspeito	5,77 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,02 °C	Válido	13603,26 m³/h	Válido
17/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	37,01	Suspeito	5,76 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,76 °C	Válido	9560,21 m³/h	Válido
17/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	53,66	Suspeito	5,81 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,61 °C	Válido	13430,64 m³/h	Válido
17/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	44,73	Suspeito	5,89 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,46 °C	Válido	12027,22 m³/h	Válido
17/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	36,55	Suspeito	5,79 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,49 °C	Válido	12028,21 m³/h	Válido
17/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	30,31	Suspeito	5,33 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-1,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,63 °C	Válido	18040,81 m³/h	Válido
17/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	31,70	Suspeito	6,51 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-1,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,86 °C	Válido	12200,84 m³/h	Válido
17/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	53,39	Suspeito	6,13 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,19 °C	Válido	8644,58 m³/h	Válido
17/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	76,91	Suspeito	5,86 ppm	Válido	20,95 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,56 °C	Válido	7436,18 m³/h	Válido
17/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	90,64	Suspeito	5,21 ppm	Válido	17,49 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,29 °C	Válido	16499,64 m³/h	Válido
17/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	105,80	Suspeito	1,89 ppm	Válido	15,02 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	5,09 ppm	Válido	21,06 °C	Válido	20179,16 m³/h	Válido
17/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	105,62	Suspeito	0,71 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,84 °C	Válido	16807,99 m³/h	Válido
17/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	95,24	Suspeito	0,15 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,27 °C	Válido	10237,40 m³/h	Válido
17/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	75,25	Suspeito	0,41 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,25 °C	Válido	12372,10 m³/h	Válido
17/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido	73,51	Suspeito	1,53 ppm	Válido	18,31 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	2,12 ppm	Válido	21,87 °C	Válido	32702,56 m³/h	Válido
17/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido	84,22	Suspeito	1,12 ppm	Válido	18,08 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	1,71 ppm	Válido	21,16 °C	Válido	54876,99 m³/h	Válido
17/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	147,24	Suspeito	0,93 ppm	Válido	18,65 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,08 °C	Válido	53705,83 m³/h	Válido
17/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,89	Suspeito	0,57 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,80 °C	Válido	50246,75 m³/h	Válido
17/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	30,13	Suspeito	0,64 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,56 °C	Válido	53826,06 m³/h	Válido
17/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	39,78	Suspeito	0,80 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,28 °C	Válido	51699,91 m³/h	Válido
17/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,13	Suspeito	0,99 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,16 °C	Válido	46991,94 m³/h	Válido
18/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,14	Suspeito	1,01 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,94 °C	Válido	55342,76 m³/h	Válido
18/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,05	Suspeito	1,22 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,70 °C	Válido	61813,67 m³/h	Válido
18/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	49,95	Suspeito	0,94 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,39 °C	Válido	51298,52 m³/h	Válido
18/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,05	Suspeito	0,62 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,03 °C	Válido	41164,79 m³/h	Válido
18/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	63,91	Suspeito	0,64 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,78 °C	Válido	40061,16 m³/h	Válido
18/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	70,74	Suspeito	1,06 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,63 °C	Válido	41225,71 m³/h	Válido
18/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	73,41	Suspeito	1,00 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,55 °C	Válido	34740,14 m³/h	Válido
18/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,80	Suspeito	0,91 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,69 °C	Válido	38672,25 m³/h	Válido
18/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	53,13	Suspeito	1,14 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,83 °C	Válido	37614,63 m³/h	Válido
18/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	34,78	Suspeito	0,83 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,04 °C	Válido	30487,10 m³/h	Válido
18/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Inválido	32,59	Suspeito	0,65 ppm	Inválido	20,87 %	Inválido	-1,97 mbar	Inválido	0,00 ppm	Inválido	19,33 °C	Inválido	23937,20 m³/h	Inválido
18/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	55,27	Suspeito	0,17 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,51 °C	Válido	15688,85 m³/h	Válido
18/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	75,26	Suspeito	0,30 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,82 °C	Válido	16974,27 m³/h	Válido
18/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	73,25	Suspeito	0,02 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,96 °C	Válido	25072,24 m³/h	Válido
18/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	144,62	Suspeito	0,01 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-2,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,49 °C	Válido	26182,29 m³/h	Válido

18/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	181,58	Suspeito	0,02 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,96 °C	Válido	23803,79 m³/h	Válido
18/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	135,99	Suspeito	0,14 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,39 °C	Válido	33056,95 m³/h	Válido
18/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	169,62	Suspeito	0,56 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	27924,03 m³/h	Válido
18/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	175,05	Suspeito	0,40 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,17 °C	Válido	38975,16 m³/h	Válido
18/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido	182,29	Suspeito	0,38 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	50728,89 m³/h	Válido
18/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	115,56	Suspeito	0,12 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,08 °C	Válido	57800,62 m³/h	Válido
18/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	39,30	Suspeito	0,06 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	59507,45 m³/h	Válido
18/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	27,62	Suspeito	0,15 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,23 °C	Válido	42996,51 m³/h	Válido
18/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	46,27	Suspeito	0,14 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,78 °C	Válido	28515,05 m³/h	Válido
19/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,62	Suspeito	0,06 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,40 °C	Válido	26808,09 m³/h	Válido
19/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	82,52	Suspeito	0,11 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,07 °C	Válido	27349,32 m³/h	Válido
19/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	84,09	Suspeito	0,18 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,83 °C	Válido	24109,32 m³/h	Válido
19/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	81,54	Suspeito	0,28 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,60 °C	Válido	27470,71 m³/h	Válido
19/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	76,69	Suspeito	0,16 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,46 °C	Válido	28938,80 m³/h	Válido
19/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	70,99	Suspeito	0,15 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,34 °C	Válido	29571,35 m³/h	Válido
19/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	70,22	Suspeito	0,08 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,23 °C	Válido	25540,66 m³/h	Válido
19/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	66,26	Suspeito	0,03 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	26163,24 m³/h	Válido
19/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	52,73	Suspeito	0,53 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,62 °C	Válido	21559,10 m³/h	Válido
19/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	30,73	Suspeito	0,14 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,04 °C	Válido	15203,84 m³/h	Válido
19/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	43,63	Suspeito	0,38 ppm	Válido	20,80 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,93 °C	Válido	8663,92 m³/h	Válido
19/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	59,93	Suspeito	0,11 ppm	Válido	20,76 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	2785,40 m³/h	Válido
19/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,63	Suspeito	0,01 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 °C	Válido	1151,58 m³/h	Válido
19/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,33	Suspeito	0,06 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,93 °C	Válido	887,77 m³/h	Válido
19/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	39,95	Suspeito	0,12 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,39 °C	Válido	969,89 m³/h	Válido
19/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	32,48	Suspeito	0,11 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,53 °C	Válido	1615,33 m³/h	Válido
19/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	20,73 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,83 °C	Válido	930,82 m³/h	Válido
19/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	20,73 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,20 °C	Válido	2503,69 m³/h	Válido
19/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	20,73 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,18 °C	Válido	1591,89 m³/h	Válido
19/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	20,73 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,63 °C	Válido	4578,19 m³/h	Válido
19/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	20,72 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,84 °C	Válido	18683,67 m³/h	Válido
19/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,77 °C	Válido	16607,77 m³/h	Válido
19/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,57 °C	Válido	19843,66 m³/h	Válido
19/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	20,70 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,29 °C	Válido	17341,43 m³/h	Válido
20/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	20612,99 m³/h	Válido
20/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,71 °C	Válido	19711,43 m³/h	Válido
20/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,37 °C	Válido	17478,85 m³/h	Válido
20/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,08 °C	Válido	21998,28 m³/h	Válido
20/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,88 °C	Válido	21433,53 m³/h	Válido
20/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,64 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,75 °C	Válido	24076,06 m³/h	Válido
20/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	20,64 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,69 °C	Válido	23324,67 m³/h	Válido
20/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,61 ppm	Válido	20,63 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,86 °C	Válido	3189,48 m³/h	Válido
20/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	20,61 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,08 °C	Válido	11530,89 m³/h	Válido
20/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,33 °C	Válido	10829,48 m³/h	Válido
20/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,64 °C	Válido	7491,79 m³/h	Válido
20/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	20,51 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,71 °C	Válido	15367,20 m³/h	Válido
20/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	20,45 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,62 °C	Válido	22912,34 m³/h	Válido
20/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,39 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,78 °C	Válido	26591,32 m³/h	Válido
20/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	20,32 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,88 °C	Válido	27298,87 m³/h	Válido
20/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,33 ppm	Válido	20,24 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	19597,20 m³/h	Válido
20/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	20,17 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 °C	Válido	6691,88 m³/h	Válido

20/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,10 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,24 °C	Válido	6915,77 m³/h	Válido
20/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	20,01 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,29 °C	Válido	883,68 m³/h	Válido
20/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,72 ppm	Válido	19,95 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,25 °C	Válido	8178,14 m³/h	Válido
20/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,47 ppm	Válido	19,90 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 °C	Válido	598,83 m³/h	Válido
20/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	19,84 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,15 °C	Válido	128,65 m³/h	Válido
20/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	19,75 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,16 °C	Válido	58,98 m³/h	Válido
20/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	19,64 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 °C	Válido	809,64 m³/h	Válido
21/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,62 ppm	Válido	19,53 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,94 °C	Válido	535,78 m³/h	Válido
21/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	19,44 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,80 °C	Válido	7267,94 m³/h	Válido
21/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	19,33 %	Válido	-2,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,51 °C	Válido	21422,26 m³/h	Válido
21/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	19,22 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,26 °C	Válido	17416,23 m³/h	Válido
21/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	19,14 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,02 °C	Válido	10601,97 m³/h	Válido
21/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	19,07 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,66 °C	Válido	8573,22 m³/h	Válido
21/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	19,03 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,55 °C	Válido	7499,14 m³/h	Válido
21/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	18,96 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,67 °C	Válido	1088,00 m³/h	Válido
21/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	18,89 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,80 °C	Válido	327,52 m³/h	Válido
21/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	18,75 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,00 °C	Válido	3150,89 m³/h	Válido
21/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	18,61 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,54 °C	Válido	4254,28 m³/h	Válido
21/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	18,49 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,18 °C	Válido	2624,12 m³/h	Válido
21/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,43 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 °C	Válido	8944,89 m³/h	Válido
21/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	18,33 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,53 °C	Válido	3752,88 m³/h	Válido
21/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	18,23 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 °C	Válido	15186,33 m³/h	Válido
21/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	18,18 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,91 °C	Válido	36927,70 m³/h	Válido
21/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	18,10 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,40 °C	Válido	16381,98 m³/h	Válido
21/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	17,99 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,06 °C	Válido	182,34 m³/h	Válido
21/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,48 ppm	Válido	17,88 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,21 °C	Válido	3937,93 m³/h	Válido
21/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	17,88 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,43 °C	Válido	921,99 m³/h	Válido
21/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	17,86 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,85 °C	Válido	244,89 m³/h	Válido
21/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	17,79 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,27 °C	Válido	3062,11 m³/h	Válido
21/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	17,74 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,26 °C	Válido	2575,92 m³/h	Válido
21/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	17,69 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,95 °C	Válido	12369,56 m³/h	Válido
22/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	17,60 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,56 °C	Válido	20227,29 m³/h	Válido
22/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	17,52 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,67 °C	Válido	24468,10 m³/h	Válido
22/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	17,46 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,45 °C	Válido	22402,42 m³/h	Válido
22/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,40 °C	Válido	17891,79 m³/h	Válido
22/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	17,41 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,50 °C	Válido	10174,00 m³/h	Válido
22/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,15 °C	Válido	15103,57 m³/h	Válido
22/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	17,40 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,14 °C	Válido	23175,49 m³/h	Válido
22/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	17,36 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,11 °C	Válido	31037,20 m³/h	Válido
22/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	17,31 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,14 °C	Válido	26207,65 m³/h	Válido
22/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,73 ppm	Válido	17,26 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,09 °C	Válido	22961,03 m³/h	Válido
22/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	17,20 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,26 °C	Válido	26998,21 m³/h	Válido
22/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	17,13 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	26628,29 m³/h	Válido
22/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	17,05 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,73 °C	Válido	33434,24 m³/h	Válido
22/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	16,96 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,88 °C	Válido	41578,78 m³/h	Válido
22/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	16,92 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,02 °C	Válido	34184,64 m³/h	Válido
22/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	16,94 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,21 °C	Válido	27561,15 m³/h	Válido
22/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	16,90 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,39 °C	Válido	29658,29 m³/h	Válido
22/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,63 ppm	Válido	16,89 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,52 °C	Válido	36385,83 m³/h	Válido
22/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	16,93 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,60 °C	Válido	35309,44 m³/h	Válido

22/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	16,95 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,59 °C	Válido	27113,42 m³/h	Válido
22/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	16,96 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,37 °C	Válido	24292,40 m³/h	Válido
22/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	16,99 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,10 °C	Válido	22788,54 m³/h	Válido
22/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,97 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,84 °C	Válido	21808,61 m³/h	Válido
22/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	16,90 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	22206,16 m³/h	Válido
23/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	16,83 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,20 °C	Válido	20556,64 m³/h	Válido
23/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	16,77 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,82 °C	Válido	16152,64 m³/h	Válido
23/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	16,71 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,53 °C	Válido	9337,56 m³/h	Válido
23/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	16,66 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,34 °C	Válido	12749,85 m³/h	Válido
23/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,64 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	11476,55 m³/h	Válido
23/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,66 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,84 °C	Válido	13129,24 m³/h	Válido
23/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,70 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	12071,20 m³/h	Válido
23/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	16,73 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,82 °C	Válido	6040,56 m³/h	Válido
23/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	16,68 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,00 °C	Válido	11911,55 m³/h	Válido
23/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	16,62 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,28 °C	Válido	12932,74 m³/h	Válido
23/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,96 ppm	Válido	16,54 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,49 °C	Válido	9492,23 m³/h	Válido
23/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	16,45 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,83 °C	Válido	4409,39 m³/h	Válido
23/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	16,37 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,43 °C	Válido	10248,68 m³/h	Válido
23/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,11 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	16,30 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,96 °C	Válido	16717,32 m³/h	Válido
23/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	16,25 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	8543,98 m³/h	Válido
23/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,33 ppm	Válido	16,21 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,87 °C	Válido	5185,69 m³/h	Válido
23/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	16,18 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 °C	Válido	2220,69 m³/h	Válido
23/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,55 ppm	Válido	16,16 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,20 °C	Válido	1601,02 m³/h	Válido
23/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	16,19 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 °C	Válido	2068,56 m³/h	Válido
23/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			1,15 ppm	Válido	16,19 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,61 °C	Válido	6074,33 m³/h	Válido
23/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,84 ppm	Válido	16,18 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,20 °C	Válido	26732,85 m³/h	Válido
23/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,87 ppm	Válido	16,22 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,93 °C	Válido	32325,80 m³/h	Válido
23/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,84 ppm	Válido	16,26 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,68 °C	Válido	23274,53 m³/h	Válido
23/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	16,21 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,31 °C	Válido	21885,39 m³/h	Válido
24/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	16,16 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,96 °C	Válido	31434,26 m³/h	Válido
24/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,69 ppm	Válido	16,08 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,55 °C	Válido	41738,83 m³/h	Válido
24/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,97 ppm	Válido	16,08 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,44 °C	Válido	28227,17 m³/h	Válido
24/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	16,06 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,28 °C	Válido	32318,16 m³/h	Válido
24/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,53 ppm	Válido	16,03 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	24857,63 m³/h	Válido
24/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	16,02 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,90 °C	Válido	19738,65 m³/h	Válido
24/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	16,06 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,76 °C	Válido	20873,46 m³/h	Válido
24/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	16,06 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,78 °C	Válido	16331,92 m³/h	Válido
24/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,54 ppm	Válido	16,07 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,96 °C	Válido	17686,42 m³/h	Válido
24/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,71 ppm	Válido	16,02 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,27 °C	Válido	12429,35 m³/h	Válido
24/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido			0,95 ppm	Válido	15,93 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,77 °C	Válido	2486,65 m³/h	Válido
24/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,56 ppm	Válido	15,84 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,64 °C	Válido	1808,51 m³/h	Válido
24/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,92 ppm	Válido	15,79 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,50 °C	Válido	4365,08 m³/h	Válido
24/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,78 ppm	Válido	15,73 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,94 °C	Válido	3249,50 m³/h	Válido
24/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,67 ppm	Válido	15,64 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,34 °C	Válido	3692,52 m³/h	Válido
24/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			1,24 ppm	Válido	15,64 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,65 °C	Válido	1031,44 m³/h	Válido
24/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			1,03 ppm	Válido	15,64 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,04 °C	Válido	981,08 m³/h	Válido
24/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			1,04 ppm	Válido	15,64 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,13 °C	Válido	459,74 m³/h	Válido
24/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,14 ppm	Válido			0,69 ppm	Válido	15,64 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,15 °C	Válido	7241,94 m³/h	Válido
24/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			1,02 ppm	Válido	15,66 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,23 °C	Válido	26267,36 m³/h	Válido
24/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,12 ppm	Válido			1,33 ppm	Válido	15,68 %	Válido	-2,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,01 °C	Válido	46579,43 m³/h	Válido

24/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido			1,60 ppm	Válido	15,72 %	Válido	-2,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,84 °C	Válido	52792,33 m³/h	Válido
24/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			1,30 ppm	Válido	15,75 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,60 °C	Válido	29696,64 m³/h	Válido
24/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			1,20 ppm	Válido	15,74 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,26 °C	Válido	27591,71 m³/h	Válido
25/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,85 ppm	Válido	15,67 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,87 °C	Válido	21046,54 m³/h	Válido
25/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	15,62 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	16109,04 m³/h	Válido
25/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,41 ppm	Válido	15,57 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,14 °C	Válido	16772,47 m³/h	Válido
25/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	15,54 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,78 °C	Válido	25198,83 m³/h	Válido
25/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	15,53 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,45 °C	Válido	23303,90 m³/h	Válido
25/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,41 ppm	Válido	15,59 %	Válido	-2,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,29 °C	Válido	23722,57 m³/h	Válido
25/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,67 ppm	Válido	15,62 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,08 °C	Válido	30507,29 m³/h	Válido
25/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	15,66 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,21 °C	Válido	19631,52 m³/h	Válido
25/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,80 ppm	Válido	15,66 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,51 °C	Válido	13691,55 m³/h	Válido
25/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,73 ppm	Válido	15,59 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,35 °C	Válido	2669,50 m³/h	Válido
25/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	15,51 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,49 °C	Válido	1391,43 m³/h	Válido
25/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,93 ppm	Válido	15,42 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,22 °C	Válido	245,07 m³/h	Válido
25/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,84 °C	Válido	3551,95 m³/h	Válido
25/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	15,20 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,25 °C	Válido	2202,51 m³/h	Válido
25/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	15,22 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,03 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
25/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,37 ppm	Válido	15,32 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,41 °C	Válido	1070,19 m³/h	Válido
25/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	15,39 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,82 °C	Válido	1222,12 m³/h	Válido
25/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,33 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,03 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
25/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,29 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
25/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,62 ppm	Válido	15,38 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,08 °C	Válido	692,61 m³/h	Válido
25/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	15,43 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,80 °C	Válido	17466,74 m³/h	Válido
25/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,68 ppm	Válido	15,46 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,59 °C	Válido	21153,99 m³/h	Válido
25/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,56 ppm	Válido	15,46 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,44 °C	Válido	22437,95 m³/h	Válido
25/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			1,01 ppm	Válido	15,47 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,09 °C	Válido	10849,04 m³/h	Válido
26/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,99 ppm	Válido	15,47 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,63 °C	Válido	10986,21 m³/h	Válido
26/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,89 ppm	Válido	15,44 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,29 °C	Válido	18983,29 m³/h	Válido
26/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,80 ppm	Válido	15,43 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	20399,41 m³/h	Válido
26/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,77 ppm	Válido	15,44 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,66 °C	Válido	24157,89 m³/h	Válido
26/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,68 ppm	Válido	15,48 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,50 °C	Válido	23369,68 m³/h	Válido
26/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,75 ppm	Válido	15,55 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,30 °C	Válido	22093,31 m³/h	Válido
26/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,63 ppm	Válido	15,59 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,13 °C	Válido	20512,25 m³/h	Válido
26/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,11 ppm	Válido			0,89 ppm	Válido	15,63 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,47 °C	Válido	9916,63 m³/h	Válido
26/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,56 ppm	Válido	15,59 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,80 °C	Válido	430,34 m³/h	Válido
26/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,73 ppm	Válido	15,51 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,96 °C	Válido	1449,55 m³/h	Válido
26/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,75 ppm	Válido	15,49 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,51 °C	Válido	1544,93 m³/h	Válido
26/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,79 ppm	Válido	15,47 %	Válido	-1,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,20 °C	Válido	573,53 m³/h	Válido
26/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,66 °C	Válido	1379,61 m³/h	Válido
26/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	15,37 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,07 °C	Válido	2423,48 m³/h	Válido
26/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,58 °C	Válido	2299,09 m³/h	Válido
26/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	15,38 %	Válido	-1,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,88 °C	Válido	3519,42 m³/h	Válido
26/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	15,42 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,01 °C	Válido	8262,37 m³/h	Válido
26/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,71 ppm	Válido	15,40 %	Válido	-1,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,84 °C	Válido	12640,80 m³/h	Válido
26/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	15,41 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,10 °C	Válido	10995,78 m³/h	Válido
26/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	15,44 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,89 °C	Válido	34479,35 m³/h	Válido
26/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,72 ppm	Válido	15,50 %	Válido	-2,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,74 °C	Válido	53091,95 m³/h	Válido
26/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	15,52 %	Válido	-2,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,51 °C	Válido	56969,83 m³/h	Válido
26/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,92 ppm	Válido	15,52 %	Válido	-2,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,16 °C	Válido	62915,05 m³/h	Válido



26/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,14 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	15,53 %	Válido	-2,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,69 °C	Válido	51500,30 m³/h	Válido
27/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			1,04 ppm	Válido	15,48 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,22 °C	Válido	48879,30 m³/h	Válido
27/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,11 ppm	Válido			0,64 ppm	Válido	15,45 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,74 °C	Válido	30165,24 m³/h	Válido
27/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	15,41 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,23 °C	Válido	30266,26 m³/h	Válido
27/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	15,38 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,80 °C	Válido	26882,20 m³/h	Válido
27/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,68 ppm	Válido	15,36 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,50 °C	Válido	36879,64 m³/h	Válido
27/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,83 ppm	Válido	15,36 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	37905,82 m³/h	Válido
27/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,80 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 °C	Válido	37455,94 m³/h	Válido
27/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,72 ppm	Válido	15,38 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,29 °C	Válido	26349,01 m³/h	Válido
27/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,79 ppm	Válido	15,38 %	Válido	-1,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,66 °C	Válido	15911,64 m³/h	Válido
27/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	15,31 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,14 °C	Válido	19897,30 m³/h	Válido
27/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,47 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,73 °C	Válido	8762,07 m³/h	Válido
27/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	15,18 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,37 °C	Válido	3269,66 m³/h	Válido
27/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	15,08 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,91 °C	Válido	8175,08 m³/h	Válido
27/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	15,06 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,11 °C	Válido	21957,70 m³/h	Válido
27/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,41 ppm	Válido	15,05 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,42 °C	Válido	16207,40 m³/h	Válido
27/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	15,13 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,83 °C	Válido	15855,65 m³/h	Válido
27/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	15,13 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,56 °C	Válido	11937,55 m³/h	Válido
27/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	15,08 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,37 °C	Válido	12168,03 m³/h	Válido
27/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,48 ppm	Válido	15,11 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,09 °C	Válido	25143,14 m³/h	Válido
27/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,92 ppm	Válido	15,15 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,04 °C	Válido	41862,65 m³/h	Válido
27/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,10 ppm	Válido			1,00 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-2,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,80 °C	Válido	41121,03 m³/h	Válido
27/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido			0,72 ppm	Válido	15,27 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,41 °C	Válido	39590,31 m³/h	Válido
27/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,84 ppm	Válido	15,32 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,00 °C	Válido	29869,14 m³/h	Válido
27/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			1,01 ppm	Válido	15,33 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,68 °C	Válido	28539,50 m³/h	Válido
28/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			1,44 ppm	Válido	15,28 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,41 °C	Válido	35488,04 m³/h	Válido
28/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,35 ppm	Válido			0,70 ppm	Válido	15,24 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,16 °C	Válido	36145,37 m³/h	Válido
28/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,59 ppm	Válido	15,22 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,89 °C	Válido	37055,67 m³/h	Válido
28/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,79 ppm	Válido	15,20 %	Válido	-2,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,73 °C	Válido	35498,40 m³/h	Válido
28/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,24 ppm	Válido			0,90 ppm	Válido	15,18 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,52 °C	Válido	34657,89 m³/h	Válido
28/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,47 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,33 °C	Válido	33423,44 m³/h	Válido
28/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,87 ppm	Válido	15,25 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,27 °C	Válido	35092,57 m³/h	Válido
28/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,17 ppm	Válido			0,76 ppm	Válido	15,27 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,53 °C	Válido	25969,84 m³/h	Válido
28/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,87 °C	Válido	26906,96 m³/h	Válido
28/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,68 ppm	Válido	15,25 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,27 °C	Válido	16427,03 m³/h	Válido
28/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,23 °C	Válido	9879,05 m³/h	Válido
28/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,14 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	15,25 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,46 °C	Válido	8427,29 m³/h	Válido
28/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	15,22 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,02 °C	Válido	8481,26 m³/h	Válido
28/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	15,15 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,59 °C	Válido	10669,88 m³/h	Válido
28/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	14,98 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,64 °C	Válido	3016,88 m³/h	Válido
28/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	15,08 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,10 °C	Válido	4702,14 m³/h	Válido
28/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	15,17 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,47 °C	Válido	1990,98 m³/h	Válido
28/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	15,29 %	Válido	-2,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,85 °C	Válido	36266,44 m³/h	Válido
28/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido			0,55 ppm	Válido	15,29 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,10 °C	Válido	4938,47 m³/h	Válido
28/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,21 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	15,20 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,76 °C	Válido	6660,70 m³/h	Válido
28/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	15,17 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,01 °C	Válido	4211,10 m³/h	Válido
28/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,82 °C	Válido	15920,42 m³/h	Válido
28/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	15,25 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,63 °C	Válido	13633,91 m³/h	Válido
28/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,05 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	15,24 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,47 °C	Válido	19374,79 m³/h	Válido
29/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	15,22 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,40 °C	Válido	17204,06 m³/h	Válido

29/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,10 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	15,19 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,29 °C	Válido	18353,50 m³/h	Válido
29/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,23 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	15,19 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,18 °C	Válido	14178,94 m³/h	Válido
29/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	15,18 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,07 °C	Válido	11660,98 m³/h	Válido
29/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,11 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	15,17 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,90 °C	Válido	13158,31 m³/h	Válido
29/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,06 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	15,23 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,70 °C	Válido	15595,35 m³/h	Válido
29/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,46 °C	Válido	15261,74 m³/h	Válido
29/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,16 ppm	Válido			0,40 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,43 °C	Válido	9899,84 m³/h	Válido
29/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,21 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	15,23 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,73 °C	Válido	7658,45 m³/h	Válido
29/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	15,17 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,87 °C	Válido	611,22 m³/h	Válido
29/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	15,19 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,07 °C	Válido	3474,95 m³/h	Válido
29/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	15,15 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,57 °C	Válido	1158,98 m³/h	Válido
29/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	15,02 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,05 °C	Válido	625,10 m³/h	Válido
29/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	14,99 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,42 °C	Válido	3132,53 m³/h	Válido
29/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,82 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,45 °C	Válido	3553,13 m³/h	Válido
29/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,92 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,58 °C	Válido	4930,23 m³/h	Válido
29/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	15,05 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,88 °C	Válido	8514,46 m³/h	Válido
29/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	15,02 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,06 °C	Válido	9630,06 m³/h	Válido
29/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,06 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	14,97 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,93 °C	Válido	8329,55 m³/h	Válido
29/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,15 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	14,98 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,61 °C	Válido	26930,92 m³/h	Válido
29/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,15 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	15,04 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,47 °C	Válido	28981,33 m³/h	Válido
29/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,11 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	15,01 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,18 °C	Válido	32561,91 m³/h	Válido
29/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,96 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,93 °C	Válido	24810,76 m³/h	Válido
29/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido			0,41 ppm	Válido	14,94 %	Válido	-2,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,73 °C	Válido	26301,75 m³/h	Válido
30/11/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,27 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	14,92 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,40 °C	Válido	24025,46 m³/h	Válido
30/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,15 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	14,87 %	Válido	-2,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,16 °C	Válido	27851,62 m³/h	Válido
30/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,07 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	14,81 %	Válido	-2,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,93 °C	Válido	26079,39 m³/h	Válido
30/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,26 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,81 %	Válido	-2,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,79 °C	Válido	36532,37 m³/h	Válido
30/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,11 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	14,79 %	Válido	-2,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,68 °C	Válido	41002,84 m³/h	Válido
30/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,15 ppm	Válido			0,62 ppm	Válido	14,92 %	Válido	-2,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,35 °C	Válido	23188,79 m³/h	Válido
30/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,14 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	14,94 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,42 °C	Válido	5212,19 m³/h	Válido
30/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	14,93 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,41 °C	Válido	9566,53 m³/h	Válido
30/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,24 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	15,08 %	Válido	-2,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,94 °C	Válido	51619,25 m³/h	Válido
30/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,29 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	15,07 %	Válido	-2,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,50 °C	Válido	26702,36 m³/h	Válido
30/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,18 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	15,07 %	Válido	-2,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,30 °C	Válido	54966,33 m³/h	Válido
30/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	15,00 %	Válido	-2,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,34 °C	Válido	65889,55 m³/h	Válido
30/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,22 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	14,99 %	Válido	-2,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,26 °C	Válido	75183,42 m³/h	Válido
30/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,10 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	14,95 %	Válido	-2,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,42 °C	Válido	89543,34 m³/h	Válido
30/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,24 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	14,95 %	Válido	-3,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,53 °C	Válido	111656,70 m³/h	Válido
30/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,37 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	15,04 %	Válido	-3,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,27 °C	Válido	115422,55 m³/h	Válido
30/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,30 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	15,08 %	Válido	-3,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,89 °C	Válido	105300,44 m³/h	Válido
30/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,21 ppm	Inválido			0,93 ppm	Inválido	15,23 %	Inválido	-2,63 mbar	Inválido	0,00 ppm	Inválido	22,60 °C	Inválido	75954,29 m³/h	Inválido
30/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,33 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	15,21 %	Válido	-2,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,00 °C	Válido	77282,36 m³/h	Válido
30/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	15,26 %	Válido	-2,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,32 °C	Válido	57093,21 m³/h	Válido
30/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	15,34 %	Válido	-2,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,65 °C	Válido	45751,72 m³/h	Válido
30/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	15,40 %	Válido	-2,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,01 °C	Válido	44686,88 m³/h	Válido
30/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	15,43 %	Válido	-2,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	28075,27 m³/h	Válido
30/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	15,41 %	Válido	-2,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,87 °C	Válido	20614,33 m³/h	Válido
01/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	15,37 %	Válido	-2,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,36 °C	Válido	15911,51 m³/h	Válido
01/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	15,36 %	Válido	-2,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,72 °C	Válido	28331,81 m³/h	Válido
01/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	15,33 %	Válido	-2,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,15 °C	Válido	21720,75 m³/h	Válido



03/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	15,23 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,95 °C	Válido	20279,45 m³/h	Válido
03/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	15,24 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	15,78 °C	Válido	19114,20 m³/h	Válido
03/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	15,23 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,03 °C	Válido	9270,97 m³/h	Válido
03/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,04 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	15,19 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,41 °C	Válido	12798,87 m³/h	Válido
03/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	15,13 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,76 °C	Válido	10192,23 m³/h	Válido
03/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido			0,66 ppm	Válido	15,07 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,83 ppm	Válido	17,34 °C	Válido	7453,63 m³/h	Válido
03/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,26 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	14,98 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,02 °C	Válido	4983,61 m³/h	Válido
03/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,06 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	14,95 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,82 °C	Válido	6201,93 m³/h	Válido
03/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	14,86 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,49 °C	Válido	13684,62 m³/h	Válido
03/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,83 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,71 °C	Válido	16669,05 m³/h	Válido
03/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,86 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,19 °C	Válido	13229,07 m³/h	Válido
03/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,13 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	14,84 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,32 °C	Válido	21196,05 m³/h	Válido
03/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,12 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	14,83 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,57 °C	Válido	21722,45 m³/h	Válido
03/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	14,84 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,24 °C	Válido	43332,97 m³/h	Válido
03/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,23 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	14,87 %	Válido	-2,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,29 °C	Válido	53528,18 m³/h	Válido
03/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,29 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	14,87 %	Válido	-2,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,14 °C	Válido	53928,79 m³/h	Válido
03/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,25 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,87 %	Válido	-2,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,85 °C	Válido	51585,30 m³/h	Válido
03/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,16 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	14,85 %	Válido	-2,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,56 °C	Válido	45718,04 m³/h	Válido
03/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,17 ppm	Válido			0,33 ppm	Válido	14,82 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,42 °C	Válido	45099,08 m³/h	Válido
04/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,26 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	14,78 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,42 °C	Válido	41616,37 m³/h	Válido
04/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,20 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	14,75 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	31112,20 m³/h	Válido
04/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,32 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	14,74 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,23 °C	Válido	30351,11 m³/h	Válido
04/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,29 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,73 %	Válido	-2,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,04 °C	Válido	31336,70 m³/h	Válido
04/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,44 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	14,72 %	Válido	-2,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,91 °C	Válido	37296,45 m³/h	Válido
04/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido			0,53 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,84 °C	Válido	33827,49 m³/h	Válido
04/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,40 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-2,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,87 °C	Válido	27706,91 m³/h	Válido
04/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,31 ppm	Válido			0,39 ppm	Válido	14,70 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,10 °C	Válido	31066,25 m³/h	Válido
04/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,50 ppm	Válido			0,41 ppm	Válido	14,67 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,36 °C	Válido	33965,19 m³/h	Válido
04/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,42 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,64 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,49 °C	Válido	25650,89 m³/h	Válido
04/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,70 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	14,60 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,07 °C	Válido	11712,01 m³/h	Válido
04/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,44 ppm	Válido			0,22 ppm	Válido	14,54 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,89 °C	Válido	6011,69 m³/h	Válido
04/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,40 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	14,52 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,32 °C	Válido	7291,72 m³/h	Válido
04/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,23 ppm	Válido			0,22 ppm	Válido	14,45 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,72 °C	Válido	6313,21 m³/h	Válido
04/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,21 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,41 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,83 °C	Válido	9081,58 m³/h	Válido
04/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,38 ppm	Válido			0,37 ppm	Válido	14,45 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	19545,00 m³/h	Válido
04/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,63 ppm	Válido			0,47 ppm	Válido	14,43 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,90 °C	Válido	26713,39 m³/h	Válido
04/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,88 ppm	Válido			0,39 ppm	Válido	14,43 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,74 °C	Válido	40202,85 m³/h	Válido
04/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,72 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	14,44 %	Válido	-2,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,89 °C	Válido	61645,43 m³/h	Válido
04/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,73 ppm	Válido			1,11 ppm	Válido	14,47 %	Válido	-2,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,01 °C	Válido	60988,17 m³/h	Válido
04/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,93 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	14,49 %	Válido	-2,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,85 °C	Válido	59152,17 m³/h	Válido
04/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,65 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	14,51 %	Válido	-2,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,64 °C	Válido	60158,11 m³/h	Válido
04/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,01 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	14,52 %	Válido	-2,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,43 °C	Válido	59223,88 m³/h	Válido
04/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,68 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	14,50 %	Válido	-2,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,14 °C	Válido	51435,14 m³/h	Válido
05/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,61 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	14,47 %	Válido	-2,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,90 °C	Válido	45340,83 m³/h	Válido
05/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,70 ppm	Válido			0,72 ppm	Válido	14,41 %	Válido	-2,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,74 °C	Válido	50321,82 m³/h	Válido
05/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,85 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	14,39 %	Válido	-2,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,59 °C	Válido	47700,94 m³/h	Válido
05/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,76 ppm	Válido			0,56 ppm	Válido	14,37 %	Válido	-2,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,44 °C	Válido	43851,90 m³/h	Válido
05/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,80 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	14,37 %	Válido	-2,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,34 °C	Válido	46693,82 m³/h	Válido
05/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,88 ppm	Válido			0,39 ppm	Válido	14,40 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,26 °C	Válido	33219,03 m³/h	Válido
05/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,78 ppm	Válido			0,33 ppm	Válido	14,43 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,25 °C	Válido	24367,12 m³/h	Válido

05/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,84 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	14,44 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,40 °C	Válido	30923,50 m³/h	Válido
05/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,94 ppm	Válido			0,39 ppm	Válido	14,42 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,65 °C	Válido	41707,20 m³/h	Válido
05/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,93 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	14,38 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,87 °C	Válido	42323,06 m³/h	Válido
05/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,72 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	14,33 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,10 °C	Válido	35145,87 m³/h	Válido
05/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	14,27 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,43 °C	Válido	19571,17 m³/h	Válido
05/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,88 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	14,26 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,22 °C	Válido	15423,82 m³/h	Válido
05/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,32 ppm	Válido			0,52 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,92 °C	Válido	15681,86 m³/h	Válido
05/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,65 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,40 °C	Válido	14444,53 m³/h	Válido
05/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,80 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,18 °C	Válido	24271,61 m³/h	Válido
05/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,91 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,83 °C	Válido	33643,34 m³/h	Válido
05/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,80 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,03 °C	Válido	44444,99 m³/h	Válido
05/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,95 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	14,25 %	Válido	-2,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,25 °C	Válido	58014,41 m³/h	Válido
05/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	14,25 %	Válido	-2,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,30 °C	Válido	55264,28 m³/h	Válido
05/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,29 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	14,29 %	Válido	-2,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,18 °C	Válido	46953,57 m³/h	Válido
05/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,12 ppm	Válido			0,75 ppm	Válido	14,30 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,03 °C	Válido	34321,84 m³/h	Válido
05/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,21 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	14,31 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,83 °C	Válido	31443,14 m³/h	Válido
05/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,08 ppm	Válido			0,64 ppm	Válido	14,31 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,60 °C	Válido	23112,05 m³/h	Válido
06/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,19 ppm	Válido			0,95 ppm	Válido	14,30 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,75 °C	Válido	19356,07 m³/h	Válido
06/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,84 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	14,26 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,31 °C	Válido	4754,91 m³/h	Válido
06/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,21 ppm	Válido			0,78 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,46 °C	Válido	5533,50 m³/h	Válido
06/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,36 ppm	Válido			0,63 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,65 °C	Válido	24548,17 m³/h	Válido
06/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,91 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,32 °C	Válido	23454,35 m³/h	Válido
06/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,01 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,27 °C	Válido	28046,99 m³/h	Válido
06/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,14 ppm	Válido			0,74 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,27 °C	Válido	26924,86 m³/h	Válido
06/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,11 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,57 °C	Válido	27847,27 m³/h	Válido
06/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,24 ppm	Válido			0,37 ppm	Válido	14,24 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,76 °C	Válido	22578,86 m³/h	Válido
06/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,11 ppm	Válido			0,54 ppm	Válido	14,21 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,92 °C	Válido	17373,50 m³/h	Válido
06/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,08 ppm	Válido			0,59 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,18 °C	Válido	13698,56 m³/h	Válido
06/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,73 °C	Válido	8422,09 m³/h	Válido
06/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,14 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,10 °C	Válido	16689,38 m³/h	Válido
06/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,04 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,44 °C	Válido	17020,00 m³/h	Válido
06/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,86 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,94 °C	Válido	11231,75 m³/h	Válido
06/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,87 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,23 °C	Válido	445,31 m³/h	Válido
06/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,02 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,51 °C	Válido	6127,52 m³/h	Válido
06/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,08 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,66 °C	Válido	3866,67 m³/h	Válido
06/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,07 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,47 °C	Válido	208,66 m³/h	Válido
06/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,17 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,78 °C	Válido	18086,25 m³/h	Válido
06/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,98 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,74 °C	Válido	33626,11 m³/h	Válido
06/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,68 °C	Válido	11423,64 m³/h	Válido
06/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,65 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,62 °C	Válido	21640,03 m³/h	Válido
06/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,75 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-2,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,56 °C	Válido	41876,88 m³/h	Válido
07/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,92 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,50 °C	Válido	23994,02 m³/h	Válido
07/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,08 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,37 °C	Válido	14315,82 m³/h	Válido
07/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,97 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,13 °C	Válido	1315,40 m³/h	Válido
07/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,18 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,83 °C	Válido	5608,97 m³/h	Válido
07/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,01 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,75 °C	Válido	3649,97 m³/h	Válido
07/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,86 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,61 °C	Válido	1227,67 m³/h	Válido
07/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,77 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,57 °C	Válido	522,69 m³/h	Válido
07/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,79 ppm	Válido			0,96 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,75 °C	Válido	52,52 m³/h	Válido
07/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,93 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,97 °C	Válido	1120,50 m³/h	Válido

07/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,94 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,34 °C	Válido	2027,07 m³/h	Válido
07/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,98 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,82 °C	Válido	3628,77 m³/h	Válido
07/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,30 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,81 °C	Válido	1141,30 m³/h	Válido
07/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,91 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,07 °C	Válido	505,43 m³/h	Válido
07/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,02 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,21 °C	Válido	3340,51 m³/h	Válido
07/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,87 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,50 °C	Válido	4051,79 m³/h	Válido
07/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,44 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,53 °C	Válido	2534,66 m³/h	Válido
07/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,89 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,51 °C	Válido	1489,37 m³/h	Válido
07/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,31 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,63 °C	Válido	4990,41 m³/h	Válido
07/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,13 ppm	Válido			0,78 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,79 °C	Válido	7221,55 m³/h	Válido
07/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,29 ppm	Válido			0,52 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,89 °C	Válido	21320,70 m³/h	Válido
07/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,03 ppm	Válido			0,79 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,74 °C	Válido	35346,05 m³/h	Válido
07/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,08 ppm	Válido			0,71 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,39 °C	Válido	35930,86 m³/h	Válido
07/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,30 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	14,24 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,12 °C	Válido	24934,96 m³/h	Válido
07/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,01 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,63 °C	Válido	29056,51 m³/h	Válido
08/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,06 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,06 °C	Válido	20359,64 m³/h	Válido
08/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,06 ppm	Válido			0,50 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,60 °C	Válido	20727,84 m³/h	Válido
08/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,02 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,20 °C	Válido	12440,42 m³/h	Válido
08/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,28 ppm	Válido			0,59 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	10603,44 m³/h	Válido
08/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,26 ppm	Válido			0,41 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,21 °C	Válido	7929,37 m³/h	Válido
08/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,15 ppm	Válido			0,55 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,91 °C	Válido	10900,98 m³/h	Válido
08/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,99 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,75 °C	Válido	19868,76 m³/h	Válido
08/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,29 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	14,21 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,77 °C	Válido	22366,21 m³/h	Válido
08/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,44 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,93 °C	Válido	23750,38 m³/h	Válido
08/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,17 ppm	Válido			0,71 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,39 °C	Válido	27031,22 m³/h	Válido
08/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,41 ppm	Válido			1,23 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,65 °C	Válido	22853,40 m³/h	Válido
08/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,13 ppm	Válido			0,40 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,99 °C	Válido	17507,97 m³/h	Válido
08/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,37 ppm	Válido			0,50 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,25 °C	Válido	14694,81 m³/h	Válido
08/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,20 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 °C	Válido	17398,40 m³/h	Válido
08/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,89 ppm	Válido			0,56 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,99 °C	Válido	24727,39 m³/h	Válido
08/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,04 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,54 °C	Válido	38233,78 m³/h	Válido
08/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,50 ppm	Válido			0,76 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,44 °C	Válido	43613,28 m³/h	Válido
08/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,65 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,37 °C	Válido	43996,22 m³/h	Válido
08/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,14 ppm	Válido			0,68 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,41 °C	Válido	38459,59 m³/h	Válido
08/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,97 ppm	Válido			0,73 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,21 °C	Válido	35810,34 m³/h	Válido
08/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,13 ppm	Válido			0,57 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,09 °C	Válido	34366,61 m³/h	Válido
08/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,97 °C	Válido	38259,93 m³/h	Válido
08/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,98 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,55 °C	Válido	33968,40 m³/h	Válido
08/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,23 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,13 °C	Válido	35443,79 m³/h	Válido

**Nota:** Os dados de material particulado estão com o flag "Suspeito" pela necessidade de verificação na configuração do software de importação do multicontrolador da PCME.