

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase B - Unidade IV - uma Caldeira de 160 MW
Potência Instalada Total	160 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MWh)	1,3 ton/MW

Data de Medição	Operação				CHAMINÉ 03															
	Entrada pelo Operador				Entradas Analógicas															
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo	Operador	Inserido pelo	Operador	Canal 6	Canal 8	Canal 5	Canal 7	Canal 2	Canal 4	Canal 1	Canal 3								
	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora
Data	Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
11/11/2011	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,34 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,08 bar	Válido	0,000 ppm	Válido	55,08 °C	Válido	578809,72 m³/h	Válido
11/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,63 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,08 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,26 °C	Válido	580356,14 m³/h	Válido
11/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	12,27 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	48,61 °C	Válido	574389,49 m³/h	Válido
11/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,69 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,67 °C	Válido	576467,95 m³/h	Válido
11/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,96 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	44,75 °C	Válido	575943,43 m³/h	Válido
11/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,98 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	43,02 °C	Válido	573130,13 m³/h	Válido
11/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,93 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,76 °C	Válido	570086,39 m³/h	Válido
11/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,70 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,81 °C	Válido	568346,66 m³/h	Válido
11/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,57 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,35 °C	Válido	569170,90 m³/h	Válido
11/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	12,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,11 °C	Válido	566137,56 m³/h	Válido
11/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,64 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,11 °C	Válido	560253,54 m³/h	Válido
11/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,05 ppm	Válido			0,61 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,30 °C	Válido	558245,42 m³/h	Válido
11/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	9,13 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,66 °C	Válido	556596,97 m³/h	Válido
11/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,35 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,84 °C	Válido	548589,79 m³/h	Válido
11/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,80 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,08 °C	Válido	542114,49 m³/h	Válido
11/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,92 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,32 °C	Válido	547032,53 m³/h	Válido
11/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,25 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,71 °C	Válido	546431,84 m³/h	Válido
11/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,07 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,88 °C	Válido	546648,28 m³/h	Válido
11/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	7,78 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,91 °C	Válido	549925,01 m³/h	Válido
11/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,78 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-0,07 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,78 °C	Válido	555821,19 m³/h	Válido
11/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,15 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	21,10 %	Válido	-4,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,25 °C	Válido	561767,18 m³/h	Válido
11/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,79 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-4,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,99 °C	Válido	567136,08 m³/h	Válido
11/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,98 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,10 %	Válido	-4,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,44 °C	Válido	568596,99 m³/h	Válido
11/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,20 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-4,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,99 °C	Válido	539558,53 m³/h	Válido
12/11/2011	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,25 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-4,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,26 °C	Válido	29386,99 m³/h	Válido
12/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,66 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,87 °C	Válido	26023,52 m³/h	Válido
12/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,85 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,61 °C	Válido	24109,41 m³/h	Válido
12/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,80 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,56 °C	Válido	24109,99 m³/h	Válido
12/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,89 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,28 °C	Válido	487192,58 m³/h	Válido
12/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	11,49 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-5,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,59 °C	Válido	783960,86 m³/h	Válido
12/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,93 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-5,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	54,97 °C	Válido	787278,70 m³/h	Válido
12/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	10,50 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-5,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,69 °C	Válido	794452,15 m³/h	Válido
12/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	9,81 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,08 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,61 °C	Válido	852667,47 m³/h	Válido
12/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,89 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	80,73 °C	Válido	985930,74 m³/h	Válido

12/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	8,14 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,26 °C	Válido	1081552,02 m³/h	Válido
12/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	6,27 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	105,25 °C	Válido	1165759,56 m³/h	Válido
12/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	5,60 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,36 °C	Válido	1223161,83 m³/h	Válido
12/11/2011 13:00	34,37	Válido	27,28%	Válido	5,71 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,94 °C	Válido	1346229,38 m³/h	Válido
12/11/2011 14:00	64,36	Válido	51,08%	Válido	5,84 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,64 °C	Válido	1359851,40 m³/h	Válido
12/11/2011 15:00	82,78	Válido	65,70%	Válido	5,23 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,64 °C	Válido	1414595,54 m³/h	Válido
12/11/2011 16:00	93,13	Válido	73,91%	Válido	7,00 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,10 °C	Válido	1519320,02 m³/h	Válido
12/11/2011 17:00	94,71	Válido	75,17%	Válido	6,40 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,06 °C	Válido	1550229,40 m³/h	Válido
12/11/2011 18:00	100,90	Válido	80,08%	Válido	6,46 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,12 °C	Válido	1548574,51 m³/h	Válido
12/11/2011 19:00	100,76	Válido	79,97%	Válido	6,94 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,44 °C	Válido	1565370,60 m³/h	Válido
12/11/2011 20:00	101,44	Válido	80,51%	Válido	7,87 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,43 °C	Válido	1583458,77 m³/h	Válido
12/11/2011 21:00	100,94	Válido	80,11%	Válido	8,62 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,10 °C	Válido	1588320,29 m³/h	Válido
12/11/2011 22:00	100,76	Válido	79,97%	Válido	8,84 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,14 °C	Válido	1591269,74 m³/h	Válido
12/11/2011 23:00	100,80	Válido	80,00%	Válido	9,48 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,16 °C	Válido	1591902,45 m³/h	Válido
13/11/2011	100,58	Válido	79,83%	Válido	9,98 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,09 °C	Válido	1600410,12 m³/h	Válido
13/11/2011 01:00	100,99	Válido	80,15%	Válido	10,29 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,41 °C	Válido	1591403,06 m³/h	Válido
13/11/2011 02:00	100,99	Válido	80,15%	Válido	10,57 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,62 °C	Válido	1597062,47 m³/h	Válido
13/11/2011 03:00	100,58	Válido	79,83%	Válido	10,54 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,79 °C	Válido	1592713,97 m³/h	Válido
13/11/2011 04:00	100,26	Válido	79,57%	Válido	10,33 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,93 °C	Válido	1598514,11 m³/h	Válido
13/11/2011 05:00	101,26	Válido	80,37%	Válido	10,12 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,02 °C	Válido	1598960,31 m³/h	Válido
13/11/2011 06:00	100,71	Válido	79,93%	Válido	9,82 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,28 °C	Válido	1587137,95 m³/h	Válido
13/11/2011 07:00	100,44	Válido	79,71%	Válido	9,51 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,55 °C	Válido	1601310,05 m³/h	Válido
13/11/2011 08:00	100,67	Válido	79,90%	Válido	8,54 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,61 °C	Válido	1601093,21 m³/h	Válido
13/11/2011 09:00	100,85	Válido	80,04%	Válido	8,23 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,25 °C	Válido	1593375,65 m³/h	Válido
13/11/2011 10:00	100,31	Válido	79,61%	Válido	6,95 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,69 °C	Válido	1596990,79 m³/h	Válido
13/11/2011 11:00	100,44	Válido	79,71%	Válido	6,08 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,70 °C	Válido	1597738,67 m³/h	Válido
13/11/2011 12:00	100,31	Válido	79,61%	Válido	5,81 ppm	Válido				0,01 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,74 °C	Válido	1587567,19 m³/h	Válido
13/11/2011 13:00	100,99	Válido	80,15%	Válido	5,12 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,40 °C	Válido	1577485,37 m³/h	Válido
13/11/2011 14:00	101,03	Válido	80,18%	Válido	5,15 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-8,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,46 °C	Válido	1485756,04 m³/h	Válido
13/11/2011 15:00	101,44	Válido	80,51%	Válido	5,08 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,66 °C	Válido	1422640,18 m³/h	Válido
13/11/2011 16:00	101,26	Válido	80,37%	Válido	6,47 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,70 °C	Válido	1416992,00 m³/h	Válido
13/11/2011 17:00	100,71	Válido	79,93%	Válido	6,65 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,18 °C	Válido	1417939,70 m³/h	Válido
13/11/2011 18:00	101,44	Válido	80,51%	Válido	6,86 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,67 °C	Válido	1434655,74 m³/h	Válido
13/11/2011 19:00	100,85	Válido	80,04%	Válido	7,19 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,32 °C	Válido	1429279,24 m³/h	Válido
13/11/2011 20:00	96,15	Válido	76,31%	Válido	7,72 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,04 °C	Válido	1423697,67 m³/h	Válido
13/11/2011 21:00	90,37	Válido	71,72%	Válido	8,05 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,93 °C	Válido	1446179,38 m³/h	Válido
13/11/2011 22:00	81,29	Válido	64,52%	Válido	8,32 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,20 °C	Válido	1461444,75 m³/h	Válido
13/11/2011 23:00	79,80	Válido	63,33%	Válido	8,75 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,93 °C	Válido	1473901,65 m³/h	Válido
14/11/2011	79,71	Válido	63,26%	Válido	8,94 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,30 °C	Válido	1432283,51 m³/h	Válido
14/11/2011 01:00	80,66	Válido	64,02%	Válido	9,36 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,87 °C	Válido	1432546,01 m³/h	Válido
14/11/2011 02:00	79,76	Válido	63,30%	Válido	9,13 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,13 °C	Válido	1440801,53 m³/h	Válido
14/11/2011 03:00	81,47	Válido	64,66%	Válido	9,16 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,24 °C	Válido	1446746,88 m³/h	Válido
14/11/2011 04:00	80,48	Válido	63,87%	Válido	9,30 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,89 °C	Válido	1450456,56 m³/h	Válido
14/11/2011 05:00	80,07	Válido	63,55%	Válido	8,89 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,84 °C	Válido	1468133,09 m³/h	Válido
14/11/2011 06:00	80,39	Válido	63,80%	Válido	8,82 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,86 °C	Válido	1485028,13 m³/h	Válido
14/11/2011 07:00	79,94	Válido	63,44%	Válido	8,52 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,63 °C	Válido	1481768,91 m³/h	Válido
14/11/2011 08:00	79,98	Válido	63,48%	Válido	7,96 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,18 °C	Válido	1475871,69 m³/h	Válido
14/11/2011 09:00	80,26	Válido	63,70%	Válido	7,24 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,95 °C	Válido	1477239,11 m³/h	Válido
14/11/2011 10:00	80,07	Válido	63,55%	Válido	6,85 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,64 °C	Válido	1449390,82 m³/h	Válido
14/11/2011 11:00	80,39	Válido	63,80%	Válido	5,59 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,91 °C	Válido	1467976,73 m³/h	Válido
14/11/2011 12:00	79,62	Válido	63,19%	Válido	5,10 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,86 °C	Válido	1450791,48 m³/h	Válido

14/11/2011 13:00	80,71	Válido	64,06%	Válido	5,16 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,95 °C	Válido	1464849,12 m³/h	Válido
14/11/2011 14:00	80,21	Válido	63,66%	Válido	5,26 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,56 °C	Válido	1434621,87 m³/h	Válido
14/11/2011 15:00	80,57	Válido	63,94%	Válido	4,91 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,17 °C	Válido	1429631,18 m³/h	Válido
14/11/2011 16:00	80,89	Válido	64,20%	Válido	4,92 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	149,12 °C	Válido	1399026,12 m³/h	Válido
14/11/2011 17:00	81,11	Válido	64,37%	Válido	5,51 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,46 °C	Válido	1447468,97 m³/h	Válido
14/11/2011 18:00	80,53	Válido	63,91%	Válido	6,07 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,54 °C	Válido	1474601,34 m³/h	Válido
14/11/2011 19:00	80,44	Válido	63,84%	Válido	6,33 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,64 °C	Válido	1463228,86 m³/h	Válido
14/11/2011 20:00	81,02	Válido	64,30%	Válido	7,21 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,76 °C	Válido	1488096,56 m³/h	Válido
14/11/2011 21:00	80,89	Válido	64,20%	Válido	7,40 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,19 °C	Válido	1502805,98 m³/h	Válido
14/11/2011 22:00	81,02	Válido	64,30%	Válido	7,37 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,74 °C	Válido	1508276,88 m³/h	Válido
14/11/2011 23:00	95,29	Válido	75,63%	Válido	7,67 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,65 °C	Válido	1514809,64 m³/h	Válido
15/11/2011	100,71	Válido	79,93%	Válido	7,85 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,64 °C	Válido	1518687,12 m³/h	Válido
15/11/2011 01:00	100,71	Válido	79,93%	Válido	8,42 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,41 °C	Válido	1529056,75 m³/h	Válido
15/11/2011 02:00	99,45	Válido	78,93%	Válido	8,25 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,54 °C	Válido	1540643,47 m³/h	Válido
15/11/2011 03:00	99,45	Válido	78,93%	Válido	8,53 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,90 °C	Válido	1543406,25 m³/h	Válido
15/11/2011 04:00	99,86	Válido	79,25%	Válido	8,72 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,22 °C	Válido	1543339,12 m³/h	Válido
15/11/2011 05:00	99,77	Válido	79,18%	Válido	8,26 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,38 °C	Válido	1541029,90 m³/h	Válido
15/11/2011 06:00	99,63	Válido	79,07%	Válido	8,23 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,40 °C	Válido	1528487,49 m³/h	Válido
15/11/2011 07:00	99,63	Válido	79,07%	Válido	8,69 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,72 °C	Válido	1534433,40 m³/h	Válido
15/11/2011 08:00	99,40	Válido	78,89%	Válido	8,11 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,56 °C	Válido	1542564,96 m³/h	Válido
15/11/2011 09:00	100,22	Válido	79,54%	Válido	7,03 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,42 °C	Válido	1544469,02 m³/h	Válido
15/11/2011 10:00	99,45	Válido	78,93%	Válido	6,51 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,39 °C	Válido	1563158,92 m³/h	Válido
15/11/2011 11:00	99,27	Válido	78,79%	Válido	5,71 ppm	Válido				0,01 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,18 °C	Válido	1565622,66 m³/h	Válido
15/11/2011 12:00	99,68	Válido	79,11%	Válido	4,87 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,79 °C	Válido	1569249,18 m³/h	Válido
15/11/2011 13:00	100,17	Válido	79,50%	Válido	4,23 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,41 °C	Válido	1578763,03 m³/h	Válido
15/11/2011 14:00	100,08	Válido	79,43%	Válido	4,26 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,39 °C	Válido	1561029,77 m³/h	Válido
15/11/2011 15:00	99,77	Válido	79,18%	Válido	4,24 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,58 °C	Válido	1559315,48 m³/h	Válido
15/11/2011 16:00	99,72	Válido	79,14%	Válido	4,66 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,99 °C	Válido	1518752,84 m³/h	Válido
15/11/2011 17:00	100,13	Válido	79,47%	Válido	5,69 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,42 °C	Válido	1501514,69 m³/h	Válido
15/11/2011 18:00	99,90	Válido	79,29%	Válido	5,73 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,18 °C	Válido	1492640,99 m³/h	Válido
15/11/2011 19:00	99,86	Válido	79,25%	Válido	6,28 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,12 °C	Válido	1505526,54 m³/h	Válido
15/11/2011 20:00	99,90	Válido	79,29%	Válido	7,21 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,96 °C	Válido	1510156,28 m³/h	Válido
15/11/2011 21:00	99,77	Válido	79,18%	Válido	7,56 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,04 °C	Válido	1525854,53 m³/h	Válido
15/11/2011 22:00	99,68	Válido	79,11%	Válido	8,24 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,22 °C	Válido	1526574,18 m³/h	Válido
15/11/2011 23:00	99,72	Válido	79,14%	Válido	8,88 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,58 °C	Válido	1515815,29 m³/h	Válido
16/11/2011	100,13	Válido	79,47%	Válido	9,08 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,67 °C	Válido	1498880,12 m³/h	Válido
16/11/2011 01:00	100,04	Válido	79,40%	Válido	9,30 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,77 °C	Válido	1503822,50 m³/h	Válido
16/11/2011 02:00	99,45	Válido	78,93%	Válido	9,58 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,45 °C	Válido	1475285,11 m³/h	Válido
16/11/2011 03:00	100,17	Válido	79,50%	Válido	9,59 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	147,22 °C	Válido	1463386,79 m³/h	Válido
16/11/2011 04:00	100,04	Válido	79,40%	Válido	9,82 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	144,74 °C	Válido	1453882,22 m³/h	Válido
16/11/2011 05:00	99,72	Válido	79,14%	Válido	10,34 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	143,88 °C	Válido	1456216,13 m³/h	Válido
16/11/2011 06:00	99,59	Válido	79,04%	Válido	10,50 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	144,72 °C	Válido	1444577,91 m³/h	Válido
16/11/2011 07:00	99,27	Válido	78,79%	Válido	10,05 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-7,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,66 °C	Válido	1478063,33 m³/h	Válido
16/11/2011 08:00	99,50	Válido	78,97%	Válido	9,51 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,17 °C	Válido	1495332,29 m³/h	Válido
16/11/2011 09:00	99,95	Válido	79,33%	Válido	8,60 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-7,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,92 °C	Válido	1489249,87 m³/h	Válido
16/11/2011 10:00	100,08	Válido	79,43%	Válido	7,92 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-7,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,97 °C	Válido	1482468,67 m³/h	Válido
16/11/2011 11:00	100,04	Válido	79,40%	Válido	6,90 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,51 °C	Válido	1487478,33 m³/h	Válido
16/11/2011 12:00	99,59	Válido	79,04%	Válido	6,07 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,18 °C	Válido	1492133,84 m³/h	Válido
16/11/2011 13:00	99,22	Válido	78,75%	Válido	5,86 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,52 °C	Válido	1481166,14 m³/h	Válido
16/11/2011 14:00	99,81	Válido	79,21%	Válido	6,13 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,60 °C	Válido	1478713,54 m³/h	Válido
16/11/2011 15:00	98,82	Válido	78,43%	Válido	5,75 ppm	Válido				0,00 ppm	Válido	21,14 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,55 °C	Válido	1462396,77 m³/h	Válido

16/11/2011 16:00	99,40	Válido	78,89%	Válido	5,99 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,67 °C	Válido	1495967,94 m³/h	Válido
16/11/2011 17:00	98,82	Válido	78,43%	Válido	6,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,29 °C	Válido	1515502,91 m³/h	Válido
16/11/2011 18:00	99,40	Válido	78,89%	Válido	6,79 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,06 °C	Válido	1509796,68 m³/h	Válido
16/11/2011 19:00	99,13	Válido	78,67%	Válido	7,24 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,75 °C	Válido	1486376,67 m³/h	Válido
16/11/2011 20:00	99,40	Válido	78,89%	Válido	7,73 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,46 °C	Válido	1486233,42 m³/h	Válido
16/11/2011 21:00	99,90	Válido	79,29%	Válido	8,21 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,49 °C	Válido	1497083,83 m³/h	Válido
16/11/2011 22:00	99,31	Válido	78,82%	Válido	8,89 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,82 °C	Válido	1494948,38 m³/h	Válido
16/11/2011 23:00	100,13	Válido	79,47%	Válido	9,71 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-7,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,26 °C	Válido	1471390,05 m³/h	Válido
17/11/2011	99,68	Válido	79,11%	Válido	10,27 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-7,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,42 °C	Válido	1480523,21 m³/h	Válido
17/11/2011 01:00	99,36	Válido	78,86%	Válido	10,72 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,71 °C	Válido	1493366,14 m³/h	Válido
17/11/2011 02:00	99,72	Válido	79,14%	Válido	10,74 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,07 °C	Válido	1504187,30 m³/h	Válido
17/11/2011 03:00	99,99	Válido	79,36%	Válido	10,77 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,24 °C	Válido	1544537,22 m³/h	Válido
17/11/2011 04:00	100,04	Válido	79,40%	Válido	11,09 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,44 °C	Válido	1565746,85 m³/h	Válido
17/11/2011 05:00	100,08	Válido	79,43%	Válido	10,71 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,94 °C	Válido	1543313,04 m³/h	Válido
17/11/2011 06:00	99,63	Válido	79,07%	Válido	11,22 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,20 °C	Válido	1562254,62 m³/h	Válido
17/11/2011 07:00	100,31	Válido	79,61%	Válido	11,07 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,01 °C	Válido	1565747,87 m³/h	Válido
17/11/2011 08:00	100,71	Válido	79,93%	Válido	4,05 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,03 °C	Válido	1561921,60 m³/h	Válido
17/11/2011 09:00	100,13	Válido	79,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,76 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,90 °C	Válido	1563321,48 m³/h	Válido
17/11/2011 10:00	99,27	Válido	78,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,48 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,76 °C	Válido	1562629,90 m³/h	Válido
17/11/2011 11:00	98,55	Válido	78,21%	Válido	0,01 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,37 °C	Válido	1565859,79 m³/h	Válido
17/11/2011 12:00	97,42	Válido	77,32%	Válido	0,09 ppm	Válido			23,00 ppm	Válido	16,47 %	Válido	-7,82 mbar	Válido	238,19 ppm	Válido	160,48 °C	Válido	1474893,91 m³/h	Válido
17/11/2011 13:00	98,86	Válido	78,46%	Válido	0,04 ppm	Válido			15,46 ppm	Válido	18,89 %	Válido	-7,76 mbar	Válido	279,25 ppm	Válido	151,93 °C	Válido	1294633,74 m³/h	Válido
17/11/2011 14:00	88,97	Válido	70,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-6,96 mbar	Válido	1,36 ppm	Válido	126,97 °C	Válido	624284,78 m³/h	Válido
17/11/2011 15:00	57,40	Válido	45,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,59 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,90 °C	Válido	592386,50 m³/h	Válido
17/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,11 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,30 °C	Válido	587991,07 m³/h	Válido
17/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,32 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,90 °C	Válido	580693,22 m³/h	Válido
17/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,95 %	Válido	-5,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,37 °C	Válido	563870,34 m³/h	Válido
17/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,08 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,01 °C	Válido	554039,95 m³/h	Válido
17/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,03 %	Válido	-5,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,44 °C	Válido	565889,78 m³/h	Válido
17/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,03 %	Válido	-5,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	59,22 °C	Válido	579638,27 m³/h	Válido
17/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,06 %	Válido	-5,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,03 °C	Válido	574896,21 m³/h	Válido
17/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,10 %	Válido	-5,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	50,20 °C	Válido	675993,41 m³/h	Válido
18/11/2011	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-5,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	44,31 °C	Válido	776269,82 m³/h	Válido
18/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-4,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,38 °C	Válido	776541,12 m³/h	Válido
18/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-4,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,59 °C	Válido	769842,31 m³/h	Válido
18/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,57 °C	Válido	770202,35 m³/h	Válido
18/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,98 °C	Válido	767661,27 m³/h	Válido
18/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,85 °C	Válido	765520,08 m³/h	Válido
18/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,13 °C	Válido	755500,81 m³/h	Válido
18/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,12 %	Válido	-4,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,84 °C	Válido	756506,60 m³/h	Válido
18/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,13 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,78 °C	Válido	760544,83 m³/h	Válido
18/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,09 %	Válido	-4,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,02 °C	Válido	769587,02 m³/h	Válido
18/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,67 °C	Válido	768479,34 m³/h	Válido
18/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,07 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,46 °C	Válido	768822,61 m³/h	Válido
18/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,04 %	Válido	-4,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,39 °C	Válido	780061,57 m³/h	Válido
18/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,34 °C	Válido	790046,25 m³/h	Válido
18/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,07 °C	Válido	797529,36 m³/h	Válido
18/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,71 °C	Válido	797764,79 m³/h	Válido
18/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,03 °C	Válido	804269,86 m³/h	Válido
18/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,20 °C	Válido	810587,25 m³/h	Válido
18/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,16 °C	Válido	811944,87 m³/h	Válido

18/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,64 °C	Válido	812870,05 m³/h	Válido
18/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,98 %	Válido	-4,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,61 °C	Válido	627115,38 m³/h	Válido
18/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,02 °C	Válido	345998,11 m³/h	Válido
18/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,08 °C	Válido	323971,54 m³/h	Válido
18/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,50 °C	Válido	307763,67 m³/h	Válido
19/11/2011	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,98 %	Válido	-4,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,59 °C	Válido	302932,29 m³/h	Válido
19/11/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,98 %	Válido	-4,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,55 °C	Válido	312750,13 m³/h	Válido
19/11/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,38 °C	Válido	312263,13 m³/h	Válido
19/11/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,98 %	Válido	-4,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,10 °C	Válido	313178,31 m³/h	Válido
19/11/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,78 °C	Válido	312592,62 m³/h	Válido
19/11/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,98 %	Válido	-4,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,44 °C	Válido	310929,09 m³/h	Válido
19/11/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,99 %	Válido	-4,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,25 °C	Válido	310132,77 m³/h	Válido
19/11/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,97 %	Válido	-4,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,29 °C	Válido	305775,25 m³/h	Válido
19/11/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-4,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,60 °C	Válido	301058,03 m³/h	Válido
19/11/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-4,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,18 °C	Válido	297184,68 m³/h	Válido
19/11/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,75 %	Válido	-4,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,79 °C	Válido	295228,22 m³/h	Válido
19/11/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-4,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,59 °C	Válido	300020,39 m³/h	Válido
19/11/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-4,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,37 °C	Válido	305490,45 m³/h	Válido
19/11/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-4,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,10 °C	Válido	299710,13 m³/h	Válido
19/11/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-4,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,16 °C	Válido	297659,76 m³/h	Válido
19/11/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-4,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,09 °C	Válido	298543,41 m³/h	Válido
19/11/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,72 %	Válido	-4,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,72 °C	Válido	305754,82 m³/h	Válido
19/11/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,13 °C	Válido	300841,99 m³/h	Válido
19/11/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,72 %	Válido	-4,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,16 °C	Válido	348074,52 m³/h	Válido
19/11/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,70 %	Válido	-4,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,57 °C	Válido	352625,11 m³/h	Válido
19/11/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-4,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,44 °C	Válido	346270,22 m³/h	Válido
19/11/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-4,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,91 °C	Válido	348926,67 m³/h	Válido
19/11/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-4,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,42 °C	Válido	340257,41 m³/h	Válido
19/11/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,37 °C	Válido	144945,06 m³/h	Válido