

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase A - Unidade I - uma Caldeira de 63 MW e Unidade II - uma Caldeira de 63 MW
Potência Instalada Total	126 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MWh)	1,3 ton/MWh

Data de Medição	Operação						CHAMINÉ 01													
	Entrada pelo Operador						Entradas Analógicas													
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo Operador	Inserido pelo Operador	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3			
	1 hora	1 hora	Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária			
Data	Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
08/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,50 %	Válido	-3,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,14 °C	Válido	638837,09 m³/h	Válido
08/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,08 °C	Válido	636713,17 m³/h	Válido
08/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,20 °C	Válido	623078,29 m³/h	Válido
08/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,37 °C	Válido	626905,91 m³/h	Válido
08/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,44 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,52 °C	Válido	618034,22 m³/h	Válido
08/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,48 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,81 °C	Válido	619312,04 m³/h	Válido
08/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,46 °C	Válido	614908,42 m³/h	Válido
08/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,54 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,47 °C	Válido	614281,78 m³/h	Válido
08/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,55 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,67 °C	Válido	610242,33 m³/h	Válido
08/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,73 °C	Válido	617259,41 m³/h	Válido
08/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,49 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,00 °C	Válido	291692,16 m³/h	Válido
08/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,45 %	Válido	-3,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,89 °C	Válido	47375,53 m³/h	Válido
08/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,43 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,53 °C	Válido	287370,74 m³/h	Válido
08/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,34 %	Válido	-3,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,16 °C	Válido	384470,83 m³/h	Válido
08/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,22 %	Válido	-3,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,06 °C	Válido	388125,91 m³/h	Válido
08/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,27 %	Válido	-3,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,71 °C	Válido	396299,96 m³/h	Válido
08/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,99 °C	Válido	400282,22 m³/h	Válido
08/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,33 %	Válido	-3,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,97 °C	Válido	401684,14 m³/h	Válido
08/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,41 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,82 °C	Válido	403482,92 m³/h	Válido
08/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,47 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,61 °C	Válido	403086,16 m³/h	Válido
08/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,51 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,30 °C	Válido	407663,58 m³/h	Válido
08/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,56 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,90 °C	Válido	405141,51 m³/h	Válido
08/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,45 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,43 °C	Válido	405521,46 m³/h	Válido
08/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,41 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,93 °C	Válido	404115,75 m³/h	Válido
09/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,37 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,48 °C	Válido	403180,54 m³/h	Válido
09/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,31 %	Válido	-3,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,17 °C	Válido	400905,24 m³/h	Válido
09/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,29 %	Válido	-3,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,77 °C	Válido	401304,07 m³/h	Válido
09/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,31 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,34 °C	Válido	401745,13 m³/h	Válido
09/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,32 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,99 °C	Válido	399436,16 m³/h	Válido
09/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,35 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,76 °C	Válido	398166,13 m³/h	Válido
09/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,38 %	Válido	-3,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,63 °C	Válido	397400,67 m³/h	Válido
09/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,41 %	Válido	-3,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,18 °C	Válido	277121,90 m³/h	Válido
09/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,42 %	Válido	-3,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,61 °C	Válido	63158,68 m³/h	Válido
09/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,40 %	Válido	-3,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,96 °C	Válido	49518,82 m³/h	Válido
09/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,32 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,58 °C	Válido	45212,50 m³/h	Válido
09/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,27 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,39 °C	Válido	46327,32 m³/h	Válido

09/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,23 %	Válido	-3,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,37 °C	Válido	43950,44 m³/h	Válido
09/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,19 %	Válido	-3,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 °C	Válido	37761,69 m³/h	Válido
09/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	12,72 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,06 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,52 °C	Válido	34430,81 m³/h	Válido
09/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-3,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,65 °C	Válido	36843,60 m³/h	Válido
09/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,61 %	Válido	-3,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,84 °C	Válido	34344,42 m³/h	Válido
09/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,26 °C	Válido	88296,73 m³/h	Válido
09/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,92 °C	Válido	390603,40 m³/h	Válido
09/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,25 °C	Válido	399206,69 m³/h	Válido
09/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,84 °C	Válido	399698,76 m³/h	Válido
09/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,39 °C	Válido	403069,94 m³/h	Válido
09/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,46 %	Válido	-3,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,94 °C	Válido	402657,10 m³/h	Válido
09/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,45 %	Válido	-3,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,50 °C	Válido	400361,16 m³/h	Válido
10/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,45 %	Válido	-3,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,08 °C	Válido	372848,95 m³/h	Válido
10/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,44 %	Válido	-3,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,48 °C	Válido	74345,41 m³/h	Válido
10/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,43 %	Válido	-3,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,28 °C	Válido	62843,75 m³/h	Válido
10/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,40 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,68 °C	Válido	54557,32 m³/h	Válido
10/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,38 %	Válido	-3,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,07 °C	Válido	59156,50 m³/h	Válido
10/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,36 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,53 °C	Válido	61086,61 m³/h	Válido
10/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,34 %	Válido	-3,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,23 °C	Válido	47463,24 m³/h	Válido
10/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,31 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,02 °C	Válido	36663,16 m³/h	Válido
10/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,28 %	Válido	-3,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,88 °C	Válido	34505,40 m³/h	Válido
10/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,24 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,86 °C	Válido	27475,12 m³/h	Válido
10/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,20 %	Válido	-3,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,97 °C	Válido	19596,20 m³/h	Válido
10/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,15 %	Válido	-3,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,16 °C	Válido	12841,80 m³/h	Válido
10/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,12 %	Válido	-3,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,45 °C	Válido	5447,40 m³/h	Válido
10/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,07 %	Válido	-3,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,69 °C	Válido	11842,24 m³/h	Válido
10/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,02 %	Válido	-3,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	9306,12 m³/h	Válido
10/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,98 %	Válido	-3,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,35 °C	Válido	14798,21 m³/h	Válido
10/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,94 %	Válido	-3,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,69 °C	Válido	19731,09 m³/h	Válido
10/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,90 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,96 °C	Válido	23315,54 m³/h	Válido
10/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,87 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,31 °C	Válido	34530,98 m³/h	Válido
10/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,84 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,42 °C	Válido	38874,39 m³/h	Válido
10/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,80 %	Válido	-3,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,37 °C	Válido	55644,01 m³/h	Válido
10/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,77 %	Válido	-3,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,18 °C	Válido	66163,78 m³/h	Válido
10/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-3,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,93 °C	Válido	73476,94 m³/h	Válido
10/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,65 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,69 °C	Válido	71650,75 m³/h	Válido
11/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,61 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 °C	Válido	60709,67 m³/h	Válido
11/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,56 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,22 °C	Válido	47095,58 m³/h	Válido
11/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,50 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,98 °C	Válido	42813,41 m³/h	Válido
11/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,45 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,75 °C	Válido	39290,86 m³/h	Válido
11/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,40 %	Válido	-3,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,62 °C	Válido	37490,55 m³/h	Válido
11/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,37 %	Válido	-3,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,43 °C	Válido	40188,84 m³/h	Válido
11/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,34 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,24 °C	Válido	47172,74 m³/h	Válido
11/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,29 %	Válido	-3,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,16 °C	Válido	25000,53 m³/h	Válido
11/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,23 %	Válido	-3,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,13 °C	Válido	14571,62 m³/h	Válido
11/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,15 %	Válido	-3,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,21 °C	Válido	8210,27 m³/h	Válido
11/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,09 %	Válido	-3,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,43 °C	Válido	3310,33 m³/h	Válido
11/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,01 %	Válido	-3,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,62 °C	Válido	205,07 m³/h	Válido
11/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,95 %	Válido	-3,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,80 °C	Válido	279,49 m³/h	Válido
11/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,89 %	Válido	-3,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,08 °C	Válido	135,94 m³/h	Válido
11/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,81 %	Válido	-3,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,38 °C	Válido	36,46 m³/h	Válido
11/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,74 %	Válido	-3,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,73 °C	Válido	5,77 m³/h	Válido
11/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,62 %	Válido	-3,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,02 °C	Válido	490,52 m³/h	Válido

11/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,49 %	Válido	-3,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,22 °C	Válido	167027,47 m³/h	Válido
11/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,40 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,16 °C	Válido	170419,84 m³/h	Válido
11/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,33 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,02 °C	Válido	34308,30 m³/h	Válido
11/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,25 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,51 °C	Válido	39999,79 m³/h	Válido
11/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,17 %	Válido	-3,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,14 °C	Válido	52543,57 m³/h	Válido
11/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,04 %	Válido	-3,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,83 °C	Válido	59789,20 m³/h	Válido
11/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,93 %	Válido	-3,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,51 °C	Válido	57070,91 m³/h	Válido
12/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,81 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,16 °C	Válido	59246,99 m³/h	Válido
12/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,65 %	Válido	-3,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,80 °C	Válido	62738,10 m³/h	Válido
12/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,49 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,43 °C	Válido	66198,12 m³/h	Válido
12/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,36 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,09 °C	Válido	70510,20 m³/h	Válido
12/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,27 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,75 °C	Válido	66191,24 m³/h	Válido
12/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,18 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,40 °C	Válido	74494,09 m³/h	Válido
12/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,07 %	Válido	-3,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,10 °C	Válido	68412,56 m³/h	Válido
12/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,96 %	Válido	-3,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,96 °C	Válido	36832,75 m³/h	Válido
12/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,82 %	Válido	-3,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,93 °C	Válido	8201,52 m³/h	Válido
12/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,68 %	Válido	-3,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,03 °C	Válido	325,41 m³/h	Válido
12/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,58 %	Válido	-3,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,28 °C	Válido	92,81 m³/h	Válido
12/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,48 %	Válido	-3,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 °C	Válido	154,79 m³/h	Válido
12/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,40 %	Válido	-3,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,70 °C	Válido	799,83 m³/h	Válido
12/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,38 %	Válido	-3,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,95 °C	Válido	3448,65 m³/h	Válido
12/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,42 %	Válido	-3,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,34 °C	Válido	23080,43 m³/h	Válido
12/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	4,38 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,68 °C	Válido	28973,82 m³/h	Válido
12/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,88 °C	Válido	25738,67 m³/h	Válido
12/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,97 °C	Válido	18239,43 m³/h	Válido
12/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,74 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,23 °C	Válido	16801,20 m³/h	Válido
12/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,76 %	Válido	-3,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,72 °C	Válido	32593,40 m³/h	Válido
12/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,69 °C	Válido	68826,17 m³/h	Válido
12/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,22 °C	Válido	73160,49 m³/h	Válido
12/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,74 °C	Válido	72435,50 m³/h	Válido
12/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,25 °C	Válido	76767,07 m³/h	Válido
13/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,72 °C	Válido	79529,07 m³/h	Válido
13/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	69495,09 m³/h	Válido
13/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,90 °C	Válido	57719,15 m³/h	Válido
13/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,56 °C	Válido	39225,52 m³/h	Válido
13/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-3,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,26 °C	Válido	35005,80 m³/h	Válido
13/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-3,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,88 °C	Válido	47448,93 m³/h	Válido
13/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,78 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	35623,71 m³/h	Válido
13/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,77 %	Válido	-3,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,24 °C	Válido	30809,92 m³/h	Válido
13/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-3,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,07 °C	Válido	15705,85 m³/h	Válido
13/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,41 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-3,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,99 °C	Válido	8027,50 m³/h	Válido
13/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,08 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,70 %	Válido	-3,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,00 °C	Válido	4929,69 m³/h	Válido
13/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-3,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,09 °C	Válido	3344,99 m³/h	Válido
13/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-3,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,41 °C	Válido	998,74 m³/h	Válido
13/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-3,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,59 °C	Válido	1057,69 m³/h	Válido
13/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,61 %	Válido	-3,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,93 °C	Válido	1980,86 m³/h	Válido
13/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,43 %	Válido	-3,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,30 °C	Válido	1648,76 m³/h	Válido
13/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	392,86 ppm	Válido			241,42 ppm	Válido	1,01 %	Válido	-3,23 mbar	Válido	992,23 ppm	Válido	20,74 °C	Válido	644,86 m³/h	Válido
13/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	94,58 ppm	Válido			223,20 ppm	Válido	0,76 %	Válido	-3,06 mbar	Válido	123,26 ppm	Válido	21,09 °C	Válido	1237,45 m³/h	Válido
13/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,15 %	Válido	-3,23 mbar	Válido	511,76 ppm	Válido	21,06 °C	Válido	5849,21 m³/h	Válido
13/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-3,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,90 °C	Válido	0,00 m³/h	Válido
13/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,96 °C	Válido	4416,58 m³/h	Válido
13/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-3,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,18 °C	Válido	8753,72 m³/h	Válido

16/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,80 °C	Válido	7139,89 m³/h	Válido
16/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,91 °C	Válido	3200,65 m³/h	Válido
16/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,99 °C	Válido	3039,61 m³/h	Válido
16/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,03 °C	Válido	4234,94 m³/h	Válido
16/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,06 °C	Válido	4121,46 m³/h	Válido
16/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,27 °C	Válido	34833,89 m³/h	Válido
16/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-3,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,05 °C	Válido	263131,09 m³/h	Válido
16/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	39,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,28 %	Válido	-3,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,44 °C	Válido	302906,91 m³/h	Válido
16/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	95,52 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,60 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,22 °C	Válido	376077,12 m³/h	Válido
16/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	161,86 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,35 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	48,58 °C	Válido	410610,63 m³/h	Válido
16/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	158,06 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,22 %	Válido	-5,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	67,29 °C	Válido	465297,43 m³/h	Válido
16/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	142,11 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,21 %	Válido	-5,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,11 °C	Válido	493269,39 m³/h	Válido
16/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	120,54 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,34 %	Válido	-5,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,17 °C	Válido	525414,15 m³/h	Válido
16/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	146,61 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,29 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,70 °C	Válido	517994,90 m³/h	Válido
16/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	169,03 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,24 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,35 °C	Válido	518401,61 m³/h	Válido
16/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	170,72 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,24 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,99 °C	Válido	527369,65 m³/h	Válido
16/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	154,08 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,30 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,88 °C	Válido	552453,21 m³/h	Válido
16/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	128,99 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,40 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,98 °C	Válido	590424,14 m³/h	Válido
16/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	142,58 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,35 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,61 °C	Válido	586656,25 m³/h	Válido
16/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	158,55 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,04 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,77 °C	Válido	546115,54 m³/h	Válido
16/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	192,55 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,12 %	Válido	-6,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,70 °C	Válido	536028,58 m³/h	Válido
17/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	226,58 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,69 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,57 °C	Válido	522784,52 m³/h	Válido
17/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	154,87 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,81 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	127,38 °C	Válido	518680,72 m³/h	Válido
17/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	101,88 ppm	Válido		3,26 ppm	Válido	17,77 %	Válido	-6,85 mbar	Válido	6,44 ppm	Válido	127,04 °C	Válido	512264,49 m³/h	Válido	
17/12/2011 03:00	4,94	Válido	3,92%	Válido	2,24 ppm	Válido		29,39 ppm	Válido	15,62 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	108,05 ppm	Válido	128,64 °C	Válido	523259,51 m³/h	Válido	
17/12/2011 04:00	13,83	Válido	10,98%	Válido	0,30 ppm	Válido		104,71 ppm	Válido	13,42 %	Válido	-6,84 mbar	Válido	791,99 ppm	Válido	128,72 °C	Válido	545004,73 m³/h	Válido	
17/12/2011 05:00	21,08	Válido	16,73%	Válido	1675,62 ppm	Válido		28,85 ppm	Válido	10,75 %	Válido	-7,16 mbar	Válido	751,03 ppm	Válido	130,12 °C	Válido	594672,24 m³/h	Válido	
17/12/2011 06:00	28,02	Válido	22,24%	Válido	35,64 ppm	Válido		9,15 ppm	Válido	16,35 %	Válido	-6,68 mbar	Válido	145,15 ppm	Válido	117,92 °C	Válido	447860,87 m³/h	Válido	
17/12/2011 07:00	8,91	Válido	7,07%	Válido	0,00 ppm	Válido		11,89 ppm	Válido	16,16 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	17,00 ppm	Válido	107,19 °C	Válido	437574,06 m³/h	Válido	
17/12/2011 08:00	9,33	Válido	7,40%	Válido	0,00 ppm	Válido		11,96 ppm	Válido	16,17 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	14,94 ppm	Válido	102,42 °C	Válido	434306,29 m³/h	Válido	
17/12/2011 09:00	9,05	Válido	7,18%	Válido	235,63 ppm	Válido		4,54 ppm	Válido	18,00 %	Válido	-6,11 mbar	Válido	5,02 ppm	Válido	99,61 °C	Válido	431317,34 m³/h	Válido	
17/12/2011 10:00	3,27	Válido	2,60%	Válido	386,08 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,11 %	Válido	-6,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,00 °C	Válido	425675,32 m³/h	Válido	
17/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	272,80 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,53 %	Válido	-6,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,23 °C	Válido	421979,14 m³/h	Válido	
17/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	55,98 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,86 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,26 °C	Válido	417018,36 m³/h	Válido	
17/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	53,21 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,70 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,95 °C	Válido	416342,99 m³/h	Válido	
17/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	54,97 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,75 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,65 °C	Válido	416039,11 m³/h	Válido	
17/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	53,58 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,76 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,07 °C	Válido	420896,81 m³/h	Válido	
17/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	53,35 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,63 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,43 °C	Válido	418216,19 m³/h	Válido	
17/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	96,95 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,65 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,50 °C	Válido	422017,22 m³/h	Válido	
17/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	264,93 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,13 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,95 °C	Válido	426316,95 m³/h	Válido	
17/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	169,73 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	18,93 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,02 °C	Válido	423565,40 m³/h	Válido	
17/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	112,75 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	18,77 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,76 °C	Válido	426411,28 m³/h	Válido	
17/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	104,59 ppm	Válido		0,01 ppm	Válido	18,76 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,73 °C	Válido	427017,12 m³/h	Válido	
17/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	102,42 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	18,80 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,84 °C	Válido	428563,66 m³/h	Válido	
17/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	139,51 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	18,81 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,54 °C	Válido	429502,91 m³/h	Válido	
18/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	105,67 ppm	Válido		0,01 ppm	Válido	18,63 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,59 °C	Válido	429806,95 m³/h	Válido	
18/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	102,55 ppm	Válido		0,01 ppm	Válido	18,76 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,79 °C	Válido	429000,69 m³/h	Válido	
18/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	101,18 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	18,76 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,60 °C	Válido	430858,31 m³/h	Válido	
18/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	100,31 ppm	Válido		0,03 ppm	Válido	18,73 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,44 °C	Válido	431807,83 m³/h	Válido	
18/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	101,46 ppm	Válido		0,02 ppm	Válido	18,69 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,57 °C	Válido	431428,67 m³/h	Válido	
18/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	117,45 ppm	Válido		0,02 ppm	Válido	18,79 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,77 °C	Válido	430992,47 m³/h	Válido	
18/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	155,68 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,42 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,28 °C	Válido	462305,65 m³/h	Válido	
18/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	155,53 ppm	Válido		0,00 ppm	Válido	19,55 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,76 °C	Válido	474921,05 m³/h	Válido	

18/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	166,66 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,55 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,45 °C	Válido	473307,79 m³/h	Válido
18/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	71,44 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,04 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,71 °C	Válido	473592,28 m³/h	Válido
18/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	103,79 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,66 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,83 °C	Válido	476704,03 m³/h	Válido
18/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,36 °C	Válido	479623,75 m³/h	Válido
18/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,77 °C	Válido	471434,33 m³/h	Válido
18/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-5,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,81 °C	Válido	457896,23 m³/h	Válido
18/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,19 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,62 °C	Válido	449551,75 m³/h	Válido
18/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-5,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,43 °C	Válido	445060,33 m³/h	Válido
18/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-5,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	70,73 °C	Válido	442837,75 m³/h	Válido
18/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-4,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	63,98 °C	Válido	440061,72 m³/h	Válido
18/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-4,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	57,15 °C	Válido	436487,60 m³/h	Válido
18/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-4,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,19 °C	Válido	428654,62 m³/h	Válido
18/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-4,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,36 °C	Válido	424134,49 m³/h	Válido
18/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-4,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	42,44 °C	Válido	417806,47 m³/h	Válido
18/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-4,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,33 °C	Válido	414402,01 m³/h	Válido
18/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,94 °C	Válido	410274,14 m³/h	Válido
19/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,88 °C	Válido	407319,28 m³/h	Válido
19/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,15 °C	Válido	405920,94 m³/h	Válido
19/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,74 °C	Válido	406338,21 m³/h	Válido
19/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,04 °C	Válido	333060,96 m³/h	Válido
19/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,32 °C	Válido	60372,96 m³/h	Válido
19/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,15 °C	Válido	167354,62 m³/h	Válido
19/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,28 °C	Válido	367067,62 m³/h	Válido
19/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-3,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,47 °C	Válido	51129,44 m³/h	Válido
19/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,75 °C	Válido	32092,48 m³/h	Válido
19/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-3,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,29 °C	Válido	24715,38 m³/h	Válido
19/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-3,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,00 °C	Válido	19131,40 m³/h	Válido
19/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-3,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,10 °C	Válido	164579,69 m³/h	Válido
19/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	110,98 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,26 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,45 °C	Válido	313180,13 m³/h	Válido
19/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	170,04 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	18,67 %	Válido	-4,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	49,47 °C	Válido	289975,86 m³/h	Válido
19/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	244,56 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,20 %	Válido	-4,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	69,22 °C	Válido	362720,65 m³/h	Válido
19/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	267,93 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,15 %	Válido	-5,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,03 °C	Válido	385542,19 m³/h	Válido
19/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	237,03 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,35 %	Válido	-5,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,19 °C	Válido	456898,87 m³/h	Válido
19/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	197,49 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,24 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,13 °C	Válido	510046,60 m³/h	Válido
19/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	179,83 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	19,12 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,23 °C	Válido	515326,03 m³/h	Válido
19/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	175,90 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	18,68 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,14 °C	Válido	526538,02 m³/h	Válido
19/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	101,89 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	19,37 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	105,39 °C	Válido	532703,32 m³/h	Válido
19/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	101,00 ppm	Válido			1,46 ppm	Válido	18,60 %	Válido	-5,75 mbar	Válido	0,33 ppm	Válido	97,86 °C	Válido	517607,09 m³/h	Válido
19/12/2011 22:00	3,45	Válido	2,74%	Válido	19,55 ppm	Válido			84,05 ppm	Válido	15,02 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	263,22 ppm	Válido	96,82 °C	Válido	540615,74 m³/h	Válido
19/12/2011 23:00	19,37	Válido	15,37%	Válido	150,56 ppm	Válido			121,06 ppm	Válido	12,21 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	542,14 ppm	Válido	107,82 °C	Válido	485683,83 m³/h	Válido
20/12/2011 00:00	26,74	Válido	21,22%	Válido	0,00 ppm	Válido			136,94 ppm	Válido	12,59 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	568,52 ppm	Válido	113,75 °C	Válido	492325,46 m³/h	Válido
20/12/2011 01:00	25,85	Válido	20,52%	Válido	0,00 ppm	Válido			139,95 ppm	Válido	12,57 %	Válido	-6,03 mbar	Válido	609,75 ppm	Válido	114,67 °C	Válido	494961,68 m³/h	Válido
20/12/2011 02:00	25,87	Válido	20,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			142,85 ppm	Válido	12,74 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	719,24 ppm	Válido	113,19 °C	Válido	497563,15 m³/h	Válido
20/12/2011 03:00	24,99	Válido	19,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			140,85 ppm	Válido	12,62 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	776,22 ppm	Válido	113,04 °C	Válido	499070,54 m³/h	Válido
20/12/2011 04:00	25,81	Válido	20,48%	Válido	0,00 ppm	Válido			144,42 ppm	Válido	12,83 %	Válido	-6,11 mbar	Válido	761,53 ppm	Válido	113,39 °C	Válido	510242,98 m³/h	Válido
20/12/2011 05:00	25,53	Válido	20,26%	Válido	0,00 ppm	Válido			147,18 ppm	Válido	12,96 %	Válido	-6,18 mbar	Válido	760,16 ppm	Válido	114,87 °C	Válido	520288,86 m³/h	Válido
20/12/2011 06:00	25,43	Válido	20,18%	Válido	0,00 ppm	Válido			148,52 ppm	Válido	12,96 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	757,87 ppm	Válido	115,29 °C	Válido	520105,21 m³/h	Válido
20/12/2011 07:00	25,63	Válido	20,34%	Válido	0,00 ppm	Válido			146,58 ppm	Válido	13,07 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	771,86 ppm	Válido	115,65 °C	Válido	520658,30 m³/h	Válido
20/12/2011 08:00	25,27	Válido	20,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			141,54 ppm	Válido	13,33 %	Válido	-6,18 mbar	Válido	837,83 ppm	Válido	116,27 °C	Válido	516673,93 m³/h	Válido
20/12/2011 09:00	22,64	Válido	17,97%	Válido	0,00 ppm	Válido			140,83 ppm	Válido	13,09 %	Válido	-6,18 mbar	Válido	924,41 ppm	Válido	117,82 °C	Válido	518495,57 m³/h	Válido
20/12/2011 10:00	22,20	Válido	17,62%	Válido	87,23 ppm	Válido			132,93 ppm	Válido	12,74 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	995,49 ppm	Válido	118,19 °C	Válido	497743,28 m³/h	Válido
20/12/2011 11:00	23,12	Válido	18,35%	Válido	185,50 ppm	Válido			112,73 ppm	Válido	11,62 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	1144,78 ppm	Válido	116,80 °C	Válido	463819,76 m³/h	Válido
20/12/2011 12:00	25,23	Válido	20,02%	Válido	351,49 ppm	Válido			108,92 ppm	Válido	11,62 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	1171,01 ppm	Válido	116,70 °C	Válido	469698,28 m³/h	Válido

20/12/2011 13:00	25,57	Válido	20,29%	Válido	79,14 ppm	Válido			115,92 ppm	Válido	11,77 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	1194,75 ppm	Válido	118,41 °C	Válido	479247,20 m³/h	Válido
20/12/2011 14:00	25,73	Válido	20,42%	Válido	180,40 ppm	Válido			111,62 ppm	Válido	11,68 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	1255,19 ppm	Válido	119,55 °C	Válido	487574,57 m³/h	Válido
20/12/2011 15:00	24,31	Válido	19,29%	Válido	170,31 ppm	Válido			112,08 ppm	Válido	11,68 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	1265,97 ppm	Válido	120,08 °C	Válido	480254,86 m³/h	Válido
20/12/2011 16:00	23,85	Válido	18,93%	Válido	131,18 ppm	Válido			113,94 ppm	Válido	11,70 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	1258,17 ppm	Válido	120,56 °C	Válido	480201,24 m³/h	Válido
20/12/2011 17:00	24,23	Válido	19,23%	Válido	345,53 ppm	Válido			110,18 ppm	Válido	11,62 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	1295,04 ppm	Válido	120,48 °C	Válido	482963,17 m³/h	Válido
20/12/2011 18:00	24,35	Válido	19,33%	Válido	97,55 ppm	Válido			116,94 ppm	Válido	11,72 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	1234,19 ppm	Válido	119,80 °C	Válido	488559,21 m³/h	Válido
20/12/2011 19:00	24,43	Válido	19,39%	Válido	667,16 ppm	Válido			105,80 ppm	Válido	11,54 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	1129,22 ppm	Válido	119,02 °C	Válido	493836,35 m³/h	Válido
20/12/2011 20:00	25,29	Válido	20,07%	Válido	1615,17 ppm	Válido			90,72 ppm	Válido	11,44 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	1145,66 ppm	Válido	118,26 °C	Válido	493769,90 m³/h	Válido
20/12/2011 21:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	1234,74 ppm	Válido			93,26 ppm	Válido	11,45 %	Válido	-6,45 mbar	Válido	1190,46 ppm	Válido	117,67 °C	Válido	493595,55 m³/h	Válido
20/12/2011 22:00	25,23	Válido	20,02%	Válido	1407,89 ppm	Válido			90,78 ppm	Válido	11,43 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	1186,32 ppm	Válido	117,36 °C	Válido	496854,39 m³/h	Válido
20/12/2011 23:00	25,35	Válido	20,12%	Válido	1240,62 ppm	Válido			92,58 ppm	Válido	11,44 %	Válido	-6,45 mbar	Válido	1284,52 ppm	Válido	117,03 °C	Válido	496738,72 m³/h	Válido
21/12/2011 00:00	25,43	Válido	20,18%	Válido	1893,09 ppm	Válido			80,05 ppm	Válido	11,49 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	1348,53 ppm	Válido	116,39 °C	Válido	498300,71 m³/h	Válido
21/12/2011 01:00	25,11	Válido	19,93%	Válido	1098,96 ppm	Válido			88,38 ppm	Válido	11,57 %	Válido	-6,48 mbar	Válido	1338,21 ppm	Válido	115,70 °C	Válido	500680,87 m³/h	Válido
21/12/2011 02:00	25,03	Válido	19,87%	Válido	410,90 ppm	Válido			99,77 ppm	Válido	11,69 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	1291,67 ppm	Válido	115,42 °C	Válido	501602,42 m³/h	Válido
21/12/2011 03:00	24,87	Válido	19,74%	Válido	373,64 ppm	Válido			101,44 ppm	Válido	11,71 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	1319,68 ppm	Válido	115,07 °C	Válido	504463,24 m³/h	Válido
21/12/2011 04:00	24,87	Válido	19,74%	Válido	476,36 ppm	Válido			104,31 ppm	Válido	11,75 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	1215,12 ppm	Válido	114,65 °C	Válido	502708,20 m³/h	Válido
21/12/2011 05:00	24,95	Válido	19,80%	Válido	1378,39 ppm	Válido			98,13 ppm	Válido	11,66 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	990,85 ppm	Válido	114,10 °C	Válido	504726,47 m³/h	Válido
21/12/2011 06:00	25,15	Válido	19,96%	Válido	1817,43 ppm	Válido			86,72 ppm	Válido	11,49 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	748,46 ppm	Válido	113,30 °C	Válido	504109,64 m³/h	Válido
21/12/2011 07:00	25,55	Válido	20,28%	Válido	1269,62 ppm	Válido			87,00 ppm	Válido	11,64 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	657,13 ppm	Válido	113,63 °C	Válido	506144,70 m³/h	Válido
21/12/2011 08:00	25,01	Válido	19,85%	Válido	286,26 ppm	Válido			98,70 ppm	Válido	12,22 %	Válido	-6,24 mbar	Válido	587,91 ppm	Válido	117,98 °C	Válido	516200,59 m³/h	Válido
21/12/2011 09:00	25,39	Válido	20,15%	Válido	183,92 ppm	Válido			110,05 ppm	Válido	12,13 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	1073,17 ppm	Válido	121,27 °C	Válido	517495,91 m³/h	Válido
21/12/2011 10:00	27,16	Válido	21,56%	Válido	183,74 ppm	Válido			113,88 ppm	Válido	12,45 %	Válido	-6,33 mbar	Válido	1374,71 ppm	Válido	123,61 °C	Válido	515427,71 m³/h	Válido
21/12/2011 11:00	26,05	Válido	20,67%	Válido	284,92 ppm	Válido			113,68 ppm	Válido	12,27 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1270,78 ppm	Válido	123,41 °C	Válido	502087,89 m³/h	Válido
21/12/2011 12:00	26,36	Válido	20,92%	Válido	534,86 ppm	Inválido	0,000 mg/m³	Inválido	109,82 ppm	Inválido	12,25 %	Inválido	-6,26 mbar	Inválido	1142,51 ppm	Inválido	121,92 °C	Inválido	500768,32 m³/h	Inválido
21/12/2011 13:00	26,68	Válido	21,17%	Válido	1796,51 ppm	Inválido	2000,00 mg/m³	Inválido	84,50 ppm	Inválido	25,00 %	Inválido	-6,64 mbar	Inválido	1217,96 ppm	Inválido	120,81 °C	Inválido	502882,57 m³/h	Inválido
21/12/2011 14:00	26,30	Válido	20,87%	Válido																
21/12/2011 15:00	26,86	Válido	21,32%	Válido	78,50 ppm	Inválido	418,42 mg/m³	Inválido	137,67 ppm	Inválido	12,09 %	Inválido	-8,57 mbar	Inválido	1240,05 ppm	Inválido	120,57 °C	Inválido	505698,89 m³/h	Inválido
21/12/2011 16:00	26,23	Válido	20,82%	Válido	155,78 ppm	Válido	475,56 mg/m³	Válido	131,46 ppm	Válido	12,36 %	Válido	-5,91 mbar	Válido	1223,29 ppm	Válido	123,75 °C	Válido	512451,68 m³/h	Válido
21/12/2011 17:00	26,15	Válido	20,75%	Válido	109,84 ppm	Válido	407,19 mg/m³	Válido	130,28 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-5,93 mbar	Válido	1193,07 ppm	Válido	123,87 °C	Válido	511698,25 m³/h	Válido
21/12/2011 18:00	26,09	Válido	20,71%	Válido	72,14 ppm	Válido	435,72 mg/m³	Válido	134,65 ppm	Válido	12,40 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	1180,29 ppm	Válido	123,74 °C	Válido	514144,87 m³/h	Válido
21/12/2011 19:00	25,91	Válido	20,56%	Válido	36,08 ppm	Válido	507,36 mg/m³	Válido	135,95 ppm	Válido	12,40 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	1183,87 ppm	Válido	123,28 °C	Válido	514469,98 m³/h	Válido
21/12/2011 20:00	26,05	Válido	20,67%	Válido	68,48 ppm	Válido	436,23 mg/m³	Válido	135,83 ppm	Válido	12,48 %	Válido	-5,99 mbar	Válido	1155,03 ppm	Válido	122,59 °C	Válido	518281,95 m³/h	Válido
21/12/2011 21:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	101,73 ppm	Válido	450,60 mg/m³	Válido	134,56 ppm	Válido	12,36 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	1051,16 ppm	Válido	121,70 °C	Válido	519529,85 m³/h	Válido
21/12/2011 22:00	26,48	Válido	21,02%	Válido	188,86 ppm	Válido	498,19 mg/m³	Válido	136,54 ppm	Válido	12,26 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	963,74 ppm	Válido	120,80 °C	Válido	519925,05 m³/h	Válido
21/12/2011 23:00	26,96	Válido	21,40%	Válido	277,47 ppm	Válido	428,95 mg/m³	Válido	133,85 ppm	Válido	12,21 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	863,91 ppm	Válido	119,87 °C	Válido	523491,16 m³/h	Válido
22/12/2011 00:00	27,32	Válido	21,68%	Válido	394,78 ppm	Válido	431,29 mg/m³	Válido	127,48 ppm	Válido	12,24 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	865,62 ppm	Válido	118,92 °C	Válido	523199,46 m³/h	Válido
22/12/2011 01:00	26,94	Válido	21,38%	Válido	365,81 ppm	Válido	499,23 mg/m³	Válido	127,98 ppm	Válido	12,25 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	929,06 ppm	Válido	118,03 °C	Válido	522269,36 m³/h	Válido
22/12/2011 02:00	26,98	Válido	21,41%	Válido	219,82 ppm	Válido	512,99 mg/m³	Válido	137,55 ppm	Válido	12,39 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	928,92 ppm	Válido	117,42 °C	Válido	522159,41 m³/h	Válido
22/12/2011 03:00	26,42	Válido	20,97%	Válido	281,44 ppm	Válido	543,84 mg/m³	Válido	136,09 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	821,36 ppm	Válido	116,93 °C	Válido	522375,49 m³/h	Válido
22/12/2011 04:00	26,74	Válido	21,22%	Válido	119,01 ppm	Válido	778,86 mg/m³	Válido	137,31 ppm	Válido	12,42 %	Válido	-6,05 mbar	Válido	848,16 ppm	Válido	116,54 °C	Válido	525069,05 m³/h	Válido
22/12/2011 05:00	26,60	Válido	21,11%	Válido	145,82 ppm	Válido	685,51 mg/m³	Válido	136,25 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,08 mbar	Válido	882,70 ppm	Válido	116,43 °C	Válido	522004,16 m³/h	Válido
22/12/2011 06:00	26,88	Válido	21,33%	Válido	72,48 ppm	Válido	844,32 mg/m³	Válido	144,72 ppm	Válido	12,45 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	913,73 ppm	Válido	116,27 °C	Válido	525595,43 m³/h	Válido
22/12/2011 07:00	26,58	Válido	21,10%	Válido	35,19 ppm	Válido	1155,09 mg/m³	Válido	146,92 ppm	Válido	12,41 %	Válido	-6,03 mbar	Válido	864,71 ppm	Válido	116,65 °C	Válido	525403,72 m³/h	Válido
22/12/2011 08:00	26,28	Válido	20,86%	Válido	167,73 ppm	Válido	779,83 mg/m³	Válido	142,67 ppm	Válido	12,41 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	836,98 ppm	Válido	117,23 °C	Válido	528685,73 m³/h	Válido
22/12/2011 09:00	25,69	Válido	20,39%	Válido	109,97 ppm	Válido	712,79 mg/m³	Válido	149,88 ppm	Válido	12,33 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	874,34 ppm	Válido	117,23 °C	Válido	524126,71 m³/h	Válido
22/12/2011 10:00	26,48	Válido	21,02%	Válido	175,58 ppm	Válido	882,19 mg/m³	Válido	137,96 ppm	Válido	12,26 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	875,75 ppm	Válido	116,99 °C	Válido	524216,51 m³/h	Válido
22/12/2011 11:00	26,70	Válido	21,19%	Válido	184,38 ppm	Válido	625,04 mg/m³	Válido	136,83 ppm	Válido	12,30 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	886,20 ppm	Válido	117,16 °C	Válido	521073,15 m³/h	Válido
22/12/2011 12:00	26,82	Válido	21,29%	Válido	277,34 ppm	Válido	630,11 mg/m³	Válido	133,83 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	893,55 ppm	Válido	117,01 °C	Válido	520308,24 m³/h	Válido
22/12/2011 13:00	26,82	Válido	21,29%	Válido	243,61 ppm	Válido	1415,33 mg/m³	Válido	124,46 ppm	Válido	12,32 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	945,85 ppm	Válido	116,91 °C	Válido	522470,88 m³/h	Válido
22/12/2011 14:00	26,56	Válido	21,08%	Válido	319,31 ppm	Válido	797,49 mg/m³	Válido	123,33 ppm	Válido	12,29 %	Válido	-6,08 mbar	Válido	987,24 ppm	Válido	116,97 °C	Válido	523398,81 m³/h	Válido
22/12/2011 15:00	26,50	Válido	21,03%	Válido	360,38 ppm	Válido	510,12 mg/m³	Válido	120,25 ppm	Válido	12,22 %	Válido	-5,98 mbar	Válido	995,25 ppm	Válido	117,30 °C	Válido	519242,88 m³/h	Válido
22/12/2011 16:00	26,13	Válido	20,74%	Válido	318,72 ppm	Válido	505,68 mg/m³	Válido	120,13 ppm	Válido	12,22 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	1005,72 ppm	Válido	118,05 °C	Válido	518062,71 m³/h	Válido
22/12/2011 17:00	25,53	Válido	20,26%	Válido	137,66 ppm	Válido	412,69 mg/m³	Válido	132,54 ppm	Válido	12,30 %	Válido	-6,05 mbar	Válido	1023,54 ppm	Válido	118,58 °C	Válido	520473,24 m³/h	Válido

22/12/2011 18:00	25,05	Válido	19,88%	Válido	111,71 ppm	Válido	498,68 mg/m³	Válido	135,70 ppm	Válido	12,42 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	1006,98 ppm	Válido	118,30 °C	Válido	523 343,63 m³/h	Válido
22/12/2011 19:00	25,07	Válido	19,90%	Válido	21,62 ppm	Válido	612,40 mg/m³	Válido	147,70 ppm	Válido	12,60 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	940,02 ppm	Válido	117,87 °C	Válido	52386 8,58 m³/h	Válido
22/12/2011 20:00	24,21	Válido	19,21%	Válido	23,98 ppm	Válido	456,74 mg/m³	Válido	151,87 ppm	Válido	12,65 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	759,64 ppm	Válido	117,23 °C	Válido	52321 1,95 m³/h	Válido
22/12/2011 21:00	22,80	Válido	18,10%	Válido	53,26 ppm	Válido	549,16 mg/m³	Válido	147,02 ppm	Válido	12,46 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	740,59 ppm	Válido	116,46 °C	Válido	52486 1,08 m³/h	Válido
22/12/2011 22:00	21,98	Válido	17,44%	Válido	200,91 ppm	Válido	611,19 mg/m³	Válido	141,12 ppm	Válido	12,36 %	Válido	-6,10 mbar	Válido	827,25 ppm	Válido	115,76 °C	Válido	5240 30,97 m³/h	Válido
22/12/2011 23:00	23,59	Válido	18,72%	Válido	215,99 ppm	Válido	465,58 mg/m³	Válido	141,32 ppm	Válido	12,38 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	913,01 ppm	Válido	115,26 °C	Válido	5258 18,27 m³/h	Válido
23/12/2011 00:00	24,81	Válido	19,69%	Válido	218,87 ppm	Válido	525,84 mg/m³	Válido	139,20 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,21 mbar	Válido	915,73 ppm	Válido	115,28 °C	Válido	5249 19,07 m³/h	Válido
23/12/2011 01:00	24,61	Válido	19,53%	Válido	128,77 ppm	Válido	571,67 mg/m³	Válido	140,80 ppm	Válido	12,29 %	Válido	-6,13 mbar	Válido	979,18 ppm	Válido	115,19 °C	Válido	5251 33,30 m³/h	Válido
23/12/2011 02:00	24,23	Válido	19,23%	Válido	236,47 ppm	Válido	438,11 mg/m³	Válido	134,97 ppm	Válido	12,30 %	Válido	-6,11 mbar	Válido	997,35 ppm	Válido	115,00 °C	Válido	5256 56,63 m³/h	Válido
23/12/2011 03:00	25,09	Válido	19,91%	Válido	144,49 ppm	Válido	472,12 mg/m³	Válido	143,06 ppm	Válido	12,33 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	974,25 ppm	Válido	114,48 °C	Válido	5243 24,95 m³/h	Válido
23/12/2011 04:00	25,41	Válido	20,17%	Válido	79,40 ppm	Válido	621,41 mg/m³	Válido	152,16 ppm	Válido	12,51 %	Válido	-6,07 mbar	Válido	921,88 ppm	Válido	114,29 °C	Válido	52151 7,97 m³/h	Válido
23/12/2011 05:00	25,17	Válido	19,98%	Válido	43,44 ppm	Válido	520,02 mg/m³	Válido	157,55 ppm	Válido	12,55 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	870,53 ppm	Válido	114,26 °C	Válido	52684 3,44 m³/h	Válido
23/12/2011 06:00	25,15	Válido	19,96%	Válido	44,83 ppm	Válido	599,07 mg/m³	Válido	152,06 ppm	Válido	12,43 %	Válido	-6,11 mbar	Válido	867,99 ppm	Válido	114,16 °C	Válido	52614 7,18 m³/h	Válido
23/12/2011 07:00	25,59	Válido	20,31%	Válido	193,55 ppm	Válido	577,82 mg/m³	Válido	141,47 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	989,89 ppm	Válido	114,44 °C	Válido	5232 00,92 m³/h	Válido
23/12/2011 08:00	25,41	Válido	20,17%	Válido	283,84 ppm	Válido	421,81 mg/m³	Válido	136,66 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	972,39 ppm	Válido	114,73 °C	Válido	5240 96,52 m³/h	Válido
23/12/2011 09:00	24,95	Válido	19,80%	Válido	160,74 ppm	Válido	440,61 mg/m³	Válido	140,39 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,12 mbar	Válido	992,69 ppm	Válido	114,54 °C	Válido	5254 82,61 m³/h	Válido
23/12/2011 10:00	25,37	Válido	20,13%	Válido	197,31 ppm	Válido	514,75 mg/m³	Válido	142,38 ppm	Válido	12,35 %	Válido	-6,17 mbar	Válido	999,27 ppm	Válido	114,37 °C	Válido	5226 13,72 m³/h	Válido
23/12/2011 11:00	25,35	Válido	20,12%	Válido	103,52 ppm	Válido	453,83 mg/m³	Válido	143,31 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	985,93 ppm	Válido	114,45 °C	Válido	5224 68,71 m³/h	Válido
23/12/2011 12:00	25,47	Válido	20,21%	Válido	78,54 ppm	Válido	572,38 mg/m³	Válido	144,04 ppm	Válido	12,38 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	953,56 ppm	Válido	114,64 °C	Válido	52274 1,75 m³/h	Válido
23/12/2011 13:00	24,59	Válido	19,52%	Válido	87,33 ppm	Válido	636,81 mg/m³	Válido	153,01 ppm	Válido	12,33 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	940,61 ppm	Válido	114,60 °C	Válido	52154 3,45 m³/h	Válido
23/12/2011 14:00	24,31	Válido	19,29%	Válido	150,53 ppm	Válido	448,63 mg/m³	Válido	139,11 ppm	Válido	12,24 %	Válido	-6,08 mbar	Válido	901,07 ppm	Válido	114,75 °C	Válido	5209 53,69 m³/h	Válido
23/12/2011 15:00	24,29	Válido	19,28%	Válido	136,44 ppm	Válido	531,66 mg/m³	Válido	139,39 ppm	Válido	12,23 %	Válido	-6,00 mbar	Válido	905,79 ppm	Válido	115,11 °C	Válido	5198 12,60 m³/h	Válido
23/12/2011 16:00	23,83	Válido	18,91%	Válido	100,75 ppm	Válido	586,10 mg/m³	Válido	140,64 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	897,69 ppm	Válido	115,55 °C	Válido	5184 28,08 m³/h	Válido
23/12/2011 17:00	23,57	Válido	18,71%	Válido	79,41 ppm	Válido	467,12 mg/m³	Válido	144,18 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	901,12 ppm	Válido	115,65 °C	Válido	52066 2,38 m³/h	Válido
23/12/2011 18:00	23,53	Válido	18,67%	Válido	33,66 ppm	Válido	627,47 mg/m³	Válido	150,09 ppm	Válido	12,42 %	Válido	-6,17 mbar	Válido	873,32 ppm	Válido	115,09 °C	Válido	52362 8,22 m³/h	Válido
23/12/2011 19:00	23,34	Válido	18,52%	Válido	49,58 ppm	Válido	712,84 mg/m³	Válido	147,49 ppm	Válido	12,53 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	853,23 ppm	Válido	114,08 °C	Válido	52923 0,38 m³/h	Válido
23/12/2011 20:00	22,48	Válido	17,84%	Válido	5,64 ppm	Válido	578,07 mg/m³	Válido	155,86 ppm	Válido	12,76 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	829,52 ppm	Válido	112,93 °C	Válido	529636,82 m³/h	Válido
23/12/2011 21:00	22,18	Válido	17,60%	Válido	1,56 ppm	Válido	684,24 mg/m³	Válido	151,61 ppm	Válido	12,83 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	724,80 ppm	Válido	112,06 °C	Válido	529773,68 m³/h	Válido
23/12/2011 22:00	21,90	Válido	17,38%	Válido	28,36 ppm	Válido	705,01 mg/m³	Válido	137,99 ppm	Válido	12,62 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	743,51 ppm	Válido	111,30 °C	Válido	53188 9,53 m³/h	Válido
23/12/2011 23:00	23,36	Válido	18,54%	Válido	57,23 ppm	Válido	562,82 mg/m³	Válido	128,63 ppm	Válido	12,54 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	942,57 ppm	Válido	111,11 °C	Válido	53103 7,81 m³/h	Válido
24/12/2011 00:00	23,75	Válido	18,85%	Válido	57,68 ppm	Válido	626,69 mg/m³	Válido	124,25 ppm	Válido	12,59 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	1049,12 ppm	Válido	110,97 °C	Válido	5311 76,64 m³/h	Válido
24/12/2011 01:00	23,61	Válido	18,74%	Válido	58,30 ppm	Válido	686,46 mg/m³	Válido	128,61 ppm	Válido	12,52 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1113,68 ppm	Válido	111,23 °C	Válido	5322 96,59 m³/h	Válido
24/12/2011 02:00	23,95	Válido	19,01%	Válido	40,56 ppm	Válido	503,61 mg/m³	Válido	131,41 ppm	Válido	12,53 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	1103,80 ppm	Válido	111,20 °C	Válido	5301 59,20 m³/h	Válido
24/12/2011 03:00	24,53	Válido	19,47%	Válido	15,72 ppm	Válido	664,57 mg/m³	Válido	138,22 ppm	Válido	12,62 %	Válido	-6,17 mbar	Válido	1072,39 ppm	Válido	111,41 °C	Válido	5289 40,84 m³/h	Válido
24/12/2011 04:00	24,71	Válido	19,61%	Válido	14,16 ppm	Válido	702,29 mg/m³	Válido	140,71 ppm	Válido	12,63 %	Válido	-6,17 mbar	Válido	1017,17 ppm	Válido	111,32 °C	Válido	5287 05,56 m³/h	Válido
24/12/2011 05:00	24,95	Válido	19,80%	Válido	5,79 ppm	Válido	590,94 mg/m³	Válido	148,07 ppm	Válido	12,55 %	Válido	-6,18 mbar	Válido	931,52 ppm	Válido	111,37 °C	Válido	532077,51 m³/h	Válido
24/12/2011 06:00	25,43	Válido	20,18%	Válido	7,76 ppm	Válido	679,32 mg/m³	Válido	151,61 ppm	Válido	12,55 %	Válido	-6,21 mbar	Válido	906,21 ppm	Válido	111,46 °C	Válido	530877,04 m³/h	Válido
24/12/2011 07:00	26,54	Válido	21,06%	Válido	5,30 ppm	Válido	744,90 mg/m³	Válido	159,77 ppm	Válido	12,61 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	905,59 ppm	Válido	111,72 °C	Válido	528957,14 m³/h	Válido
24/12/2011 08:00	27,80	Válido	22,06%	Válido	47,00 ppm	Válido	534,36 mg/m³	Válido	156,32 ppm	Válido	12,51 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	915,29 ppm	Válido	112,18 °C	Válido	53140 1,81 m³/h	Válido
24/12/2011 09:00	27,32	Válido	21,68%	Válido	39,51 ppm	Válido	633,69 mg/m³	Válido	154,29 ppm	Válido	12,52 %	Válido	-6,25 mbar	Válido	915,46 ppm	Válido	112,09 °C	Válido	52893 3,37 m³/h	Válido
24/12/2011 10:00	27,96	Válido	22,19%	Válido	82,44 ppm	Válido	683,07 mg/m³	Válido	142,74 ppm	Válido	12,48 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	955,17 ppm	Válido	111,78 °C	Válido	52979 7,87 m³/h	Válido
24/12/2011 11:00	28,30	Válido	22,46%	Válido	105,37 ppm	Válido	570,41 mg/m³	Válido	147,48 ppm	Válido	12,51 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	961,69 ppm	Válido	111,96 °C	Válido	5288 46,50 m³/h	Válido
24/12/2011 12:00	28,40	Válido	22,54%	Válido	16,74 ppm	Válido	673,13 mg/m³	Válido	154,81 ppm	Válido	12,65 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	948,28 ppm	Válido	111,93 °C	Válido	52816 0,11 m³/h	Válido
24/12/2011 13:00	28,02	Válido	22,24%	Válido	129,55 ppm	Válido	700,13 mg/m³	Válido	150,63 ppm	Válido	12,55 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	901,27 ppm	Válido	112,25 °C	Válido	5259 75,22 m³/h	Válido
24/12/2011 14:00	28,16	Válido	22,35%	Válido	78,96 ppm	Válido	540,99 mg/m³	Válido	150,83 ppm	Válido	12,51 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	914,20 ppm	Válido	112,29 °C	Válido	52641 1,56 m³/h	Válido
24/12/2011 15:00	28,32	Válido	22,48%	Válido	104,36 ppm	Válido	644,79 mg/m³	Válido	147,02 ppm	Válido	12,51 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	941,15 ppm	Válido	112,23 °C	Válido	5268 72,29 m³/h	Válido
24/12/2011 16:00	28,36	Válido	22,51%	Válido	132,88 ppm	Válido	671,50 mg/m³	Válido	142,05 ppm	Válido	12,55 %	Válido	-6,45 mbar	Válido	969,75 ppm	Válido	112,35 °C	Válido	5267 70,68 m³/h	Válido
24/12/2011 17:00	28,36	Válido	22,51%	Válido	365,11 ppm	Válido	515,13 mg/m³	Válido	134,71 ppm	Válido	12,42 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	992,94 ppm	Válido	112,41 °C	Válido	5264 47,75 m³/h	Válido
24/12/2011 18:00	28,58	Válido	22,68%	Válido	0,42 ppm	Válido	475,30 mg/m³	Válido	149,16 ppm	Válido	12,64 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	983,65 ppm	Válido	112,60 °C	Válido	522402,35 m³/h	Válido
24/12/2011 19:00	27,74	Válido	22,02%	Válido	12,47 ppm	Válido	646,24 mg/m³	Válido	153,59 ppm	Válido	12,60 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	992,35 ppm	Válido	112,58 °C	Válido	52392 5,92 m³/h	Válido
24/12/2011 20:00	27,94	Válido	22,17%	Válido	57,35 ppm	Válido	500,21 mg/m³	Válido	146,58 ppm	Válido	12,60 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	908,12 ppm	Válido	112,17 °C	Válido	52446 0,52 m³/h	Válido
24/12/2011 21:00	28,42	Válido	22,56%	Válido	91,35 ppm	Válido	619,00 mg/m³	Válido	144,38 ppm	Válido	12,50 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	882,99 ppm	Válido	112,04 °C	Válido	52293 5,83 m³/h	Válido
24/12/2011 22:00	28,68	Válido	22,76%	Válido	97,22 ppm	Válido	656,24 mg/m³	Válido	141,79 ppm	Válido	12,43 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	912,32 ppm	Válido	112,10 °C	Válido	52554 1,10 m³/h	Válido

24/12/2011 23:00	28,98	Válido	23,00%	Válido	24,61 ppm	Válido	520,55 mg/m³	Válido	146,75 ppm	Válido	12,41 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	941,04 ppm	Válido	112,20 °C	Válido	52461 8,52 m³/h	Válido
25/12/2011 00:00	29,03	Válido	23,04%	Válido	124,58 ppm	Válido	587,76 mg/m³	Válido	137,69 ppm	Válido	12,37 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	1011,68 ppm	Válido	112,40 °C	Válido	523 529,34 m³/h	Válido
25/12/2011 01:00	29,21	Válido	23,18%	Válido	192,03 ppm	Válido	666,04 mg/m³	Válido	141,39 ppm	Válido	12,32 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	1048,17 ppm	Válido	112,36 °C	Válido	523 029,65 m³/h	Válido
25/12/2011 02:00	29,35	Válido	23,29%	Válido	201,44 ppm	Válido	480,14 mg/m³	Válido	143,20 ppm	Válido	12,37 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	1051,73 ppm	Válido	112,24 °C	Válido	524 217,66 m³/h	Válido
25/12/2011 03:00	29,23	Válido	23,20%	Válido	115,22 ppm	Válido	587,78 mg/m³	Válido	147,43 ppm	Válido	12,37 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	1047,58 ppm	Válido	112,01 °C	Válido	520 689,36 m³/h	Válido
25/12/2011 04:00	29,19	Válido	23,17%	Válido	188,07 ppm	Válido	614,86 mg/m³	Válido	147,98 ppm	Válido	12,45 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	1006,19 ppm	Válido	111,88 °C	Válido	521 167,72 m³/h	Válido
25/12/2011 05:00	29,07	Válido	23,07%	Válido	119,45 ppm	Válido	536,57 mg/m³	Válido	143,01 ppm	Válido	12,39 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	1001,11 ppm	Válido	111,86 °C	Válido	523 997,27 m³/h	Válido
25/12/2011 06:00	29,19	Válido	23,17%	Válido	143,93 ppm	Válido	579,38 mg/m³	Válido	139,15 ppm	Válido	12,39 %	Válido	-6,39 mbar	Válido	1008,67 ppm	Válido	111,83 °C	Válido	522 092,99 m³/h	Válido
25/12/2011 07:00	29,19	Válido	23,17%	Válido	396,91 ppm	Válido	609,50 mg/m³	Válido	132,98 ppm	Válido	12,38 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	1014,41 ppm	Válido	111,93 °C	Válido	519 396,14 m³/h	Válido
25/12/2011 08:00	29,05	Válido	23,06%	Válido	267,29 ppm	Válido	472,83 mg/m³	Válido	131,16 ppm	Válido	12,35 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	1011,13 ppm	Válido	112,24 °C	Válido	520 358,39 m³/h	Válido
25/12/2011 09:00	28,98	Válido	23,00%	Válido	358,10 ppm	Válido	452,21 mg/m³	Válido	125,82 ppm	Válido	12,32 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	999,88 ppm	Válido	112,76 °C	Válido	5169 16,68 m³/h	Válido
25/12/2011 10:00	28,98	Válido	23,00%	Válido	381,90 ppm	Válido	535,94 mg/m³	Válido	124,57 ppm	Válido	12,23 %	Válido	-6,36 mbar	Válido	994,60 ppm	Válido	113,51 °C	Válido	5143 04,43 m³/h	Válido
25/12/2011 11:00	28,06	Válido	22,27%	Válido	188,62 ppm	Válido	433,21 mg/m³	Válido	133,10 ppm	Válido	12,24 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	983,31 ppm	Válido	114,25 °C	Válido	5084 01,29 m³/h	Válido
25/12/2011 12:00	29,15	Válido	23,13%	Válido	379,58 ppm	Válido	442,95 mg/m³	Válido	129,09 ppm	Válido	12,22 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	987,67 ppm	Válido	114,61 °C	Válido	5083 27,34 m³/h	Válido
25/12/2011 13:00	29,21	Válido	23,18%	Válido	294,01 ppm	Válido	513,89 mg/m³	Válido	134,72 ppm	Válido	12,24 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	986,58 ppm	Válido	115,02 °C	Válido	5086 53,42 m³/h	Válido
25/12/2011 14:00	28,82	Válido	22,87%	Válido	219,41 ppm	Válido	445,08 mg/m³	Válido	134,53 ppm	Válido	12,22 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	1007,70 ppm	Válido	115,43 °C	Válido	509 592,85 m³/h	Válido
25/12/2011 15:00	28,80	Válido	22,86%	Válido	312,54 ppm	Válido	434,81 mg/m³	Válido	132,45 ppm	Válido	12,26 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	1004,96 ppm	Válido	115,52 °C	Válido	509 328,14 m³/h	Válido
25/12/2011 16:00	28,72	Válido	22,79%	Válido	294,72 ppm	Válido	551,73 mg/m³	Válido	129,34 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	990,52 ppm	Válido	115,60 °C	Válido	5082 74,48 m³/h	Válido
25/12/2011 17:00	28,78	Válido	22,84%	Válido	547,02 ppm	Válido	425,91 mg/m³	Válido	118,75 ppm	Válido	12,24 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	1013,40 ppm	Válido	115,52 °C	Válido	514 368,41 m³/h	Válido
25/12/2011 18:00	28,86	Válido	22,90%	Válido	409,19 ppm	Válido	430,75 mg/m³	Válido	127,74 ppm	Válido	12,28 %	Válido	-6,45 mbar	Válido	988,86 ppm	Válido	115,01 °C	Válido	5136 04,89 m³/h	Válido
25/12/2011 19:00	28,74	Válido	22,81%	Válido	226,29 ppm	Válido	512,56 mg/m³	Válido	130,66 ppm	Válido	12,33 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	976,04 ppm	Válido	114,66 °C	Válido	5168 64,49 m³/h	Válido
25/12/2011 20:00	28,80	Válido	22,86%	Válido	143,56 ppm	Válido	451,04 mg/m³	Válido	139,28 ppm	Válido	12,38 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	983,09 ppm	Válido	114,41 °C	Válido	5193 34,54 m³/h	Válido
25/12/2011 21:00	28,96	Válido	22,98%	Válido	26,21 ppm	Válido	519,33 mg/m³	Válido	151,68 ppm	Válido	12,48 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	996,48 ppm	Válido	113,85 °C	Válido	51951 3,65 m³/h	Válido
25/12/2011 22:00	28,66	Válido	22,75%	Válido	49,84 ppm	Válido	616,01 mg/m³	Válido	148,88 ppm	Válido	12,49 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	1001,00 ppm	Válido	113,40 °C	Válido	5197 11,53 m³/h	Válido
25/12/2011 23:00	28,66	Válido	22,75%	Válido	82,73 ppm	Válido	525,28 mg/m³	Válido	148,21 ppm	Válido	12,50 %	Válido	-6,52 mbar	Válido	920,51 ppm	Válido	112,93 °C	Válido	52185 4,28 m³/h	Válido
26/12/2011 00:00	28,70	Válido	22,78%	Válido	82,45 ppm	Válido	618,03 mg/m³	Válido	140,90 ppm	Válido	12,46 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	928,44 ppm	Válido	112,54 °C	Válido	52246 3,12 m³/h	Válido
26/12/2011 01:00	29,11	Válido	23,10%	Válido	199,41 ppm	Válido	645,28 mg/m³	Válido	135,29 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	896,08 ppm	Válido	112,30 °C	Válido	5217 78,31 m³/h	Válido
26/12/2011 02:00	29,45	Válido	23,37%	Válido	162,09 ppm	Válido	482,96 mg/m³	Válido	137,56 ppm	Válido	12,37 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	925,50 ppm	Válido	112,14 °C	Válido	5212 59,55 m³/h	Válido
26/12/2011 03:00	29,29	Válido	23,25%	Válido	229,91 ppm	Válido	524,12 mg/m³	Válido	137,11 ppm	Válido	12,42 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	952,34 ppm	Válido	111,95 °C	Válido	5225 16,02 m³/h	Válido
26/12/2011 04:00	29,07	Válido	23,07%	Válido	249,30 ppm	Válido	582,98 mg/m³	Válido	139,94 ppm	Válido	12,41 %	Válido	-6,44 mbar	Válido	911,16 ppm	Válido	111,79 °C	Válido	5220 05,43 m³/h	Válido
26/12/2011 05:00	29,19	Válido	23,17%	Válido	138,39 ppm	Válido	484,74 mg/m³	Válido	140,61 ppm	Válido	12,34 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	915,03 ppm	Válido	111,83 °C	Válido	5234 50,70 m³/h	Válido
26/12/2011 06:00	29,33	Válido	23,28%	Válido	216,55 ppm	Válido	538,78 mg/m³	Válido	137,03 ppm	Válido	12,29 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	928,87 ppm	Válido	112,00 °C	Válido	5186 99,91 m³/h	Válido
26/12/2011 07:00	29,47	Válido	23,39%	Válido	149,40 ppm	Válido	627,25 mg/m³	Válido	142,22 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	966,28 ppm	Válido	112,43 °C	Válido	5195 02,44 m³/h	Válido
26/12/2011 08:00	29,11	Válido	23,10%	Válido	133,65 ppm	Válido	477,23 mg/m³	Válido	135,40 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	1007,27 ppm	Válido	113,08 °C	Válido	518 884,64 m³/h	Válido
26/12/2011 09:00	28,90	Válido	22,94%	Válido	277,27 ppm	Válido	522,82 mg/m³	Válido	130,79 ppm	Válido	12,19 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	1038,31 ppm	Válido	113,78 °C	Válido	511 935,78 m³/h	Válido
26/12/2011 10:00	28,80	Válido	22,86%	Válido	536,65 ppm	Válido	552,19 mg/m³	Válido	120,31 ppm	Válido	12,12 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	1051,05 ppm	Válido	114,76 °C	Válido	511 012,00 m³/h	Válido
26/12/2011 11:00	27,98	Válido	22,21%	Válido	156,30 ppm	Válido	448,07 mg/m³	Válido	133,20 ppm	Válido	12,19 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	1080,03 ppm	Válido	115,67 °C	Válido	510 625,73 m³/h	Válido
26/12/2011 12:00	28,76	Válido	22,83%	Válido	178,46 ppm	Válido	450,22 mg/m³	Válido	132,77 ppm	Válido	12,20 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	1094,18 ppm	Válido	116,08 °C	Válido	506 747,44 m³/h	Válido
26/12/2011 13:00	28,76	Válido	22,83%	Válido	140,75 ppm	Válido	571,44 mg/m³	Válido	133,16 ppm	Válido	12,18 %	Válido	-6,21 mbar	Válido	1127,09 ppm	Válido	116,56 °C	Válido	505 398,02 m³/h	Válido
26/12/2011 14:00	28,72	Válido	22,79%	Válido	68,17 ppm	Válido	464,75 mg/m³	Válido	142,60 ppm	Válido	12,23 %	Válido	-6,16 mbar	Válido	1097,01 ppm	Válido	117,25 °C	Válido	5071 23,58 m³/h	Válido
26/12/2011 15:00	28,32	Válido	22,48%	Válido	58,35 ppm	Válido	536,02 mg/m³	Válido	140,73 ppm	Válido	12,25 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	1028,32 ppm	Válido	117,43 °C	Válido	5089 17,75 m³/h	Válido
26/12/2011 16:00	28,26	Válido	22,43%	Válido	62,07 ppm	Válido	665,39 mg/m³	Válido	143,42 ppm	Válido	12,32 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	937,13 ppm	Válido	117,59 °C	Válido	50849 7,48 m³/h	Válido
26/12/2011 17:00	28,04	Válido	22,25%	Válido	148,46 ppm	Válido	523,34 mg/m³	Válido	142,46 ppm	Válido	12,28 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	869,38 ppm	Válido	117,61 °C	Válido	5099 76,68 m³/h	Válido
26/12/2011 18:00	28,22	Válido	22,40%	Válido	126,69 ppm	Válido	541,31 mg/m³	Válido	148,41 ppm	Válido	12,33 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	872,37 ppm	Válido	117,47 °C	Válido	5124 31,23 m³/h	Válido
26/12/2011 19:00	28,12	Válido	22,32%	Válido	113,01 ppm	Válido	672,76 mg/m³	Válido	151,62 ppm	Válido	12,31 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	892,01 ppm	Válido	117,14 °C	Válido	5159 72,48 m³/h	Válido
26/12/2011 20:00	28,38	Válido	22,52%	Válido	138,04 ppm	Válido	468,85 mg/m³	Válido	150,32 ppm	Válido	12,37 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	993,17 ppm	Válido	116,69 °C	Válido	5165 72,48 m³/h	Válido
26/12/2011 21:00	28,44	Válido	22,57%	Válido	59,71 ppm	Válido	554,69 mg/m³	Válido	156,40 ppm	Válido	12,35 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	1046,20 ppm	Válido	116,07 °C	Válido	5151 37,48 m³/h	Válido
26/12/2011 22:00	28,52	Válido	22,63%	Válido	23,14 ppm	Válido	668,16 mg/m³	Válido	162,10 ppm	Válido	12,48 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	949,69 ppm	Válido	115,54 °C	Válido	51763 8,19 m³/h	Válido
26/12/2011 23:00	28,26	Válido	22,43%	Válido	58,64 ppm	Válido	574,60 mg/m³	Válido	157,65 ppm	Válido	12,45 %	Válido	-6,33 mbar	Válido	960,16 ppm	Válido	115,22 °C	Válido	51900 0,04 m³/h	Válido