

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase B - Unidade III - uma Caldeira de 160 MW (Unidade em Manutenção)
Potência Instalada Total	160 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MWh)	1,3 ton/MW

Data de Medição	Operação						CHAMINÉ 02													
	Entrada pelo Operador						Entradas Analógicas													
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo Operador	Inserido pelo Operador	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3			
	1 hora	1 hora	1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora			
Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	
08/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,06 ppm	Válido		0,65 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,06 °C	Válido	20359,64 m³/h	Válido	
08/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,06 ppm	Válido		0,50 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,60 °C	Válido	20727,84 m³/h	Válido	
08/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,02 ppm	Válido		0,42 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,20 °C	Válido	12440,42 m³/h	Válido	
08/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,28 ppm	Válido		0,59 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	10603,44 m³/h	Válido	
08/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,26 ppm	Válido		0,41 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,21 °C	Válido	7929,37 m³/h	Válido	
08/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,15 ppm	Válido		0,55 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,91 °C	Válido	10900,98 m³/h	Válido	
08/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,99 ppm	Válido		0,34 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,75 °C	Válido	19868,76 m³/h	Válido	
08/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,29 ppm	Válido		0,49 ppm	Válido	14,21 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,77 °C	Válido	22366,21 m³/h	Válido	
08/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,44 ppm	Válido		0,49 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,93 °C	Válido	23750,38 m³/h	Válido	
08/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,17 ppm	Válido		0,71 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,39 °C	Válido	27031,22 m³/h	Válido	
08/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,41 ppm	Válido		1,23 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,65 °C	Válido	22853,40 m³/h	Válido	
08/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,13 ppm	Válido		0,40 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,99 °C	Válido	17507,97 m³/h	Válido	
08/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,37 ppm	Válido		0,50 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,25 °C	Válido	14694,81 m³/h	Válido	
08/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,20 ppm	Válido		0,27 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 °C	Válido	17398,40 m³/h	Válido	
08/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,89 ppm	Válido		0,56 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,99 °C	Válido	24727,39 m³/h	Válido	
08/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,04 ppm	Válido		0,44 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,54 °C	Válido	38233,78 m³/h	Válido	
08/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,50 ppm	Válido		0,76 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,44 °C	Válido	43613,28 m³/h	Válido	
08/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,65 ppm	Válido		0,51 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-2,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,37 °C	Válido	43996,22 m³/h	Válido	
08/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,14 ppm	Válido		0,68 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,41 °C	Válido	38459,59 m³/h	Válido	
08/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,97 ppm	Válido		0,73 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-2,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,21 °C	Válido	35810,34 m³/h	Válido	
08/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,13 ppm	Válido		0,57 ppm	Válido	14,20 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,09 °C	Válido	34366,61 m³/h	Válido	
08/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido		0,65 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,97 °C	Válido	38259,93 m³/h	Válido	
08/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,98 ppm	Válido		0,51 ppm	Válido	14,23 %	Válido	-2,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,55 °C	Válido	33968,40 m³/h	Válido	
08/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,23 ppm	Válido		0,42 ppm	Válido	14,22 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,13 °C	Válido	35443,79 m³/h	Válido	
09/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,74 ppm	Válido		0,64 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,83 °C	Válido	29897,58 m³/h	Válido	
09/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,87 ppm	Válido		0,32 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,61 °C	Válido	28909,56 m³/h	Válido	
09/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,94 ppm	Válido		0,21 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,39 °C	Válido	18213,52 m³/h	Válido	
09/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,85 ppm	Válido		0,23 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,13 °C	Válido	23587,09 m³/h	Válido	
09/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,00 ppm	Válido		0,27 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,08 °C	Válido	17048,12 m³/h	Válido	
09/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,93 ppm	Válido		0,34 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,21 °C	Válido	22756,68 m³/h	Válido	
09/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,03 ppm	Válido		0,26 ppm	Válido	14,16 %	Válido	-2,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,05 °C	Válido	28036,11 m³/h	Válido	
09/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,00 ppm	Válido		0,42 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,07 °C	Válido	24104,66 m³/h	Válido	
09/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,18 ppm	Válido		0,40 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,27 °C	Válido	27524,13 m³/h	Válido	
09/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,21 ppm	Válido		0,64 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,89 °C	Válido	23663,84 m³/h	Válido	
09/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,11 ppm	Válido		0,54 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 °C	Válido	36916,54 m³/h	Válido	
09/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido		0,46 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,99 °C	Válido	40090,55 m³/h	Válido	

09/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,01 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,12 °C	Válido	45260,03 m³/h	Válido
09/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,25 °C	Válido	37401,39 m³/h	Válido
09/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,91 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 °C	Válido	36545,81 m³/h	Válido
09/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,09 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,91 °C	Válido	45803,73 m³/h	Válido
09/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,85 ppm	Válido			0,58 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,89 °C	Válido	42601,36 m³/h	Válido
09/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,89 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,98 °C	Válido	43847,97 m³/h	Válido
09/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,06 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,11 °C	Válido	51356,26 m³/h	Válido
09/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,17 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,07 °C	Válido	52623,56 m³/h	Válido
09/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,06 ppm	Válido			0,54 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,84 °C	Válido	42036,63 m³/h	Válido
09/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,76 ppm	Válido			0,78 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,54 °C	Válido	42277,83 m³/h	Válido
09/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,72 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	44375,56 m³/h	Válido
09/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,66 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,08 °C	Válido	34029,45 m³/h	Válido
10/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,92 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,84 °C	Válido	27681,86 m³/h	Válido
10/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,70 ppm	Válido			0,48 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	36666,15 m³/h	Válido
10/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,53 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,51 °C	Válido	32663,98 m³/h	Válido
10/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,73 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,28 °C	Válido	29103,19 m³/h	Válido
10/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,68 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,02 °C	Válido	34984,52 m³/h	Válido
10/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,61 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,83 °C	Válido	39042,41 m³/h	Válido
10/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,75 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,78 °C	Válido	29311,28 m³/h	Válido
10/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,64 ppm	Válido			0,48 ppm	Válido	14,13 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,82 °C	Válido	24148,06 m³/h	Válido
10/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,49 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,22 °C	Válido	31789,21 m³/h	Válido
10/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,76 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-2,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,71 °C	Válido	34767,05 m³/h	Válido
10/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,62 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	14,06 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,76 °C	Válido	24875,14 m³/h	Válido
10/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,71 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,89 °C	Válido	18032,71 m³/h	Válido
10/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,68 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,25 °C	Válido	12574,43 m³/h	Válido
10/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,80 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 °C	Válido	14880,18 m³/h	Válido
10/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,65 °C	Válido	15442,35 m³/h	Válido
10/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,79 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,17 °C	Válido	18135,05 m³/h	Válido
10/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,72 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,29 °C	Válido	21714,89 m³/h	Válido
10/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,05 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	13,96 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,31 °C	Válido	30179,90 m³/h	Válido
10/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,88 ppm	Válido			0,39 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,42 °C	Válido	55061,34 m³/h	Válido
10/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,67 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,41 °C	Válido	42123,30 m³/h	Válido
10/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,13 °C	Válido	47087,41 m³/h	Válido
10/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,97 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-2,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,82 °C	Válido	53347,63 m³/h	Válido
10/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,62 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,56 °C	Válido	71365,30 m³/h	Válido
10/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,09 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 °C	Válido	64615,39 m³/h	Válido
11/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,63 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	39443,39 m³/h	Válido
11/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,18 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,07 °C	Válido	27106,45 m³/h	Válido
11/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,82 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,88 °C	Válido	26908,24 m³/h	Válido
11/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,85 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,73 °C	Válido	24427,01 m³/h	Válido
11/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,02 ppm	Válido			0,22 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,60 °C	Válido	23659,03 m³/h	Válido
11/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,59 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,43 °C	Válido	27573,35 m³/h	Válido
11/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,89 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,29 °C	Válido	39168,62 m³/h	Válido
11/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,78 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,43 °C	Válido	25725,85 m³/h	Válido
11/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,77 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,70 °C	Válido	25013,79 m³/h	Válido
11/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,51 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	25407,76 m³/h	Válido
11/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,70 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 °C	Válido	11271,56 m³/h	Válido
11/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,72 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	13,96 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,63 °C	Válido	10410,23 m³/h	Válido
11/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,75 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,34 °C	Válido	14700,89 m³/h	Válido
11/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,56 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,53 °C	Válido	15166,33 m³/h	Válido
11/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,69 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	13,91 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,07 °C	Válido	15437,61 m³/h	Válido
11/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,65 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,75 °C	Válido	12601,37 m³/h	Válido
11/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,83 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	13,92 %	Válido	-1,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,77 °C	Válido	10371,95 m³/h	Válido

11/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,77 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	13,92 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,20 °C	Válido	18335,64 m³/h	Válido
11/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	1,23 ppm	Válido			0,76 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,09 °C	Válido	26399,42 m³/h	Válido
11/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,93 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,16 °C	Válido	53330,47 m³/h	Válido
11/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,62 ppm	Válido			0,40 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,10 °C	Válido	51066,96 m³/h	Válido
11/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,89 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,86 °C	Válido	56383,72 m³/h	Válido
11/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,96 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,66 °C	Válido	47211,45 m³/h	Válido
11/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,79 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,34 °C	Válido	27519,61 m³/h	Válido
12/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,61 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,19 °C	Válido	22366,64 m³/h	Válido
12/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,75 ppm	Válido			0,46 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,00 °C	Válido	20081,21 m³/h	Válido
12/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,62 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,60 °C	Válido	21930,22 m³/h	Válido
12/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,70 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-2,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,28 °C	Válido	24279,07 m³/h	Válido
12/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,63 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,19 °C	Válido	23847,05 m³/h	Válido
12/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,42 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-2,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,00 °C	Válido	37013,13 m³/h	Válido
12/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,70 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,82 °C	Válido	40179,24 m³/h	Válido
12/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,78 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,97 °C	Válido	22363,75 m³/h	Válido
12/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,68 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,32 °C	Válido	14454,84 m³/h	Válido
12/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,58 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,97 °C	Válido	12621,70 m³/h	Válido
12/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,47 ppm	Válido			0,22 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,97 °C	Válido	6791,13 m³/h	Válido
12/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,52 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,14 °C	Válido	11777,34 m³/h	Válido
12/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,32 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,24 °C	Válido	22626,21 m³/h	Válido
12/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,25 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	13,84 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,41 °C	Válido	31599,87 m³/h	Válido
12/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,15 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	13,86 %	Válido	-2,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,77 °C	Válido	65293,68 m³/h	Válido
12/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,81 ppm	Válido			0,79 ppm	Válido	16,82 %	Válido	-2,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,18 °C	Válido	62906,44 m³/h	Válido
12/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,47 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,25 °C	Válido	49196,58 m³/h	Válido
12/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-2,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,09 °C	Válido	30613,56 m³/h	Válido
12/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-2,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,10 °C	Válido	28338,98 m³/h	Válido
12/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	20,90 %	Válido	-2,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,99 °C	Válido	39623,60 m³/h	Válido
12/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,13 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,32 °C	Válido	38022,29 m³/h	Válido
12/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,56 °C	Válido	32780,91 m³/h	Válido
12/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,00 °C	Válido	25539,54 m³/h	Válido
12/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,35 °C	Válido	27276,98 m³/h	Válido
13/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	20,90 %	Válido	-2,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,90 °C	Válido	26013,75 m³/h	Válido
13/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,56 °C	Válido	18430,98 m³/h	Válido
13/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,34 °C	Válido	12432,89 m³/h	Válido
13/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,95 °C	Válido	3513,44 m³/h	Válido
13/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,54 °C	Válido	775,46 m³/h	Válido
13/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,96 °C	Válido	7193,05 m³/h	Válido
13/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	20,90 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,79 °C	Válido	3620,15 m³/h	Válido
13/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,79 °C	Válido	5687,79 m³/h	Válido
13/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,08 °C	Válido	9000,58 m³/h	Válido
13/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,95 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,91 %	Válido	-2,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,52 °C	Válido	10539,94 m³/h	Válido
13/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,45 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	20,90 %	Válido	-2,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,75 °C	Válido	13820,05 m³/h	Válido
13/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,08 °C	Válido	12403,44 m³/h	Válido
13/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,42 °C	Válido	8143,89 m³/h	Válido
13/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-2,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,63 °C	Válido	15539,56 m³/h	Válido
13/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-2,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,90 °C	Válido	17226,28 m³/h	Válido
13/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,59 ppm	Válido	12,97 %	Válido	-2,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,31 °C	Válido	17808,87 m³/h	Válido
13/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	392,87 ppm	Válido			244,21 ppm	Válido	1,21 %	Válido	-2,25 mbar	Válido	954,70 ppm	Válido	21,78 °C	Válido	3427,36 m³/h	Válido
13/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	94,02 ppm	Válido			241,67 ppm	Válido	0,19 %	Válido	-1,95 mbar	Válido	155,99 ppm	Válido	22,11 °C	Válido	2736,66 m³/h	Válido
13/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			1,11 ppm	Válido	13,52 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	508,28 ppm	Válido	21,86 °C	Válido	48,71 m³/h	Válido
13/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-2,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,57 °C	Válido	1412,79 m³/h	Válido
13/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-2,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 °C	Válido	4245,49 m³/h	Válido
13/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,82 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,38 °C	Válido	7565,11 m³/h	Válido

20/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	20,75 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,09 °C	Válido	8314,43 m³/h	Válido
20/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,59 °C	Válido	6813,03 m³/h	Válido
20/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,68 °C	Válido	2389,94 m³/h	Válido
20/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	20,81 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,05 °C	Válido	973,29 m³/h	Válido
20/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	20,83 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,91 °C	Válido	8384,76 m³/h	Válido
20/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,49 °C	Válido	6856,05 m³/h	Válido
20/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,40 °C	Válido	13747,26 m³/h	Válido
20/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,27 °C	Válido	9945,22 m³/h	Válido
20/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,22 °C	Válido	13894,94 m³/h	Válido
20/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,98 °C	Válido	24339,43 m³/h	Válido
20/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,62 °C	Válido	17050,66 m³/h	Válido
21/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,26 °C	Válido	18257,93 m³/h	Válido
21/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,90 °C	Válido	16724,37 m³/h	Válido
21/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,54 °C	Válido	7529,83 m³/h	Válido
21/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,08 °C	Válido	9157,90 m³/h	Válido
21/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,76 °C	Válido	9492,12 m³/h	Válido
21/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,57 °C	Válido	8140,24 m³/h	Válido
21/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,29 °C	Válido	11874,66 m³/h	Válido
21/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,29 °C	Válido	9474,31 m³/h	Válido
21/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,89 °C	Válido	3082,64 m³/h	Válido
21/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,06 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,11 °C	Válido	1018,47 m³/h	Válido
21/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,95 °C	Válido	1209,02 m³/h	Válido
21/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	20,85 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,77 °C	Válido	417,13 m³/h	Válido
21/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,63 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,07 °C	Válido	1630,76 m³/h	Válido
21/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	146,247 mg/m³	Válido	0,41 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,27 °C	Válido	2904,80 m³/h	Válido
21/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	168,81 mg/m³	Válido	0,30 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,88 °C	Válido	7142,25 m³/h	Válido
21/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	175,10 mg/m³	Válido	0,30 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,29 °C	Válido	6045,41 m³/h	Válido
21/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	246,22 mg/m³	Válido	0,29 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,41 °C	Válido	10305,21 m³/h	Válido
21/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	262,40 mg/m³	Válido	0,36 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,68 °C	Válido	8906,01 m³/h	Válido
21/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	207,60 mg/m³	Válido	0,54 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,63 °C	Válido	7765,74 m³/h	Válido
21/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	126,08 mg/m³	Válido	0,33 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,54 °C	Válido	8620,68 m³/h	Válido
21/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	58,52 mg/m³	Válido	0,21 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,40 °C	Válido	15273,23 m³/h	Válido
21/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	49,99 mg/m³	Válido	0,35 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,26 °C	Válido	15842,09 m³/h	Válido
21/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	80,46 mg/m³	Válido	0,23 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,01 °C	Válido	7116,90 m³/h	Válido
21/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	88,58 mg/m³	Válido	0,39 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,50 °C	Válido	18291,54 m³/h	Válido
22/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	97,78 mg/m³	Válido	0,30 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,04 °C	Válido	22161,02 m³/h	Válido
22/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	101,64 mg/m³	Válido	0,37 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,73 °C	Válido	21583,42 m³/h	Válido
22/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	107,36 mg/m³	Válido	0,34 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,36 °C	Válido	23614,09 m³/h	Válido
22/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	104,63 mg/m³	Válido	0,25 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,95 °C	Válido	30396,66 m³/h	Válido
22/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	104,09 mg/m³	Válido	0,43 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,62 °C	Válido	33373,34 m³/h	Válido
22/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	93,31 mg/m³	Válido	0,32 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,33 °C	Válido	34582,34 m³/h	Válido
22/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	76,42 mg/m³	Válido	0,14 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,10 °C	Válido	29759,73 m³/h	Válido
22/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,60 mg/m³	Válido	0,62 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,35 °C	Válido	19229,46 m³/h	Válido
22/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	43,23 mg/m³	Válido	0,33 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,52 °C	Válido	5125,61 m³/h	Válido
22/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	212,46 mg/m³	Válido	0,48 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,70 °C	Válido	6844,70 m³/h	Válido
22/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	903,74 mg/m³	Válido	0,31 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,77 °C	Válido	5907,23 m³/h	Válido
22/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	67,92 mg/m³	Válido	0,07 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,13 °C	Válido	3178,64 m³/h	Válido
22/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	601,47 mg/m³	Válido	0,37 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,27 °C	Válido	2426,73 m³/h	Válido
22/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	95,77 mg/m³	Válido	0,13 ppm	Válido	20,86 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,38 °C	Válido	3047,36 m³/h	Válido
22/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,36 mg/m³	Válido	0,56 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,36 °C	Válido	7784,60 m³/h	Válido
22/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,09 ppm	Válido	90,71 mg/m³	Válido	0,21 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,47 °C	Válido	23653,37 m³/h	Válido
22/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	105,49 mg/m³	Válido	0,14 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,69 °C	Válido	15518,24 m³/h	Válido
22/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	101,30 mg/m³	Válido	0,19 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,87 °C	Válido	11057,01 m³/h	Válido

22/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	58,14 mg/m ³	Válido	0,46 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,98 °C	Válido	34053,80 m ³ /h	Válido
22/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	45,29 mg/m ³	Válido	0,44 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,95 °C	Válido	21625,40 m ³ /h	Válido
22/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	58,50 mg/m ³	Válido	0,67 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,72 °C	Válido	17284,83 m ³ /h	Válido
22/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	73,91 mg/m ³	Válido	0,63 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,45 °C	Válido	17923,81 m ³ /h	Válido
22/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	85,01 mg/m ³	Válido	0,59 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	24,07 °C	Válido	22868,12 m ³ /h	Válido
22/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	85,60 mg/m ³	Válido	0,59 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,76 °C	Válido	19738,85 m ³ /h	Válido
23/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	90,18 mg/m ³	Válido	0,46 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,53 °C	Válido	9982,08 m ³ /h	Válido
23/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	90,52 mg/m ³	Válido	0,59 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,22 °C	Válido	5740,48 m ³ /h	Válido
23/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	87,20 mg/m ³	Válido	0,66 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,05 °C	Válido	2891,61 m ³ /h	Válido
23/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	97,59 mg/m ³	Válido	1,01 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,88 °C	Válido	847,69 m ³ /h	Válido
23/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	113,98 mg/m ³	Válido	1,24 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,63 °C	Válido	1013,68 m ³ /h	Válido
23/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	94,01 mg/m ³	Válido	1,39 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,50 °C	Válido	304,69 m ³ /h	Válido
23/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	87,85 mg/m ³	Válido	1,18 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,28 °C	Válido	1228,06 m ³ /h	Válido
23/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	64,46 mg/m ³	Válido	1,58 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,31 °C	Válido	643,55 m ³ /h	Válido
23/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,91 mg/m ³	Válido	0,94 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,36 °C	Válido	3577,77 m ³ /h	Válido
23/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	66,59 mg/m ³	Válido	0,94 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,23 °C	Válido	3612,74 m ³ /h	Válido
23/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	66,76 mg/m ³	Válido	1,01 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,89 °C	Válido	2470,21 m ³ /h	Válido
23/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	46,31 mg/m ³	Válido	1,12 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,27 °C	Válido	6301,14 m ³ /h	Válido
23/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	65,65 mg/m ³	Válido	1,50 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,76 °C	Válido	2852,71 m ³ /h	Válido
23/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	55,74 mg/m ³	Válido	1,03 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,83 °C	Válido	1146,78 m ³ /h	Válido
23/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	45,60 mg/m ³	Válido	0,93 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,78 °C	Válido	2714,78 m ³ /h	Válido
23/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	64,14 mg/m ³	Válido	1,04 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	5042,83 m ³ /h	Válido
23/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,02 ppm	Válido	94,45 mg/m ³	Válido	1,53 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,23 °C	Válido	7347,14 m ³ /h	Válido
23/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	52,87 mg/m ³	Válido	1,06 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,79 °C	Válido	28144,85 m ³ /h	Válido
23/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	78,51 mg/m ³	Válido	1,20 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-2,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,26 °C	Válido	28312,85 m ³ /h	Válido
23/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	116,81 mg/m ³	Válido	1,63 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,69 °C	Válido	32761,24 m ³ /h	Válido
23/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	121,46 mg/m ³	Válido	1,78 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,20 °C	Válido	36598,72 m ³ /h	Válido
23/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	116,80 mg/m ³	Válido	1,90 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,21 °C	Válido	38319,66 m ³ /h	Válido
23/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	121,01 mg/m ³	Válido	1,47 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,59 °C	Válido	46271,53 m ³ /h	Válido
23/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	102,72 mg/m ³	Válido	2,04 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,27 °C	Válido	39111,71 m ³ /h	Válido
24/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	90,59 mg/m ³	Válido	1,24 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,00 °C	Válido	42449,05 m ³ /h	Válido
24/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	97,56 mg/m ³	Válido	1,65 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,83 °C	Válido	34332,11 m ³ /h	Válido
24/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	93,81 mg/m ³	Válido	1,35 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,65 °C	Válido	29477,25 m ³ /h	Válido
24/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	99,48 mg/m ³	Válido	1,68 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,48 °C	Válido	27860,60 m ³ /h	Válido
24/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	103,96 mg/m ³	Válido	1,47 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,28 °C	Válido	23110,55 m ³ /h	Válido
24/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	93,71 mg/m ³	Válido	1,65 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,10 °C	Válido	24268,43 m ³ /h	Válido
24/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	86,57 mg/m ³	Válido	1,70 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,96 °C	Válido	20585,04 m ³ /h	Válido
24/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	81,25 mg/m ³	Válido	1,39 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,86 °C	Válido	23263,71 m ³ /h	Válido
24/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	81,38 mg/m ³	Válido	2,03 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,79 °C	Válido	22776,44 m ³ /h	Válido
24/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	89,88 mg/m ³	Válido	1,75 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,58 °C	Válido	27393,79 m ³ /h	Válido
24/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	68,81 mg/m ³	Válido	1,77 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,55 °C	Válido	27805,16 m ³ /h	Válido
24/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	61,50 mg/m ³	Válido	1,59 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,59 °C	Válido	27360,08 m ³ /h	Válido
24/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	52,82 mg/m ³	Válido	1,64 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,56 °C	Válido	30313,39 m ³ /h	Válido
24/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,65 mg/m ³	Válido	1,42 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,63 °C	Válido	22641,19 m ³ /h	Válido
24/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	58,29 mg/m ³	Válido	1,19 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,14 °C	Válido	22988,53 m ³ /h	Válido
24/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,12 mg/m ³	Válido	1,50 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,50 °C	Válido	23907,33 m ³ /h	Válido
24/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	47,36 mg/m ³	Válido	1,45 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,65 °C	Válido	29889,07 m ³ /h	Válido
24/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,48 mg/m ³	Válido	1,52 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,69 °C	Válido	27230,52 m ³ /h	Válido
24/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	45,21 mg/m ³	Válido	1,70 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	27911,45 m ³ /h	Válido
24/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	46,96 mg/m ³	Válido	1,54 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	29642,95 m ³ /h	Válido
24/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	46,95 mg/m ³	Válido	1,29 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,67 °C	Válido	31333,75 m ³ /h	Válido
24/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	47,71 mg/m ³	Válido	1,57 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,63 °C	Válido	27784,85 m ³ /h	Válido
24/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,16 mg/m ³	Válido	1,62 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,62 °C	Válido	34152,62 m ³ /h	Válido

24/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,96 mg/m ³	Válido	1,67 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,59 °C	Válido	32365,49 m ³ /h	Válido
25/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,14 mg/m ³	Válido	2,21 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,54 °C	Válido	25687,97 m ³ /h	Válido
25/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,98 mg/m ³	Válido	1,81 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,50 °C	Válido	21453,62 m ³ /h	Válido
25/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,08 mg/m ³	Válido	1,96 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,46 °C	Válido	25718,65 m ³ /h	Válido
25/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	60,06 mg/m ³	Válido	1,67 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,36 °C	Válido	18602,10 m ³ /h	Válido
25/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,85 mg/m ³	Válido	1,12 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,30 °C	Válido	26233,05 m ³ /h	Válido
25/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,51 mg/m ³	Válido	1,82 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,23 °C	Válido	27260,06 m ³ /h	Válido
25/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	49,07 mg/m ³	Válido	1,46 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,18 °C	Válido	24877,52 m ³ /h	Válido
25/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	58,07 mg/m ³	Válido	1,38 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,25 °C	Válido	20675,84 m ³ /h	Válido
25/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Inválido	119,82 mg/m ³	Inválido	1,19 ppm	Inválido	20,88 %	Inválido	-1,90 mbar	Inválido	0,00 ppm	Inválido	17,43 °C	Inválido	39060,09 m ³ /h	Inválido
25/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,03 ppm	Válido	131,86 mg/m ³	Válido	1,19 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,55 °C	Válido	27759,99 m ³ /h	Válido
25/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	154,15 mg/m ³	Válido	1,37 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,79 °C	Válido	16905,55 m ³ /h	Válido
25/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	184,93 mg/m ³	Válido	1,21 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	10265,66 m ³ /h	Válido
25/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	214,79 mg/m ³	Válido	0,88 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,52 °C	Válido	8789,03 m ³ /h	Válido
25/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	239,29 mg/m ³	Válido	1,27 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,65 °C	Válido	10308,84 m ³ /h	Válido
25/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	218,59 mg/m ³	Válido	0,94 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,87 °C	Válido	8694,57 m ³ /h	Válido
25/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	243,81 mg/m ³	Válido	1,31 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,05 °C	Válido	20084,64 m ³ /h	Válido
25/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	236,90 mg/m ³	Válido	1,36 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,21 °C	Válido	30259,84 m ³ /h	Válido
25/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	178,41 mg/m ³	Válido	1,15 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,45 °C	Válido	39390,76 m ³ /h	Válido
25/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	100,43 mg/m ³	Válido	1,60 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,57 °C	Válido	52051,40 m ³ /h	Válido
25/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	66,80 mg/m ³	Válido	1,05 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,65 °C	Válido	54712,62 m ³ /h	Válido
25/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	43,81 mg/m ³	Válido	1,31 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,53 °C	Válido	46728,71 m ³ /h	Válido
25/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	45,10 mg/m ³	Válido	1,41 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,31 °C	Válido	48837,65 m ³ /h	Válido
25/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,21 mg/m ³	Válido	1,32 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,03 °C	Válido	48816,21 m ³ /h	Válido
25/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,22 mg/m ³	Válido	1,54 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,80 °C	Válido	53403,72 m ³ /h	Válido
26/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	49,42 mg/m ³	Válido	1,72 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,61 °C	Válido	52599,02 m ³ /h	Válido
26/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,33 mg/m ³	Válido	1,60 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	53315,98 m ³ /h	Válido
26/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	47,94 mg/m ³	Válido	1,34 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,26 °C	Válido	50928,09 m ³ /h	Válido
26/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	52,61 mg/m ³	Válido	1,63 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,15 °C	Válido	45480,94 m ³ /h	Válido
26/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	51,96 mg/m ³	Válido	1,56 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,06 °C	Válido	47361,15 m ³ /h	Válido
26/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,18 mg/m ³	Válido	1,78 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-2,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,99 °C	Válido	48563,93 m ³ /h	Válido
26/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	44,98 mg/m ³	Válido	1,61 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,02 °C	Válido	43808,86 m ³ /h	Válido
26/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	48,88 mg/m ³	Válido	1,58 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,27 °C	Válido	46079,34 m ³ /h	Válido
26/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	81,85 mg/m ³	Válido	1,73 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,55 °C	Válido	44152,90 m ³ /h	Válido
26/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	132,70 mg/m ³	Válido	1,51 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,78 °C	Válido	34140,30 m ³ /h	Válido
26/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	171,25 mg/m ³	Válido	1,88 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,09 °C	Válido	20557,76 m ³ /h	Válido
26/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	188,11 mg/m ³	Válido	2,29 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,70 °C	Válido	16086,42 m ³ /h	Válido
26/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	216,06 mg/m ³	Válido	1,90 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,93 °C	Válido	14690,84 m ³ /h	Válido
26/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	226,41 mg/m ³	Válido	1,16 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,02 °C	Válido	20673,29 m ³ /h	Válido
26/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	240,78 mg/m ³	Válido	1,47 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,78 °C	Válido	16788,18 m ³ /h	Válido
26/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	216,44 mg/m ³	Válido	1,38 ppm	Válido	20,87 %	Válido	-1,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,67 °C	Válido	21839,72 m ³ /h	Válido
26/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	205,92 mg/m ³	Válido	1,71 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,87 °C	Válido	26141,66 m ³ /h	Válido
26/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	190,19 mg/m ³	Válido	1,87 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,99 °C	Válido	42906,40 m ³ /h	Válido
26/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	163,74 mg/m ³	Válido	1,49 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 °C	Válido	52991,65 m ³ /h	Válido
26/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	101,03 mg/m ³	Válido	1,47 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-2,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 °C	Válido	55406,96 m ³ /h	Válido
26/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	50,80 mg/m ³	Válido	1,73 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 °C	Válido	44426,60 m ³ /h	Válido
26/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	40,31 mg/m ³	Válido	1,63 ppm	Válido	20,89 %	Válido	-2,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,37 °C	Válido	49120,70 m ³ /h	Válido
26/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	46,78 mg/m ³	Válido	2,22 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 °C	Válido	46420,65 m ³ /h	Válido
26/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	54,44 mg/m ³	Válido	1,69 ppm	Válido	20,88 %	Válido	-1,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	20,98 °C	Válido	38798,72 m ³ /h	Válido