

| Data de Medição | Eletrobras CGTEE | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Partículas Totais em Suspensão | | | | | |
| | Estação Aeroporto | | Estação Candiota | | Estação Aceguá | |
| | Volume | | Volume | | Volume | |
| Data | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag |
| 01/06/2011 | 22,23 | | 35,82 | | ND | |
| 08/06/2011 | 35,99 | | 53,98 | | ND | |
| 14/06/2011 | 80,75 | | 127,34 | | ND | |
| 21/06/2011 | 58,11 | | 56,34 | | ND | |
| 04/07/2011 | 31,42 | | 33,06 | | ND | |
| 11/07/2011 | 44,99 | | 46,15 | | ND | |
| 18/7/2011 | 13,84 | | 49,15 | | ND | |
| 25/7/2011 | 28,4 | | 45,89 | | ND | |
| 01/08/2011 | 15,73 | | 54,38 | | ND | |
| 08/08/2011 | 17,23 | | 52,15 | | ND | |
| 16/8/2011 | 20,74 | | 29,4 | | ND | |
| 22/8/2011 | 18,24 | | 48,82 | | ND | |
| 05/09/2011 | 21,39 | | 15,88 | | ND | |
| 12/09/2011 | 51,33 | | 58,52 | | ND | |
| 19/9/2011 | 43,58 | | 48,72 | | ND | |
| 26/9/2011 | 44,38 | | 71,15 | | ND | |
| 03/10/2011 | 16,3 | | 55,96 | | ND | |
| 10/10/2011 | 17,31 | | 38,17 | | ND | |
| 17/10/2011 | 56,47 | | 74,62 | | ND | |
| 24/10/2011 | 15,81 | | 22,78 | | ND | |
| 07/11/2011 | 30,44 | | 85,99 | | ND | |
| 16/11/2011 | 69,95 | | 49,49 | | ND | |
| 21/11/2011 | 60,25 | | 65,18 | | ND | |
| 29/11/2011 | EM | | EM | | ND | |
| 05/12/2011 | EM | | 131,44 | | ND | |
| 12/12/2011 | 88,86 | | 112,70 | | ND | |
| 19/12/2011 | 60,20 | | 56,92 | | ND | |
| 26/12/2011 | 30,98 | | 46,49 | | ND | |
| 02/01/2012 | 34,94 | | 29,81 | | ND | |
| 09/01/2012 | 42,16 | | 45,60 | | ND | |
| 15/01/2012 | 23,38 | | 47,72 | | ND | |
| 23/01/2012 | 25,51 | | 45,58 | | ND | |
| 30/01/2012 | 27,99 | | 56,00 | | ND | |
| 06/02/2012 | 25,90 | | 23,30 | | ND | |
| 13/2/2012 | 22,36 | | 52,10 | | ND | |
| 20/2/2012 | 43,26 | | 47,70 | | ND | |
| 27/2/2012 | 51,21 | | 80,55 | | ND | |
| 05/03/2012 | 31,26 | | 37,58 | | ND | |
| 12/03/2012 | 48,44 | | 47,90 | | 16,48 | |
| 19/03/2012 | 39,32 | | 26,96 | | 71,68 | |
| 26/03/2012 | 9,24 | | 8,70 | | 30,63 | |
| 02/04/2012 | 25,88 | | 22,81 | | 30,63 | |
| 09/04/2012 | 19,43 | | 38,18 | | 69,11 | |
| 16/04/2012 | 10,91 | | 57,32 | | 33,33 | |
| 23/04/2012 | 20,12 | | 97,41 | | 108,21 | |

ND - Não disponibilizado. Equipamento em instalação pela CGTEE.

EM - Equipamento em Manutenção. Não disponibilizado por falat de enegia Elétrica.