

0A	08/11/2018	EMISSÃO INICIAL	KAM/LBR	MVMO	LMSA
Nº	Data	Natureza da Revisão	Elaborado	Verificado	Aprovado



Sterlite São Francisco
Energia S.A.

Sterlite São Francisco Transmissão de Energia S.A.

PROJETO BÁSICO – LOTE 7 – LEILÃO Nº02/2018 - ANEEL

ELAB.	VERIF.	APROV.	RESP. TÉCNICO	CREA	DATA
LBR/KAM	MVMO	LMSA	CSF	2000119859	08/11/2018

TÍTULO

REDE EQUIVALENTE PARA ESTUDOS DE TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS

Nº DOCUMENTO	FOLHA	REVISÃO
SF01818-ES-GN-G-RE-0009	1 de 151	0A

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE TABELAS	3
ÍNDICE DE FIGURAS	4
1. OBJETIVO	5
2. METODOLOGIA	7
3. DADOS UTILIZADOS	8
3.1. CASO BASE	8
3.1.1. Curto Mínimo	8
3.1.2. Curto Máximo	8
3.2. BARRAS REPRESENTADAS	9
3.3. EQUIVALENTE DE FRONTEIRA.....	12
3.4. TRANSFORMADORES	17
3.5. LINHAS DE TRANSMISSÃO	24
3.6. REATORES	26
3.7. BANCO DE CAPACITORES	30
3.8. MÁQUINAS ELÉTRICAS	31
3.9. CARGAS.....	32
3.10. PARA-RAIOS ZNO	33
3.11. DISJUNTORES.....	34
3.11.1. Disjuntores sem resistor de pre inserção	34
3.11.2. Disjuntores com resistor de pre inserção	34
4. VALIDAÇÃO	35
5. CONCLUSÕES	37
6. REFERÊNCIAS	38
ANEXO I – MODELO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO OBJETO DOS ESTUDOS	39
LT 500 KV PORTO SERGIPE – OLINDINA C1	40
LT 500 KV OLINDINA – SAPEAÇU C1	44
LT 230 KV MORRO DO CHAPÉU II – IRECÊ C2&C3.....	48
ANEXO II – SISTEMA EQUIVALENTE REPRESENTADO NO ATP	53
CURTO MÍNIMO	54
CURTO MÁXIMO	100
ANEXO III– DIAGRAMA DO SISTEMA EQUIVALENTE REPRESENTADO NO ATP	149

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 3.1 – Barras Representas.....	9
Tabela 3.2 - Dados dos equivalentes de geração – Curto Mínimo	12
Tabela 3.3 - Dados dos equivalentes de geração – Curto Máximo	12
Tabela 3.4 - Dados dos equivalentes shunt – Curto Mínimo	13
Tabela 3.5 - Dados dos equivalentes shunt – Curto Máximo.....	13
Tabela 3.6 - Dados das impedâncias de transferência – Curto Mínimo	14
Tabela 3.7 - Dados das impedâncias de transferência – Curto Máximo	15
Tabela 3.8 - Dados das impedâncias de transformação – Curto Mínimo	16
Tabela 3.9 - Dados das impedâncias de transformação – Curto Máximo	16
Tabela 3.10 - Dados dos transformadores com 3 enrolamentos – Curto Mínimo	17
Tabela 3.11 - Dados dos transformadores com 3 enrolamentos – Curto Máximo.....	17
Tabela 3.12 - Dados dos transformadores com 2 enrolamentos – Curto Mínimo	18
Tabela 3.13 - Dados dos transformadores com 2 enrolamentos – Curto Máximo.....	21
Tabela 3.14 - Dados de linhas de transmissão	24
Tabela 3.15 - Dados das linhas de transmissão modeladas por Line and Cable Constants do ATP.	26
Tabela 3.16 - Dados dos reatores de linha - Curto Mínimo	26
Tabela 3.17 - Dados dos reatores de linha - Curto Máximo.....	27
Tabela 3.18 - Dados dos reatores de barra – Curto Mínimo.....	28
Tabela 3.19 - Dados dos reatores de barra – Curto Máximo.....	29
Tabela 3.20 - Banco de Capacitores Representados – Curto Mínimo.....	30
Tabela 3.21 - Banco de Capacitores Representados – Curto Máximo.....	30
Tabela 3.22 - Máquinas Elétricas Representadas – Curto Mínimo.....	31
Tabela 3.23 - Máquinas Elétricas Representadas – Curto Máximo.....	31
Tabela 3.24 - Cargas Representadas – Curto Mínimo.....	32
Tabela 3.25 - Cargas Representadas – Curto Máximo.....	32
Tabela 3.26 – Dados dos Para-raios do setor de 500 kV	33
Tabela 3.27 – Dados dos Para-raios do setor de 230 kV	33
Tabela 3.28 – Dados dos Para-raios de Neutro	33
Tabela 4.1 – Validação dos Níveis de Curto Circuito – Curto Mínimo	35
Tabela 4.2 - Validação dos Níveis de Curto Circuito – Curto Máximo	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 - Região dos empreendimentos do Lote em Estudo.....	5
Figura 1.2 – Diagrama da região dos empreendimentos do Lote em Estudo.....	6
Figura III.1 – Diagrama do sistema equivalente representado no ATP – Curto Mínimo.....	150
Figura III.2 – Diagrama do sistema equivalente representado no ATP – Curto Mínimo.....	151

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar a rede representada nas simulações de efeitos transitórios correspondentes ao Lote 7 do Leilão 02/2018 da ANEEL [1][2]. As Linhas de Transmissão que compõem o Lote 7 são:

- LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina C1, com 180 km;
- LT 500 kV Olindina – Sapeaçu C1, com 207 km;
- LT 230 kV Morro do Chapéu II – Irecê, C2 e C3, com 67 km;

Abaixo segue um mapa da região em que os empreendimentos do lote 7 serão construídos e que será representada na rede equivalente.




Figura 1.1 - Região dos empreendimentos do Lote em Estudo

Abaixo segue um diagrama da região em que os empreendimentos do lote 7 serão construídos e que será representada na rede equivalente, os diagramas da rede retida completa estão no ANEXO III– DIAGRAMA DO SISTEMA EQUIVALENTE REPRESENTADO NO ATP.




Figura 1.2 – Diagrama da região dos empreendimentos do Lote em Estudo

2. METODOLOGIA

A rede retida deve reproduzir os fenômenos transitórios do sistema de forma satisfatória. Por restrições computacionais é inviável a representação de todo o sistema elétrico no programa ATP (Alternative Transient Program), por isso, uma parcela da rede no entrono do empreendimento em estudo é modelada e o restante do sistema é representado em forma de equivalente nas fronteiras.

Para a elaboração do sistema elétrico representado nos estudos com foco em fenômenos transitórios eletromagnéticos foram utilizadas as Diretrizes para Elaboração de Projetos Básicos – Estudos Elétricos e especificações das instalações e equipamentos do ONS [3] e o procedimento de rede 23. 3 – “Diretrizes e Critérios para Estudos Elétricos”, novembro de 2016 [4] como referência.

A determinação dessa rede equivalente deve respeitar, segundo as atuais diretrizes, os seguintes aspectos:

- Configuração do sistema e impedâncias de sequência positiva e zero de acordo com os bancos de dados referentes ao período de entrada do empreendimento e, quando for o caso, referente ao horizonte de planejamento em observação;
- Tensão pré-manobra ajustada de acordo com a premissa do estudo a ser realizado;
- Os equivalentes de rede devem ser representados por suas impedâncias de curto-circuito de sequência positiva e zero seguido de uma fonte de tensão ideal, ligadas à barras de fronteiras;
- De acordo com o tipo de estudo realizado devem ser representados os elementos não-lineares da rede, tais como: curvas de saturação de transformadores, curva de histerese do transformador a ser chaveado e para-raios de subestações e linhas;
- Entre as barras focalizadas nos estudos e as barras de fronteira devem existir, pelo menos, duas barras. Mas deve se levar em conta não somente a distância elétrica, mas também a topologia da rede estudada;
- Os níveis de curto-circuito trifásico e fase-terra nas regiões próximas à barra de interesse devem ser próximos aos curtos-circuitos encontrados no programa ANAFAS, de forma a validar a rede equivalente quanto aos curtos-circuitos;
- Os fluxos de potência entre barramentos e tensões nas regiões próximas à barra de interesse devem ser, da melhor maneira possível, próximos dos resultados do programa ANAREDE.

Partindo destas informações e premissas, a rede equivalente representada na ferramenta computacional ATP é apresentado em um diagrama unifilar (ANEXO III– DIAGRAMA DO SISTEMA EQUIVALENTE REPRESENTADO NO ATP), onde são indicados os posicionamentos dos equivalentes de curto-circuito, das gerações representadas, das linhas com suas quilometragens, dos shunts de linhas e de barras com suas respectivas potencias e das cargas.

3. DADOS UTILIZADOS

3.1. CASO BASE

O ano de entrada do empreendimento em estudo está previsto para 2023. Na modelagem da rede equivalente utilizou-se as base de dados apresentados abaixo;

3.1.1. Curto Mínimo

- ANAFAS – PLANO DECENAL 2026 – CASO BASE EPE 2023 (CURTO-CIRCUITO MÍNIMO);
- ANAREDE – PLANO DECENAL 2026 – LEVE EPE - ANO 2023 NORTE SECO

3.1.2. Curto Máximo

- ANAFAS – PLANO DECENAL 2026 – CASO BASE EPE 2023 (CURTO-CIRCUITO MÁXIMO);
- ANAREDE – PLANO DECENAL 2026 – PESADA EPE – ANO 2023 NORTE ÚMIDO

3.2. BARRAS REPRESENTADAS

Abaixo são apresentados os dados das barras representadas na rede equivalente.

Tabela 3.1 – Barras Representas

Número da Barra	Nome da Barra	Base de Tensão (kV)
500	P.AFONSO 4	500
504	XINGO	500
505	L.GONZAGA	500
506	SOBRADINHO	500
540	ANGELIM	500
542	MESSIAS	500
549	GARANHUNS 2	500
555	M.CHAPEU 2	500
573	JARDIM	500
574	CAMAÇARI	500
582	OLINDINA	500
584	CAMAÇARI 4	500
588	IBICOARA	500
589	SAPEAÇU	500
11151	P.SERGIPE	500
11560	G.OURO 2	500
11561	OUROLANDIA 2	500
11567	MILAGRES 2	500
11582	JUAZEIRO 3	500
11594	IGAPORÃ 3	500
11612	POÇÕES 3	500
38975	P.PARAISO 2	500
200	P.AFONSO A 3	230
203	S.BONFIM	230
205	BROTAS	230
206	SOBRADINHO	230
209	POÇÕES 2	230
213	ITAGIBA	230
214	EMBASA	230
240	ANGELIM	230
263	ITAPEBI	230
264	S.A.JESUS	230
266	TOMBA	230
271	ITABAINA	230
272	CATU	230
273	JARDIM	230
274	CAMAÇARI B1	230
275	G.MANGABEIRA	230
276	FUNIL	230
283	IRECE	230
284	CAMAÇARI 4	230

Número da Barra	Nome da Barra	Base de Tensão (kV)
285	B.J.LAPA	230
288	IBICOARA	230
289	SAPEAÇU	230
294	CAMAÇARI B2	230
300	P.AFONSO B 3	230
301	ASALE A	230
302	A.SALES B	230
342	MESSIAS	230
349	GARANHUNS	230
355	M.CHAPEU 2	230
375	P.CAVALO	230
11110	F.SANTANA 3	230
11201	SANTANA 2	230
11260	G.OURO 2	230
11261	OUROLANDIA 2	230
11273	N.S.SOCORRO	230
11282	JUAZEIRO 3	230
11461	C.FORMOSO	230
18612	POÇÕE3	230
58825	UMBURANAS	230
58833	C.LARGO	230
58844	SE01	230
59015	S.AZUL	230
59058	M.CHAPEU SUL	230
59060	G.OURO 1	230
59067	V.BAHIA 2	230
59077	S.BABILONIA	230
59084	BABILONIA	230
103	S.BONFIM	138
183	IRECE	138
909	POÇÕE 2	138
976	FUNIL	138
59029	G.OURO 1	138
176	FUNIL	115
603	S.BONFIM	69
664	S.A.JESUS	69
673	JARDIM	69
674	CAMAÇARI	69
675	G.MANGABEIRA	69
683	IRECE	69
755	M.CHAPEU	69
11673	N.S.SOCORRO	69
18763	F.SANTANA 3	69
11306	BROTAS	34,5
58806	C.FORMOSO	34,5

Número da Barra	Nome da Barra	Base de Tensão (kV)
58824	UMBURANAS	34,5
58832	C.LARGO	34,5
59014	S.AZUL	34,5
59035	G.OURO 1B	34,5
59057	M.CHAPEUS	34,5
59066	V.BAHIA 2	34,5
59076	S.BABILONIA	34,5
59083	BABILONIA	34,5
11150	P.SERGIPE 1G	25
11149	P.SERGIPE 1V	24
1	P.AFONSO UHE 1	13,8
4	P.AFONSO 2-A1 UHE	13,8
5	P.AFONSO 2 A2 UHE	13,8
6	P.AFONSO 2 A3 UHE	13,8
7	P.AFONSO 2 B1 UHE	13,8
8	P.AFONSO 2 B2 UHE	13,8
9	P.AFONSO 2 B3 UHE	13,8
10	P.AFONSO 3-1 UHE	13,8
11	P.AFONSO 3-2 UHE	13,8
14	P.AFONSO 4-1 UHE	13,8
21	SOBRADINHO 1 UHE	13,8
28	ASALE 1 UHE	13,8
29	ASALE2 UHE	13,8
33	L.GONZAGA 1 UHE	13,8
34	L.GONZAGA 2 UHE	13,8
48	P.CAVALO 1 UHE	13,8
63	FUNIL 1 UHE	13,8
81	T.CAMAÇARI 1	13,8
89	XINGO 1 UHE	13,8
95	ITAPEBI 1 UHE	13,8
476	FUNIL CER	13,8
483	IRECE SIN	13,8
485	B.J.LAPA SIN	13,8
874	CAMAÇARI D1 SIN	13,8
876	FUNIL	13,8
974	CAMAÇARI D2 SIN	13,8
11562	G.OURO CER	13,8
12333	SAPEAÇU CER	13,8
12334	M.CHAPEU 2 CER	13,8
38976	P.PARAISO 2 CER	13,8
90030	ASALB2 UHE	13,8
90033	ASAL B2 UHE	13,8
90058	SOBRADINHO 2 UHE	13,8

3.3. EQUIVALENTE DE FRONTEIRA

Abaixo são apresentados os dados dos equivalentes de fronteira representados na rede equivalente.

As tabelas Tabela 3.2 e Tabela 3.3 apresentam os equivalentes de curto-circuito a 60 Hz, representados por uma fonte ideal, em serie com uma impedância.

Tabela 3.2 - Dados dos equivalentes de geração – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
SOBRADINHO	506	500	8,77	61,75	42,04	188,74
ANGELIM	540	500	1,30	586,04	41,58	135,75
MESSIAS	542	500	0,00	1039,54	49,34	208,56
GARANHUNS 2	549	500	0,00	582,21	18,32	130,18
G.OURO 2	11560	500	7,83	138,81	38,54	174,99
MILAGRES 2	11567	500	3,40	105,38	3,97	33,15
IGAPORÃ 3	11594	500	5,06	81	3,86	42,31
P.PARAISO 2	38975	500	5,08	75	14,41	100,84
ITAPEBI	263	230	0,00	488,23	6,08	188,83
B.J.LAPA	285	230	2,95	67,93	0,25	13,38
P.AFONSO 3 B	300	230	2042,57	5463,99	5,17	60,21
ANGELIM	240	230	23,79	210,04	1,39	12,46
P.AFONSO 3 A	200	230	1321,38	3585,28	1,01	27,63
FUNIL	976	138	602,96	2685,30	316,70	2415,98

Tabela 3.3 - Dados dos equivalentes de geração – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
SOBRADINHO	506	500	6,47	44,70	41,68	184,15
ANGELIM	540	500	4,63	132,27	40,54	130,07
MESSIAS	542	500	4,54	225,59	48,18	195,63
GARANHUNS 2	549	500	1,96	111,64	18,05	126,18
G.OURO 2	11560	500	6,45	108,31	38,54	173,84
MILAGRES 2	11567	500	2,04	40,37	4,19	33,65
IGAPORÃ 3	11594	500	2,12	43,91	2,98	34,91
P.PARAISO 2	38975	500	4,55	63,73	14,62	101,54
P.AFONSO 3 A	200	230	439,88	1171,84	1,01	27,63
ANGELIM	240	230	6,26	44,42	1,41	12,42
ITAPEBI	263	230	0,10	136,72	3,47	62,34
B.J.LAPA	285	230	2,81	47,80	0,29	13,20
P.AFONSO 3 B	300	230	679,82	1785,85	5,17	60,22
FUNIL	976	138	506,02	2241,08	289,20	2113,88
S.BONFIM	203	230	0,00	4049,60	0,00	1089,95
SOBRADINHO	206	230	0,00	90,51	0,00	90,41
POÇÕES 2	209	230	38,90	564,65	57,73	334,87
CATU	272	230	427,95	4301,51	0,78	13,31
CAMAÇARI B1	274	230	0,00	952,31	7,79	61,68

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
CAMAÇARI 4	284	230	0,46	17,77	0,98	7,04
IBICOARA	288	230	9,64	379,44	41,24	200,08
CAMAÇARI B2	294	230	0,00	180,33	7,34	32,82
GARANHUNS	349	230	1,82	34,75	1,39	19,34
JUAZEIRO 3	11282	230	5,45	63,97	1,08	11,86
SE01	58844	230	2,19	112,55	7,09	139,24
IRECE	183	138	3,98	77,07	9,98	104,77
G.OURO 1	59029	138	3,03	153,98	7,04	188,41
JARDIM	673	69	5,23	49,79	4761,00	4761,00
CAMAÇARI	674	69	0,31	5,96	4761,00	4761,00
BROTAS	11306	34.5	0,13	2,69	0,31	4,78
UMBURANAS	58824	34.5	0,01	0,60	0,02	0,72
C.LARGO	58832	34.5	0,02	1,27	0,05	1,57
G.OURO 1B	59035	34.5	0,05	4	0,11	4,55

A Tabela 3.4 e Tabela 3.5 apresentam os equivalentes de curto-circuito a 60 Hz, representados por uma com uma impedância de sequência conectada a terra.

Tabela 3.4 - Dados dos equivalentes shunt – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)	Tipo
S.BONFIM	203	230	529000	529000	0,00	1143,80	REATOR
SOBRADINHO	206	230	529000	529000	0,00	264,83	REATOR
POÇÕES 2	209	230	529000	529000	0,00	344,81	REATOR
TOMBA	266	230	529000	529000	0,00	16,93	REATOR
ITABAINA	271	230	529000	529000	0,00	32,36	REATOR
CATU	272	230	529000	529000	0,00	13,31	REATOR
CAMAÇARI B1	274	230	529000	529000	0,00	62,19	REATOR
CAMAÇARI 4	284	230	529000	529000	0,00	9,78	REATOR
IBICOARA	288	230	529000	529000	0,00	206,07	REATOR
CAMAÇARI B2	294	230	529000	529000	0,00	34,56	REATOR
MESSIAS	342	230	529000	529000	0,00	9,31	REATOR
GARANHUNS	349	230	529000	529000	0,00	26,49	REATOR
SANTANA 2	11201	230	529000	529000	0,00	33,88	REATOR
N.S.SOCORRO	11273	230	529000	529000	0,00	116,60	REATOR
JUAZEIRO 3	11282	230	529000	529000	0,00	12,32	REATOR

Tabela 3.5 - Dados dos equivalentes shunt – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)	Tipo
TOMBA	266	230	529000	529000	0,00	16,93	REATOR
ITABAINA	271	230	529000	529000	0,00	32,36	REATOR
MESSIAS	342	230	529000	529000	0,00	9,31	REATOR
SANTANA 2	11201	230	529000	529000	0,00	33,88	REATOR
N.S.SOCORRO	11273	230	529000	529000	0,00	116,72	REATOR

As Tabela 3.6 e Tabela 3.7 apresentam os equivalentes de transferência, representados através das suas impedâncias de curto circuito a 60 Hz de sequência zero e positiva.

Tabela 3.6 - Dados das impedâncias de transferência – Curto Mínimo

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
SOBRADINHO	506	IGAPORÃ 3	11594	500	139	731	596717,50	508022,50
SOBRADINHO	506	MILAGRES 2	11567	500	11	86	845,81	1728,41
SOBRADINHO	506	G.OURO 2	11560	500	26	216	4492,25	6797,40
ANGELIM	540	MILAGRES 2	11567	500	29	343	14589,63	20531,45
ANGELIM	540	GARANHUNS 2	549	500	9	127	535,24	1261
ANGELIM	540	MESSIAS	542	500	15	187	1072,33	1698,44
MESSIAS	542	MILAGRES 2	11567	500	71,17	881,53	82717,00	105278,75
MESSIAS	542	GARANHUNS 2	549	500	22	356	3403,85	7159,10
GARANHUNS 2	549	MILAGRES 2	11567	500	7,58	134,15	1024,81	2731,10
G.OURO 2	11560	IGAPORÃ 3	11594	500	10	112	995,39	2227,74
G.OURO 2	11560	MILAGRES 2	11567	500	10	206	1149,61	2286,05
MILAGRES 2	11567	IGAPORÃ 3	11594	500	122	1382	263105,00	282245,00
IGAPORÃ 3	11594	P.PARAISO 2	38975	500	44,54	500,86	212773,50	198266,50
P.AFONSO 3 A	200	P.AFONSO 3 B	300	230	1,00	5,19	4,97	17,17
P.AFONSO 3 A	200	CATU	272	230	34	171	809,44	1382,83
S.BONFIM	203	JUAZEIRO 3	11282	230	9	38	55,11	144,35
SOBRADINHO	206	JUAZEIRO 3	11282	230	2,54	11,02	12,80	33,37
POÇÕES 2	209	IBICOARA	288	230	22	121	660,80	1467,41
ITABAINA	271	CATU	272	230	21,32	116,54	418,86	842,74
CATU	272	P.AFONSO 3 B	300	230	33,65	171,45	812,90	1437,54
CATU	272	CAMAÇARI 4	284	230	81	279	52899,95	52899,95
CATU	272	CAMAÇARI B2	294	230	114	485	52899,95	52899,95
CAMAÇARI B1	274	CAMAÇARI B2	294	230	7	65	357,09	626,26
CAMAÇARI B1	274	CAMAÇARI 4	284	230	3	26	71,83	196,06
CAMAÇARI 4	284	CAMAÇARI B2	294	230	2	12	42,35	74,07
MESSIAS	342	N.S.SOCORRO	11273	230	26	131	8915,03	10215,52

Tabela 3.7 - Dados das impedâncias de transferência – Curto Máximo

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
SOBRADINHO	506	G.OURO 2	11560	500	30,1	250,1	4844,3	7245,5
SOBRADINHO	506	MILAGRES 2	11567	500	13,5	102,9	1000,0	1963,6
SOBRADINHO	506	IGAPORÃ 3	11594	500	202,2	1045,0	620525,0	530525,0
ANGELIM	540	MESSIAS	542	500	21,0	228,4	1378,4	2069,2
ANGELIM	540	MILAGRES 2	11567	500	60,0	565,8	16773,8	23304,3
MESSIAS	542	GARANHUNS 2	549	500	41,6	489,8	5262,5	9822,8
MESSIAS	542	MILAGRES 2	11567	500	180,3	1647,7	123166,5	146243,0
GARANHUNS 2	549	ANGELIM	540	500	13,5	153,3	625,6	1403,1
GARANHUNS 2	549	MILAGRES 2	11567	500	13,6	191,2	1006,0	2767,0
G.OURO 2	11560	MILAGRES 2	11567	500	12,0	226,3	1191,0	2364,1
G.OURO 2	11560	IGAPORÃ 3	11594	500	10,0	116,3	994,2	2224,6
MILAGRES 2	11567	IGAPORÃ 3	11594	500	177,2	2017,3	272350,0	293175,0
IGAPORÃ 3	11594	P.PARAISO 2	38975	500	60,9	675,9	214454,3	203294,5
P.AFONSO 3 A	200	CATU	272	230	33,5	170,8	809,4	1382,9
P.AFONSO 3 A	200	P.AFONSO 3 B	300	230	1,0	5,2	5,0	17,2
S.BONFIM	203	JUAZEIRO 3	11282	230	9	38	55,97	144,90
SOBRADINHO	206	JUAZEIRO 3	11282	230	2,61	11,07	13,00	33,49
POÇÕES 2	209	IBICOARA	288	230	27	138	720,50	1603,40
ITABAINA	271	CATU	272	230	21,32	116,54	418,86	842,75
CATU	272	P.AFONSO 3 B	300	230	33,65	171,45	812,91	1437,56
CATU	272	CAMAÇARI 4	284	230	89	294	52899,95	52899,95
CATU	272	CAMAÇARI B2	294	230	117	493	52899,95	52899,95
CAMAÇARI B1	274	CAMAÇARI 4	284	230	3	26	73,00	201,10
CAMAÇARI B1	274	CAMAÇARI B2	294	230	7	66	361,56	634,01
CAMAÇARI 4	284	CAMAÇARI B2	294	230	2	12	48,23	82,52
MESSIAS	342	N.S.SOCORRO	11273	230	26	131	8868,63	10169,07

As tabelas Tabela 3.8 e Tabela 3.9 apresentam os equivalentes de transformação, representados através das suas impedâncias de curto circuito a 60 Hz de sequência zero e positiva, referidas a barra de maior tensão, e um transformador ideal.

Tabela 3.8 - Dados das impedâncias de transformação – Curto Mínimo

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Tensão "DE" kV	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão "PARA" kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
P.AFONSO 3 A	200	230	MILAGRES 2	11567	500	54,1	252,5	683,5	1691,9
ANGELIM	240	230	ANGELIM	540	500	51,8	297,8	4679,9	6490,1
ANGELIM	240	230	MESSIAS	542	500	91,9	546,3	6919,5	10801,8
ANGELIM	240	230	GARANHUNS 2	549	500	39,0	278,4	2808,1	6591,6
ANGELIM	240	230	MILAGRES 2	11567	500	64,6	397,6	13450,1	24495,6
B.J.LAPA	285	230	SOBRADINHO	506	500	240,2	1458,6	75909,5	108140,0
B.J.LAPA	285	230	G.OURO 2	11560	500	4	154	134,47	580,21
B.J.LAPA	285	230	IGAPORÃ 3	11594	500	3	66	66,53	285,25
P.AFONSO 3 B	300	230	MILAGRES 2	11567	500	84	385	820,71	2067,18
ITAPEBI	263	230	FUNIL	976	138	149	457	589,09	2092,01

Tabela 3.9 - Dados das impedâncias de transformação – Curto Máximo

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Tensão "DE" kV	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão "PARA" kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
P.AFONSO 3 A	200	230	MILAGRES 2	11567	500	54,6	257,3	682,4	1690,5
ANGELIM	240	230	ANGELIM	540	500	71,2	386,5	5392,8	7382,3
ANGELIM	240	230	MESSIAS	542	500	132,2	727,2	8818,3	13277,5
ANGELIM	240	230	GARANHUNS 2	549	500	56,1	371,7	3378,8	7701,3
ANGELIM	240	230	MILAGRES 2	11567	500	115,1	663,8	14755,3	27274,5
B.J.LAPA	285	230	SOBRADINHO	506	500	338,1	2006,2	108166,8	148696,3
B.J.LAPA	285	230	G.OURO 2	11560	500	4	157	135,05	586,63
B.J.LAPA	285	230	IGAPORÃ 3	11594	500	3	68	66,58	285,85
P.AFONSO 3 B	300	230	MILAGRES 2	11567	500	85	392	819,43	2065,43
ITAPEBI	263	230	FUNIL	976	138	151	462	626,60	2185,62

3.4. TRANSFORMADORES

Da Tabela 3.10 a Tabela 3.13 são apresentados os parâmetros dos transformadores representados no equivalente elétrico

Tabela 3.10 - Dados dos transformadores com 3 enrolamentos – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)		
					Xp %	Xs %	Xt %
SOBRADINHO UHE - TRF1	506	400	500/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,200	5,500	5,500
L.GONZAGA UHE - TRF1	505	---	500/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,055	2,000	2,000
MESSIAS - TRF1	342	600	500/230/13,8	¥ ¥ Δ	1,030	0,130	3,340
MESSIAS - TRF2	342	600	500/230/13,8	¥ ¥ Δ	0,440	0,710	10,790
MESSIAS - TRF3	342	600	500/230/13,8	¥ ¥ Δ	0,440	0,710	10,790
IRECE - TRF 1	283	55	230/13,8/13,8	¥ ¥ Δ	13,080	-2,010	42,390
IRECE - TRF 2	283	55	230/13,8/13,8	¥ ¥ Δ	13,100	-1,810	34,170
IRECE - TRF 3	283	55	230/13,8/13,8	¥ ¥ Δ	13,080	-2,010	42,390
CAMAÇARI B1 SIN - TRF1	274	300	230/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,030	8,210	8,210
A.SALES A UHE - TRF1	301	120	230/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,690	12,340	12,380

Tabela 3.11 - Dados dos transformadores com 3 enrolamentos – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)		
					Xp %	Xs %	Xt %
SOBRADINHO UHE - TRF1	506	400	500/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,200	5,500	5,500
L.GONZAGA UHE - TRF1	505	---	500/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,055	2,000	2,000
MESSIAS - TRF1	342	600	500/230/13,8	¥ ¥ Δ	1,030	0,130	3,340
MESSIAS - TRF2	342	600	500/230/13,8	¥ ¥ Δ	0,440	0,710	10,790
MESSIAS - TRF3	342	600	500/230/13,8	¥ ¥ Δ	0,440	0,710	10,790
IRECE - TRF 1	283	55	230/13,8/13,8	¥ ¥ Δ	13,080	-2,010	42,390
IRECE - TRF 2	283	55	230/13,8/13,8	¥ ¥ Δ	13,100	-1,810	34,170
IRECE - TRF 3	283	55	230/13,8/13,8	¥ ¥ Δ	13,080	-2,010	42,390
CAMAÇARI B1 SIN - TRF1	274	300	230/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,030	8,210	8,210
A.SALES A UHE - TRF1	301	120	230/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,690	12,340	12,380
A.SALES B UHE - TRF1	302	120	230/13,8/13,8	¥ Δ Δ	0,690	12,340	12,380

Tabela 3.12 - Dados dos transformadores com 2 enrolamentos – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)
					Xps %
JUAZEIRO 3 - TRF1	11582	300	500/230	¥ ¥	2,850
JUAZEIRO 3 - TRF2	11582	300	500/230	¥ ¥	2,850
OUROLANDIA 2 -TRF1	11561	900	500/230	¥ ¥	1,556
OUROLANDIA 2 -TRF2	11561	900	500/230	¥ ¥	1,556
OUROLANDIA 2 -TRF3	11561	900	500/230	¥ ¥	1,556
G.OURO 2 - TRF1	11560	900	500/230	¥ ¥	1,556
G.OURO 2 - TRF2	11560	900	500/230	¥ ¥	1,556
IBICOARA - TRF1	588	300	500/230	¥ ¥	4,920
IBICOARA - TRF1	588	300	500/230	¥ ¥	4,920
POÇÕES 3 - TRF1	11612	600	500/230	¥ ¥	1,400
P.PARAISO 2 CER - TRF1	38975	350	500/13,8	¥ Δ	3,430
CAMAÇARI 4 - TRF1	584	1200	500/230	¥ ¥	1,170
CAMAÇARI 4 - TRF2	584	1200	500/230	¥ ¥	1,170
P.AFONSO4 UHE - TRF1	500	450	500/13,8	¥ Δ	0,451
XINGO UHE - TRF1	504	3000	500/13,8	¥ Δ	0,427
SOBRADINHO - TRF1	206	300	230/500	¥ ¥	3,560
SOBRADINHO - TRF1	206	300	230/500	¥ ¥	3,560
M.CHAPEU 2 - TRF1	355	900	230/500	¥ ¥	1,556
M.CHAPEU 2 - TRF2	355	900	230/500	¥ ¥	1,556
SAPEAÇU - TRF1	289	600	230/500	¥ ¥	1,400
SAPEAÇU - TRF2	289	600	230/500	¥ ¥	1,400
SAPEAÇU - TRF3	289	600	230/500	¥ ¥	1,400
CAMAÇARI B1 - TRF1	274	600	230/500	¥ ¥	1,170
CAMAÇARI B1 - TRF2	274	600	230/500	¥ ¥	1,150
CAMAÇARI B2 - TRF1	294	600	230/500	¥ ¥	1,130
CAMAÇARI B2 - TRF2	294	600	230/500	¥ ¥	1,010
JARDIM - TRF1	273	600	230/500	¥ ¥	1,270
JARDIM - TRF2	273	600	230/500	¥ ¥	1,270
JARDIM - TRF3	273	600	230/500	¥ ¥	1,270
ANGELIM - TRF1	240	600	230/500	¥ ¥	1,777
ANGELIM - TRF1	240	600	230/500	¥ ¥	1,777
GARANHUNS - TRF1	349	600	230/500	¥ ¥	2,230
P.AFONSO 3 A -TRF1	200	600	230/500	¥ ¥	1,414
P.AFONSO 3 B -TRF1	300	600	230/500	¥ ¥	1,414
S.BOMFIM - TRF1	203	33	230/69	¥ Δ	59,500
S.BOMFIM - TRF2	203	100	230/69	¥ Δ	13,110
S.BOMFIM - TRF3	203	100	230/69	¥ Δ	13,11
S.BOMFIM - TRF4	203	100	230/138	¥ ¥	9,2
S.BOMFIM - TRF5	203	100	230/138	¥ ¥	6,30
S.BOMFIM - TRF6	203	100	230/138	¥ ¥	6,3
B.J.LAPA-SIN - TRF1	285	80	230/13,8	¥ Δ	15,25
IRECE - TRF1	283	39	230/69	¥ Δ	32,82
IRECE - TRF2	283	40	230/69	¥ Δ	32,82
IRECE - TRF3	283	40	230/69	¥ Δ	57,5
IRECE - TRF4	283	40	230/69	¥ Δ	32,82
IRECE-SIN - TRF5	283	40	230/13,8	¥ ¥	26,75

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)
					Xps %
POÇÕES 2 - TRF1	209	100	230/138	¥ ¥	11,80
POÇÕES 2 - TRF2	209	100	230/138	¥ ¥	11,8
FUNIL CER - TRF1	276	200	230/13,,8	¥ Δ	4,55
FUNIL - TRF2	276	100	230/138	¥ ¥	11,8
FUNIL - TRF3	276	100	230/138	¥ ¥	11,80
FUNIL - TRF4	276	100	230/138	¥ ¥	11,24
FUNIL - TRF5	276	100	230/138	¥ ¥	12,06
ITAPEBI UHE - TRF1	263	160	230/13,8	¥ Δ	2,719
S.A.JESUS - TRF1	264	100	230/69	¥ Δ	12,80
S.A.JESUS - TRF2	264	100	230/69	¥ Δ	13
S.A.JESUS - TRF3	264	100	230/69	¥ Δ	13,00
G.MANGABEIRA - TRF1	275	100	230/69	¥ Δ	13
G.MANGABEIRA - TRF1	275	100	230/69	¥ Δ	13,00
P.CAVALO UHE - TRF1	375	90	230/13,8	¥ Δ	6,735
F.SANTANA3 - TRF1	11110	150	230/69	¥ Δ	9,33
F.SANTANA3 - TRF2	11110	150	230/69	¥ Δ	9,33
CAMAÇARI B1 - TRF1	274	100	230/69	¥ Δ	12,92
CAMAÇARI B2 - TRF1	294	100	230/69	¥ Δ	12,81
JARDIM - TRF1	273	100	230/69	¥ Δ	12,99
JARDIM - TRF2	273	100	230/69	¥ Δ	13,95
JARDIM - TRF3	273	100	230/69	¥ Δ	12,81
JARDIM - TRF4	273	100	230/69	¥ Δ	12,99
N.S.SOCORRO - TRF1	11273	150	230/69	¥ Δ	9,33
N.S.SOCORRO - TRF2	11273	150	230/69	¥ Δ	9,33
N.S.SOCORRO - TRF3	11273	150	230/69	¥ Δ	9,33
P.AFONSO 3 B UHE - TRF1	300	67	230/13,8	¥ Δ	7,109
P.AFONSO 3 B UHE - TRF2	300	240	230/13,8	¥ Δ	3,04
P.AFONSO 3 A UHE - TRF1	200	75	230/13,8	¥ Δ	20,06
P.AFONSO 3 A UHE - TRF2	200	90	230/13,8	¥ Δ	15,99
P.AFONSO 3 A UHE - TRF3	200	90	230/13,8	¥ Δ	15,73
P.AFONSO 3 A UHE - TRF4	200	240	230/13,8	¥ Δ	2,78
C.FORMOSO - TRF1	58806	120	34,5/230	¥ ¥	8,333
C.FORMOSO - TRF2	58806	120	34,5/230	¥ ¥	8,33
UMBURANAS -TRF1	58824	200	34,5/230	¥ ¥	5
UMBURANAS -TRF2	58824	200	34,5/230	¥ ¥	5,00
C.LARGO - TRF1	58832	185	34,5/230	¥ ¥	7,568
C.LARGO - TRF2	58832	185	34,5/230	¥ ¥	7,57
C.LARGO - TRF3	58832	170	34,5/230	¥ ¥	8,235
C.LARGO - TRF3	58832	170	34,5/230	¥ ¥	8,24
G.OURO CER - TRF1	11562	200	13,8/500	¥ Δ	5
G.OURO 1 - TRF1	59029	192	138/230	¥ ¥	6,08
G.OURO 1B - TRF1	59035	176	34,5/230	¥ ¥	5,682
BROTAS - TRF1	11306	100	34,5/230	¥ ¥	14,00
M.CHAPEU 2 CER - TRF1	12334	200	13,8/500	¥ Δ	5
M.CHAPEU - TRF1	755	150	69/230	¥ Δ	6,67
S.AZUL - TRF1	59014	150	34,5/230	¥ ¥	6,667
M.CHAPEUS - TRF1	59057	120	34,5/230	¥ ¥	11,67
M.CHAPEUS - TRF2	59057	120	34,5/230	¥ ¥	11,666

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)
					Xps %
V.BAHIA 2 - TRF1	59066	130	34,5/230	¥ ¥	10,77
S.BABILONIA - TRF1	59076	150	34,5/230	¥ ¥	9,333
S.BABILONIA - TRF2	59076	150	34,5/230	¥ ¥	9,33
BABILONIA - TRF1	59083	90	34,5/230	¥ ¥	15,555
BABILONIA - TRF2	59083	90	34,5/230	¥ ¥	15,56
FUNIL - TRF1	976	28	138/13,8	¥ Δ	35,67
FUNIL - TRF1	176	50	115/13,8	¥ ¥	8,78
FUNIL UHE - TRF2	176	14	115/13,8	¥ Δ	22,824
SAPEAÇU CER - TRF1	12333	250	13,8/230	¥ Δ	3,20
P.AFONSO 2-A1 UHE - TRF1	4	75	13,8/230	¥ Δ	17,97
P.AFONSO 2 A2 UHE - TRF1	5	75	13,8/230	¥ Δ	17,97
P.AFONSO 2 B1 UHE - TRF1	7	90	13,8/230	¥ Δ	15,09

Tabela 3.13 - Dados dos transformadores com 2 enrolamentos – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)
					Xps %
JUAZEIRO 3 - TRF1	11582	300	500/230	¥ ¥	2,850
JUAZEIRO 3 - TRF2	11582	300	500/230	¥ ¥	2,850
OUROLANDIA 2 -TRF1	11561	900	500/230	¥ ¥	1,556
OUROLANDIA 2 -TRF2	11561	900	500/230	¥ ¥	1,556
OUROLANDIA 2 -TRF3	11561	900	500/230	¥ ¥	1,556
G.OURO 2 - TRF1	11560	900	500/230	¥ ¥	1,556
G.OURO 2 - TRF2	11560	900	500/230	¥ ¥	1,556
IBICOARA - TRF1	588	300	500/230	¥ ¥	4,920
IBICOARA - TRF1	588	300	500/230	¥ ¥	4,920
POÇÕES 3 - TRF1	11612	600	500/230	¥ ¥	1,400
P.PARAISO 2 CER - TRF1	38975	350	500/13,8	¥ Δ	3,430
CAMAÇARI 4 - TRF1	584	1200	500/230	¥ ¥	1,170
CAMAÇARI 4 - TRF2	584	1200	500/230	¥ ¥	1,170
P.AFONSO4 UHE - TRF1	500	450	500/13,8	¥ Δ	0,451
XINGO UHE - TRF1	504	3000	500/13,8	¥ Δ	0,427
SOBRADINHO - TRF1	206	300	230/500	¥ ¥	3,560
SOBRADINHO - TRF1	206	300	230/500	¥ ¥	3,560
M.CHAPEU 2 - TRF1	355	900	230/500	¥ ¥	1,556
M.CHAPEU 2 - TRF2	355	900	230/500	¥ ¥	1,556
SAPEAÇU - TRF1	289	600	230/500	¥ ¥	1,400
SAPEAÇU - TRF2	289	600	230/500	¥ ¥	1,400
SAPEAÇU - TRF3	289	600	230/500	¥ ¥	1,400
CAMAÇARI B1 - TRF1	274	600	230/500	¥ ¥	1,170
CAMAÇARI B1 - TRF2	274	600	230/500	¥ ¥	1,150
CAMAÇARI B2 - TRF1	294	600	230/500	¥ ¥	1,130
CAMAÇARI B2 - TRF2	294	600	230/500	¥ ¥	1,010
JARDIM - TRF1	273	600	230/500	¥ ¥	1,270
JARDIM - TRF2	273	600	230/500	¥ ¥	1,270
JARDIM - TRF3	273	600	230/500	¥ ¥	1,270
ANGELIM - TRF1	240	600	230/500	¥ ¥	1,777
ANGELIM - TRF1	240	600	230/500	¥ ¥	1,777
GARANHUNS - TRF1	349	600	230/500	¥ ¥	2,230
P.AFONSO 3 A -TRF1	200	600	230/500	¥ ¥	1,414
P.AFONSO 3 B -TRF1	300	600	230/500	¥ ¥	1,414
S.BOMFIM - TRF1	203	33	230/69	¥ Δ	59,500
S.BOMFIM - TRF2	203	100	230/69	¥ Δ	13,110
S.BOMFIM - TRF3	203	100	230/69	¥ Δ	13,11
S.BOMFIM - TRF4	203	100	230/138	¥ ¥	9,2
S.BOMFIM - TRF5	203	100	230/138	¥ ¥	6,30
S.BOMFIM - TRF6	203	100	230/138	¥ ¥	6,3
B.J.LAPA-SIN - TRF1	285	80	230/13,8	¥ Δ	15,25
IRECE - TRF1	283	39	230/69	¥ Δ	32,82
IRECE - TRF2	283	40	230/69	¥ Δ	32,82
IRECE - TRF3	283	40	230/69	¥ Δ	57,5
IRECE - TRF4	283	40	230/69	¥ Δ	32,82
IRECE-SIN - TRF5	283	40	230/13,8	¥ ¥	26,75

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)
					Xps %
POÇÕES 2 - TRF1	209	100	230/138	¥ ¥	11,80
POÇÕES 2 - TRF2	209	100	230/138	¥ ¥	11,8
FUNIL CER - TRF1	276	200	230/13,,8	¥ Δ	4,55
FUNIL - TRF2	276	100	230/138	¥ ¥	11,8
FUNIL - TRF3	276	100	230/138	¥ ¥	11,80
FUNIL - TRF4	276	100	230/138	¥ ¥	11,24
FUNIL - TRF5	276	100	230/138	¥ ¥	12,06
ITAPEBI UHE - TRF1	263	160	230/13,8	¥ Δ	2,719
S.A.JESUS - TRF1	264	100	230/69	¥ Δ	12,80
S.A.JESUS - TRF2	264	100	230/69	¥ Δ	13
S.A.JESUS - TRF3	264	100	230/69	¥ Δ	13,00
G.MANGABEIRA - TRF1	275	100	230/69	¥ Δ	13
G.MANGABEIRA - TRF1	275	100	230/69	¥ Δ	13,00
P.CAVALO UHE - TRF1	375	90	230/13,8	¥ Δ	6,735
F.SANTANA3 - TRF1	11110	150	230/69	¥ Δ	9,33
F.SANTANA3 - TRF2	11110	150	230/69	¥ Δ	9,33
CAMAÇARI B1 - TRF1	274	100	230/69	¥ Δ	12,92
CAMAÇARI B2 - TRF1	294	100	230/69	¥ Δ	12,81
JARDIM - TRF1	273	100	230/69	¥ Δ	12,99
JARDIM - TRF2	273	100	230/69	¥ Δ	13,95
JARDIM - TRF3	273	100	230/69	¥ Δ	12,81
JARDIM - TRF4	273	100	230/69	¥ Δ	12,99
N.S.SOCORRO - TRF1	11273	150	230/69	¥ Δ	9,33
N.S.SOCORRO - TRF2	11273	150	230/69	¥ Δ	9,33
N.S.SOCORRO - TRF3	11273	150	230/69	¥ Δ	9,33
P.AFONSO 3 B UHE - TRF1	300	67	230/13,8	¥ Δ	7,109
P.AFONSO 3 B UHE - TRF2	300	240	230/13,8	¥ Δ	3,04
P.AFONSO 3 A UHE - TRF1	200	75	230/13,8	¥ Δ	20,06
P.AFONSO 3 A UHE - TRF2	200	90	230/13,8	¥ Δ	15,99
P.AFONSO 3 A UHE - TRF3	200	90	230/13,8	¥ Δ	15,73
P.AFONSO 3 A UHE - TRF4	200	240	230/13,8	¥ Δ	2,78
C.FORMOSO - TRF1	58806	120	34,5/230	¥ ¥	8,333
C.FORMOSO - TRF2	58806	120	34,5/230	¥ ¥	8,33
UMBURANAS -TRF1	58824	200	34,5/230	¥ ¥	5
UMBURANAS -TRF2	58824	200	34,5/230	¥ ¥	5,00
C.LARGO - TRF1	58832	185	34,5/230	¥ ¥	7,568
C.LARGO - TRF2	58832	185	34,5/230	¥ ¥	7,57
C.LARGO - TRF3	58832	170	34,5/230	¥ ¥	8,235
C.LARGO - TRF3	58832	170	34,5/230	¥ ¥	8,24
G.OURO CER - TRF1	11562	200	13,8/500	¥ Δ	5
G.OURO 1 - TRF1	59029	192	138/230	¥ ¥	6,08
G.OURO 1B - TRF1	59035	176	34,5/230	¥ ¥	5,682
BROTAS - TRF1	11306	100	34,5/230	¥ ¥	14,00
M.CHAPEU 2 CER - TRF1	12334	200	13,8/500	¥ Δ	5
M.CHAPEU - TRF1	755	150	69/230	¥ Δ	6,67
S.AZUL - TRF1	59014	150	34,5/230	¥ ¥	6,667
M.CHAPEUS - TRF1	59057	120	34,5/230	¥ ¥	11,67
M.CHAPEUS - TRF2	59057	120	34,5/230	¥ ¥	11,666

Nome da Barra	Número da Barra	Potência (MVA)	Relação de Tensões (kV)	Ligações	Impedância (% na base de 100 MVA)
					Xps %
V.BAHIA 2 - TRF1	59066	130	34,5/230	¥ ¥	10,77
S.BABILONIA - TRF1	59076	150	34,5/230	¥ ¥	9,333
S.BABILONIA - TRF2	59076	150	34,5/230	¥ ¥	9,33
BABILONIA - TRF1	59083	90	34,5/230	¥ ¥	15,555
BABILONIA - TRF2	59083	90	34,5/230	¥ ¥	15,56
FUNIL - TRF1	976	28	138/13,8	¥ Δ	35,67
FUNIL - TRF1	176	50	115/13,8	¥ ¥	8,78
FUNIL UHE - TRF2	176	14	115/13,8	¥ Δ	22,824
SAPEAÇU CER - TRF1	12333	250	13,8/230	¥ Δ	3,20
P.AFONSO 2-A1 UHE - TRF1	4	75	13,8/230	¥ Δ	17,97
P.AFONSO 2 A2 UHE - TRF1	5	75	13,8/230	¥ Δ	17,97
P.AFONSO 2 B1 UHE - TRF1	7	90	13,8/230	¥ Δ	15,09
T.CAMAÇARI 1 UTE - TRF1	294	310	230/13,8	¥ Δ	3,300
P.SERGIPE 1V UTE - TRF1	11149	736	24/500	¥ Δ	2,055
P.SERGIPE 1G UTE - TRF1	11150	436	25/500	¥ Δ	1,066

3.5. LINHAS DE TRANSMISSÃO

A Tabela 3.14 apresenta os dados das linhas de transmissão modeladas com parâmetros distribuídos.

Tabela 3.14 - Dados de linhas de transmissão

ID	Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão (kV)	L (km)	R ₁ (Ω/km)	X ₁ (Ω/km)	B ₁ (μS/km)	R ₀ (Ω/km)	X ₀ (Ω/km)	B ₀ (μS/km)
C1	G.OURO 2	11560	OUROLANDIA 2	11561	500	153	0,020	0,284	7,068	0,426	1,370	3,534
C1	OUROLANDIA 2	11561	M.CHAPEU 2	555	500	97	0,021	0,297	7,344	0,426	1,608	3,672
C1	M.CHAPEU 2	555	SAPEAÇU	589	500	274	0,019	0,279	7,130	0,305	1,088	3,565
C1	IBICOARA	588	SAPEAÇU	589	500	258	0,019	0,272	6,187	0,436	1,541	3,093
C1	SAPEAÇU	589	POÇÕES 3	11612	500	250	0,013	0,186	8,597	0,259	1,006	4,298
C1	IBICOARA	588	POÇÕES 3	11612	500	162	0,014	0,194	8,835	0,121	0,638	4,417
C1	POÇÕES 3	11612	P.PARAISO 2	38975	500	331	0,013	0,187	8,836	0,260	0,998	4,418
C2	POÇÕES 3	11612	P.PARAISO 2	38975	500	350	0,012	0,177	8,344	0,245	0,942	4,172
C1	IGAPORÃ 3	11594	IBICOARA	588	500	175	0,017	0,269	6,299	0,338	1,137	3,150
C1	CAMAÇARI	574	SAPEAÇU	589	500	105	0,025	0,316	5,150	0,383	1,362	2,575
C1	SAPEAÇU	589	CAMAÇARI 4	584	500	104	0,025	0,314	5,063	0,387	1,375	2,532
C1	CAMAÇARI 4	584	CAMAÇARI	574	500	2 ⁽¹⁾	0,025	0,321	5,036	0,368	1,350	2,518
C1	JARDIM	573	CAMAÇARI 4	584	500	255,4	0,023	0,308	4,965	0,200	0,943	2,483
C1	P.SERGIPE	11151	JARDIM	573	500	33,3	0,024	0,295	5,477	0,351	1,240	2,738
C2	P.SERGIPE	11151	JARDIM	573	500	33,3	0,024	0,295	5,477	0,351	1,240	2,738
C1	XINGO	504	JARDIM	573	500	164,8	0,023	0,299	5,138	0,250	1,285	2,569
C2	XINGO	504	JARDIM	573	500	165,6	0,023	0,297	5,149	0,329	1,237	2,575
C1	XINGO	504	MESSIAS	542	500	219,3	0,024	0,317	5,105	0,301	1,262	2,552
C1	XINGO	504	ANGELIM	540	500	195,1	0,026	0,323	5,371	0,414	1,310	2,685
C1	P.AFONSO 4	500	XINGO	504	500	54,5	0,023	0,312	4,947	0,188	0,844	2,473
C1	P.AFONSO 4	500	OLINDINA	582	500	219,9	0,024	0,306	4,920	0,308	0,977	2,460
C1	P.AFONSO 4	500	L.GONZAGA	505	500	37,8	0,026	0,311	4,912	0,212	0,992	2,456
C2	P.AFONSO 4	500	L.GONZAGA	505	500	39,6	0,025	0,297	4,689	0,126	0,622	2,344
C1	L.GONZAGA	505	OLINDINA	582	500	256,8	0,030	0,302	4,968	0,307	0,918	2,484
C1	OLINDINA	582	CAMAÇARI	574	500	151,8	0,033	0,310	5,107	0,321	0,921	2,553
C2	OLINDINA	582	CAMAÇARI	574	500	151,9	0,025	0,313	5,036	0,290	0,958	2,518
C1	P.AFONSO 4	500	ANGELIM	540	500	222,8	0,025	0,313	5,111	0,315	0,909	2,555
C1	GARANHUNS 2	549	ANGELIM	540	500	13,3	0,030	0,286	4,692	0,368	1,019	2,346
C1	L.GONZAGA	505	GARANHUNS 2	549	500	240,8	0,029	0,289	4,848	0,316	0,849	2,424
C2	L.GONZAGA	505	GARANHUNS 2	549	500	218,0	0,017	0,270	6,157	0,172	0,915	3,078
C1	L.GONZAGA	505	MILAGRES 2	11567	500	237,0	0,022	0,269	5,744	0,406	1,598	2,872
C1	JUAZEIRO 3	11582	L.GONZAGA	505	500	252,0	0,024	0,315	5,177	0,198	1,020	2,589
C2	JUAZEIRO 3	11582	L.GONZAGA	505	500	252,0	0,024	0,315	5,177	0,198	1,020	2,589
C1	SOBRADINHO	506	JUAZEIRO 3	11582	500	42,8	0,023	0,321	5,178	0,204	1,062	2,589
C2	SOBRADINHO	506	JUAZEIRO 3	11582	500	42,8	0,023	0,321	5,178	0,204	1,062	2,589
C1	JUAZEIRO 3	11582	OUROLANDIA 2	11561	500	192,6	0,016	0,257	6,019	0,322	1,084	3,009
C1	C.FORMOSO	11461	S.BONFIM	203	230	65,3	0,101	0,485	3,181	0,469	1,610	2,100
C1	C.FORMOSO	11461	OUROLANDIA 2	11261	230	105,0	0,127	0,611	4,027	0,584	2,019	2,658
C1	UMBURANAS	58825	OUROLANDIA 2	11261	230	38,5	0,088	0,514	3,486	0,486	1,728	2,301
C1	C.LARGO	58833	OUROLANDIA 2	11261	230	52,1	0,091	0,435	2,847	0,422	1,444	1,879
C2	C.LARGO	58833	OUROLANDIA 2	11261	230	52,1	0,091	0,435	2,847	0,422	1,444	1,879

ID	Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão (kV)	L (km)	R ₁ (Ω/km)	X ₁ (Ω/km)	B ₁ (μS/km)	R ₀ (Ω/km)	X ₀ (Ω/km)	B ₀ (μS/km)
C1	SE01	58844	OUROLANDIA 2	11261	230	63,2	0,070	0,484	3,324	0,446	1,632	2,194
C2	SE01	58844	OUROLANDIA 2	11261	230	63,2	0,070	0,484	3,324	0,446	1,632	2,194
C1	OUROLANDIA 2	11261	IRECE	283	230	84,0	0,131	0,627	4,126	0,603	2,078	2,723
C1	G.OURO 1	59060	IRECE	283	230	112,4	0,049	0,345	4,660	0,314	1,160	3,076
C1	BROTAS	205	IRECE	283	230	137,7	0,092	0,501	3,201	0,345	0,994	2,113
C1	BROTAS	205	G.OURO 2	11260	230	122,9	0,111	0,534	3,521	0,510	1,765	2,324
C1	B.J.LAPA	285	BROTAS	205	230	207,4	0,098	0,503	3,197	0,330	0,986	2,110
C1	IRECE	283	M.CHAPEU 2	355	230	64,7	0,102	0,518	3,418	0,338	1,310	2,256
C1	S.AZUL	59015	M.CHAPEU 2	355	230	18,8	0,112	0,658	4,462	0,623	2,213	2,945
C1	M.CHAPEU SUL	59058	M.CHAPEU 2	355	230	17,0	0,065	0,696	5,189	0,414	2,348	3,425
C1	V.BAHIA 2	59067	M.CHAPEU 2	355	230	33,5	0,037	0,310	5,107	0,236	1,045	3,371
C1	S.BABILONIA	59077	M.CHAPEU 2	355	230	75,2	0,083	0,488	3,286	0,456	1,638	2,169
C1	BABILONIA	59084	M.CHAPEU 2	355	230	97,1	0,083	0,488	3,283	0,456	1,636	2,167
C1	POÇÕE3	18612	POÇÕES 2	209	230	2,0 ^(*)	0,035	0,330	4,895	0,225	1,112	3,231
C2	POÇÕE3	18612	POÇÕES 2	209	230	2,0 ^(*)	0,035	0,330	4,895	0,225	1,112	3,231
C1	FUNIL	276	POÇÕES 2	209	230	114,1	0,103	0,509	3,426	0,503	1,641	2,261
C1	ITAGIBA	213	POÇÕES 2	209	230	87,7	0,100	0,504	3,291	0,452	1,466	2,172
C1	FUNIL	276	ITAGIBA	213	230	29,9	0,097	0,497	3,245	0,309	1,245	2,142
C1	FUNIL	276	ITAPEBI	263	230	203,9	0,093	0,478	3,250	0,265	1,287	2,145
C2	FUNIL	276	ITAPEBI	263	230	203,9	0,093	0,477	3,250	0,264	1,268	2,145
C3	FUNIL	276	ITAPEBI	263	230	223,0	0,085	0,436	2,972	0,433	1,426	1,962
C1	SAPEAÇU	289	FUNIL	276	230	199,2	0,093	0,500	3,109	0,351	1,267	2,052
C1	S.A.JESUS	264	FUNIL	276	230	167,9	0,093	0,477	3,216	0,336	1,142	2,122
C2	S.A.JESUS	264	FUNIL	276	230	167,8	0,091	0,464	3,285	0,329	1,149	2,168
C1	S.A.JESUS	264	SAPEAÇU	289	230	32,7	0,073	0,390	2,393	0,335	1,158	1,580
C2	S.A.JESUS	264	SAPEAÇU	289	230	32,7	0,073	0,362	2,567	0,341	1,152	1,694
C3	S.A.JESUS	264	SAPEAÇU	289	230	31,2	0,076	0,380	2,690	0,358	1,207	1,775
C1	G.MANGABEIRA	275	SAPEAÇU	289	230	22,9	0,104	0,557	3,418	0,379	1,338	2,256
C2	G.MANGABEIRA	275	SAPEAÇU	289	230	22,9	0,104	0,517	3,665	0,340	1,176	2,419
C3	G.MANGABEIRA	275	SAPEAÇU	289	230	22,9	0,104	0,517	3,665	0,344	1,164	2,419
C1	G.MANGABEIRA	275	CATU	272	230	77,2	0,097	0,519	3,193	0,488	1,547	2,107
C1	CATU	272	CAMAÇARI 4	284	230	25,5	0,095	0,508	3,158	0,313	1,143	2,084
C2	CATU	272	CAMAÇARI 4	284	230	25,5	0,095	0,519	3,069	0,268	0,993	2,026
C1	CAMAÇARI B2	294	G.MANGABEIRA	275	230	84,5	0,096	0,491	3,289	0,486	1,528	2,170
C1	F.SANTANA 3	11110	G.MANGABEIRA	275	230	98,1	0,097	0,494	3,266	0,447	1,633	2,156
C1	F.SANTANA 3	11110	CAMAÇARI B2	294	230	97,0	0,098	0,499	3,303	0,453	1,652	2,180
C1	G.MANGABEIRA	275	EMBASA	214	230	11,3	0,099	0,494	3,226	0,386	1,453	2,129
C1	TOMBA	266	EMBASA	214	230	30,0	0,099	0,483	3,188	0,377	1,421	2,104
C1	G.MANGABEIRA	275	TOMBA	266	230	41,3	0,099	0,486	3,199	0,380	1,430	2,111
C1	P.CAVALO	375	G.MANGABEIRA	275	230	4,8	0,077	0,430	2,662	0,441	1,521	1,757
C1	ITABAINA	271	JARDIM	273	230	44,5	0,096	0,492	3,288	0,462	1,564	2,170
C2	ITABAINA	271	JARDIM	273	230	44,5	0,096	0,492	3,288	0,462	1,564	2,170
C1	N.S.SOCORRO	11273	JARDIM	273	230	1,3 ^(*)	0,052	0,334	4,795	0,218	0,598	3,165
C2	N.S.SOCORRO	11273	JARDIM	273	230	1,3 ^(*)	0,052	0,334	4,795	0,315	1,211	3,165
C1	ANGELIM	240	MESSIAS	342	230	80,2	0,095	0,485	3,239	0,471	1,464	2,137
C2	ANGELIM	240	MESSIAS	342	230	80,2	0,095	0,485	3,239	0,482	1,445	2,137

ID	Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão (kV)	L (km)	R ₁ (Ω/km)	X ₁ (Ω/km)	B ₁ (μS/km)	R ₀ (Ω/km)	X ₀ (Ω/km)	B ₀ (μS/km)
C3	ANGELIM	240	MESSIAS	342	230	81,2	0,095	0,502	3,124	0,465	1,413	2,062
C1	SANTANA 2	11201	ANGELIM	240	230	161,2	0,103	0,496	3,283	0,469	1,635	2,167
C1	P.AFONSO A 3	200	SANTANA 2	11201	230	109,7	0,103	0,494	3,251	0,474	1,636	2,145
C1	GARANHUNS	349	ANGELIM	240	230	12,3	0,051	0,353	4,549	0,324	1,192	3,002
C2	GARANHUNS	349	ANGELIM	240	230	12,2	0,046	0,252	6,167	0,244	0,911	4,070
C3	GARANHUNS	349	ANGELIM	240	230	12,2	0,046	0,392	4,168	0,291	1,324	2,751
C1	P.AFONSO A 3	200	GARANHUNS	349	230	210,2	0,093	0,505	3,087	0,468	1,791	2,037
C1	ASALE A	301	P.AFONSO A 3	200	230	6,1 ^(*)	0,095	0,503	3,133	0,564	1,362	2,068
C1	P.AFONSO B 3	300	GARANHUNS	349	230	210,1	0,093	0,505	3,088	0,468	1,792	2,038
C2	P.AFONSO B 3	300	GARANHUNS	349	230	210,2	0,0458	0,3934	4,17	0,2864	1,3141	2,75
C1	A.SALES B	302	P.AFONSO B 3	300	230	6,1 ^(*)	0,0954	0,5030	3,13	0,5637	1,3615	2,07
C1	P.AFONSO A 3	200	ITABAINA	271	230	167,4	0,0936	0,4814	3,26	0,4647	1,4749	2,15
C1	P.AFONSO B 3	300	ITABAINA	271	230	167,4	0,0936	0,4814	3,26	0,4530	1,4857	2,15

(*) Linhas de transmissão com modelo PI equivalente

As linhas de transmissão objeto dos estudos do Lote 7 do Leilão 02/2018 da ANEEL[1][2], foram representadas através da rotina Line and Cables Constants, do programa ATP, conforme ANEXO I – MODELO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO OBJETO DOS ESTUDOS.

A Tabela 3.15 apresenta os parâmetros elétricos das linhas de transmissão.

Tabela 3.15 - Dados das linhas de transmissão modeladas por Line and Cable Constants do ATP.

ID	Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Tensão (kV)	L (km)	R ₁ (Ω/km)	X ₁ (Ω/km)	B ₁ (μS/km)	R ₀ (Ω/km)	X ₀ (Ω/km)	B ₀ (μS/km)
C2 & C3	Morro do Chapéu II	355	Irecê	283	230	67	0,0345789	0,324134	5,17340	0,386393	1,28283	2,90663
C1	Olinda	582	Sapeaçu	589	500	207	0,0173631	0,265275	6,20568	0,378667	1,11576	3,19819
C1	Porto Sergipe	11151	Olindina	582	500	180	0,0173636	0,265361	6,20392	0,378528	1,11579	3,20080

3.6. REATORES

As tabelas Tabela 3.16 e Tabela 3.17 apresentam os reatores de linha representados.

Tabela 3.16 - Dados dos reatores de linha - Curto Mínimo

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Circuito	Tensão (kV)	Potência "De" (Mvar)	Potência "Para" (Mvar)
OLINDINA	11560	OUROLANDIA (D)	11561	1	500	-	150
JUAZEIRO 3	11582	OUROLANDIA 2	11561	1	500	-	100
OUROLANDIA 2	11561	M.CHAPEU 2 (D)	555	1	500	-	100
M.CHAPEU 2	555	SAPEAÇU	589	1	500	180	180
OLINDINA	582	SAPEAÇU	589	1	500	100	100
IGAPORÁ 3	11594	IBICOARA	588	1	500	-	200
IBICOARA	588	SAPEAÇU	589	1	500	200	150

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Circuito	Tensão (kV)	Potência "De" (Mvar)	Potência "Para" (Mvar)
IBICOARA	588	POÇÕES 3	11612	1	500	110	100
SAPEAÇU	589	POÇÕES 3	11612	1	500	185	185
POÇÕES 3	11612	P.PARAISO 2	38975	1	500	270	270
POÇÕES 3	11612	P.PARAISO 2	38975	2	500	270	270
SOBRADINHO	506	JUAZEIRO 3	11582	1	500	100	-
SOBRADINHO	506	JUAZEIRO 3	11582	2	500	150	-
JUAZEIRO 3	11582	L.GONZAGA	505	1	500	-	150
JUAZEIRO 3	11582	L.GONZAGA	505	2	500	-	150
L.GONZAGA	505	OLINDINA	582	1	500	-	150
P.AFONSO 4	500	OLINDINA	582	1	500	-	150
L.GONZAGA	505	MILAGRES 2	11567	1	500	120	120
L.GONZAGA	505	MILAGRES 2	11567	1	500	120	120
L.GONZAGA	505	GARANHUNS 2	549	1	500	-	150
L.GONZAGA	505	GARANHUNS 2	549	2	500	-	150
GARANHUNS 2	549	ANGELIM	540	1	500	-	150
XINGO	504	MESSIAS	542	1	500	-	150
XINGO	504	ANGELIM	540	1	500	-	150
XINGO	504	JARDIM	573	1	500	-	100
XINGO	504	JARDIM	573	2	500	-	100
P.AFONSO 4	500	ANGELIM	540	1	500	-	150
P.SERGIPE	11151	OLINDINA	582	1	500	100	100

(D) Reator Desligado

Tabela 3.17 - Dados dos reatores de linha - Curto Máximo

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Circuito	Tensão (kV)	Potência "De" (Mvar)	Potência "Para" (Mvar)
G.OURO 2	11560	OUROLANDIA 2	11561	1	500	-	150
JUAZEIRO 3	11582	OUROLANDIA 2	11561	1	500	-	100
OUROLANDIA 2	11561	M.CHAPEU 2 (D)	555	1	500	-	100
M.CHAPEU 2	555	SAPEAÇU	589	1	500	180	180
OLINDINA	582	SAPEAÇU	589	1	500	100	100
IGAPORÁ 3	11594	IBICOARA	588	1	500	-	200
IBICOARA	588	SAPEAÇU	589	1	500	200	150
IBICOARA	588	POÇÕES 3	11612	1	500	110	100
SAPEAÇU	589	POÇÕES 3	11612	1	500	185	185
POÇÕES 3	11612	P.PARAISO 2	38975	1	500	270	270
POÇÕES 3	11612	P.PARAISO 2	38975	2	500	270	270
SOBRADINHO	506	JUAZEIRO 3	11582	1	500	100	-
SOBRADINHO	506	JUAZEIRO 3	11582	2	500	150	-
JUAZEIRO 3	11582	L.GONZAGA	505	1	500	-	151
JUAZEIRO 3	11582	L.GONZAGA	505	2	500	-	151
L.GONZAGA	505	OLINDINA	582	1	500	-	150
P.AFONSO 4	500	OLINDINA	582	1	500	-	150
L.GONZAGA	505	MILAGRES 2(D)	11567	1	500	120	120

Nome da Barra "DE"	Número da Barra "DE"	Nome da Barra "PARA"	Número da Barra "PARA"	Circuito	Tensão (kV)	Potência "De" (Mvar)	Potência "Para" (Mvar)
L.GONZAGA	505	MILAGRES 2	11567	1	500	120	120
L.GONZAGA	505	GARANHUNS 2(D)	549	1	500	-	150
L.GONZAGA	505	GARANHUNS 2(D)	549	2	500	-	150
GARANHUNS 2	549	ANGELIM	540	1	500	-	150
XINGO	504	MESSIAS	542	1	500	-	150
XINGO	504	ANGELIM	540	1	500	-	150
XINGO	504	JARDIM	573	1	500	-	100
XINGO	504	JARDIM	573	1	500	-	100
P.AFONSO 4	500	ANGELIM	540	1	500	-	150
P.SERGIPE	11151	OLINDINA	582	1	500	100	100

(D) Reator Desligado

As tabelas Tabela 3.18 e Tabela 3.19 apresentam os reatores de barra representados.

Tabela 3.18 - Dados dos reatores de barra – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	Unid. em operação	Potência (Mvar) por unidade
G.OURO 2(D)	11560	500	1	100
G.OURO 2	11560	500	1	400
G.OURO 2	11560	500	1	200
OUROLANDIA 2(D)	11561	500	1	100
OUROLANDIA 2	11561	500	1	100
SOBRADINHO	506	500	1	400
M.CHAPEU 2	555	500	1	150
IGAPORÃ 3	11594	500	1	350
IGAPORÃ 3	11594	500	1	150
IBICOARA(D)	588	500	1	100
JUAZEIRO 3	11582	500	1	150
POÇÕES 3	11612	500	1	150
P.PARAISO 2	38975	500	1	150
P.PARAISO 2	38975	500	1	300
OLINDINA	582	500	1	150
P.SERGIPE	11151	500	1	150
MILAGRES 2	11567	500	1	575
MILAGRES 2	11567	500	1	200
GARANHUNS 2	549	500	1	100
GARANHUNS 2	549	500	1	150
ANGELIM	540	500	1	150
B.J.LAPA	285	230	1	10
M.CHAPEU 2	355	230	1	20
ITAGIBA	213	230	1	10
FUNIL(D)	276	230	1	20
FUNIL(D)	276	230	1	22
SAPEAÇU CER	12333	13,8	1	90
FUNIL CER	476	13,8	1	67
G.OURO CER	11562	13,8	1	26

(D) Reator Desligado

Tabela 3.19 - Dados dos reatores de barra – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	Unid. em operação	Potência (Mvar) por unidade
G.OURO 2(D)	11560	500	1	100
G.OURO 2	11560	500	1	400
G.OURO 2	11560	500	1	200
OUROLANDIA 2(D)	11561	500	1	100
OUROLANDIA 2	11561	500	1	100
SOBRADINHO	506	500	1	400
M.CHAPEU 2(D)	555	500	1	150
IGAPORÃ 3	11594	500	1	350
IGAPORÃ 3	11594	500	1	150
IBICOARA(D)	588	500	1	100
JUAZEIRO 3	11582	500	1	150
POÇÕES 3(D)	11612	500	1	150
P.PARAISO 2(D)	38975	500	1	150
P.PARAISO 2	38975	500	1	300
OLINDINA(D)	582	500	1	150
P.SERGIPE	11151	500	1	150
MILAGRES 2	11567	500	1	575
MILAGRES 2	11567	500	1	100
GARANHUNS 2(D)	549	500	1	100
GARANHUNS 2	549	500	1	150
ANGELIM	540	500	1	150
B.J.LAPA	285	230	1	10
M.CHAPEU 2(D)	355	230	1	20
ITAGIBA	213	230	1	10
FUNIL(D)	276	230	1	20
FUNIL(D)	276	230	1	22
G.OURO CER	11562	13,8	1	50

(D) Reator Desligado

3.7. BANCO DE CAPACITORES

As tabelas Tabela 3.20 e Tabela 3.21 apresentam os bancos de capacitores representados.

Tabela 3.20 - Banco de Capacitores Representados – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	Unid. em operação	Potência (MVar) por unidade
POÇÕE3	18612	230	1	50,0
FUNIL(D)	276	230	1	50,5
FUNIL(D)	276	230	1	50,5
JARDIM	673	69	1	20,3
CAMAÇARI	674	69	1	21,3
FUNIL	876	13,8	1	3,1
M.CHAPEU 2 CER	12334	13,8	1	137,9
P.PARAISO 2 CER	38976	13,8	1	201,2

(D) Capacitor Desligado

Tabela 3.21 - Banco de Capacitores Representados – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	Unid. em operação	Potência (MVar) por unidade
POÇÕE3	18612	230	1	50,0
FUNIL(D)	276	230	1	50,5
FUNIL	276	230	1	50,5
JARDIM	673	69	1	40,6
CAMAÇARI	674	69	1	21,3
FUNIL	876	13,8	1	3,1
M.CHAPEU 2 CER	12334	13,8	1	41,2
P.PARAISO 2 CER	38976	13,8	1	129,9
F.SANTANA 3	18763	69	1	20,0
FUNIL CER	476	13,8	1	9,7
SAPEAÇU CER	12333	13,8	1	37,3

(D) Capacitor Desligado

3.8. MÁQUINAS ELÉTRICAS

As tabelas Tabela 3.22 e Tabela 3.23 apresentam as máquinas elétricas representadas.

Tabela 3.22 - Máquinas Elétricas Representadas – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
CAMAÇARI D1 SIN	874	13,8	0,000	0,203	60,369	1,670
CAMAÇARI D2 SIN	974	13,8	0,000	0,203	60,369	1,670
ITAPEBI 1 UHE	95	13,8	0,000	0,255	190,440	190,440
P.CAVALO 1 UHE	48	13,8	0,000	0,487	190,440	190,440
ASAL B1 UHE	90033	13,8	0,000	0,256	190,440	190,440
ASAL E1 UHE	28	13,8	0,000	0,256	190,440	190,440
L.GONZAGA 1 UHE	33	13,8	0,000	0,076	190,440	190,440
L.GONZAGA 2 UHE	34	13,8	0,000	0,076	190,440	190,440
P.AFONSO UHE 1	1	13,8	0,000	0,289	0,000	0,212
PAF2A1	4	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2A2	5	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2A3	6	13,8	0,000	0,608	190,440	190,440
PAF2B1	7	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2B2	8	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2B3	9	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
P.AFONSO 3-2 UHE	11	13,8	0,000	0,167	190,440	190,440
P.AFONSO 4-1 UHE	14	13,8	0,000	0,033	190,440	190,440
XINGO 1 UHE	89	13,8	0,000	0,042	190,440	190,440
B.J.LAPA SIN	485	13,8	0,000	1,270	0,000	1,270
IRECE SIN	483	13,8	0,000	1,358	0,000	1,358
SOBRADINHO 1 UHE	21	13,8	0,000	0,225	190,440	190,440
SOBRADINHO 2 UHE	90058	13,8	0,000	0,225	190,440	190,440
FUNIL 1 UHE	63	13,8	0,000	3,199	190,440	190,440

Tabela 3.23 - Máquinas Elétricas Representadas – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
CAMAÇARI D1 SIN	874	13,8	0,000	0,203	60,369	1,670
CAMAÇARI D2 SIN	974	13,8	0,000	0,203	60,369	1,670
ITAPEBI 1 UHE	95	13,8	0,000	0,085	190,440	190,440
P.CAVALO 1 UHE	48	13,8	0,000	0,243	190,440	190,440
ASAL B1 UHE	90033	13,8	0,000	0,256	190,440	190,440
ASAL E1 UHE	28	13,8	0,000	0,256	190,440	190,440
L.GONZAGA 1 UHE	33	13,8	0,000	0,051	190,440	190,440
L.GONZAGA 2 UHE	34	13,8	0,000	0,051	190,440	190,440
P.AFONSO UHE 1	1	13,8	0,000	0,193	0,000	0,141
PAF2A1	4	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2A2	5	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2A3	6	13,8	0,000	0,608	190,440	190,440
PAF2B1	7	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2B2	8	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
PAF2B3	9	13,8	0,000	0,457	190,440	190,440
P.AFONSO 3-2 UHE	11	13,8	0,000	0,084	190,440	190,440
P.AFONSO 4-1 UHE	14	13,8	0,000	0,016	190,440	190,440
XINGO 1 UHE	89	13,8	0,000	0,014	190,440	190,440
B.J.LAPA SIN	485	13,8	0,000	1,270	0,000	1,270
IRECE SIN	483	13,8	0,000	1,358	0,000	1,358

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão kV	R ₁ (Ω)	X ₁ (Ω)	R ₀ (Ω)	X ₀ (Ω)
SOBRADINHO 1 UHE	21	13,8	0,000	0,075	190,440	190,440
SOBRADINHO 2 UHE	90058	13,8	0,000	0,075	190,440	190,440
FUNIL 1 UHE	63	13,8	0,000	1,066	190,440	190,440
P.SERGIPE 1G UTE	11150	25	0,000	0,113	0,000	0,113
P.SERGIPE 1V UTE	11149	24	0,000	0,200	0,000	0,200
T.CAMAÇARI 1 UTE	81	13,8	0,000	0,076	190,440	190,440
ASAL B2 UHE	90030	13,8	0,000	0,256	190,440	190,440
ASAL E2 UHE	29	13,8	0,000	0,256	190,440	190,440

3.9. CARGAS

As tabelas Tabela 3.24 e Tabela 3.25 apresentam as cargas elétricas representadas.

Tabela 3.24 - Cargas Representadas – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	P (MW)	Q (Mvar)
S.BONFIM	103	138	61,64	-6,78
S.BONFIM	603	69	38,74	9,54
IRECE	183	138	33,80	-11,50
IRECE	683	69	70,06	8,92
POÇÕE 2	909	138	57,46	-0,93
FUNIL	976	138	117,90	5,28
FUNIL	876	13,8	4,86	2,15
S.A.JESUS	664	69	72,40	14,32
G.MANGABEIRA	675	69	38,39	11,64
F.SANTANA 3	18763	69	55,03	14,96
CAMAÇARI	674	69	66,92	26,87
N.S.SOCORRO	11673	69	94,49	34,06
JARDIM	673	69	139,90	46,63

Tabela 3.25 - Cargas Representadas – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão (kV)	P (MW)	Q (Mvar)
S.BONFIM	603	69	57,51	12,55
S.BONFIM	103	138	117,20	12,89
IRECE	183	138	93,14	34,72
IRECE	683	69	126,80	21,45
POÇÕE 2	909	138	114,50	20,36
FUNIL	976	138	234,90	38,24
FUNIL	876	13,8	9,87	2,96
S.A.JESUS	664	69	129,90	31,41
G.MANGABEIRA	675	69	67,27	18,28
F.SANTANA 3	18763	69	120,90	27,55
CAMAÇARI	674	69	81,75	28,57
N.S.SOCORRO	11673	69	114,20	38,32
JARDIM	673	69	210,80	78,22

3.10. PARA-RAIOS ZNO

Os modelos dos para-raios modelados para os estudos dos empreendimentos do Lote 7 foram:

- Setor de 500 kV – ZnO – Classe 5 – $U_m = 420$ kV – $U_r = 420$ kV - MCOV = 336 kV
- Setor de 230 kV – ZnO – Classe 3 – $U_m = 245$ kV – $U_r = 192$ kV - MCOV = 154 kV
- Reatores de Neutro – ZnO – Classe 3 – $U_m = 72$ kV – $U_r = 84$ kV - MCOV = 68 kV

As curvas $V \times I$, com forma de onda 30x60 μ s, que foram consideradas nos estudos são apresentadas a seguir conforme Tabela 3.26, Tabela 3.27, e Tabela 3.28:

Tabela 3.26 – Dados dos Para-raios do setor de 500 kV

Corrente (kA)	Tensão Residual (kV)	
	Para-raios 420 kV Classe 5	
	Curva normal	Curva reduzida (5%)
0,001	475,180	451,420
0,5	775,000	736,250
1,0	807,000	766,650
2,0	830,000	788,500
3,0	846,000	803,700

Tabela 3.27 – Dados dos Para-raios do setor de 230 kV

Corrente (kA)	Tensão Residual (kV)	
	Para-raios 192 kV Classe 3	
	Curva normal	Curva reduzida (5%)
0,001	217,223	206,362
0,5	369,000	350,550
1,0	381,000	361,950
2,0	396,000	376,200

Tabela 3.28 – Dados dos Para-raios de Neutro

Corrente (kA)	Tensão Residual (kV)
	Para-raios 84 kV Classe 3
0,001	95,035
0,5	162,000
1,0	167,000
2,0	173,000

3.11. DISJUNTORES

Para os estudos dos empreendimentos do Lote 7 foram modelados disjuntores sem e com resistor de pré-inserção com as características descritas a seguir.

3.11.1. Disjuntores sem resistor de pre inserção

Utilizou-se a distribuição normal dos tempos de fechamento, com um desvio de $\pm 2 \sigma$, de forma a tornar o sorteio mais conservativo.

Os parâmetros adotados para os contatos principais do disjuntor foram:

- Desvio padrão para contato principal do disjuntor: $\sigma = 1,25$ ms;

O valor de 1,25 ms foi convencionado para o desvio-padrão do contato principal dessa distribuição. Dessa forma, a dispersão máxima dos instantes de fechamento dos contatos nos três polos (pole spread) corresponde a 5 ms (4σ).

3.11.2. Disjuntores com resistor de pre inserção

Utilizou-se a distribuição normal dos tempos de fechamento, com um desvio de $\pm 2 \sigma$, de forma a tornar o sorteio mais conservativo.

Os parâmetros adotados para os contatos principais e auxiliares do disjuntor foram:

- Desvio padrão para contato principal do disjuntor: $\sigma = 1,25$ ms;
- Desvio padrão para contato secundário (resistor de fechamento): $\sigma = 1,00$ ms;
- Tempo médio de permanência do resistor de pré-inserção: $10,0 \pm 2$ ms;
- Valor do resistor de fechamento (resistor de pré-inserção – RPI): $R = 400 \Omega$

O valor de 1,25 ms foi convencionado para o desvio-padrão do contato principal dessa distribuição. Dessa forma, a dispersão máxima dos instantes de fechamento dos contatos nos três polos (pole spread) corresponde a 5 ms (4σ).

O valor de 1,00 ms foi convencionado para o desvio-padrão do contato secundário dessa distribuição. Dessa forma, a dispersão máxima dos instantes de fechamento dos contatos nos três polos (pole spread) corresponde a 4 ms (4σ).

4. VALIDAÇÃO

A validação da modelagem da rede no ATP tem por objetivo certificar-se de que as relações de impedância (de sequência positiva e zero) estão adequadas. Ou seja, se a topologia de fato corresponde à rede real [3]. Desta forma, na validação da rede equivalente deve-se comparar os níveis de curto-circuito trifásico e monofásicos na região próxima à barra de manobra.

As tabelas Tabela 4.1 e Tabela 4.2 apresentam um comparativo entre os curtos-circuitos no ANAFAS e da rede equivalente no ATP.

Tabela 4.1 – Validação dos Níveis de Curto Circuito – Curto Mínimo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão Nominal [kV]	NÍVEIS DE CURTO-CIRCUITO [kA]					
			CURTO MÍNIMO					
			Trifásico			Monofásico		
			Anafas	ATP	%	Anafas	ATP	%
P.AFONSO 4	500	500	22,14	21,79	1,58	25,34	24,94	1,58
L.GONZAGA	505	500	21,56	21,18	1,76	23,34	22,93	1,76
M.CHAPEU 2	555	500	7,02	6,87	2,14	7,02	6,88	1,99
JARDIM	573	500	11,03	10,83	1,81	11,07	10,88	1,72
OLINDINA	582	500	12,38	12,14	1,94	10,4	10,19	2,02
IBICOARA	588	500	8,72	8,52	2,29	6,52	6,37	2,30
SAPEAÇU	589	500	12,25	11,97	2,29	12,44	12,17	2,17
P.SERGIPE	11151	500	10,1	9,92	1,78	8,8	8,64	1,82
POÇÕES 3	11612	500	9,33	9,12	2,25	7,57	7,37	2,64
BROTAS	205	230	4,12	4,03	2,18	3,03	2,97	1,98
IRECE	283	230	8,39	8,21	2,15	8,68	8,61	0,81
SAPEAÇU	289	230	19,91	19,46	2,26	22,35	21,85	2,24
M.CHAPEU 2	355	230	11,33	11,09	2,12	12,11	11,87	1,98
OUROLANDIA 2	11261	230	14,59	14,28	2,12	11,53	11,28	2,17

Tabela 4.2 - Validação dos Níveis de Curto Circuito – Curto Máximo

Nome da Barra	Número da Barra	Tensão Nominal [kV]	NIVEIS DE CURTO-CIRCUITO [kA]					
			CURTO MAXIMO					
			Trifásico			Monofásico		
			Anafas	ATP	%	Anafas	ATP	%
P.AFONSO 4	500	500	38,72	37,98	1,91	42,30	41,49	1,91
L.GONZAGA	505	500	35,19	34,43	2,16	35,25	34,49	2,16
M.CHAPEU 2	555	500	8,94	8,76	2,01	8,21	8,07	1,71
JARDIM	573	500	19,63	19,13	2,55	19,06	18,58	2,52
OLINDINA	582	500	18,15	17,77	2,09	12,78	12,51	2,11
IBICOARA	588	500	10,53	10,33	1,90	7,13	7,00	1,82
SAPEAÇU	589	500	17,74	17,40	1,92	15,88	15,57	1,95
P.SERGIPE	11151	500	19,13	18,62	2,67	20,37	19,84	2,60
POÇÕES 3	11612	500	11,26	11,03	2,04	8,18	8,02	1,96
BROTAS	205	230	5,00	4,91	1,80	3,70	3,64	1,62
IRECE	283	230	10,72	10,53	1,77	10,52	10,47	0,48
SAPEAÇU	289	230	26,44	25,90	2,04	27,61	27,05	2,03
M.CHAPEU 2	355	230	14,03	13,76	1,92	14,07	13,83	1,71
OUROLANDIA 2	11261	230	21,62	21,22	1,85	16,47	16,17	1,82

5. CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a rede equivalente representada, reproduz de forma fiel os fenômenos transitórios, isso pode ser constatado através do processo de validação.

Portanto, a rede equivalente aqui apresentada pode ser utilizada nos estudos de transitórios eletromagnéticos do Lote 7.

6. REFERÊNCIAS

- [1] ANEEL - Edital de Leilão N°02/2018 – Anexo 6 – Especificações Técnicas Gerais;
- [2] ANEEL - Edital de Leilão N°02/2019 – Anexo 6-07 – Lote 07 – Características e requisitos técnicos das instalações de transmissão do Lote 07;
- [3] ONS – Diretrizes para a Elaboração de Projetos Básicos para Empreendimentos de Transmissão. Estudos Elétricos, Especificação das Instalações, de Equipamentos e de Linhas de Transmissão, de 2013;
- [4] ONS – Procedimentos de Rede – Submódulo 23.3, – “Diretrizes e Critérios para Estudos Elétricos”, dezembro de 2016;

ANEXO I – MODELO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO OBJETO DOS ESTUDOS

LT 500 KV PORTO SERGIPE – OLINDINA C1

--- 22 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
 Alternative Transients Program (ATP), GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
 Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 16-Oct-18 15:27:26 Name of disk plot file is C:\ATP\ATPMINGW\LTD.pl4
 Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTP User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 23 July 2007.
 Total size of LABCOM tables = 10913313 INTEGER words. 31 VARDIM List Sizes follow: 6002 10K 192K 900 420K 1200 15K
 120K 2250 3800 720 2K 72800 510 90K 800 90 254 120K 100K 3K 15K 192K 120 45K 260K 600 210K 600 19 200

 Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

 Comment card. NUMDCD = 1. |C data:C:\ATP\ATPMINGW\LTD.DAT
 Marker card preceding new EMTP data case. |BEGIN NEW DATA CASE
 Compute overhead line constants. Limit = 190 |LINE CONSTANTS
 Request for metric (not English) units. |METRIC
 Comment card. NUMDCD = 5. |C LINHA: LT 500 KV PORTO SERGIPE - OLINDINA
 Comment card. NUMDCD = 6. |C CABO UTILIZADOS:
 Comment card. NUMDCD = 7. |C AUTOR: MARTE\VITOR.LIMA
 Comment card. NUMDCD = 8. |C GERADO EM 16/10/2018
 Comment card. NUMDCD = 9. |C MARTE ENGENHARIA
 Comment card. NUMDCD = 10. |C SKIN RESIS REACT DIAM HORIZ VTOWER VMID SEPAR ALPHA NB
 Comment card. NUMDCD = 11. |C |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Comment card. NUMDCD = 12. |C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 Line conductor card. 5.000E-01 6.560E-02 4 | 1.5000 0.0656 4 2.9340 -7.3000 34.7950 13.4750 95.00 45. 4
 Line conductor card. 5.000E-01 6.560E-02 4 | 2.5000 0.0656 4 2.9340 0.0000 42.2950 20.9750 95.00 45. 4
 Line conductor card. 5.000E-01 6.560E-02 4 | 3.5000 0.0656 4 2.9340 7.3000 34.7950 13.4750 95.00 45. 4
 Line conductor card. 5.000E-01 4.230E+00 4 | 0.5000 4.2300 4 0.9144 -6.0750 47.8200 29.7900 0.00 0. 1
 Line conductor card. 2.313E-01 8.033E-01 4 | 0.2313 0.8033 4 1.3400 6.0750 47.8200 29.7900 0.00 0. 1
 Blank card terminating conductor cards. |BLANK - FIM DOS DADOS DE CONDUTORES
 Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 0.000E+00 | 1000 60.00 1 111 111 1 0.00 0

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table Row	Phase Number	Skin effect R-type	Resistance R (ohm/km)	Reactance data specification X-type	X(ohm/km) or GMR	Diameter (cm)	Horizontal X (mtrs)	Avg height Y (mtrs)	Name
1	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-6.825	20.107	
2	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	0.475	27.607	
3	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	7.775	20.107	
4	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-7.775	20.107	
5	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-7.775	21.057	
6	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-6.825	21.057	
7	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-0.475	27.607	
8	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-0.475	28.557	
9	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	0.475	28.557	
10	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	6.825	20.107	
11	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	6.825	21.057	
12	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	7.775	21.057	
13	0	.50000	4.23000	4	.000000	.91440	-6.075	35.800	
14	0	.23130	.80330	4	.000000	1.34000	6.075	35.800	

Matrices are for earth resistivity = 1.00000000E+03 ohm-meters and frequency 6.00000000E+01 Hz. Correction factor =

1.00000000E-06

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.065661E-08
2 -1.871883E-10 1.070154E-08
3 -1.166685E-10 -1.880586E-10 1.062661E-08
4 -2.792695E-09 -1.479143E-10 -8.922509E-11 1.062634E-08
5 -1.674694E-09 -1.811894E-10 -8.238089E-11 -2.805700E-09 1.063160E-08
6 -2.771601E-09 -2.276831E-10 -1.078472E-10 -1.675244E-09 -2.783406E-09 1.067040E-08
7 -2.310585E-10 -2.734957E-09 -1.476996E-10 -1.884485E-10 -2.436938E-10 -2.976053E-10 1.070115E-08
8 -1.793915E-10 -1.635162E-09 -1.223175E-10 -1.579828E-10 -2.089804E-10 -2.371425E-10 -2.747377E-09 1.067709E-08
9 -1.436018E-10 -2.746868E-09 -1.574695E-10 -1.226142E-10 -1.545518E-10 -1.797512E-10 -1.635183E-09 -2.758412E-09 1.067774E-08
10 -1.561755E-10 -2.307459E-10 -2.792468E-09 -1.166913E-10 -1.075918E-10 -1.446021E-10 -1.870393E-10 -1.433937E-10 -1.789811E-10
1.065680E-08
11 -1.445852E-10 -2.971619E-10 -1.674933E-09 -1.078585E-10 -1.048997E-10 -1.406091E-10 -2.274505E-10 -1.794286E-10 -2.365594E-10
-2.771338E-09 1.067076E-08
12 -1.075498E-10 -2.431643E-10 -2.805344E-09 -8.236710E-11 -8.055479E-11 -1.048687E-10 -1.808839E-10 -1.541309E-10 -2.082826E-10
-1.674390E-09 -2.782993E-09 1.063208E-08
13 -1.934806E-10 -3.214404E-10 -1.008978E-10 -2.178628E-10 -2.844702E-10 -2.570135E-10 -3.979529E-10 -5.291940E-10 -4.346093E-10
-1.041663E-10 -1.262351E-10 -1.229333E-10 6.400720E-09
14 -1.099580E-10 -4.179181E-10 -2.284045E-10 -1.066653E-10 -1.300588E-10 -1.333704E-10 -3.382826E-10 -4.573352E-10 -5.557805E-10
-2.029178E-10 -2.694868E-10 -2.981892E-10 -7.200650E-10 6.691368E-09
```

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.357828E-08
2 -3.088798E-09 1.424160E-08
3 -1.794475E-09 -3.082768E-09 1.358332E-08
```

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0  8.490374E-09
   0.000000E+00

1  1.023160E-10 -5.388151E-10
   -1.836083E-10 -9.373077E-10

2  1.023160E-10  1.645641E-08 -5.388151E-10
   1.836083E-10 -1.997302E-25  9.373077E-10
  
```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for the system of physical conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  1.256364E-01
   9.333412E-01

2  5.809839E-02  1.252968E-01
   4.195518E-01  9.337032E-01

3  5.826648E-02  5.809839E-02  1.256364E-01
   3.942728E-01  4.195518E-01  9.333412E-01

4  5.826977E-02  5.809818E-02  5.826604E-02  1.256364E-01
   6.002842E-01  4.147826E-01  3.895199E-01  9.333412E-01

5  5.824806E-02  5.807669E-02  5.824436E-02  5.824808E-02  1.255930E-01
   5.741761E-01  4.190875E-01  3.894024E-01  6.003072E-01  9.333872E-01

6  5.824808E-02  5.807691E-02  5.824480E-02  5.824806E-02  5.822639E-02  1.255930E-01
   6.003072E-01  4.244733E-01  3.941365E-01  5.741761E-01  6.003301E-01  9.333872E-01

7  5.809858E-02  5.793023E-02  5.809818E-02  5.809839E-02  5.807691E-02  5.807710E-02  1.252968E-01
   4.243017E-01  6.006462E-01  4.147826E-01  4.195518E-01  4.244733E-01  4.299323E-01  9.337032E-01

8  5.807710E-02  5.790894E-02  5.807669E-02  5.807691E-02  5.805545E-02  5.805564E-02  5.790896E-02  1.252543E-01
   4.188301E-01  5.745380E-01  4.104696E-01  4.146904E-01  4.195977E-01  4.243476E-01  6.006691E-01  9.337490E-01

9  5.807691E-02  5.790896E-02  5.807691E-02  5.807669E-02  5.805524E-02  5.805545E-02  5.790894E-02  5.788769E-02  1.252543E-01
   4.146904E-01  6.006691E-01  4.146904E-01  4.104696E-01  4.148284E-01  4.195977E-01  5.745380E-01  6.006920E-01  9.337490E-01

10 5.826690E-02  5.809858E-02  5.826977E-02  5.826648E-02  5.824480E-02  5.824521E-02  5.809839E-02  5.807691E-02  5.807710E-02
   3.993457E-01  4.243017E-01  6.002842E-01  3.942728E-01  3.941365E-01  3.991865E-01  4.195518E-01  4.146904E-01  4.188301E-01

   1.256364E-01
   9.333412E-01

11 5.824521E-02  5.807710E-02  5.824806E-02  5.824480E-02  5.822315E-02  5.822355E-02  5.807691E-02  5.805545E-02  5.805564E-02
   3.991865E-01  4.299323E-01  5.741761E-01  3.941365E-01  3.943188E-01  3.993916E-01  4.244733E-01  4.195977E-01  4.243476E-01
  
```

```

5.824808E-02 1.255930E-01
6.003072E-01 9.333872E-01

12 5.824480E-02 5.807691E-02 5.824808E-02 5.824436E-02 5.822271E-02 5.822315E-02 5.807669E-02 5.805524E-02 5.805545E-02
3.941365E-01 4.244733E-01 6.003072E-01 3.894024E-01 3.895658E-01 3.943188E-01 4.190875E-01 4.148284E-01 4.195977E-01

5.824806E-02 5.822639E-02 1.255930E-01
5.741761E-01 6.003301E-01 9.333872E-01

13 5.791470E-02 5.774692E-02 5.791201E-02 5.791466E-02 5.789340E-02 5.789343E-02 5.774708E-02 5.772601E-02 5.772585E-02
3.891200E-01 4.197603E-01 3.674925E-01 3.887662E-01 3.934392E-01 3.938396E-01 4.239381E-01 4.300388E-01 4.251755E-01

5.791237E-02 5.789111E-02 5.789076E-02 4.287595E+00
3.697452E-01 3.725065E-01 3.700895E-01 1.022254E+00

14 5.791237E-02 5.774708E-02 5.791466E-02 5.791201E-02 5.789076E-02 5.789111E-02 5.774692E-02 5.772585E-02 5.772601E-02
3.697452E-01 4.239381E-01 3.887662E-01 3.674925E-01 3.700895E-01 3.725065E-01 4.197603E-01 4.251755E-01 4.300388E-01

5.791470E-02 5.789343E-02 5.789340E-02 5.756466E-02 8.609073E-01
3.891200E-01 3.938396E-01 3.934392E-01 4.088785E-01 9.858519E-01
  
```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1 1.301096E-01
5.619311E-01

2 1.221804E-01 1.495423E-01
2.901912E-01 5.316276E-01

3 1.147813E-01 1.242024E-01 1.336029E-01
2.750117E-01 2.852269E-01 5.529532E-01
  
```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0 3.785277E-01
1.115790E+00

1 -3.953987E-03 -1.492673E-02
1.240901E-02 7.967802E-03

2 -7.502430E-03 1.736359E-02 1.491344E-02
-1.065487E-03 2.653607E-01 8.626624E-03
  
```

Sequence	Surge impedance		Attenuation	velocity	Wavelength	Resistance	Reactance	Susceptance
	magnitude(ohm)	angle(degr.)	db/km	km/sec	km	ohm/km	ohm/km	mho/km
Zero :	6.06722E+02	-9.36965E+00	2.74616E-03	1.96751E+05	3.27918E+03	3.78528E-01	1.11579E+00	3.20080E-06
Positive:	2.07037E+02	-1.87188E+00	3.64424E-04	2.93662E+05	4.89436E+03	1.73636E-02	2.65361E-01	6.20392E-06

LT 500 KV OLINDINA – SAPEAÇU C1

--- 22 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
 Alternative Transients Program (ATP), GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
 Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 16-Oct-18 15:33:21 Name of disk plot file is C:\ATP\ATPMINGW\LTD.pl4
 Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTP User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 23 July 2007.
 Total size of LABCOM tables = 10913313 INTEGER words. 31 VARDIM List Sizes follow: 6002 10K 192K 900 420K 1200 15K
 120K 2250 3800 720 2K 72800 510 90K 800 90 254 120K 100K 3K 15K 192K 120 45K 260K 600 210K 600 19 200

```
-----+-----
Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
0 1 2 3 4 5 6 7 8
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-----+-----
Comment card. NUMDCD = 1. |C data:C:\ATP\ATPMINGW\LTD.DAT
Marker card preceding new EMTP data case. |BEGIN NEW DATA CASE
Compute overhead line constants. Limit = 190 |LINE CONSTANTS
Request for metric (not English) units. |METRIC
Comment card. NUMDCD = 5. |C LINHA: LT 500 KV OLINDINA - SAPEAÇU
Comment card. NUMDCD = 6. |C CABO UTILIZADOS:
Comment card. NUMDCD = 7. |C AUTOR: MARTE\VITOR.LIMA
Comment card. NUMDCD = 8. |C GERADO EM 16/10/2018
Comment card. NUMDCD = 9. |C MARTE ENGENHARIA
Comment card. NUMDCD = 10. |C SKIN RESIS REACT DIAM HORIZ VTOWER VMID SEPAR ALPHA NB
Comment card. NUMDCD = 11. |C |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Comment card. NUMDCD = 12. |C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Line conductor card. 5.000E-01 6.560E-02 4 | 1.5000 0.0656 4 2.9340 -7.3000 34.8950 13.5250 95.00 45. 4
Line conductor card. 5.000E-01 6.560E-02 4 | 2.5000 0.0656 4 2.9340 0.0000 42.3700 21.0000 95.00 45. 4
Line conductor card. 5.000E-01 6.560E-02 4 | 3.5000 0.0656 4 2.9340 7.3000 34.8950 13.5250 95.00 45. 4
Line conductor card. 5.000E-01 4.230E+00 4 | 0.5000 4.2300 4 0.9144 -6.0750 47.8700 29.8100 0.00 0. 1
Line conductor card. 2.313E-01 8.033E-01 4 | 0.2313 0.8033 4 1.3400 6.0750 47.8700 29.8100 0.00 0. 1
Blank card terminating conductor cards. |BLANK - FIM DOS DADOS DE CONDUTORES
Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 0.000E+00 | 1000 60.00 1 111 111 1 0.00 0
```

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table Row	Phase Number	Skin effect R-type	Resistance R (ohm/km)	Reactance data specification X-type	X(ohm/km) or GMR	Diameter (cm)	Horizontal X (mtrs)	Avg height Y (mtrs)	Name
1	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-6.825	20.173	
2	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	0.475	27.648	
3	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	7.775	20.173	
4	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-7.775	20.173	
5	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-7.775	21.123	
6	1	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-6.825	21.123	
7	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-0.475	27.648	
8	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	-0.475	28.598	
9	2	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	0.475	28.598	
10	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	6.825	20.173	
11	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	6.825	21.123	
12	3	.50000	.06560	4	.000000	2.93400	7.775	21.123	
13	0	.50000	4.23000	4	.000000	.91440	-6.075	35.830	
14	0	.23130	.80330	4	.000000	1.34000	6.075	35.830	

Matrices are for earth resistivity = 1.00000000E+03 ohm-meters and frequency 6.00000000E+01 Hz. Correction factor =

1.00000000E-06

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.065648E-08
2 -1.875746E-10 1.070193E-08
3 -1.167653E-10 -1.884126E-10 1.062635E-08
4 -2.792891E-09 -1.481512E-10 -8.934536E-11 1.062608E-08
5 -1.674793E-09 -1.813467E-10 -8.244272E-11 -2.805865E-09 1.063152E-08
6 -2.771626E-09 -2.279997E-10 -1.078752E-10 -1.675340E-09 -2.783414E-09 1.067048E-08
7 -2.316449E-10 -2.734594E-09 -1.479357E-10 -1.888041E-10 -2.440257E-10 -2.982183E-10 1.070154E-08
8 -1.798345E-10 -1.634830E-09 -1.225229E-10 -1.582936E-10 -2.093359E-10 -2.376717E-10 -2.747023E-09 1.067742E-08
9 -1.438895E-10 -2.746513E-09 -1.577781E-10 -1.228208E-10 -1.547447E-10 -1.800374E-10 -1.634851E-09 -2.758100E-09 1.067807E-08
10 -1.562360E-10 -2.313310E-10 -2.792663E-09 -1.167882E-10 -1.076182E-10 -1.445798E-10 -1.874249E-10 -1.436804E-10 -1.794222E-10
1.065667E-08
11 -1.445628E-10 -2.977730E-10 -1.675027E-09 -1.078865E-10 -1.048633E-10 -1.405088E-10 -2.277659E-10 -1.797132E-10 -2.370860E-10
-2.771362E-09 1.067084E-08
12 -1.075759E-10 -2.434940E-10 -2.805506E-09 -8.242878E-11 -8.056476E-11 -1.048322E-10 -1.810399E-10 -1.543220E-10 -2.086351E-10
-1.674487E-09 -2.782997E-09 1.063200E-08
13 -1.940784E-10 -3.213685E-10 -1.010947E-10 -2.185332E-10 -2.853470E-10 -2.578117E-10 -3.979858E-10 -5.293549E-10 -4.346192E-10
-1.043704E-10 -1.264324E-10 -1.231255E-10 6.401514E-09
14 -1.101742E-10 -4.179529E-10 -2.291076E-10 -1.068743E-10 -1.302638E-10 -1.335804E-10 -3.382074E-10 -4.573463E-10 -5.559498E-10
-2.035448E-10 -2.703236E-10 -2.991083E-10 -7.193637E-10 6.692244E-09
```

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.357670E-08
2 -3.094393E-09 1.424714E-08
3 -1.794874E-09 -3.088337E-09 1.358178E-08
```

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0  8.483473E-09
   0.000000E+00

1  1.019819E-10 -5.417212E-10
   -1.830653E-10 -9.423516E-10

2  1.019819E-10  1.646108E-08 -5.417212E-10
   1.830653E-10  1.458553E-25  9.423516E-10
  
```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for the system of physical conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  1.256333E-01
   9.333444E-01

2  5.809594E-02  1.252950E-01
   4.196835E-01  9.337052E-01

3  5.826344E-02  5.809594E-02  1.256333E-01
   3.942760E-01  4.196835E-01  9.333444E-01

4  5.826672E-02  5.809572E-02  5.826300E-02  1.256333E-01
   6.002874E-01  4.148989E-01  3.895231E-01  9.333444E-01

5  5.824502E-02  5.807424E-02  5.824132E-02  5.824503E-02  1.255900E-01
   5.741793E-01  4.192014E-01  3.894056E-01  6.003104E-01  9.333904E-01

6  5.824503E-02  5.807446E-02  5.824176E-02  5.824502E-02  5.822335E-02  1.255900E-01
   6.003104E-01  4.246043E-01  3.941397E-01  5.741793E-01  6.003334E-01  9.333904E-01

7  5.809613E-02  5.792836E-02  5.809572E-02  5.809594E-02  5.807446E-02  5.807465E-02  1.252950E-01
   4.244508E-01  6.006482E-01  4.148989E-01  4.196835E-01  4.246043E-01  4.300832E-01  9.337052E-01

8  5.807465E-02  5.790708E-02  5.807424E-02  5.807446E-02  5.805301E-02  5.805319E-02  5.790709E-02  1.252524E-01
   4.189754E-01  5.745400E-01  4.105864E-01  4.148208E-01  4.197294E-01  4.244966E-01  6.006711E-01  9.337510E-01

9  5.807446E-02  5.790709E-02  5.807446E-02  5.807424E-02  5.805279E-02  5.805301E-02  5.790708E-02  5.788582E-02  1.252524E-01
   4.148208E-01  6.006711E-01  4.148208E-01  4.105864E-01  4.149448E-01  4.197294E-01  5.745400E-01  6.006940E-01  9.337510E-01

10 5.826385E-02  5.809613E-02  5.826672E-02  5.826344E-02  5.824176E-02  5.824217E-02  5.809594E-02  5.807446E-02  5.807465E-02
   3.993489E-01  4.244508E-01  6.002874E-01  3.942760E-01  3.941397E-01  3.991897E-01  4.196835E-01  4.148208E-01  4.189754E-01

   1.256333E-01
   9.333444E-01

11 5.824217E-02  5.807465E-02  5.824502E-02  5.824176E-02  5.822011E-02  5.822052E-02  5.807446E-02  5.805301E-02  5.805319E-02
   3.991897E-01  4.300832E-01  5.741793E-01  3.941397E-01  3.943220E-01  3.993948E-01  4.246043E-01  4.197294E-01  4.244966E-01
  
```

```

5.824503E-02 1.255900E-01
6.003104E-01 9.333904E-01

12 5.824176E-02 5.807446E-02 5.824503E-02 5.824132E-02 5.821967E-02 5.822011E-02 5.807424E-02 5.805279E-02 5.805301E-02
3.941397E-01 4.246043E-01 6.003104E-01 3.894056E-01 3.895690E-01 3.943220E-01 4.192014E-01 4.149448E-01 4.197294E-01

5.824502E-02 5.822335E-02 1.255900E-01
5.741793E-01 6.003334E-01 9.333904E-01

13 5.791253E-02 5.774533E-02 5.790985E-02 5.791250E-02 5.789124E-02 5.789127E-02 5.774549E-02 5.772442E-02 5.772427E-02
3.892982E-01 4.198276E-01 3.675939E-01 3.889428E-01 3.936268E-01 3.940292E-01 4.240131E-01 4.301166E-01 4.252440E-01

5.791020E-02 5.788895E-02 5.788860E-02 4.287593E+00
3.698527E-01 3.726151E-01 3.701914E-01 1.022255E+00

14 5.791020E-02 5.774549E-02 5.791250E-02 5.790985E-02 5.788860E-02 5.788895E-02 5.774533E-02 5.772427E-02 5.772442E-02
3.698527E-01 4.240131E-01 3.889428E-01 3.675939E-01 3.701914E-01 3.726151E-01 4.198276E-01 4.252440E-01 4.301166E-01

5.791253E-02 5.789127E-02 5.789124E-02 5.756334E-02 8.609060E-01
3.892982E-01 3.940292E-01 3.936268E-01 4.088799E-01 9.858533E-01

```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1 1.301564E-01
5.618703E-01

2 1.222202E-01 1.495727E-01
2.902674E-01 5.315843E-01

3 1.148338E-01 1.242501E-01 1.336644E-01
2.749347E-01 2.852841E-01 5.528564E-01

```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0 3.786672E-01
1.115761E+00

1 -4.013867E-03 -1.499841E-02
1.238025E-02 8.010924E-03

2 -7.442968E-03 1.736312E-02 1.498772E-02
-1.069032E-03 2.652750E-01 8.666493E-03

```

Sequence	Surge impedance		Attenuation	velocity	Wavelength	Resistance	Reactance	Susceptance
	magnitude(ohm)	angle(degr.)	db/km	km/sec	km	ohm/km	ohm/km	mho/km
Zero :	6.06973E+02	-9.37310E+00	2.74606E-03	1.96831E+05	3.28052E+03	3.78667E-01	1.11576E+00	3.19819E-06
Positive:	2.06975E+02	-1.87243E+00	3.64524E-04	2.93668E+05	4.89446E+03	1.73631E-02	2.65275E-01	6.20568E-06

LT 230 KV MORRO DO CHAPÉU II – IRECÊ C2&C3

--- 25 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
 Alternative Transients Program (ATP), GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
 Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 16-Oct-18 12:22:32 Name of disk plot file is C:\ATP\ATPMINGW\LTD.pl4
 Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTP User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 23 July 2007.
 Total size of LABCOM tables = 10913313 INTEGER words. 31 VARDIM List Sizes follow: 6002 10K 192K 900 420K 1200 15K
 120K 2250 3800 720 2K 72800 510 90K 800 90 254 120K 100K 3K 15K 192K 120 45K 260K 600 210K 600 19 200

 Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

 Comment card. NUMDCD = 1. |C data:C:\ATP\ATPMINGW\LTD.DAT
 Marker card preceding new EMTP data case. |BEGIN NEW DATA CASE
 Compute overhead line constants. Limit = 190 |LINE CONSTANTS
 Request for metric (not English) units. |METRIC
 Comment card. NUMDCD = 5. |C LINHA: LT 230 KV MORRO DO CHAPÉU II - IRECÊ
 Comment card. NUMDCD = 6. |C CABO UTILIZADOS:
 Comment card. NUMDCD = 7. |C AUTOR: MARTE\VITOR.LIMA
 Comment card. NUMDCD = 8. |C GERADO EM 16/10/2018
 Comment card. NUMDCD = 9. |C MARTE ENGENHARIA
 Comment card. NUMDCD = 10. |C SKIN RESIS REACT DIAM HORIZ VTOWER VMID SEPAR ALPHA NB
 Comment card. NUMDCD = 11. |C |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Comment card. NUMDCD = 12. |C 34567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 Line conductor card. 5.000E-01 6.640E-02 4 | 1.5000 0.0664 4 2.9160 -5.0000 36.4800 19.5000 90.00 90. 2
 Line conductor card. 5.000E-01 6.640E-02 4 | 2.5000 0.0664 4 2.9160 -5.0000 30.4800 13.5000 90.00 90. 2
 Line conductor card. 5.000E-01 6.640E-02 4 | 3.5000 0.0664 4 2.9160 -5.0000 24.4800 7.5000 90.00 90. 2
 Line conductor card. 5.000E-01 6.640E-02 4 | 4.5000 0.0664 4 2.9160 5.0000 24.4800 7.5000 90.00 90. 2
 Line conductor card. 5.000E-01 6.640E-02 4 | 5.5000 0.0664 4 2.9160 5.0000 30.4800 13.5000 90.00 90. 2
 Line conductor card. 5.000E-01 6.640E-02 4 | 6.5000 0.0664 4 2.9160 5.0000 36.4800 19.5000 90.00 90. 2
 Line conductor card. 5.000E-01 4.230E+00 4 | 0.5000 4.2300 4 0.9144 -3.0000 42.5300 28.4700 0.00 0. 1
 Line conductor card. 2.313E-01 8.033E-01 4 | 0.2313 0.8033 4 1.3400 3.0000 42.6100 28.4700 0.00 0. 1
 Blank card terminating conductor cards. |BLANK - FIM DOS DADOS DE CONDUTORES
 Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 0.000E+00 | 1000 60.00 1 111 111 1 0.00 0

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table Row	Phase Number	Skin effect R-type	Resistance R (ohm/km)	Reactance data X-type	Reactance data X(ohm/km) or GMR	Diameter (cm)	Horizontal X (mtrs)	Avg height Y (mtrs)	Name
1	1	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	-5.000	24.710	
2	2	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	-5.000	18.710	
3	3	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	-5.000	12.710	
4	4	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	5.000	12.710	
5	5	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	5.000	18.710	
6	6	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	5.000	24.710	
7	1	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	-5.000	25.610	
8	2	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	-5.000	19.610	
9	3	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	-5.000	13.610	
10	4	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	5.000	13.610	
11	5	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	5.000	19.610	
12	6	.50000	.06640	4	.000000	2.91600	5.000	25.610	
13	0	.50000	4.23000	4	.000000	.91440	-3.000	33.157	

14 0 .23130 .80330 4 .000000 1.34000 3.000 33.183

Matrices are for earth resistivity = 1.00000000E+03 ohm-meters and frequency 6.00000000E+01 Hz. Correction factor = 1.00000000E-06

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of physical conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  9.661520E-09
2 -6.265776E-10  9.757153E-09
3 -2.020060E-10 -6.191997E-10  9.646773E-09
4 -1.003898E-10 -1.995536E-10 -3.172939E-10  9.646801E-09
5 -2.048216E-10 -2.661477E-10 -1.995509E-10 -6.191391E-10  9.757286E-09
6 -3.231884E-10 -2.047603E-10 -1.003536E-10 -2.018184E-10 -6.261681E-10  9.662751E-09
7 -3.889757E-09 -4.826156E-10 -1.715663E-10 -8.925041E-11 -1.872228E-10 -3.374802E-10  9.569079E-09
8 -8.816668E-10 -3.756949E-09 -4.562896E-10 -1.704038E-10 -2.619588E-10 -2.367365E-10 -6.523387E-10  9.751992E-09
9 -2.485703E-10 -8.564533E-10 -3.825612E-09 -2.964193E-10 -2.206929E-10 -1.172048E-10 -2.080283E-10 -6.074904E-10  9.713920E-09
10 -1.172451E-10 -2.206954E-10 -2.964190E-10 -3.825580E-09 -8.563829E-10 -2.483524E-10 -1.042402E-10 -1.926267E-10 -2.897288E-10
    9.713957E-09
11 -2.368034E-10 -2.619558E-10 -1.703991E-10 -4.562141E-10 -3.756783E-09 -8.811588E-10 -2.207262E-10 -2.694424E-10 -1.926219E-10
    -6.074027E-10  9.752198E-09
12 -3.373801E-10 -1.871053E-10 -8.918552E-11 -1.713058E-10 -4.820488E-10 -3.888068E-09 -3.671289E-10 -2.205930E-10 -1.041672E-10
    -2.077260E-10 -6.516363E-10  9.571388E-09
13 -5.662210E-10 -2.024084E-10 -9.376986E-11 -6.923046E-11 -1.449110E-10 -3.547377E-10 -7.515050E-10 -2.493997E-10 -1.086800E-10
    -7.983273E-11 -1.760618E-10 -4.409432E-10  6.646111E-09
14 -3.759910E-10 -1.534059E-10 -7.330689E-11 -9.877135E-11 -2.130304E-10 -5.950039E-10 -4.677683E-10 -1.863892E-10 -8.452745E-11
    -1.144590E-10 -2.624224E-10 -7.892757E-10 -1.197224E-09  6.951333E-09
  
```

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  1.145108E-08
  
```

```

2 -2.643199E-09 1.199525E-08
3 -8.301709E-10 -2.539433E-09 1.170947E-08
4 -4.111255E-10 -7.832795E-10 -1.199861E-09 1.170960E-08
5 -8.495741E-10 -1.059505E-09 -7.832648E-10 -2.539139E-09 1.199592E-08
6 -1.365178E-09 -8.491951E-10 -4.109111E-10 -8.292026E-10 -2.641012E-09 1.145800E-08

```

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0 7.710065E-09
0.000000E+00

1 1.338250E-10 -6.689231E-10
-4.408790E-10 -1.129249E-09

2 1.338250E-10 1.372287E-08 -6.689231E-10
4.408790E-10 9.055828E-26 1.129249E-09

0 -2.570631E-09 -2.762301E-11 -2.762301E-11 7.714937E-09
0.000000E+00 -8.600852E-11 8.600852E-11 0.000000E+00

1 8.818251E-11 2.635228E-10 3.445449E-10 3.131597E-10 -6.436814E-10
-1.935846E-11 4.563315E-10 9.552737E-12 -3.383333E-10 -1.142515E-09

2 8.818251E-11 3.445449E-10 2.635228E-10 3.131597E-10 1.372429E-08 -6.436814E-10
1.935846E-11 -9.552737E-12 -4.563315E-10 3.383333E-10 -3.594306E-25 1.142515E-09

```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for the system of physical conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1 1.262068E-01
9.340335E-01

2 5.819663E-02 1.264800E-01
4.613985E-01 9.337436E-01

3 5.833376E-02 5.847203E-02 1.267577E-01
4.089913E-01 4.611081E-01 9.334526E-01

4 5.833218E-02 5.847038E-02 5.860975E-02 1.267577E-01
3.891107E-01 4.110011E-01 4.224474E-01 9.334526E-01

5 5.819512E-02 5.833218E-02 5.847038E-02 5.847203E-02 1.264800E-01
4.112915E-01 4.227383E-01 4.110011E-01 4.611081E-01 9.337436E-01

6 5.805913E-02 5.819512E-02 5.833218E-02 5.833376E-02 5.819663E-02 1.262068E-01
4.230283E-01 4.112915E-01 3.891107E-01 4.089913E-01 4.613985E-01 9.340335E-01

```

7	5.804028E-02 6.046049E-01	5.817616E-02 4.508824E-01	5.831312E-02 4.035602E-01	5.831155E-02 3.858200E-01	5.817465E-02 4.082250E-01	5.803883E-02 4.227459E-01	1.261662E-01 9.340769E-01		
8	5.817616E-02 4.736739E-01	5.831312E-02 6.043150E-01	5.845122E-02 4.505921E-01	5.844957E-02 4.079346E-01	5.831155E-02 4.224560E-01	5.817465E-02 4.141895E-01	5.815571E-02 4.614420E-01	1.264387E-01 9.337871E-01	
9	5.831312E-02 4.148912E-01	5.845122E-02 4.733836E-01	5.859050E-02 6.040241E-01	5.858877E-02 4.221651E-01	5.844957E-02 4.138991E-01	5.831155E-02 3.924898E-01	5.829250E-02 4.090348E-01	5.843043E-02 4.611517E-01	1.267157E-01 9.334963E-01
10	5.831155E-02 3.924898E-01	5.844957E-02 4.138991E-01	5.858877E-02 4.221651E-01	5.859050E-02 6.040241E-01	5.845122E-02 4.733836E-01	5.831312E-02 4.148912E-01	5.829094E-02 3.891543E-01	5.842880E-02 4.110447E-01	5.856781E-02 4.224911E-01
	1.267157E-01 9.334963E-01								
11	5.817465E-02 4.141895E-01	5.831155E-02 4.224560E-01	5.844957E-02 4.079346E-01	5.845122E-02 4.505921E-01	5.831312E-02 6.043150E-01	5.817616E-02 4.736739E-01	5.815421E-02 4.113350E-01	5.829094E-02 4.227819E-01	5.842880E-02 4.110447E-01
	5.843043E-02 4.611517E-01	1.264387E-01 9.337871E-01							
12	5.803883E-02 4.227459E-01	5.817465E-02 4.082250E-01	5.831155E-02 3.858200E-01	5.831312E-02 4.035602E-01	5.817616E-02 4.508824E-01	5.804028E-02 6.046049E-01	5.801855E-02 4.230717E-01	5.815421E-02 4.113350E-01	5.829094E-02 3.891543E-01
	5.829250E-02 4.090348E-01	5.815571E-02 4.614420E-01	1.261662E-01 9.340769E-01						
13	5.787080E-02 4.339033E-01	5.800537E-02 3.946338E-01	5.814097E-02 3.686557E-01	5.814007E-02 3.636450E-01	5.800450E-02 3.852664E-01	5.786997E-02 4.118215E-01	5.785071E-02 4.419173E-01	5.798512E-02 3.994082E-01	5.812056E-02 3.720378E-01
	5.811967E-02 3.665922E-01	5.798426E-02 3.889425E-01	5.784987E-02 4.160820E-01	4.287711E+00 1.022127E+00					
14	5.786937E-02 4.116966E-01	5.800390E-02 3.851606E-01	5.813947E-02 3.635604E-01	5.814036E-02 3.685590E-01	5.800477E-02 3.944980E-01	5.787021E-02 4.336788E-01	5.784928E-02 4.159572E-01	5.798366E-02 3.888331E-01	5.811907E-02 3.665047E-01
	5.811996E-02 3.719368E-01	5.798452E-02 3.992637E-01	5.785011E-02 4.416694E-01	5.768204E-02 4.619500E-01	8.610227E-01 9.857263E-01				

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

1	1.627298E-01 6.284916E-01		
2	1.222642E-01 3.299302E-01	1.506163E-01 6.450597E-01	
3	1.174204E-01 2.844104E-01	1.121297E-01 3.443579E-01	1.422048E-01 6.575484E-01

```

4  1.178955E-01  1.125572E-01  1.085148E-01  1.430450E-01
   2.631432E-01  2.926789E-01  3.101665E-01  6.554118E-01

5  1.231181E-01  1.173219E-01  1.128938E-01  1.133826E-01  1.523498E-01
   2.771200E-01  2.967160E-01  2.917888E-01  3.412029E-01  6.407718E-01

6  1.306936E-01  1.242266E-01  1.192871E-01  1.198336E-01  1.253056E-01  1.673574E-01
   2.767677E-01  2.742838E-01  2.595074E-01  2.783313E-01  3.224683E-01  6.173820E-01
  
```

Impedance matrix, in units of [ohms/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0  3.863931E-01
   1.282832E+00

1  -1.524609E-03 -2.958803E-02
   -1.617355E-02  1.755598E-02

2  1.754584E-02  3.457886E-02  3.018406E-02
   -2.382650E-02  3.241337E-01  1.681914E-02

0  3.555029E-01  7.462477E-03  8.741889E-03  3.932652E-01
   8.473907E-01 -1.130880E-02 -1.905103E-02  1.265857E+00

1  -2.416386E-02  1.544427E-02 -5.958650E-04 -3.340353E-02 -2.935142E-02
   3.273266E-03 -9.540106E-03 -1.409437E-02 -1.649997E-03  1.785357E-02

2  7.628480E-03 -4.024399E-04 -1.593122E-02  1.639949E-02  3.474345E-02  2.974234E-02
   1.532458E-02 -1.392984E-02 -8.634899E-03  1.073916E-02  3.238544E-01  1.663792E-02
  
```

Sequence	Surge impedance		Attenuation	velocity	Wavelength	Resistance	Reactance	Susceptance
	magnitude(ohm)	angle(degr.)	db/km	km/sec	km	ohm/km	ohm/km	mho/km
Zero :	6.78921E+02	-8.38123E+00	2.49838E-03	1.93102E+05	3.21836E+03	3.86393E-01	1.28283E+00	2.90663E-06
Positive:	2.51017E+02	-3.04467E+00	5.99109E-04	2.90714E+05	4.84523E+03	3.45789E-02	3.24134E-01	5.17340E-06

ANEXO II – SISTEMA EQUIVALENTE REPRESENTADO NO ATP

CURTO MÍNIMO

```

C data:EQ-2023.40_MIN.ATP
BEGIN NEW DATA CASE
C -----
C Generated by ATPDRAW novembro, quinta-feira 8, 2018
C A Bonneville Power Administration program
C by H. K. Høidalen at SEFAS/NTNU - NORWAY 1994-2009
C -----
POWER FREQUENCY                60.
C $DUMMY, XYZ000
C dT >< Tmax >< Xopt >< Copt ><Epsiln>
  5.E-6      .5      60.      60.      1.E-18
    500      1      1      1      1      0      0      1      0
$PARAMETER
AI =1.0 $$
BI =1.0 $$
CI =1.0 $$
DI =1.0 $$
GIRECI =11267.65282 * 1.0 * AI $$
GSOB1I =11267.65282 * 1.00 * AI $$
GLGZ1I =11267.65282 * 1.00 * CI $$
GPAA1I =11267.65282 * 1.23 * CI $$
GASE1I =11267.65282 * 1.23 * CI $$
GPAF1I =11267.65282 * 1.0 * CI $$
GBJLAI =11267.65282 * 1.00 * AI $$
GFUN1I =11267.65282 * 1.0 * BI $$
GITA1I =11267.65282 * 1.05 * BI $$
GPA41I =11267.65282 * 0.9 * DI $$
GXIN1I =11267.65282 * 0.9 * DI $$
GCAD1I =11267.65282 * 0.6 * DI $$
GPCA1I =11267.6528 * 0.5 * BI $$
EANG5I =408248.290 * 0.9 * DI $$
ESOB5I =408248.290 * 1.0 * AI $$
EMES5I =408248.290 * 0.9 * DI $$
EGA25I =408248.290 * 1.0 * CI $$
EGO25I =408248.290 * 1.00 * AI $$
EMI25I =408248.290 * 1.0 * CI $$
EIG35I =408248.290 * 1.0 * BI $$
EPP25I =408248.290 * 1.0 * BI $$
EITA2I =187794.214 * 0.6 * BI $$
EBJL2I =187794.214 * 1.0 * AI $$
EP3B2I =187794.214 * 1.0 * CI $$
EANG2I =187794.214 * 0.9 * DI $$
EP3A2I =187794.214 * 1.0 * CI $$
EFUN1I =112676.528 * 1.0 * BI $$
GXIN1_____ =GXIN1I
GSOB1_____ =GSOB1I
GPCA1_____ =GPCA1I
GPAF1_____ =GPAF1I
GPAA1_____ =GPAA1I
GPA41_____ =GPA41I
GLGZ1_____ =GLGZ1I
GITA1_____ =GITA1I
GIREC_____ =GIRECI
GFUN1_____ =GFUN1I
GCAD1_____ =GCAD1I
GBJLA_____ =GBJLAI
GASE1_____ =GASE1I
ESOB5_____ =ESOB5I
EPP25_____ =EPP25I
EP3B2_____ =EP3B2I
EP3A2_____ =EP3A2I
EMI25_____ =EMI25I
EMES5_____ =EMES5I
EITA2_____ =EITA2I
EIG35_____ =EIG35I
EGO25_____ =EGO25I
EGA25_____ =EGA25I
EFUN1_____ =EFUN1I
EBJL2_____ =EBJL2I
EANG5_____ =EANG5I
EANG2_____ =EANG2I
BLANK $PARAMETER
C          1          2          3          4          5          6          7          8
C 34567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
C < n1 >> n2 ><ref1><ref2>< R >< L >< C >
C < n1 >> n2 ><ref1><ref2>< R >< A >< B ><Leng><><>0
C G.OURO 2

```

C G.OURO CER
C G.OURO 2
C BROTAS
C B.J.LAPA
C B.J.LAPA SIN
C IRECE
C BROTAS
C IRECE
C IRECE SIN
C G.OURO 1
C G.OURO 1B
C G.OURO 1
C IRECE
C OUROLANDIA 2
C C.LARGO
C SE01
C UMBURANAS
C C.FORMOSO
C UMBURANAS
C C.LARGO
C C.FORMOSO
C C.FORMOSO
C S.BONFIM
C S.BONFIM
C M.CHAPEU 2
C BABILONIA
C S.BABILONIA
C V.BAHIA 2
C M.CHAPEUS
C S.AZUL
C M.CHAPEU
C M.CHAPEU 2
C BABILONIA
C S.BABILONIA
C V.BAHIA 2
C M.CHAPEUS
C S.AZUL
C M.CHAPEU 2 CER
C OUROLANDIA 2
C SAPEAÇU
C OLINDINA
C JUAZEIRO 3
C SOBRADINHO
C MILAGRES 2
C JUAZEIRO 3
C SOBRADINHO 1 UHE
C SOBRADINHO
C L.GONZAGA
C P.AFONSO 4
C L.GONZAGA 1 UHE
C L.GONZAGA 2 UHE
C SOBRADINHO 2 UHE
C P.AFONSO 3
C P.AFONSO 3
C ASALE 1 UHE
C P.AFONSO 2 A3 UHE
C P.AFONSO 2 B2 UHE
C P.AFONSO 2 B3 UHE
C P.AFONSO 3-1 UHE
C P.AFONSO 2-A1 UHE
C P.AFONSO 2 A2 UHE
C P.AFONSO 2 B1 UHE
C ASALE A
C ASAL B2 UHE
C P.AFONSO UHE 1
C P.AFONSO 3-2 UHE
C GARANHUNS
C A.SALES B
C GARANHUNS 2
C ANGELIM
C ANGELIM
C MESSIAS
C XINGO
C MESSIAS
C SANTANA 2
C XINGO 1 UHE
C CAMAÇARI B1
C P.SERGIPE

C	CAMAÇARI				
C	JARDIM				
C	CAMAÇARI 4				
C	CAMAÇARI B2				
C	CAMAÇARI D1 SIN				
C	CAMAÇARI D2 SIN				
C	CAMAÇARI				
	683A	67.148.5482			0
	683B	67.148.5482			0
	683C	67.148.5482			0
C	TRAFÓ IDEAL				
	TRANSFORMER		X0075A	1.E6	0
	9999				
	1X0074A	.001	.001	.57735	
	2683A 683B	.001	.001	1.	
	TRANSFORMER X0075A			X0075B	0
	1X0074B				
	2683B 683C				
	TRANSFORMER X0075A			X0075C	0
	1X0074C				
	2683C 683A				
C	JARDIM				
C	ITABAINA				
C	N.S.SOCORRO				
C	JARDIM				
C	N.S.SOCORRO				
	183A	507.	5797.1		0
	183B	507.	5797.1		0
	183C	507.	5797.1		0
C	TRAFÓ IDEAL				
	TRANSFORMER		X0087A	1.E6	0
	9999				
	1X0086A	.001	.001	.57735	
	2183A 183B	.001	.001	1.	
	TRANSFORMER X0087A			X0087B	0
	1X0086B				
	2183B 183C				
	TRANSFORMER X0087A			X0087C	0
	1X0086C				
	2183C 183A				
	103A	317.59	28626.		0
	103B	317.59	28626.		0
	103C	317.59	28626.		0
C	TRAFÓ IDEAL				
	TRANSFORMER		X0089A	1.E6	0
	9999				
	1X0088A	.001	.001	.57735	
	2103A 103B	.001	.001	1.	
	TRANSFORMER X0089A			X0089B	0
	1X0088B				
	2103B 103C				
	TRANSFORMER X0089A			X0089C	0
	1X0088C				
	2103C 103A				
	603A	117.03	28.82		0
	603B	117.03	28.82		0
	603C	117.03	28.82		0
C	TRAFÓ IDEAL				
	TRANSFORMER		X0091A	1.E6	0
	9999				
	1X0090A	.001	.001	.57735	
	2603A 603B	.001	.001	1.	
	TRANSFORMER X0091A			X0091B	0
	1X0090B				
	2603B 603C				
	TRANSFORMER X0091A			X0091C	0
	1X0090C				
	2603C 603A				
C	F.SANTANA 3				
C	EMBASA				
C	TOMBA				
C	SAPEAÇU				
C	G.MANGABEIRA				
C	CATU				
C	CAMAÇARI 4				
C	G.MANGABEIRA				
C	F.SANTANA 3				
C	P.CAVALO 1 UHE				

C P. CAVALO				
674A	61.267	24.6		0
674B	61.267	24.6		0
674C	61.267	24.6		0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0103A 1.E6	0
9999				
1X0102A	.001	.001	.57735	
2674A 674B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0103A			X0103B	0
1X0102B				
2674B 674C				
TRANSFORMER X0103A			X0103C	0
1X0102C				
2674C 674A				
11673A	45.30916.332			0
11673B	45.30916.332			0
11673C	45.30916.332			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0105A 1.E6	0
9999				
1X0104A	.001	.001	.57735	
211673A11673B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0105A			X0105B	0
1X0104B				
211673B11673C				
TRANSFORMER X0105A			X0105C	0
1X0104C				
211673C11673A				
673A	30.26210.087			0
673B	30.26210.087			0
673C	30.26210.087			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0107A 1.E6	0
9999				
1X0106A	.001	.001	.57735	
2673A 673B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0107A			X0107B	0
1X0106B				
2673B 673C				
TRANSFORMER X0107A			X0107C	0
1X0106C				
2673C 673A				
C POÇÕES 3				
C S.A. JESUS				
C FUNIL				
C ITAGIBA				
C POÇÕES 2				
C P. PARAISO 2				
C POÇÕES 3				
C ITAPEBI				
C SAPEAÇU CER				
C S.A. JESUS				
C POÇOE 2				
C FUNIL CER				
C FUNIL				
C FUNIL				
C FUNIL 1 UHE				
C FUNIL 1 UHE				
C ITAPEBI 1 UHE				
18763A	81.04722.033			0
18763B	81.04722.033			0
18763C	81.04722.033			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0125A 1.E6	0
9999				
1X0124A	.001	.001	.57735	
218763A18763B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0125A			X0125B	0
1X0124B				
218763B18763C				
TRANSFORMER X0125A			X0125C	0
1X0124C				
218763C18763A				
675A	111.7733.888			0
675B	111.7733.888			0
675C	111.7733.888			0
C TRAFO IDEAL				

TRANSFORMER		X0127A	1.E6	0
9999				
1X0126A	.001	.001	.57735	
2675A 675B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0127A		X0127B		0
1X0126B				
2675B 675C				
TRANSFORMER X0127A		X0127C		0
1X0126C				
2675C 675A				
664A	64.9412.844			0
664B	64.9412.844			0
664C	64.9412.844			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER		X0129A	1.E6	0
9999				
1X0128A	.001	.001	.57735	
2664A 664B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0129A		X0129B		0
1X0128B				
2664B 664C				
TRANSFORMER X0129A		X0129C		0
1X0128C				
2664C 664A				
909A	332.01	1.86E5		0
909B	332.01	1.86E5		0
909C	332.01	1.86E5		0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER		X0131A	1.E6	0
9999				
1X0130A	.001	.001	.57735	
2909A 909B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0131A		X0131B		0
1X0130B				
2909B 909C				
TRANSFORMER X0131A		X0131C		0
1X0130C				
2909C 909A				
976A	162.827.2917			0
976B	162.827.2917			0
976C	162.827.2917			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER		X0133A	1.E6	0
9999				
1X0132A	.001	.001	.57735	
2976A 976B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0133A		X0133B		0
1X0132B				
2976B 976C				
TRANSFORMER X0133A		X0133C		0
1X0132C				
2976C 976A				
876A	33.364 14.76			0
876B	33.364 14.76			0
876C	33.364 14.76			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER		X0135A	1.E6	0
9999				
1X0134A	.001	.001	.57735	
2876A 876B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0135A		X0135B		0
1X0134B				
2876B 876C				
TRANSFORMER X0135A		X0135C		0
1X0134C				
2876C 876A				
C P.PARAISO 2 CER				
C IBICOARA				
C IBICOARA				
C IGAPORÁ 3				
C P.AFONSO 4-1 UHE				
GPCA1A	1.E6			0
GPCA1B	1.E6			0
GPCA1C	1.E6			0
C ITABAINA				
C ITABAINA				
C REATOR DE NEUTRO 800 OHM				
RN800A	2.666	800.		3

C REATOR DE NEUTRO 800 OHM			
RN800B	2.666	800.	3
C REATOR DE NEUTRO 400 OHM			
RN400C	1.333	400.	3
C REATOR DE NEUTRO 400 OHM			
RN400D	1.333	400.	3
48A	1.E6		0
48B	1.E6		0
48C	1.E6		0
4A	1.E6		0
4B	1.E6		0
4C	1.E6		0
5A	1.E6		0
5B	1.E6		0
5C	1.E6		0
7A	1.E6		0
7B	1.E6		0
7C	1.E6		0
21A	1.E6		0
21B	1.E6		0
21C	1.E6		0
90058A	1.E6		0
90058B	1.E6		0
90058C	1.E6		0
34A	1.E6		0
34B	1.E6		0
34C	1.E6		0
33A	1.E6		0
33B	1.E6		0
33C	1.E6		0
28A	1.E6		0
28B	1.E6		0
28C	1.E6		0
90033A	1.E6		0
90033B	1.E6		0
90033C	1.E6		0
755A	1.E6		0
755B	1.E6		0
755C	1.E6		0
874A	1.E6		0
874B	1.E6		0
874C	1.E6		0
974A	1.E6		0
974B	1.E6		0
974C	1.E6		0
11562A	1.E6		0
11562B	1.E6		0
11562C	1.E6		0
12333A	1.E6		0
12333B	1.E6		0
12333C	1.E6		0
12334A	1.E6		0
12334B	1.E6		0
12334C	1.E6		0
63A	1.E6		0
63B	1.E6		0
63C	1.E6		0
95A	1.E6		0
95B	1.E6		0
95C	1.E6		0
1A	1.E6		0
1B	1.E6		0
1C	1.E6		0
11A	1.E6		0
11B	1.E6		0
11C	1.E6		0
14A	1.E6		0
14B	1.E6		0
14C	1.E6		0
89A	1.E6		0
89B	1.E6		0
89C	1.E6		0
6A	1.E6		0
6B	1.E6		0
6C	1.E6		0
8A	1.E6		0
8B	1.E6		0
8C	1.E6		0

9A	1.E6				0
9B	1.E6				0
9C	1.E6				0
10A	1.E6				0
10B	1.E6				0
10C	1.E6				0
603A	1.E6				0
603B	1.E6				0
603C	1.E6				0
664A	1.E6				0
664B	1.E6				0
664C	1.E6				0
673A	1.E6				0
673B	1.E6				0
673C	1.E6				0
674A	1.E6				0
674B	1.E6				0
674C	1.E6				0
675A	1.E6				0
675B	1.E6				0
675C	1.E6				0
476A	1.E6				0
476B	1.E6				0
476C	1.E6				0
683A	1.E6				0
683B	1.E6				0
683C	1.E6				0
485A	1.E6				0
485B	1.E6				0
485C	1.E6				0
876A	1.E6				0
876B	1.E6				0
876C	1.E6				0
18763A	1.E6				0
18763B	1.E6				0
18763C	1.E6				0
11673A	1.E6				0
11673B	1.E6				0
11673C	1.E6				0
38976A	1.E6				0
38976B	1.E6				0
38976C	1.E6				0
\$VINTAGE,1					
C C1 LT 500 kV G.OURO 2 - OUROLANDIA 2					
-111560A11561A	.426	1.37	3.534	152.57	0 0 0
-211560B11561B	.02	.284	7.068	152.57	0 0 0
-311560C11561C					0
C C1 LT 230 kV BROTAS - G.OURO 2					
-111260A205A	.51	1.765	2.324	122.9	0 0 0
-211260B205B	.111	.534	3.521	122.9	0 0 0
-311260C205C					0
C C1 LT 230 kV B.J.LAPA - BROTAS					
-1285A 205A	.33	.986	2.11	207.4	0 0 0
-2285B 205B	.098	.503	3.197	207.4	0 0 0
-3285C 205C					0
C C1 LT 230 kV BROTAS - IRECE					
-1205A 283A	.345	.994	2.113	137.7	0 0 0
-2205B 283B	.092	.501	3.201	137.7	0 0 0
-3205C 283C					0
C C1 LT 230 kV G.OURO 1 - IRECE					
-159060A283A	.314	1.16	3.076	112.4	0 0 0
-259060B283B	.049	.345	4.66	112.4	0 0 0
-359060C283C					0
C C1 LT 230 kV UMBURANAS - OUROLANDIA 2					
-158825A11261A	.486	1.728	2.301	38.5	0 0 0
-258825B11261B	.088	.514	3.486	38.5	0 0 0
-358825C11261C					0
C C1 LT 230 kV C.FORMOSO - OUROLANDIA 2					
-111461A11261A	.584	2.019	2.658	105.	0 0 0
-211461B11261B	.127	.611	4.027	105.	0 0 0
-311461C11261C					0
C C1 LT 230 kV C.LARGO - OUROLANDIA 2					
-158833A11261A	.422	1.444	1.879	52.1	0 0 0
-258833B11261B	.091	.435	2.847	52.1	0 0 0
-358833C11261C					0
C C2 LT 230 kV C.LARGO - OUROLANDIA 2					
-158833A11261A	.422	1.444	1.879	52.1	0 0 0
-258833B11261B	.091	.435	2.847	52.1	0 0 0

-358833C11261C					0
C C1 LT 230 kV SE01 - OUROLANDIA 2					
-158844A11261A	.446	1.632	2.194	63.2 0 0 0	
-258844B11261B	.07	.484	3.324	63.2 0 0 0	
-358844C11261C					0
C C1 LT 230 kV OUROLANDIA 2 - IRECE					
-111261A283A	.603	2.078	2.723	84. 0 0 0	
-211261B283B	.131	.627	4.126	84. 0 0 0	
-311261C283C					0
C C1 LT 230 kV IRECE - M.CHAPEU 2					
-1283A 355A	.338	1.31	2.256	64.7 0 0 0	
-2283B 355B	.102	.518	3.418	64.7 0 0 0	
-3283C 355C					0
C C2 LT 230 kV SE01 - OUROLANDIA 2					
-158844A11261A	.446	1.632	2.194	63.2 0 0 0	
-258844B11261B	.07	.484	3.324	63.2 0 0 0	
-358844C11261C					0
C C1 LT 230 kV C.FORMOSO - S.BONFIM					
-1203A 11461A	.469	1.61	2.1	65.3 0 0 0	
-2203B 11461B	.101	.485	3.181	65.3 0 0 0	
-3203C 11461C					0
C C1 LT 230 kV BABILONIA - M.CHAPEU 2					
-1355A 59084A	.456	1.636	2.167	97.1 0 0 0	
-2355B 59084B	.083	.488	3.283	97.1 0 0 0	
-3355C 59084C					0
C C1 LT 230 kV S.BABILONIA - M.CHAPEU 2					
-1355A 59077A	.456	1.638	2.169	75.2 0 0 0	
-2355B 59077B	.083	.488	3.286	75.2 0 0 0	
-3355C 59077C					0
C C1 LT 230 kV V.BAHIA 2 - M.CHAPEU 2					
-1355A 59067A	.236	1.045	3.371	33.5 0 0 0	
-2355B 59067B	.037	.31	5.107	33.5 0 0 0	
-3355C 59067C					0
C C1 LT 230 kV M.CHAPEU SUL - M.CHAPEU 2					
-1355A 59058A	.414	2.348	3.425	17. 0 0 0	
-2355B 59058B	.065	.696	5.189	17. 0 0 0	
-3355C 59058C					0
C C1 LT 230 kV S.AZUL - M.CHAPEU 2					
-1355A 59015A	.623	2.213	2.945	18.8 0 0 0	
-2355B 59015B	.112	.658	4.462	18.8 0 0 0	
-3355C 59015C					0
C C1 LT 500 kV OUROLANDIA 2 - M.CHAPEU 2					
-111561A555A	.426	1.608	3.672	96.5 0 0 0	
-211561B555B	.021	.297	7.344	96.5 0 0 0	
-311561C555C					0
C C1 LT 500 kV M.CHAPEU 2 - SAPEAÇU					
-1555A 589A	.305	1.088	3.565	274.1 0 0 0	
-2555B 589B	.019	.279	7.13	274.1 0 0 0	
-3555C 589C					0
C C1 LT 500 kV JUAZEIRO 3 - OUROLANDIA 2					
-111561A11582A	.322	1.084	3.009	192.6 0 0 0	
-211561B11582B	.016	.257	6.019	192.6 0 0 0	
-311561C11582C					0
C C2 LT 500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3					
-1506A 11582A	.204	1.062	2.589	42.8 0 0 0	
-2506B 11582B	.023	.321	5.178	42.8 0 0 0	
-3506C 11582C					0
C C1 LT 500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3					
-1506A 11582A	.204	1.062	2.589	42.8 0 0 0	
-2506B 11582B	.023	.321	5.178	42.8 0 0 0	
-3506C 11582C					0
C C2 LT 500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA					
-111582A505A	.198	1.02	2.589	252. 0 0 0	
-211582B505B	.024	.315	5.177	252. 0 0 0	
-311582C505C					0
C C1 LT 500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA					
-111582A505A	.198	1.02	2.589	252. 0 0 0	
-211582B505B	.024	.315	5.177	252. 0 0 0	
-311582C505C					0
C C1 LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2					
-111567A505A	.406	1.598	2.872	237. 0 0 0	
-211567B505B	.022	.269	5.744	237. 0 0 0	
-311567C505C					0
C C1 LT 500 kV L.GONZAGA - OLINDINA					
-1582A 505A	.307	.918	2.484	256.8 0 0 0	
-2582B 505B	.03	.302	4.968	256.8 0 0 0	
-3582C 505C					0
C C1 LT 500 kV P.AFONSO 4 - L.GONZAGA					

-1505A	500A	.212	.992	2.456	37.8	0	0	0
-2505B	500B	.026	.311	4.912	37.8	0	0	0
-3505C	500C							0
C C2 LT 500 kV P.AFONSO 4 - L.GONZAGA								
-1505A	500A	.126	.622	2.344	39.6	0	0	0
-2505B	500B	.025	.297	4.689	39.6	0	0	0
-3505C	500C							0
C C1 LT 500 kV P.AFONSO 4 - OLINDINA								
-1582A	500A	.308	.977	2.46	219.9	0	0	0
-2582B	500B	.024	.306	4.92	219.9	0	0	0
-3582C	500C							0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO B 3 - GARANHUNS								
-1300A	349A	.468	1.792	2.038	210.1	0	0	0
-2300B	349B	.093	.505	3.088	210.1	0	0	0
-3300C	349C							0
C C2 LT 230 kV P.AFONSO B 3 - GARANHUNS								
-1300A	349A	.286	1.314	2.753	210.2	0	0	0
-2300B	349B	.046	.393	4.171	210.2	0	0	0
-3300C	349C							0
C C1 LT 500 kV L.GONZAGA - GARANHUNS 2								
-1505A	549A	.316	.849	2.424	240.8	0	0	0
-2505B	549B	.029	.289	4.848	240.8	0	0	0
-3505C	549C							0
C C2 LT 500 kV L.GONZAGA - GARANHUNS 2								
-1505A	549A	.172	.915	3.078	218.	0	0	0
-2505B	549B	.017	.27	6.157	218.	0	0	0
-3505C	549C							0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO 3 A - GARANHUNS								
-1200A	349A	.468	1.791	2.037	210.2	0	0	0
-2200B	349B	.093	.505	3.087	210.2	0	0	0
-3200C	349C							0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO 3 A - SANTANA 2								
-1200A	11201A	.474	1.636	2.145	109.67	0	0	0
-2200B	11201B	.103	.494	3.251	109.67	0	0	0
-3200C	11201C							0
C C1 LT 230 kV GARANHUNS - ANGELIM								
-1349A	240A	.324	1.192	3.002	12.3	0	0	0
-2349B	240B	.051	.353	4.549	12.3	0	0	0
-3349C	240C							0
C C2 LT 230 kV GARANHUNS - ANGELIM								
-1349A	240A	.244	.911	4.07	12.2	0	0	0
-2349B	240B	.046	.252	6.167	12.2	0	0	0
-3349C	240C							0
C C3 LT 230 kV GARANHUNS - ANGELIM								
-1349A	240A	.291	1.324	2.751	12.2	0	0	0
-2349B	240B	.046	.392	4.168	12.2	0	0	0
-3349C	240C							0
C C1 LT 230 kV SANTANA 2 - ANGELIM								
-111201A240A		.469	1.635	2.167	161.18	0	0	0
-211201B240B		.103	.496	3.283	161.18	0	0	0
-311201C240C								0
C C1 LT 230 kV ANGELIM - MESSIAS								
-1342A	240A	.471	1.464	2.137	80.2	0	0	0
-2342B	240B	.095	.485	3.239	80.2	0	0	0
-3342C	240C							0
C C2 LT 230 kV ANGELIM - MESSIAS								
-1342A	240A	.482	1.445	2.137	80.2	0	0	0
-2342B	240B	.095	.485	3.239	80.2	0	0	0
-3342C	240C							0
C C3 LT 230 kV ANGELIM - MESSIAS								
-1342A	240A	.465	1.413	2.062	81.2	0	0	0
-2342B	240B	.095	.502	3.124	81.2	0	0	0
-3342C	240C							0
C C1 LT 500 kV XINGO - MESSIAS								
-1504A	542A	.301	1.262	2.552	219.3	0	0	0
-2504B	542B	.024	.317	5.105	219.3	0	0	0
-3504C	542C							0
C C1 LT 500 kV XINGO - ANGELIM								
-1504A	540A	.414	1.31	2.685	195.1	0	0	0
-2504B	540B	.026	.323	5.371	195.1	0	0	0
-3504C	540C							0
C C1 LT 500 kV P.AFONSO 4 - ANGELIM								
-1500A	540A	.315	.909	2.555	222.8	0	0	0
-2500B	540B	.025	.313	5.111	222.8	0	0	0
-3500C	540C							0
C C1 LT 500 kV P.AFONSO 4 - XINGO								
-1500A	504A	.188	.844	2.473	54.5	0	0	0
-2500B	504B	.023	.312	4.947	54.5	0	0	0

-3500C	504C						0
C C2 LT	500 kV XINGO - JARDIM						
-1504A	573A	.329	1.237	2.575	165.6	0 0 0	0
-2504B	573B	.023	.297	5.149	165.6	0 0 0	0
-3504C	573C						0
C C1 LT	500 kV XINGO - JARDIM						
-1504A	573A	.25	1.285	2.569	164.8	0 0 0	0
-2504B	573B	.023	.299	5.138	164.8	0 0 0	0
-3504C	573C						0
C C1 LT	500 kV OLINDINA - CAMAÇARI						
-1582A	574A	.321	.921	2.553	151.8	0 0 0	0
-2582B	574B	.033	.31	5.107	151.8	0 0 0	0
-3582C	574C						0
C C2 LT	500 kV OLINDINA - CAMAÇARI						
-1582A	574A	.29	.958	2.518	151.9	0 0 0	0
-2582B	574B	.025	.313	5.036	151.9	0 0 0	0
-3582C	574C						0
C C1 LT	500 kV CAMAÇARI - SAPEAÇU						
-1589A	574A	.383	1.362	2.575	105.2	0 0 0	0
-2589B	574B	.025	.316	5.15	105.2	0 0 0	0
-3589C	574C						0
C C1 LT	500 kV SAPEAÇU - CAMAÇARI 4						
-1589A	584A	.387	1.375	2.532	104.2	0 0 0	0
-2589B	584B	.025	.314	5.063	104.2	0 0 0	0
-3589C	584C						0
C C1 LT	230 kV ITABAINA - JARDIM						
-1273A	271A	.462	1.564	2.17	44.5	0 0 0	0
-2273B	271B	.096	.492	3.288	44.5	0 0 0	0
-3273C	271C						0
C C2 LT	230 kV ITABAINA - JARDIM						
-1273A	271A	.462	1.564	2.17	44.5	0 0 0	0
-2273B	271B	.096	.492	3.288	44.5	0 0 0	0
-3273C	271C						0
C C1 LT	230 kV CATU - CAMAÇARI 4						
-1272A	284A	.313	1.143	2.084	25.5	0 0 0	0
-2272B	284B	.095	.508	3.158	25.5	0 0 0	0
-3272C	284C						0
C C2 LT	230 kV CATU - CAMAÇARI 4						
-1272A	284A	.268	.993	2.026	25.5	0 0 0	0
-2272B	284B	.095	.519	3.069	25.5	0 0 0	0
-3272C	284C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - CATU						
-1275A	272A	.488	1.547	2.107	77.2	0 0 0	0
-2275B	272B	.097	.519	3.193	77.2	0 0 0	0
-3275C	272C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - SAPEAÇU						
-1289A	275A	.379	1.338	2.256	22.9	0 0 0	0
-2289B	275B	.104	.557	3.418	22.9	0 0 0	0
-3289C	275C						0
C C2 LT	230 kV G.MANGABEIRA - SAPEAÇU						
-1289A	275A	.34	1.176	2.419	22.9	0 0 0	0
-2289B	275B	.104	.517	3.665	22.9	0 0 0	0
-3289C	275C						0
C C3 LT	230 kV G.MANGABEIRA - SAPEAÇU						
-1289A	275A	.344	1.164	2.419	22.9	0 0 0	0
-2289B	275B	.104	.517	3.665	22.9	0 0 0	0
-3289C	275C						0
C C1 LT	230 kV CAMAÇARI B2 - G.MANGABEIRA						
-1275A	294A	.486	1.528	2.17	84.5	0 0 0	0
-2275B	294B	.096	.491	3.289	84.5	0 0 0	0
-3275C	294C						0
C C1 LT	230 kV F.SANTANA 3 - CAMAÇARI B2						
-111110A294A		.453	1.652	2.18	97.	0 0 0	0
-211110B294B		.098	.499	3.303	97.	0 0 0	0
-311110C294C							0
C C1 LT	230 kV F.SANTANA 3 - G.MANGABEIRA						
-1275A	11110A	.447	1.633	2.156	98.1	0 0 0	0
-2275B	11110B	.097	.494	3.266	98.1	0 0 0	0
-3275C	11110C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - EMBASA						
-1275A	214A	.386	1.453	2.129	11.25	0 0 0	0
-2275B	214B	.099	.494	3.226	11.25	0 0 0	0
-3275C	214C						0
C C1 LT	230 kV TOMBA - EMBASA						
-1214A	266A	.377	1.421	2.104	30.	0 0 0	0
-2214B	266B	.099	.483	3.188	30.	0 0 0	0
-3214C	266C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - TOMBA						

-1275A	266A	.38	1.43	2.111	41.25	0	0	0
-2275B	266B	.099	.486	3.199	41.25	0	0	0
-3275C	266C							0
C C2 LT 230 kV S.A.JESUS - FUNIL								
-1276A	264A	.329	1.149	2.168	167.8	0	0	0
-2276B	264B	.091	.464	3.285	167.8	0	0	0
-3276C	264C							0
C C1 LT 500 kV SAPEAÇU - POÇÕES 3								
-111612A589A		.259	1.006	4.298	250.	0	0	0
-211612B589B		.013	.186	8.597	250.	0	0	0
-311612C589C								0
C C1 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2								
-111612A38975A		.26	.998	4.418	330.6	0	0	0
-211612B38975B		.013	.187	8.836	330.6	0	0	0
-311612C38975C								0
C C2 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2								
-111612A38975A		.245	.942	4.172	350.1	0	0	0
-211612B38975B		.012	.177	8.344	350.1	0	0	0
-311612C38975C								0
C C1 LT 230 kV SAPEAÇU - FUNIL								
-1276A	289A	.351	1.267	2.052	199.2	0	0	0
-2276B	289B	.093	.5	3.109	199.2	0	0	0
-3276C	289C							0
C C1 LT 230 kV S.A.JESUS - SAPEAÇU								
-1264A	289A	.335	1.158	1.58	32.7	0	0	0
-2264B	289B	.073	.39	2.393	32.7	0	0	0
-3264C	289C							0
C C2 LT 230 kV S.A.JESUS - SAPEAÇU								
-1264A	289A	.341	1.152	1.694	32.7	0	0	0
-2264B	289B	.073	.362	2.567	32.7	0	0	0
-3264C	289C							0
C C3 LT 230 kV S.A.JESUS - SAPEAÇU								
-1264A	289A	.358	1.207	1.775	31.2	0	0	0
-2264B	289B	.076	.38	2.69	31.2	0	0	0
-3264C	289C							0
C C1 LT 230 kV S.A.JESUS - FUNIL								
-1276A	264A	.336	1.142	2.122	167.9	0	0	0
-2276B	264B	.093	.477	3.216	167.9	0	0	0
-3276C	264C							0
C C1 LT 230 kV FUNIL - POÇÕES 2								
-1209A	276A	.503	1.641	2.261	114.1	0	0	0
-2209B	276B	.103	.509	3.426	114.1	0	0	0
-3209C	276C							0
C C1 LT 230 kV ITAGIBA - POÇÕES 2								
-1209A	213A	.452	1.466	2.172	87.7	0	0	0
-2209B	213B	.1	.504	3.291	87.7	0	0	0
-3209C	213C							0
C C1 LT 230 kV FUNIL - ITAGIBA								
-1213A	276A	.309	1.245	2.142	29.9	0	0	0
-2213B	276B	.097	.497	3.245	29.9	0	0	0
-3213C	276C							0
C C1 LT 230 kV FUNIL - ITAPEBI								
-1263A	276A	.265	1.287	2.145	203.9	0	0	0
-2263B	276B	.093	.478	3.25	203.9	0	0	0
-3263C	276C							0
C C2 LT 230 kV FUNIL - ITAPEBI								
-1263A	276A	.264	1.268	2.145	203.9	0	0	0
-2263B	276B	.093	.477	3.25	203.9	0	0	0
-3263C	276C							0
C C3 LT 230 kV FUNIL - ITAPEBI								
-1263A	276A	.433	1.426	1.962	223.	0	0	0
-2263B	276B	.085	.436	2.972	223.	0	0	0
-3263C	276C							0
C C1 LT 500 kV IBICOARA - SAPEAÇU								
-1588A	589A	.436	1.541	3.093	258.	0	0	0
-2588B	589B	.019	.272	6.187	258.	0	0	0
-3588C	589C							0
C C1 LT 500 kV IBICOARA - POÇÕES 3								
-1588A	11612A	.121	.638	4.417	162.4	0	0	0
-2588B	11612B	.014	.194	8.835	162.4	0	0	0
-3588C	11612C							0
C C1 LT 500 kV IGAPORÃ 3 - IBICOARA								
-111594A588A		.338	1.137	3.15	175.	0	0	0
-211594B588B		.017	.269	6.299	175.	0	0	0
-311594C588C								0
C C1 LT 500 kV JARDIM - CAMAÇARI 4								
-1584A	573A	.2	.943	2.483	255.4	0	0	0
-2584B	573B	.023	.308	4.965	255.4	0	0	0

-3584C	573C								0
C C1 LT 500 kV GARANHUNS 2 - ANGELIM									
-1549A	540A	.368	1.019	2.346	13.3	0	0	0	0
-2549B	540B	.03	.286	4.692	13.3	0	0	0	0
-3549C	540C								0
C C2 LT 500 kV P.SERGIPE - JARDIM									
-111151A	573A	.351	1.24	2.738	33.31	0	0	0	0
-211151B	573B	.024	.295	5.477	33.31	0	0	0	0
-311151C	573C								0
C C1 LT 500 kV P.SERGIPE - JARDIM									
-111151A	573A	.351	1.24	2.738	33.31	0	0	0	0
-211151B	573B	.024	.295	5.477	33.31	0	0	0	0
-311151C	573C								0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO A 3 - ITABAINA									
-1271A	200A	.465	1.475	2.155	167.35	0	0	0	0
-2271B	200B	.094	.481	3.264	167.35	0	0	0	0
-3271C	200C								0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO B 3 - ITABAINA									
-1271A	300A	.453	1.486	2.155	167.35	0	0	0	0
-2271B	300B	.094	.481	3.264	167.35	0	0	0	0
-3271C	300C								0
\$VINTAGE,0									
C C1 LT 230 kV ASALE A - P.AFONSO 3 A									
1	200A	301A	1.53314.814916.946						
2	200B	301B	0.95361.7466-2.1651.53314.814916.946						
3	200C	301C	0.95361.7466-2.1650.95361.7466-2.1651.53314.814916.946						
C C1 LT 230 kV A.SALES B - P.AFONSO 3 B									
1	300A	302A	1.53314.814916.946						
2	300B	302B	0.95361.7466-2.1651.53314.814916.946						
3	300C	302C	0.95361.7466-2.1650.95361.7466-2.1651.53314.814916.946						
C C1 LT 230 kV N.S.SOCORRO - JARDIM									
1	273A	11273A	0.1417 0.5575.6122						
2	273B	11273B	0.0730.1162-0.7170.1417 0.5575.6122						
3	273C	11273C	0.0730.1162-0.717 0.0730.1162-0.7170.1417 0.5575.6122						
C C2 LT 230 kV N.S.SOCORRO - JARDIM									
1	273A	11273A	0.18440.82685.6122						
2	273B	11273B	0.11570.3859-0.7170.18440.82685.6122						
3	273C	11273C	0.11570.3859-0.7170.11570.3859-0.7170.18440.82685.6122						
C C1 LT 500 kV CAMAÇARI 4 - CAMAÇARI									
1	584A	574A	0.28151.34138.4773						
2	584B	574B	0.2310.6929-1.6950.28151.34138.4773						
3	584C	574C	0.2310.6929-1.695 0.2310.6929-1.6950.28151.34138.4773						
C C1 LT 230 kV P.CAVALO - G.MANGABEIRA									
1	275A	375A	0.9523.8096 11.33						
2	275B	375B	0.58241.7456-1.448 0.9523.8096 11.33						
3	275C	375C	0.58241.7456-1.4480.58241.7456-1.448 0.9523.8096 11.33						
C C1 LT 230 kV POÇÕES 3 - POÇÕES 2									
1	18612A	209A	0.2006 1.2058.8543						
2	18612B	209B	0.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543						
3	18612C	209C	0.12920.5318-1.1320.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543						
C C2 LT 230 kV POÇÕES 3 - POÇÕES 2									
1	18612A	209A	0.2006 1.2058.8543						
2	18612B	209B	0.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543						
3	18612C	209C	0.12920.5318-1.1320.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543						
C Gerador IRECE SIN - 13,8 kV									
51	GIRECA	483A	1.35841						
52	GIRECB	483B	1.35841						
53	GIRECC	483C							
C Gerador SOBRADINHO 2 UHE - 13,8 kV									
51	GSOB2A	90058A	190.44	190.43981					
52	GSOB2B	90058B	.2251						
53	GSOB2C	90058C							
C Gerador SOBRADINHO 1 UHE - 13,8 kV									
51	GSOB1A	21A	190.44	190.43981					
52	GSOB1B	21B	.2251						
53	GSOB1C	21C							
C Gerador L.GONZAGA 2 UHE - 13,8 kV									
51	GLGZ2A	34A	190.44	190.43981					
52	GLGZ2B	34B	.07646						
53	GLGZ2C	34C							
C Gerador L.GONZAGA 1 UHE - 13,8 kV									
51	GLGZ1A	33A	190.44	190.43981					
52	GLGZ1B	33B	.07646						
53	GLGZ1C	33C							
C Gerador P.AFONSO 3-2 UHE - 13,8 kV									
51	GPA32A	11A	190.44	190.43981					
52	GPA32B	11B	.16721						
53	GPA32C	11C							

C Gerador ASAL B1 UHE - 13,8 kV		
51GASB1A90033A	190.44	190.43981
52GASB1B90033B		.25557
53GASB1C90033C		
C Gerador PAF2A1 - 13,8 kV		
51GPAA1A4A	190.44	190.43981
52GPAA1B4B		.45725
53GPAA1C4C		
C Gerador PAF2A2 - 13,8 kV		
51GPAA2A5A	190.44	190.43981
52GPAA2B5B		.45725
53GPAA2C5C		
C Gerador PAF2B1 - 13,8 kV		
51GPAB1A7A	190.44	190.43981
52GPAB1B7B		.45725
53GPAB1C7C		
C Gerador PAF2B3 - 13,8 kV		
51GPAB3A9A	190.44	190.43981
52GPAB3B9B		.45725
53GPAB3C9C		
C Gerador PAF2B2 - 13,8 kV		
51GPAB2A8A	190.44	190.43981
52GPAB2B8B		.45725
53GPAB2C8C		
C Gerador PAF2A3 - 13,8 kV		
51GPAA3A6A	190.44	190.43981
52GPAA3B6B		.60788
53GPAA3C6C		
C Gerador ASAL E1 UHE - 13,8 kV		
51GASE1A28A	190.44	190.43981
52GASE1B28B		.25557
53GASE1C28C		
C Gerador P.AFONSO UHE 1 - 13,8 kV		
51GPAF1A1A		.21204
52GPAF1B1B		.28924
53GPAF1C1C		
C Gerador CAMAÇARI D1 SIN - 13,8 kV		
51GCAD1A874A	60.369	1.66959
52GCAD1B874B		.2032
53GCAD1C874C		
C Gerador CAMAÇARI D2 SIN - 13,8 kV		
51GCAD2A974A	60.369	1.66959
52GCAD2B974B		.2032
53GCAD2C974C		
C Gerador P.CAVALO 1 UHE - 13,8 kV		
51GPCA1A48A	190.44	190.43981
52GPCA1B48B	1.E-6	.48676
53GPCA1C48C		
C Gerador FUNIL 1 UHE - 13,8 kV		
51GFUN1A63A	190.44	190.43981
52GFUN1B63B		3.19939
53GFUN1C63C		
C Gerador ITAPEBI 1 UHE - 13,8 kV		
51GITAI1A95A	190.44	190.43981
52GITAI1B95B		.25519
53GITAI1C95C		
C Gerador P.AFONSO 4-1 UHE - 13,8 kV		
51GPA41A14A	190.44	190.43981
52GPA41B14B		.03269
53GPA41C14C		
C Gerador XINGO 1 UHE - 13,8 kV		
51GXIN1A89A	190.44	190.43981
52GXIN1B89B		.04171
53GXIN1C89C		
C Gerador B.J.LAPA SIN - 13,8 kV		
51GBJLAA485A		1.26966
52GBJLAB485B		1.26966
53GBJLAC485C		
C EQ - GERADOR - ANGELIM 500 kV		
51EANG5A540A	41.582	135.746
52EANG5B540B	1.3012	586.035
53EANG5C540C		
C EQ - GERADOR - SOBRADINHO 500 kV		
51ESOB5A506A	42.037	188.7375
52ESOB5B506B	8.7726	61.7478
53ESOB5C506C		
C EQ - GERADOR - MESSIAS 500 kV		
51EMES5A542A	49.341	208.5588

52EMES5B542B		1039.5425
53EMES5C542C		
C EQ - GERADOR - GARANHUNS 2 500 kV		
51EGA25A549A	18.317	130.1805
52EGA25B549B		582.21
53EGA25C549C		
C EQ - GERADOR - G.OURO 2 500 kV		
51EGO25A11560A	38.544	174.994
52EGO25B11560B	7.8294	138.805
53EGO25C11560C		
C EQ - GERADOR - MILAGRES 2 500 kV		
51EMI25A11567A	3.9714	33.146
52EMI25B11567B	3.3993	105.38
53EMI25C11567C		
C EQ - GERADOR - IGAPORÃ 3 500 kV		
51EIG35A11594A	3.8626	42.31
52EIG35B11594B	5.0575	81.3213
53EIG35C11594C		
C EQ - GERADOR - P.PARAISO 2 500 kV		
51EPP25A38975A	14.407	100.8363
52EPP25B38975B	5.0828	74.5123
53EPP25C38975C		
C EQ - GERADOR - ITAPEBI 230 kV		
51EITA2A263A	6.0797	188.826
52EITA2B263B		488.2347
53EITA2C263C		
C EQ - GERADOR - B.J.LAPA 230 kV		
51EBJL2A285A	.2473	13.3831
52EBJL2B285B	2.9458	67.9284
53EBJL2C285C		
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 B 230 kV		
51EP3B2A300A	5.166	60.2071
52EP3B2B300B	2042.6	5463.9881
53EP3B2C300C		
C EQ - GERADOR - ANGELIM 230 kV		
51EANG2A240A	1.3945	12.4647
52EANG2B240B	23.793	210.0421
53EANG2C240C		
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 A 230 kV		
51EP3A2A200A	1.0105	27.6301
52EP3A2B200B	1321.4	3585.2816
53EP3A2C200C		
C EQ - GERADOR - FUNIL 138 kV		
51EFUN1A976A	316.7	2415.979
52EFUN1B976B	602.96	2685.2992
53EFUN1C976C		
C EQ - REATOR - CAMAÇARI B1 230 kV		
51274A		62.1924
52274B	5.29E5	5.29E5
53274C		
C EQ - REATOR - S.BONFIM 230 kV		
51203A		1143.7985
52203B	5.29E5	5.29E5
53203C		
C EQ - REATOR - SOBRADINHO 230 kV		
51206A		264.828
52206B	5.29E5	5.29E5
53206C		
C EQ - REATOR - POÇÕES 2 230 kV		
51209A		344.8138
52209B	5.29E5	5.29E5
53209C		
C EQ - REATOR - TOMBA 230 kV		
51266A		16.9257
52266B	5.29E5	5.29E5
53266C		
C EQ - REATOR - ITABAINA 230 kV		
51271A		32.3551
52271B	5.29E5	5.29E5
53271C		
C EQ - REATOR - CATU 230 kV		
51272A		13.3053
52272B	5.29E5	5.29E5
53272C		
C EQ - REATOR - CAMAÇARI 4 230 kV		
51284A		9.7831
52284B	5.29E5	5.29E5
53284C		

C EQ - REATOR - IBICOARA 230 kV			
51288A			206.0725
52288B	5.29E5		5.29E5
53288C			
C EQ - REATOR - CAMAÇARI B2 230 kV			
51294A			34.5565
52294B	5.29E5		5.29E5
53294C			
C EQ - REATOR - MESSIAS 230 kV			
51342A			9.306
52342B	5.29E5		5.29E5
53342C			
C EQ - REATOR - GARANHUNS 230 kV			
51349A			26.4907
52349B	5.29E5		5.29E5
53349C			
C EQ - REATOR - SANTANA 2 230 kV			
5111201A			33.8825
5211201B	5.29E5		5.29E5
5311201C			
C EQ - REATOR - N.S.SOCORRO 230 kV			
5111273A			116.5953
5211273B	5.29E5		5.29E5
5311273C			
C EQ - REATOR - JUAZEIRO 3 230 kV			
5111282A			12.315
5211282B	5.29E5		5.29E5
5311282C			
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 A 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV			
5111567AX0140A	683.49		1691.92
5211567BX0140B	54.119		252.535
5311567CX0140C			
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 A 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 230 kV			
TRANSFORMER		X0141A	1.E6
9999			0
1X0140A	1.E-6	1.E-6	500.
2200A	1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0141A		X0141B	0
1X0140B			
2200B			
TRANSFORMER X0141A		X0141C	0
1X0140C			
2200C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para ANGELIM 500 kV - em 500 kV			
51540A X0142A	4679.9		6490.125
52540B X0142B	51.842		297.8375
53540C X0142C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para ANGELIM 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER		X0143A	1.E6
9999			0
1X0142A	1.E-6	1.E-6	500.
2240A	1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0143A		X0143B	0
1X0142B			
2240B			
TRANSFORMER X0143A		X0143C	0
1X0142C			
2240C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MESSIAS 500 kV - em 500 kV			
51542A X0144A	6919.5		10801.775
52542B X0144B	91.853		546.25
53542C X0144C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MESSIAS 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER		X0145A	1.E6
9999			0
1X0144A	1.E-6	1.E-6	500.
2240A	1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0145A		X0145B	0
1X0144B			
2240B			
TRANSFORMER X0145A		X0145C	0
1X0144C			
2240C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para GARANHUNS 2 500 kV - em 500 kV			
51549A X0146A	2808.1		6591.55
52549B X0146B	39.028		278.4175
53549C X0146C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para GARANHUNS 2 500 kV - em 500 kV			

TRANSFORMER	X0147A	1.E6	0
9999			
1X0146A	1.E-6	1.E-6 500.	
2240A	1.E-6	1.E-6 230.	
TRANSFORMER X0147A	X0147B		0
1X0146B			
2240B			
TRANSFORMER X0147A	X0147C		0
1X0146C			
2240C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV			
5111567AX0148A	13450.	24495.575	
5211567BX0148B	64.642	397.5775	
5311567CX0148C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER	X0149A	1.E6	0
9999			
1X0148A	1.E-6	1.E-6 500.	
2240A	1.E-6	1.E-6 230.	
TRANSFORMER X0149A	X0149B		0
1X0148B			
2240B			
TRANSFORMER X0149A	X0149C		0
1X0148C			
2240C			
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para SOBRADINHO 500 kV - em 500 kV			
51506A X0150A	75910.	108140.	
52506B X0150B	240.16	1458.6175	
53506C X0150C			
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para SOBRADINHO 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER	X0151A	1.E6	0
9999			
1X0150A	1.E-6	1.E-6 500.	
2285A	1.E-6	1.E-6 230.	
TRANSFORMER X0151A	X0151B		0
1X0150B			
2285B			
TRANSFORMER X0151A	X0151C		0
1X0150C			
2285C			
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para G.OURO 2 500 kV - em 500 kV			
5111560AX0152A	134.47	580.2125	
5211560BX0152B	4.2555	153.5208	
5311560CX0152C			
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para G.OURO 2 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER	X0153A	1.E6	0
9999			
1X0152A	1.E-6	1.E-6 500.	
2285A	1.E-6	1.E-6 230.	
TRANSFORMER X0153A	X0153B		0
1X0152B			
2285B			
TRANSFORMER X0153A	X0153C		0
1X0152C			
2285C			
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para IGAPORÃ 3 500 kV - em 500 kV			
5111594AX0154A	66.534	285.2475	
5211594BX0154B	2.842	66.3383	
5311594CX0154C			
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para IGAPORÃ 3 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER	X0155A	1.E6	0
9999			
1X0154A	1.E-6	1.E-6 500.	
2285A	1.E-6	1.E-6 230.	
TRANSFORMER X0155A	X0155B		0
1X0154B			
2285B			
TRANSFORMER X0155A	X0155C		0
1X0154C			
2285C			
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 B 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV			
5111567AX0156A	820.71	2067.175	
5211567BX0156B	84.403	385.1375	
5311567CX0156C			
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 B 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER	X0157A	1.E6	0
9999			
1X0156A	1.E-6	1.E-6 500.	

2300A		1.E-6	1.E-6	230.	
TRANSFORMER X0157A				X0157B	0
1X0156B					
2300B					
TRANSFORMER X0157A				X0157C	0
1X0156C					
2300C					
C EQ - TRF - ITAPEBI 230 kV para FUNIL 138 kV - em 230 kV					
51263A X0158A		589.09		2092.0099	
52263B X0158B		148.92		457.2554	
53263C X0158C					
C EQ - TRF - ITAPEBI 230 kV para FUNIL 138 kV - em 230 kV					
TRANSFORMER				X0159A	1.E6
9999					0
1X0158A		1.E-6	1.E-6	230.	
2976A		1.E-6	1.E-6	138.	
TRANSFORMER X0159A				X0159B	0
1X0158B					
2976B					
TRANSFORMER X0159A				X0159C	0
1X0158C					
2976C					
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para IGAPORÃ 3 500 kV					
51506A 11594A		5.97E5		508022.5	
52506B 11594B		138.67		731.215	
53506C 11594C					
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para MILAGRES 2 500 kV					
51506A 11567A		845.81		1728.41	
52506B 11567B		10.947		85.6965	
53506C 11567C					
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para G.OURO 2 500 kV					
51506A 11560A		4492.3		6797.4	
52506B 11560B		25.793		216.4318	
53506C 11560C					
C EQ - LINHA - ANGELIM para MILAGRES 2 500 kV					
51540A 11567A		14590.		20531.45	
52540B 11567B		29.225		342.7125	
53540C 11567C					
C EQ - LINHA - ANGELIM para GARANHUNS 2 500 kV					
51540A 549A		535.24		1260.7575	
52540B 549B		9.4169		126.6053	
53540C 549C					
C EQ - LINHA - ANGELIM para MESSIAS 500 kV					
51540A 542A		1072.3		1698.4375	
52540B 542B		14.509		186.848	
53540C 542C					
C EQ - LINHA - MESSIAS para MILAGRES 2 500 kV					
51542A 11567A		82717.		105278.75	
52542B 11567B		71.165		881.53	
53542C 11567C					
C EQ - LINHA - MESSIAS para GARANHUNS 2 500 kV					
51542A 549A		3403.8		7159.1	
52542B 549B		22.39		356.395	
53542C 549C					
C EQ - LINHA - GARANHUNS 2 para MILAGRES 2 500 kV					
51549A 11567A		1024.8		2731.1	
52549B 11567B		7.5828		134.1498	
53549C 11567C					
C EQ - LINHA - G.OURO 2 para IGAPORÃ 3 500 kV					
5111560A11594A		995.39		2227.7375	
5211560B11594B		9.5607		111.8695	
5311560C11594C					
C EQ - LINHA - G.OURO 2 para MILAGRES 2 500 kV					
5111560A11567A		1149.6		2286.05	
5211560B11567B		10.319		205.876	
5311560C11567C					
C EQ - LINHA - MILAGRES 2 para IGAPORÃ 3 500 kV					
5111567A11594A		2.63E5		282245.	
5211567B11594B		122.48		1382.055	
5311567C11594C					
C EQ - LINHA - IGAPORÃ 3 para P.PARAISO 2 500 kV					
5111594A38975A		2.13E5		198266.5	
5211594B38975B		44.538		500.86	
5311594C38975C					
C EQ - LINHA - P.AFONSO 3 A para P.AFONSO 3 B 230 kV					
51200A 300A		4.9736		17.1681	
52200B 300B		.9987		5.193	
53200C 300C					

C EQ - LINHA - P.AFONSO 3 A para CATU 230 kV			
51200A	272A	809.44	1382.8325
52200B	272B	33.511	170.7961
53200C	272C		
C EQ - LINHA - S.BONFIM para JUAZEIRO 3 230 kV			
51203A	11282A	55.108	144.3498
52203B	11282B	8.8496	38.055
53203C	11282C		
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para JUAZEIRO 3 230 kV			
51206A	11282A	12.8	33.366
52206B	11282B	2.5404	11.0236
53206C	11282C		
C EQ - LINHA - POÇÕES 2 para IBICOARA 230 kV			
51209A	288A	660.8	1467.409
52209B	288B	21.583	120.5591
53209C	288C		
C EQ - LINHA - ITABAINA para CATU 230 kV			
51271A	272A	418.86	842.7393
52271B	272B	21.319	116.5387
53271C	272C		
C EQ - LINHA - CATU para P.AFONSO 3 B 230 kV			
51272A	300A	812.9	1437.5416
52272B	300B	33.647	171.4478
53272C	300C		
C EQ - LINHA - CATU para CAMAÇARI 4 230 kV			
51272A	284A	52900.	52899.9471
52272B	284B	81.195	279.1798
53272C	284C		
C EQ - LINHA - CATU para CAMAÇARI B2 230 kV			
51272A	294A	52900.	52899.9471
52272B	294B	113.75	485.1485
53272C	294C		
C EQ - LINHA - CAMAÇARI B1 para CAMAÇARI B2 230 kV			
51274A	294A	357.09	626.2567
52274B	294B	6.9417	65.2913
53274C	294C		
C EQ - LINHA - CAMAÇARI B1 para CAMAÇARI 4 230 kV			
51274A	284A	71.828	196.0612
52274B	284B	3.0832	25.8522
53274C	284C		
C EQ - LINHA - CAMAÇARI 4 para CAMAÇARI B2 230 kV			
51284A	294A	42.351	74.0727
52284B	294B	1.8628	11.7617
53284C	294C		
C EQ - LINHA - MESSIAS para N.S.SOCORRO 230 kV			
51342A	11273A	8915.	10215.519
52342B	11273B	26.081	131.31
53342C	11273C		
C SE L.GONZAGA UHE - TRF1 ; 500/13.8/13.8 kV; Xp=0.06; Xs=2; Xt=2			
TRANSFORMER		X0046A	1.E6
9999			0
1505A		.0344	1.3752.89E5
233A	33B	.0029	.114313800.
334A	34B	.0029	.114313800.
TRANSFORMER	X0046A		X0046B
1505B			
233B	33C		
334B	34C		
TRANSFORMER	X0046A		X0046C
1505C			
233C	33A		
334C	34A		
C SE A.SALES A UHE - TRF1 120 MVA; 230/13.8/13.8 kV; Xp=0.69; Xs=12.34; Xt=12.38			
TRANSFORMER		X0047A	1.E6
9999			0
1301A		.58193.65011.33E5	
290033A90033B		.0176	.70513800.
328A	28B	.0177	.707313800.
TRANSFORMER	X0047A		X0047B
1301B			
290033B90033C			
328B	28C		
TRANSFORMER	X0047A		X0047C
1301C			
290033C90033A			
328C	28A		
C SE MESSIAS - TRF1 600 MVA; 500/230/13.8 kV; Xp=1.03; Xs=0.13; Xt=3.34			
TRANSFORMER		6.6137 1211.X0059A	1.E6
			0

6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1542A	.6438	25.752.89E5	
2342A	.0172	.68771.33E5	
3X0174AX0174B	.0048	.190813800.	
TRANSFORMER X0059A		X0059B	0
1542B			
2342B			
3X0174BX0174C			
TRANSFORMER X0059A		X0059C	0
1542C			
2342C			
3X0174CX0174A			
C SE MESSIAS - TRF3 600 MVA; 500/230/13.8 kV; Xp=0.44; Xs=0.71; Xt=10.79			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0062A	1.E6
6.61373994	1210.9992		0
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1542A	.275	11.2.89E5	
2342A	.09393	.75591.33E5	
3X0175AX0175B	.0154	.616513800.	
TRANSFORMER X0062A		X0062B	0
1542B			
2342B			
3X0175BX0175C			
TRANSFORMER X0062A		X0062C	0
1542C			
2342C			
3X0175CX0175A			
C SE MESSIAS - TRF2 600 MVA; 500/230/13.8 kV; Xp=0.44; Xs=0.71; Xt=10.79			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0064A	1.E6
6.61373994	1210.9992		0
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1542A	.275	11.2.89E5	
2342A	.09393	.75591.33E5	
3X0176AX0176B	.0154	.616513800.	
TRANSFORMER X0064A		X0064B	0
1542B			
2342B			
3X0176BX0176C			
TRANSFORMER X0064A		X0064C	0
1542C			
2342C			
3X0176CX0176A			
C SE CAMAÇARI B1 UHE - TRF1 300 MVA; 230/13.8/13.8 kV; Xp=0.03; Xs=8.21; Xt=8.21			
TRANSFORMER		X0065A	1.E6
9999			0
1274A	.004	.15871.33E5	
2974A 974B	.0117	.469113800.	
3874A 874B	.0117	.469113800.	
TRANSFORMER X0065A		X0065B	0
1274B			
2974B 974C			
3874B 874C			
TRANSFORMER X0065A		X0065C	0
1274C			
2974C 974A			
3874C 874A			
C SE SOBRADINHO UHE - TRF1 400 MVA; 500/13.8/13.8 kV; Xp=0.2; Xs=5.5; Xt=5.5			
TRANSFORMER		X0067A	1.E6
9999			0
1506A	.125	5.2.89E5	
221A 21B	.0079	.314213800.	
390058A90058B	.0079	.314213800.	
TRANSFORMER X0067A		X0067B	0
1506B			
221B 21C			

390058B90058C				
TRANSFORMER X0067A			X0067C	0
1506C				
221C 21A				
390058C90058A				
X0174A		.1		0
X0174B		.1		0
X0174C		.1		0
X0175A		.1		0
X0175B		.1		0
X0175C		.1		0
X0176A		.1		0
X0176B		.1		0
X0176C		.1		0
X0178A		.1		0
X0178B		.1		0
X0178C		.1		0
X0179A		.1		0
X0179B		.1		0
X0179C		.1		0
X0180A		.1		0
X0180B		.1		0
X0180C		.1		0
C SE IRECE - TRF 2 55 MVA; 230/138/13.8 kV; Xp=13.1; Xs=-1.81; Xt=34.17				
TRANSFORMER			X0160A 1.E6	0
9999				
1283A	1.493159.7241.33E5			
2183A	.4037 1.E-679674.			
3X0178AX0178B	.04621.848813800.			
TRANSFORMER X0160A			X0160B	0
1283B				
2183B				
3X0178BX0178C				
TRANSFORMER X0160A			X0160C	0
1283C				
2183C				
3X0178CX0178A				
C SE IRECE - TRF 1 55 MVA; 230/138/13.8 kV; Xp=13.08; Xs=-2.01; Xt=42.39				
TRANSFORMER			X0161A 1.E6	0
9999				
1283A	1.464 58.561.33E5			
2183A	1.E-6 1.E-679674.			
3X0179AX0179B	.0577 2.30713800.			
TRANSFORMER X0161A			X0161B	0
1283B				
2183B				
3X0179BX0179C				
TRANSFORMER X0161A			X0161C	0
1283C				
2183C				
3X0179CX0179A				
C SE IRECE - TRF 3 55 MVA; 230/138/13.8 kV; Xp=13.08; Xs=-2.01; Xt=42.39				
TRANSFORMER			X0162A 1.E6	0
9999				
1283A	1.464 58.561.33E5			
2183A	1.E-6 1.E-679674.			
3X0180AX0180B	.0577 2.30713800.			
TRANSFORMER X0162A			X0162B	0
1283B				
2183B				
3X0180BX0180C				
TRANSFORMER X0162A			X0162C	0
1283C				
2183C				
3X0180CX0180A				
C SE G.OURO CER - TRF1 200 MVA; 13.8/500 kV; Xps=5				
TRANSFORMER			X0001A 1.E6	0
9999				
111562A11562C	.0036 .142813800.			
211560A	1.5625 62.52.89E5			
TRANSFORMER X0001A			X0001B	0
111562B11562A				
211560B				
TRANSFORMER X0001A			X0001C	0
111562C11562B				
211560C				
C SE G.OURO 2 - TRF1 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56				
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0002A	1.E6		0

6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111560A	.4863	19.452.89E5	
211260A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0002A		X0002B	0
111560B			
211260B			
TRANSFORMER X0002A		X0002C	0
111560C			
211260C			
C SE G.OURO 2 - TRF2 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0003A	1.E6
6.61373994	1210.9992		0
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111560A	.4863	19.452.89E5	
211260A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0003A		X0003B	0
111560B			
211260B			
TRANSFORMER X0003A		X0003C	0
111560C			
211260C			
C SE B.J.LAPA-SIN - TRF1 80 MVA; 230/13.8 kV; Xps=15.25			
TRANSFORMER		X0004A	1.E6
9999			0
1285A	1.008440.3361.33E5		
2485A 485B	.0109 .435613800.		
TRANSFORMER X0004A		X0004B	0
1285B			
2485B 485C			
TRANSFORMER X0004A		X0004C	0
1285C			
2485C 485A			
C SE BROTAS - TRF1 100 MVA; 34.5/230 kV; Xps=14			
TRANSFORMER		X0005A	1.E6
9999			0
111306A	.0208 .833219919.		
2205A	.9258 37.031.33E5		
TRANSFORMER X0005A		X0005B	0
111306B			
2205B			
TRANSFORMER X0005A		X0005C	0
111306C			
2205C			
C SE IRECE - TRF1 39 MVA; 230/69 kV; Xps=32.82			
TRANSFORMER		X0006A	1.E6
9999			0
1283A	2.170286.8091.33E5		
2683A 683B	.58623.438 6.9E4		
TRANSFORMER X0006A		X0006B	0
1283B			
2683B 683C			
TRANSFORMER X0006A		X0006C	0
1283C			
2683C 683A			
C SE IRECE - TRF2 40 MVA; 230/69 kV; Xps=32.82			
TRANSFORMER		X0007A	1.E6
9999			0
1283A	2.170286.8091.33E5		
2683A 683B	.58623.438 6.9E4		
TRANSFORMER X0007A		X0007B	0
1283B			
2683B 683C			
TRANSFORMER X0007A		X0007C	0
1283C			
2683C 683A			
C SE IRECE - TRF3 40 MVA; 230/69 kV; Xps=57.5			
TRANSFORMER		X0008A	1.E6
9999			0
1283A	3.8022152.091.33E5		

2683A	683B	1.026641.064	6.9E4		
	TRANSFORMER X0008A		X0008B		0
1283B					
2683B	683C				
	TRANSFORMER X0008A		X0008C		0
1283C					
2683C	683A				
C SE IRECE - TRF4 40 MVA; 230/69 kV; Xps=32.82					
	TRANSFORMER		X0009A	1.E6	0
	9999				
1283A		2.170286.8091	1.33E5		
2683A	683B	.58623.438	6.9E4		
	TRANSFORMER X0009A		X0009B		0
1283B					
2683B	683C				
	TRANSFORMER X0009A		X0009C		0
1283C					
2683C	683A				
C SE IRECE-SIN - TRF5 40 MVA; 230/13.8 kV; Xps=26.75					
	TRANSFORMER		X0010A	1.E6	0
	9999				
1283A		1.768870.7541	1.33E5		
2483A	483B	.0191 .76411	13800.		
	TRANSFORMER X0010A		X0010B		0
1283B					
2483B	483C				
	TRANSFORMER X0010A		X0010C		0
1283C					
2483C	483A				
C SE G.OURO 1 - TRF1 192 MVA; 138/230 kV; Xps=6.08					
	TRANSFORMER		X0011A	1.E6	0
	9999				
159029A		.14465.78567	9674.		
259060A		.401816.0711	1.33E5		
	TRANSFORMER X0011A		X0011B		0
159029B					
259060B					
	TRANSFORMER X0011A		X0011C		0
159029C					
259060C					
C SE G.OURO 1B - TRF1 176 MVA; 34.5/230 kV; Xps=5.68					
	TRANSFORMER		X0012A	1.E6	0
	9999				
159035A		.0085 .33811	19919.		
259060A		.375715.0281	1.33E5		
	TRANSFORMER X0012A		X0012B		0
159035B					
259060B					
	TRANSFORMER X0012A		X0012C		0
159035C					
259060C					
C SE C.LARGO - TRF4 170 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.24					
	TRANSFORMER		X0013A	1.E6	0
	9999				
158832A		.0123 .49011	19919.		
258833A		.544621.7821	1.33E5		
	TRANSFORMER X0013A		X0013B		0
158832B					
258833B					
	TRANSFORMER X0013A		X0013C		0
158832C					
258833C					
C SE C.LARGO - TRF3 170 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.24					
	TRANSFORMER		X0014A	1.E6	0
	9999				
158832A		.0123 .49011	19919.		
258833A		.544621.7821	1.33E5		
	TRANSFORMER X0014A		X0014B		0
158832B					
258833B					
	TRANSFORMER X0014A		X0014C		0
158832C					
258833C					
C SE C.LARGO - TRF2 185 MVA; 34.5/230 kV; Xps=7.57					
	TRANSFORMER		X0015A	1.E6	0
	9999				
158832A		.0113 .45041	19919.		
258833A		.500420.0161	1.33E5		

TRANSFORMER X0015A	X0015B	0
158832B		
258833B		
TRANSFORMER X0015A	X0015C	0
158832C		
258833C		
C SE C.LARGO - TRF1 185 MVA; 34.5/230 kV; Xps=7.57		
TRANSFORMER	X0016A 1.E6	0
9999		
158832A	.0113 .450419919.	
258833A	.500420.0161.33E5	
TRANSFORMER X0016A	X0016B	0
158832B		
258833B		
TRANSFORMER X0016A	X0016C	0
158832C		
258833C		
C SE UMBURANAS -TRF1 200 MVA; 34.5/230 kV; Xps=5		
TRANSFORMER	X0017A 1.E6	0
9999		
158824A	.0074 .297619919.	
258825A	.330613.2251.33E5	
TRANSFORMER X0017A	X0017B	0
158824B		
258825B		
TRANSFORMER X0017A	X0017C	0
158824C		
258825C		
C SE UMBURANAS -TRF2 200 MVA; 34.5/230 kV; Xps=5		
TRANSFORMER	X0018A 1.E6	0
9999		
158824A	.0074 .297619919.	
258825A	.330613.2251.33E5	
TRANSFORMER X0018A	X0018B	0
158824B		
258825B		
TRANSFORMER X0018A	X0018C	0
158824C		
258825C		
C SE C.FORMOSO - TRF1 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.33		
TRANSFORMER	X0019A 1.E6	0
9999		
158806A	.0124 .495919919.	
211461A	.55122.0421.33E5	
TRANSFORMER X0019A	X0019B	0
158806B		
211461B		
TRANSFORMER X0019A	X0019C	0
158806C		
211461C		
C SE C.FORMOSO - TRF2 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.33		
TRANSFORMER	X0020A 1.E6	0
9999		
158806A	.0124 .495919919.	
211461A	.55122.0421.33E5	
TRANSFORMER X0020A	X0020B	0
158806B		
211461B		
TRANSFORMER X0020A	X0020C	0
158806C		
211461C		
C SE S.BOMFIM - TRF1 33 MVA; 230/69 kV; Xps=59.5		
TRANSFORMER	X0021A 1.E6	0
9999		
1203A	3.9344157.381.33E5	
2603A 603B	1.062342.492 6.9E4	
TRANSFORMER X0021A	X0021B	0
1203B		
2603B 603C		
TRANSFORMER X0021A	X0021C	0
1203C		
2603C 603A		
C SE S.BOMFIM - TRF2 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13.11		
TRANSFORMER	X0022A 1.E6	0
9999		
1203A	.866934.6761.33E5	
2603A 603B	.23419.3625 6.9E4	
TRANSFORMER X0022A	X0022B	0

1203B				
2603B 603C				
TRANSFORMER X0022A		X0022C		0
1203C				
2603C 603A				
C SE S.BOMFIM - TRF3 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13.11				
TRANSFORMER		X0023A 1.E6		0
9999				
1203A	.866934.6761.33E5			
2603A 603B	.23419.3625 6.9E4			
TRANSFORMER X0023A		X0023B		0
1203B				
2603B 603C				
TRANSFORMER X0023A		X0023C		0
1203C				
2603C 603A				
C SE S.BOMFIM - TRF4 100 MVA; 230/138 kV; Xps=9.2				
TRANSFORMER		X0024A 1.E6		0
9999				
1203A	.608424.3341.33E5			
2103A	.2198.760279674.			
TRANSFORMER X0024A		X0024B		0
1203B				
2103B				
TRANSFORMER X0024A		X0024C		0
1203C				
2103C				
C SE S.BOMFIM - TRF5 100 MVA; 230/138 kV; Xps=6.3				
TRANSFORMER		X0025A 1.E6		0
9999				
1203A	.416616.6631.33E5			
2103A	.155.998979674.			
TRANSFORMER X0025A		X0025B		0
1203B				
2103B				
TRANSFORMER X0025A		X0025C		0
1203C				
2103C				
C SE S.BOMFIM - TRF6 100 MVA; 230/138 kV; Xps=6.3				
TRANSFORMER		X0026A 1.E6		0
9999				
1203A	.416616.6631.33E5			
2103A	.155.998979674.			
TRANSFORMER X0026A		X0026B		0
1203B				
2103B				
TRANSFORMER X0026A		X0026C		0
1203C				
2103C				
C SE S.AZUL - TRF1 150 MVA; 34.5/230 kV; Xps=6.67				
TRANSFORMER		X0027A 1.E6		0
9999				
159014A	.0099 .396819919.			
259015A	.440817.6331.33E5			
TRANSFORMER X0027A		X0027B		0
159014B				
259015B				
TRANSFORMER X0027A		X0027C		0
159014C				
259015C				
C SE M.CHAPEUS - TRF1 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=11.67				
TRANSFORMER		X0028A 1.E6		0
9999				
159057A	.0174 .694319919.			
259058A	.771430.8571.33E5			
TRANSFORMER X0028A		X0028B		0
159057B				
259058B				
TRANSFORMER X0028A		X0028C		0
159057C				
259058C				
C SE M.CHAPEUS - TRF2 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=11.67				
TRANSFORMER		X0029A 1.E6		0
9999				
159057A	.0174 .694319919.			
259058A	.771430.8571.33E5			
TRANSFORMER X0029A		X0029B		0
159057B				

259058B					
TRANSFORMER X0029A			X0029C		0
159057C					
259058C					
C SE V.BAHIA 2 - TRF1 130 MVA; 34.5/230 kV; Xps=10.77					
TRANSFORMER			X0030A	1.E6	0
9999					
159066A		.016	.640919919.		
259067A		.712228.	4871.33E5		
TRANSFORMER X0030A			X0030B		0
159066B					
259067B					
TRANSFORMER X0030A			X0030C		0
159066C					
259067C					
C SE S.BABILONIA - TRF1 150 MVA; 34.5/230 kV; Xps=9.33					
TRANSFORMER			X0031A	1.E6	0
9999					
159076A		.0139	.555419919.		
259077A		.617224.	6871.33E5		
TRANSFORMER X0031A			X0031B		0
159076B					
259077B					
TRANSFORMER X0031A			X0031C		0
159076C					
259077C					
C SE S.BABILONIA - TRF2 150 MVA; 34.5/230 kV; Xps=9.33					
TRANSFORMER			X0032A	1.E6	0
9999					
159076A		.0139	.555419919.		
259077A		.617224.	6871.33E5		
TRANSFORMER X0032A			X0032B		0
159076B					
259077B					
TRANSFORMER X0032A			X0032C		0
159076C					
259077C					
C SE BABILONIA - TRF1 90 MVA; 34.5/230 kV; Xps=15.56					
TRANSFORMER			X0033A	1.E6	0
9999					
159083A		.0231	.925719919.		
259084A		1.028641.	1431.33E5		
TRANSFORMER X0033A			X0033B		0
159083B					
259084B					
TRANSFORMER X0033A			X0033C		0
159083C					
259084C					
C SE BABILONIA - TRF2 90 MVA; 34.5/230 kV; Xps=15.56					
TRANSFORMER			X0034A	1.E6	0
9999					
159083A		.0231	.925719919.		
259084A		1.028641.	1431.33E5		
TRANSFORMER X0034A			X0034B		0
159083B					
259084B					
TRANSFORMER X0034A			X0034C		0
159083C					
259084C					
C SE M.CHAPEU - TRF1 150 MVA; 69/230 kV; Xps=6.67					
TRANSFORMER			X0035A	1.E6	0
9999					
1755A 755C		.11914.	7634 6.9E4		
2355A		.441117.	6421.33E5		
TRANSFORMER X0035A			X0035B		0
1755B 755A					
2355B					
TRANSFORMER X0035A			X0035C		0
1755C 755B					
2355C					
C SE M.CHAPEU 2 - TRF2 900 MVA; 230/500 kV; Xps=1.56					
TRANSFORMER		6.6137	1211.X0036A	1.E6	0
6.61373994		1210.	9992		
19.1661823		1254.	96465		
36.5399774		1316.	68955		
158.861587		1349.	28463		
784.903037		1436.	34923		
9999					

1355A	.10294.11561.33E5		
2555A	.4863 19.452.89E5		
TRANSFORMER X0036A		X0036B	0
1355B			
2555B			
TRANSFORMER X0036A		X0036C	0
1355C			
2555C			
C SE M.CHAPEU 2 - TRF1 900 MVA; 230/500 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0037A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1355A	.10294.11561.33E5		
2555A	.4863 19.452.89E5		
TRANSFORMER X0037A		X0037B	0
1355B			
2555B			
TRANSFORMER X0037A		X0037C	0
1355C			
2555C			
C SE M.CHAPEU 2 CER - TRF1 200 MVA; 13.8/500 kV; Xps=5			
TRANSFORMER		X0038A	1.E6
9999			0
112334A12334C	.0036 .142813800.		
2555A	1.5625 62.52.89E5		
TRANSFORMER X0038A		X0038B	0
112334B12334A			
2555B			
TRANSFORMER X0038A		X0038C	0
112334C12334B			
2555C			
C SE OUROLANDIA 2 -TRF1 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0039A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111561A	.4863 19.452.89E5		
211261A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0039A		X0039B	0
111561B			
211261B			
TRANSFORMER X0039A		X0039C	0
111561C			
211261C			
C SE OUROLANDIA 2 -TRF2 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0040A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111561A	.4863 19.452.89E5		
211261A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0040A		X0040B	0
111561B			
211261B			
TRANSFORMER X0040A		X0040C	0
111561C			
211261C			
C SE OUROLANDIA 2 -TRF3 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0041A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111561A	.4863 19.452.89E5		
211261A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0041A		X0041B	0

111561B				
211261B				
TRANSFORMER X0041A		X0041C		0
111561C				
211261C				
C SE JUAZEIRO 3 - TRF2 300 MVA; 500/230 kV; Xps=2.85				
TRANSFORMER		X0042A	1.E6	0
9999				
111582A	.890635.6252.89E5			
211282A	.18857.53831.33E5			
TRANSFORMER X0042A		X0042B		0
111582B				
211282B				
TRANSFORMER X0042A		X0042C		0
111582C				
211282C				
C SE JUAZEIRO 3 - TRF1 300 MVA; 500/230 kV; Xps=2.85				
TRANSFORMER		X0043A	1.E6	0
9999				
111582A	.890635.6252.89E5			
211282A	.18857.53831.33E5			
TRANSFORMER X0043A		X0043B		0
111582B				
211282B				
TRANSFORMER X0043A		X0043C		0
111582C				
211282C				
C SE SOBRADINHO - TRF1 300 MVA; 230/500 kV; Xps=3.56				
TRANSFORMER		X0044A	1.E6	0
9999				
1206A	.23549.41621.33E5			
2506A	1.1125 44.52.89E5			
TRANSFORMER X0044A		X0044B		0
1206B				
2506B				
TRANSFORMER X0044A		X0044C		0
1206C				
2506C				
C SE SOBRADINHO - TRF2 300 MVA; 230/500 kV; Xps=3.56				
TRANSFORMER		X0045A	1.E6	0
9999				
1206A	.23549.41621.33E5			
2506A	1.1125 44.52.89E5			
TRANSFORMER X0045A		X0045B		0
1206B				
2506B				
TRANSFORMER X0045A		X0045C		0
1206C				
2506C				
C SE P.AFONSO 3 B -TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.41				
TRANSFORMER		9.585557.07X0048A	1.E6	0
9.58500042	557.067183			
27.7766993	577.291566			
52.9557711	605.685405			
230.231063	620.679344			
1137.52521	660.7296			
9999				
1300A	.0935 3.741.33E5			
2500A	.441917.6752.89E5			
TRANSFORMER X0048A		X0048B		0
1300B				
2500B				
TRANSFORMER X0048A		X0048C		0
1300C				
2500C				
C SE P.AFONSO 2 A2 UHE - TRF1 75 MVA; 13.8/230 kV; Xps=18				
TRANSFORMER		X0049A	1.E6	0
9999				
15A 5C	.0003 .514213800.			
2200A	.0265 47.611.33E5			
TRANSFORMER X0049A		X0049B		0
15B 5A				
2200B				
TRANSFORMER X0049A		X0049C		0
15C 5B				
2200C				
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF2 90 MVA; 230/13.8 kV; Xps=15.99				
TRANSFORMER		X0050A	1.E6	0

9999			
1200A		.079442.2941.33E5	
28A	8B	.0009 .456813800.	
	TRANSFORMER X0050A		X0050B 0
1200B			
28B	8C		
	TRANSFORMER X0050A		X0050C 0
1200C			
28C	8A		
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF1 75 MVA; 230/13.8 kV; Xps=20.06			
	TRANSFORMER		X0051A 1.E6 0
9999			
1200A		.079453.0591.33E5	
26A	6B	.0009 .57313800.	
	TRANSFORMER X0051A		X0051B 0
1200B			
26B	6C		
	TRANSFORMER X0051A		X0051C 0
1200C			
26C	6A		
C SE P.AFONSO 3 A -TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.41			
	TRANSFORMER		9.585557.07X0052A 1.E6 0
	9.58500042	557.067183	
	27.7766993	577.291566	
	52.9557711	605.685405	
	230.231063	620.679344	
	1137.52521	660.7296	
9999			
1200A		.0935 3.741.33E5	
2500A		.441917.6752.89E5	
	TRANSFORMER X0052A		X0052B 0
1200B			
2500B			
	TRANSFORMER X0052A		X0052C 0
1200C			
2500C			
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF4 240 MVA; 230/13.8 kV; Xps=2.78			
	TRANSFORMER		X0053A 1.E6 0
9999			
1200A		.18357.33991.33E5	
210A	10B	.002 .079313800.	
	TRANSFORMER X0053A		X0053B 0
1200B			
210B	10C		
	TRANSFORMER X0053A		X0053C 0
1200C			
210C	10A		
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF3 90 MVA; 230/13.8 kV; Xps=15.73			
	TRANSFORMER		X0054A 1.E6 0
9999			
1200A		.079441.6061.33E5	
29A	9B	.0009 .449313800.	
	TRANSFORMER X0054A		X0054B 0
1200B			
29B	9C		
	TRANSFORMER X0054A		X0054C 0
1200C			
29C	9A		
C SE P.AFONSO 2 B1 UHE - TRF1 90 MVA; 13.8/230 kV; Xps=15.1			
	TRANSFORMER		X0055A 1.E6 0
9999			
17A	7C	.0003 .431313800.	
2200A		.0265 39.941.33E5	
	TRANSFORMER X0055A		X0055B 0
17B	7A		
2200B			
	TRANSFORMER X0055A		X0055C 0
17C	7B		
2200C			
C SE P.AFONSO 2-A1 UHE - TRF1 75 MVA; 13.8/230 kV; Xps=18			
	TRANSFORMER		X0056A 1.E6 0
9999			
14A	4C	.0003 .514213800.	
2200A		.0265 47.611.33E5	
	TRANSFORMER X0056A		X0056B 0
14B	4A		
2200B			
	TRANSFORMER X0056A		X0056C 0

14C	4B			
2200C				
C SE P.AFONSO 3 B UHE - TRF1 67 MVA; 230/13.8 kV; Xps=10.66				
TRANSFORMER		X0057A	1.E6	0
9999				
1300A		.039728.2061.33E5		
21A	1B	.0004 .304613800.		
TRANSFORMER X0057A		X0057B		0
1300B				
21B	1C			
TRANSFORMER X0057A		X0057C		0
1300C				
21C	1A			
C SE P.AFONSO 3 B UHE - TRF2 240 MVA; 230/13.8 kV; Xps=6.07				
TRANSFORMER		X0058A	1.E6	0
9999				
1300A		.026516.0551.33E5		
211A	11B	.0003 .173413800.		
TRANSFORMER X0058A		X0058B		0
1300B				
211B	11C			
TRANSFORMER X0058A		X0058C		0
1300C				
211C	11A			
C SE GARANHUNS - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=2.23				
TRANSFORMER		9.585557.07X0060A	1.E6	0
9.58500042	557.067183			
27.7766993	577.291566			
52.9557711	605.685405			
230.231063	620.679344			
1137.52521	660.7296			
9999				
1349A		.14755.89841.33E5		
2549A		.696927.8752.89E5		
TRANSFORMER X0060A		X0060B		0
1349B				
2549B				
TRANSFORMER X0060A		X0060C		0
1349C				
2549C				
C SE ANGELIM - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.78				
TRANSFORMER		9.585557.07X0061A	1.E6	0
9.58500042	557.067183			
27.7766993	577.291566			
52.9557711	605.685405			
230.231063	620.679344			
1137.52521	660.7296			
9999				
1240A		.11754.70021.33E5		
2540A		.555322.2122.89E5		
TRANSFORMER X0061A		X0061B		0
1240B				
2540B				
TRANSFORMER X0061A		X0061C		0
1240C				
2540C				
C SE ANGELIM - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.78				
TRANSFORMER		9.585557.07X0063A	1.E6	0
9.58500042	557.067183			
27.7766993	577.291566			
52.9557711	605.685405			
230.231063	620.679344			
1137.52521	660.7296			
9999				
1240A		.11754.70021.33E5		
2540A		.555322.2122.89E5		
TRANSFORMER X0063A		X0063B		0
1240B				
2540B				
TRANSFORMER X0063A		X0063C		0
1240C				
2540C				
C SE XINGO UHE - TRF1 3000 MVA; 500/13.8 kV; Xps=1.28				
TRANSFORMER		X0066A	1.E6	0
9999				
1504A		.4 16.2.89E5		
289A	89B	.0009 .036613800.		
TRANSFORMER X0066A		X0066B		0

1504B					
289B	89C				
	TRANSFORMER X0066A		X0066C	0	
1504C					
289C	89A				
C SE CAMAÇARI B1 - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.17					
	TRANSFORMER	9.585557.07X0068A	1.E6	0	
	9.58500042	557.067183			
	27.7766993	577.291566			
	52.9557711	605.685405			
	230.231063	620.679344			
	1137.52521	660.7296			
	9999				
1274A		.07743.09471.33E5			
2574A		.365614.6252.89E5			
	TRANSFORMER X0068A		X0068B	0	
1274B					
2574B					
	TRANSFORMER X0068A		X0068C	0	
1274C					
2574C					
C SE CAMAÇARI B1 - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.15					
	TRANSFORMER	9.585557.07X0069A	1.E6	0	
	9.58500042	557.067183			
	27.7766993	577.291566			
	52.9557711	605.685405			
	230.231063	620.679344			
	1137.52521	660.7296			
	9999				
1274A		.0763.04181.33E5			
2574A		.359414.3752.89E5			
	TRANSFORMER X0069A		X0069B	0	
1274B					
2574B					
	TRANSFORMER X0069A		X0069C	0	
1274C					
2574C					
C SE CAMAÇARI B2 - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.13					
	TRANSFORMER	9.585557.07X0070A	1.E6	0	
	9.58500042	557.067183			
	27.7766993	577.291566			
	52.9557711	605.685405			
	230.231063	620.679344			
	1137.52521	660.7296			
	9999				
1294A		.07472.98891.33E5			
2574A		.353114.1252.89E5			
	TRANSFORMER X0070A		X0070B	0	
1294B					
2574B					
	TRANSFORMER X0070A		X0070C	0	
1294C					
2574C					
C SE CAMAÇARI B2 - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.01					
	TRANSFORMER	9.585557.07X0071A	1.E6	0	
	9.58500042	557.067183			
	27.7766993	577.291566			
	52.9557711	605.685405			
	230.231063	620.679344			
	1137.52521	660.7296			
	9999				
1294A		.06682.67151.33E5			
2574A		.315612.6252.89E5			
	TRANSFORMER X0071A		X0071B	0	
1294B					
2574B					
	TRANSFORMER X0071A		X0071C	0	
1294C					
2574C					
C SE JARDIM - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.99					
	TRANSFORMER		X0072A	1.E6	0
	9999				
1294A		.85934.3591.33E5			
2674A	674B	.23199.2768	6.9E4		
	TRANSFORMER X0072A		X0072B		0
1294B					
2674B	674C				
	TRANSFORMER X0072A		X0072C		0

1294C			
2674C	674A		
C SE CAMAÇARI B1 - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.92			
TRANSFORMER		X0073A	1.E6
9999			0
1274A		.854334.1731.33E5	
2674A	674B	.23079.2268	6.9E4
TRANSFORMER X0073A		X0073B	0
1274B			
2674B	674C		
TRANSFORMER X0073A		X0073C	0
1274C			
2674C	674A		
C SE JARDIM - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.27			
TRANSFORMER		9.585557.07X0076A	1.E6
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			0
1273A		.0843.35921.33E5	
2573A		.396915.8752.89E5	
TRANSFORMER X0076A		X0076B	0
1273B			
2573B			
TRANSFORMER X0076A		X0076C	0
1273C			
2573C			
C SE JARDIM - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.27			
TRANSFORMER		9.585557.07X0077A	1.E6
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			0
1273A		.0843.35921.33E5	
2573A		.396915.8752.89E5	
TRANSFORMER X0077A		X0077B	0
1273B			
2573B			
TRANSFORMER X0077A		X0077C	0
1273C			
2573C			
C SE JARDIM - TRF3 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.27			
TRANSFORMER		9.585557.07X0078A	1.E6
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			0
1273A		.0843.35921.33E5	
2573A		.396915.8752.89E5	
TRANSFORMER X0078A		X0078B	0
1273B			
2573B			
TRANSFORMER X0078A		X0078C	0
1273C			
2573C			
C SE N.S.SOCORRO - TRF1 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER		X0079A	1.E6
9999			0
111273A		.616924.6781.33E5	
211673A11673B		.1666	6.663
TRANSFORMER X0079A		X0079B	0
111273B			
211673B11673C			
TRANSFORMER X0079A		X0079C	0
111273C			
211673C11673A			
C SE N.S.SOCORRO - TRF2 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER		X0080A	1.E6
9999			0
111273A		.616924.6781.33E5	
211673A11673B		.1666	6.663
TRANSFORMER X0080A		X0080B	0

111273B			
211673B11673C			
TRANSFORMER X0080A		X0080C	0
111273C			
211673C11673A			
C SE N.S.SOCORRO - TRF3 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER		X0081A 1.E6	0
9999			
111273A	.616924.6781.33E5		
211673A11673B	.1666 6.663 6.9E4		
TRANSFORMER X0081A		X0081B	0
111273B			
211673B11673C			
TRANSFORMER X0081A		X0081C	0
111273C			
211673C11673A			
C SE JARDIM - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.99			
TRANSFORMER		X0082A 1.E6	0
9999			
1273A	.85934.3591.33E5		
2673A 673B	.23199.2768 6.9E4		
TRANSFORMER X0082A		X0082B	0
1273B			
2673B 673C			
TRANSFORMER X0082A		X0082C	0
1273C			
2673C 673A			
C SE JARDIM - TRF2 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13.95			
TRANSFORMER		X0083A 1.E6	0
9999			
1273A	.922436.8981.33E5		
2673A 673B	.24919.9624 6.9E4		
TRANSFORMER X0083A		X0083B	0
1273B			
2673B 673C			
TRANSFORMER X0083A		X0083C	0
1273C			
2673C 673A			
C SE JARDIM - TRF3 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.81			
TRANSFORMER		X0084A 1.E6	0
9999			
1273A	.847133.8831.33E5		
2673A 673B	.22879.1483 6.9E4		
TRANSFORMER X0084A		X0084B	0
1273B			
2673B 673C			
TRANSFORMER X0084A		X0084C	0
1273C			
2673C 673A			
C SE JARDIM - TRF4 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.99			
TRANSFORMER		X0085A 1.E6	0
9999			
1273A	.85934.3591.33E5		
2673A 673B	.23199.2768 6.9E4		
TRANSFORMER X0085A		X0085B	0
1273B			
2673B 673C			
TRANSFORMER X0085A		X0085C	0
1273C			
2673C 673A			
C SE CAMAÇARI 4 - TRF1 1200 MVA; 500/230 kV; Xps=1.17			
TRANSFORMER	8.8183 1211.X0092A	1.E6	0
8.81831992	1210.9992		
25.5549097	1254.96465		
48.7199698	1316.68955		
211.815449	1349.28463		
1046.53738	1436.34923		
9999			
1584A	.365614.6252.89E5		
2284A	.07743.09471.33E5		
TRANSFORMER X0092A		X0092B	0
1584B			
2284B			
TRANSFORMER X0092A		X0092C	0
1584C			
2284C			
C SE CAMAÇARI 4 - TRF2 1200 MVA; 500/230 kV; Xps=1.17			
TRANSFORMER	8.8183 1211.X0093A	1.E6	0

8.81831992	1210.9992		
25.5549097	1254.96465		
48.7199698	1316.68955		
211.815449	1349.28463		
1046.53738	1436.34923		
9999			
1584A	.365614.6252.89E5		
2284A	.07743.09471.33E5		
TRANSFORMER X0093A		X0093B	0
1584B			
2284B			
TRANSFORMER X0093A		X0093C	0
1584C			
2284C			
C SE F.SANTANA3 - TRF1 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER		X0094A 1.E6	0
9999			
111110A	.616924.6781.33E5		
218763A18763B	.1666 6.663 6.9E4		
TRANSFORMER X0094A		X0094B	0
111110B			
218763B18763C			
TRANSFORMER X0094A		X0094C	0
111110C			
218763C18763A			
C SE F.SANTANA3 - TRF2 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER		X0095A 1.E6	0
9999			
111110A	.616924.6781.33E5		
218763A18763B	.1666 6.663 6.9E4		
TRANSFORMER X0095A		X0095B	0
111110B			
218763B18763C			
TRANSFORMER X0095A		X0095C	0
111110C			
218763C18763A			
C SE P.CAVALO UHE - TRF1 90 MVA; 230/13.8 kV; Xps=13.47			
TRANSFORMER		X0096A 1.E6	0
9999			
1375A	.890735.6281.33E5		
248A 48B	.0096 .384813800.		
TRANSFORMER X0096A		X0096B	0
1375B			
248B 48C			
TRANSFORMER X0096A		X0096C	0
1375C			
248C 48A			
C SE G.MANGABEIRA - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER		X0097A 1.E6	0
9999			
1275A	.859634.3851.33E5		
2675A 675B	.2321 9.284 6.9E4		
TRANSFORMER X0097A		X0097B	0
1275B			
2675B 675C			
TRANSFORMER X0097A		X0097C	0
1275C			
2675C 675A			
C SE G.MANGABEIRA - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER		X0098A 1.E6	0
9999			
1275A	.859634.3851.33E5		
2675A 675B	.2321 9.284 6.9E4		
TRANSFORMER X0098A		X0098B	0
1275B			
2675B 675C			
TRANSFORMER X0098A		X0098C	0
1275C			
2675C 675A			
C SE SAPEAÇU - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.4			
TRANSFORMER		9.585557.07X0099A 1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1289A	.0926 3.7031.33E5		

2589A	.4375	17.52.89E5	
TRANSFORMER X0099A		X0099B	0
1289B			
2589B			
TRANSFORMER X0099A		X0099C	0
1289C			
2589C			
C SE SAPEAÇU - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.4			
TRANSFORMER		9.585557.07X0100A	1.E6
9.58500042	557.067183		0
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1289A	.0926	3.7031.33E5	
2589A	.4375	17.52.89E5	
TRANSFORMER X0100A		X0100B	0
1289B			
2589B			
TRANSFORMER X0100A		X0100C	0
1289C			
2589C			
C SE SAPEAÇU - TRF3 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.4			
TRANSFORMER		9.585557.07X0101A	1.E6
9.58500042	557.067183		0
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1289A	.0926	3.7031.33E5	
2589A	.4375	17.52.89E5	
TRANSFORMER X0101A		X0101B	0
1289B			
2589B			
TRANSFORMER X0101A		X0101C	0
1289C			
2589C			
C SE POÇÕES 2 - TRF1 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER		X0108A	1.E6
9999			0
1209A	.780331.2111.33E5		
2909A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0108A		X0108B	0
1209B			
2909B			
TRANSFORMER X0108A		X0108C	0
1209C			
2909C			
C SE POÇÕES 2 - TRF2 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER		X0109A	1.E6
9999			0
1209A	.780331.2111.33E5		
2909A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0109A		X0109B	0
1209B			
2909B			
TRANSFORMER X0109A		X0109C	0
1209C			
2909C			
C SE FUNIL CER - TRF1 200 MVA; 230/13.8 kV; Xps=4.55			
TRANSFORMER		X0110A	1.E6
9999			0
1276A	.300912.0351.33E5		
2476A 476B	.0032 .1313800.		
TRANSFORMER X0110A		X0110B	0
1276B			
2476B 476C			
TRANSFORMER X0110A		X0110C	0
1276C			
2476C 476A			
C SE FUNIL - TRF2 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER		1.5973557.07X0111A	1.E6
1.59734032	557.067183		0
4.62898693	577.291566		
8.82507926	605.685405		
38.3680067	620.679344		

189.568577	660.7296		
9999			
1276A	.780331.2111.33E5		
2976A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0111A	X0111B		0
1276B			
2976B			
TRANSFORMER X0111A	X0111C		0
1276C			
2976C			
C SE FUNIL - TRF3 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER	1.5973557.07X0112A	1.E6	0
1.59734032	557.067183		
4.62898693	577.291566		
8.82507926	605.685405		
38.3680067	620.679344		
189.568577	660.7296		
9999			
1276A	.780331.2111.33E5		
2976A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0112A	X0112B		0
1276B			
2976B			
TRANSFORMER X0112A	X0112C		0
1276C			
2976C			
C SE FUNIL - TRF4 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.24			
TRANSFORMER	1.5973557.07X0113A	1.E6	0
1.59734032	557.067183		
4.62898693	577.291566		
8.82507926	605.685405		
38.3680067	620.679344		
189.568577	660.7296		
9999			
1276A	.7432 29.731.33E5		
2976A	.267610.70379674.		
TRANSFORMER X0113A	X0113B		0
1276B			
2976B			
TRANSFORMER X0113A	X0113C		0
1276C			
2976C			
C SE FUNIL - TRF5 100 MVA; 230/138 kV; Xps=12.06			
TRANSFORMER	1.5973557.07X0114A	1.E6	0
1.59734032	557.067183		
4.62898693	577.291566		
8.82507926	605.685405		
38.3680067	620.679344		
189.568577	660.7296		
9999			
1276A	.797531.8991.33E5		
2976A	.287111.48379674.		
TRANSFORMER X0114A	X0114B		0
1276B			
2976B			
TRANSFORMER X0114A	X0114C		0
1276C			
2976C			
C SE ITAPEBI UHE - TRF1 160 MVA; 230/13.8 kV; Xps=8.16			
TRANSFORMER	X0115A	1.E6	0
9999			
1263A	.539321.5731.33E5		
295A 95B	.0058 .23313800.		
TRANSFORMER X0115A	X0115B		0
1263B			
295B 95C			
TRANSFORMER X0115A	X0115C		0
1263C			
295C 95A			
C SE SAPEAÇU CER - TRF1 250 MVA; 13.8/230 kV; Xps=3.2			
TRANSFORMER	X0116A	1.E6	0
9999			
112333A12333C	.0023 .091413800.		
2289A	.2116 8.4641.33E5		
TRANSFORMER X0116A	X0116B		0
112333B12333A			
2289B			
TRANSFORMER X0116A	X0116C		0

112333C12333B			
2289C			
C SE S.A.JESUS - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.8			
TRANSFORMER		X0117A	1.E6
9999			0
1264A	.846433.8561.33E5		
2664A 664B	.22859.1411 6.9E4		
TRANSFORMER X0117A		X0117B	0
1264B			
2664B 664C			
TRANSFORMER X0117A		X0117C	0
1264C			
2664C 664A			
C SE S.A.JESUS - TRF2 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER		X0118A	1.E6
9999			0
1264A	.859634.3851.33E5		
2664A 664B	.2321 9.284 6.9E4		
TRANSFORMER X0118A		X0118B	0
1264B			
2664B 664C			
TRANSFORMER X0118A		X0118C	0
1264C			
2664C 664A			
C SE S.A.JESUS - TRF3 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER		X0119A	1.E6
9999			0
1264A	.859634.3851.33E5		
2664A 664B	.2321 9.284 6.9E4		
TRANSFORMER X0119A		X0119B	0
1264B			
2664B 664C			
TRANSFORMER X0119A		X0119C	0
1264C			
2664C 664A			
C SE POÇÕES 3 - TRF1 600 MVA; 500/230 kV; Xps=1.4			
TRANSFORMER	4.4092 1211.X0120A		1.E6
4.40915996	1210.9992		
12.7774549	1254.96465		
24.3599849	1316.68955		
105.907725	1349.28463		
523.268692	1436.34923		
9999			
111612A	.4375 17.52.89E5		
218612A	.0926 3.7031.33E5		
TRANSFORMER X0120A		X0120B	0
111612B			
218612B			
TRANSFORMER X0120A		X0120C	0
111612C			
218612C			
C SE FUNIL - TRF1 50 MVA; 115/138 kV; Xps=8.78			
TRANSFORMER		X0121A	1.E6
9999			0
1176A	.14515.805866395.		
2976A	.2098.360379674.		
TRANSFORMER X0121A		X0121B	0
1176B			
2976B			
TRANSFORMER X0121A		X0121C	0
1176C			
2976C			
C SE FUNIL UHE - TRF2 14 MVA; 115/13.8 kV; Xps=68.47			
TRANSFORMER		X0122A	1.E6
9999			0
1176A	1.131945.27766395.		
263A 63B	.0489 1.95613800.		
TRANSFORMER X0122A		X0122B	0
1176B			
263B 63C			
TRANSFORMER X0122A		X0122C	0
1176C			
263C 63A			
C SE FUNIL - TRF1 28 MVA; 138/13.8 kV; Xps=35.67			
TRANSFORMER		X0123A	1.E6
9999			0
1976A	.849133.96579674.		
2876A 876B	.02551.018913800.		

TRANSFORMER X0123A	X0123B	0
1976B		
2876B 876C		
TRANSFORMER X0123A	X0123C	0
1976C		
2876C 876A		
C SE P.PARAISO 2 CER - TRF1 350 MVA; 500/13.8 kV; Xps=3.43		
TRANSFORMER	X0136A 1.E6	0
9999		
138975A	1.071942.8752.89E5	
238976A38976B	.0024 .09813800.	
TRANSFORMER X0136A	X0136B	0
138975B		
238976B38976C		
TRANSFORMER X0136A	X0136C	0
138975C		
238976C38976A		
C SE IBICOARA - TRF1 300 MVA; 500/230 kV; Xps=4.92		
TRANSFORMER	X0137A 1.E6	0
9999		
1588A	1.5375 61.52.89E5	
2288A	.325313.0131.33E5	
TRANSFORMER X0137A	X0137B	0
1588B		
2288B		
TRANSFORMER X0137A	X0137C	0
1588C		
2288C		
C SE IBICOARA - TRF1 300 MVA; 500/230 kV; Xps=4.92		
TRANSFORMER	X0138A 1.E6	0
9999		
1588A	1.5375 61.52.89E5	
2288A	.325313.0131.33E5	
TRANSFORMER X0138A	X0138B	0
1588B		
2288B		
TRANSFORMER X0138A	X0138C	0
1588C		
2288C		
C SE P.AFONSO4 UHE - TRF1 450 MVA; 500/13.8 kV; Xps=0.9		
TRANSFORMER	X0139A 1.E6	0
9999		
1500A	.281811.2742.89E5	
214A 14B	.0006 .025813800.	
TRANSFORMER X0139A	X0139B	0
1500B		
214B 14C		
TRANSFORMER X0139A	X0139C	0
1500C		
214C 14A		
C Reator LT M.CHAPEU 2 LT 500 kV M.CHAPEU 2 - SAPEAÇU C1 - 180 Mvar		
555A	4.631388.9	0
555B	4.631388.9	0
555C	4.631388.9	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV M.CHAPEU 2 - SAPEAÇU C1 - 180 Mvar		
589A	4.631388.9	0
589B	4.631388.9	0
589C	4.631388.9	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA C2 - 150 Mvar		
505A	5.561666.7	0
505B	5.561666.7	0
505C	5.561666.7	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA C1 - 150 Mvar		
505A	5.561666.7	0
505B	5.561666.7	0
505C	5.561666.7	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV P.SERGIPE - OLINDINA C1 - 100 Mvar		
582A RN400C	8.33 2500.	0
582B RN400C	8.33 2500.	0
582C RN400C	8.33 2500.	0
C Reator LT P.SERGIPE LT 500 kV P.SERGIPE - OLINDINA C1 - 100 Mvar		
11151ARN400D	8.33 2500.	0
11151BRN400D	8.33 2500.	0
11151CRN400D	8.33 2500.	0
C Reator LT OUROLANDIA 2 LT 500 kV JUAZEIRO 3 - OUROLANDIA 2 C1 - 100 Mvar		
11561A	8.33 2500.	0
11561B	8.33 2500.	0
11561C	8.33 2500.	0

C Reator LT SOBRADINHO LT 500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3 C1 - 100 Mvar		
506A	8.33 2500.	0
506B	8.33 2500.	0
506C	8.33 2500.	0
C Reator LT SOBRADINHO LT 500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3 C2 - 150 Mvar		
506A	5.561666.7	0
506B	5.561666.7	0
506C	5.561666.7	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV P.AFONSO 4 - OLINDINA C1 - 150 Mvar		
582A	5.561666.7	0
582B	5.561666.7	0
582C	5.561666.7	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV L.GONZAGA - OLINDINA C1 - 150 Mvar		
582A	5.561666.7	0
582B	5.561666.7	0
582C	5.561666.7	0
C Reator LT MILAGRES 2 LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
11567A	6.942083.3	0
11567B	6.942083.3	0
11567C	6.942083.3	0
C Reator LT MILAGRES 2 LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
11567A	6.942083.3	0
11567B	6.942083.3	0
11567C	6.942083.3	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
505A	6.942083.3	0
505B	6.942083.3	0
505C	6.942083.3	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
505A	6.942083.3	0
505B	6.942083.3	0
505C	6.942083.3	0
C Reator LT GARANHUNS 2 LT 500 kV L.GONZAGA - GARANHUNS 2 C2 - 150 Mvar		
549A	5.561666.7	0
549B	5.561666.7	0
549C	5.561666.7	0
C Reator LT GARANHUNS 2 LT 500 kV L.GONZAGA - GARANHUNS 2 C1 - 150 Mvar		
549A	5.561666.7	0
549B	5.561666.7	0
549C	5.561666.7	0
C Reator LT ANGELIM LT 500 kV GARANHUNS 2 - ANGELIM C1 - 150 Mvar		
540A	5.561666.7	0
540B	5.561666.7	0
540C	5.561666.7	0
C Reator LT MESSIAS LT 500 kV XINGO - MESSIAS C1 - 150 Mvar		
542A	5.561666.7	0
542B	5.561666.7	0
542C	5.561666.7	0
C Reator LT ANGELIM LT 500 kV XINGO - ANGELIM C1 - 150 Mvar		
540A	5.561666.7	0
540B	5.561666.7	0
540C	5.561666.7	0
C Reator LT ANGELIM LT 500 kV P.AFONSO 4 - ANGELIM C1 - 150 Mvar		
540A	5.561666.7	0
540B	5.561666.7	0
540C	5.561666.7	0
C Reator LT JARDIM LT 500 kV XINGO - JARDIM C1 - 100 Mvar		
573A	8.33 2500.	0
573B	8.33 2500.	0
573C	8.33 2500.	0
C Reator LT JARDIM LT 500 kV XINGO - JARDIM C1 - 100 Mvar		
573A	8.33 2500.	0
573B	8.33 2500.	0
573C	8.33 2500.	0
C Reator LT P.PARAISO 2 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C1 - 270 Mvar		
38975A	3.09925.93	0
38975B	3.09925.93	0
38975C	3.09925.93	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C1 - 270 Mvar		
11612A	3.09925.93	0
11612B	3.09925.93	0
11612C	3.09925.93	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C2 - 270 Mvar		
11612A	3.09925.84	0
11612B	3.09925.84	0
11612C	3.09925.84	0
C Reator LT P.PARAISO 2 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C2 - 270 Mvar		
38975A	3.09925.93	0

38975B	3.09925.93	0
38975C	3.09925.93	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV SAPEAÇU - POÇÕES 3 C1 - 185 Mvar		
11612A	4.51351.3	0
11612B	4.51351.3	0
11612C	4.51351.3	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV SAPEAÇU - POÇÕES 3 C1 - 185 Mvar		
589A	4.51351.3	0
589B	4.51351.3	0
589C	4.51351.3	0
C Reator LT IBICOARA LT 500 kV IBICOARA - SAPEAÇU C1 - 200 Mvar		
588A	4.17 1250.	0
588B	4.17 1250.	0
588C	4.17 1250.	0
C Reator LT IBICOARA LT 500 kV IBICOARA - POÇÕES 3 C1 - 110 Mvar		
588A	7.582272.7	0
588B	7.582272.7	0
588C	7.582272.7	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV IBICOARA - SAPEAÇU C1 - 150 Mvar		
589A	5.561666.7	0
589B	5.561666.7	0
589C	5.561666.7	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV IBICOARA - POÇÕES 3 C1 - 100 Mvar		
11612A	8.33 2500.	0
11612B	8.33 2500.	0
11612C	8.33 2500.	0
C Reator LT IBICOARA LT 500 kV IGAPORÃ 3 - IBICOARA C1 - 200 Mvar		
588A	4.17 1250.	0
588B	4.17 1250.	0
588C	4.17 1250.	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV OLINDINA - SAPEAÇU C1 - 100 Mvar		
589A RN800A	8.33 2500.	0
589B RN800A	8.33 2500.	0
589C RN800A	8.33 2500.	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV OLINDINA - SAPEAÇU C1 - 100 Mvar		
582A RN800B	8.33 2500.	0
582B RN800B	8.33 2500.	0
582C RN800B	8.33 2500.	0
C Reator de Barra SE G.OURO 2 500 kV - 1x400 Mvar		
11560A	2.137 641.	0
11560B	2.137 641.	0
11560C	2.137 641.	0
C Reator de Barra SE G.OURO 2 500 kV - 1x200 Mvar		
11560A	4.167 1250.	0
11560B	4.167 1250.	0
11560C	4.167 1250.	0
C Reator de Barra SE G.OURO CER 13.8 kV - 1x26 Mvar		
11562A	.025 7.381	0
11562B	.025 7.381	0
11562C	.025 7.381	0
C Reator de Barra SE B.J.LAPA 230 kV - 1x10 Mvar		
285A	17.633 5290.	0
285B	17.633 5290.	0
285C	17.633 5290.	0
C Reator de Barra SE M.CHAPEU 2 230 kV - 1x20 Mvar		
355A	8.817 2645.	0
355B	8.817 2645.	0
355C	8.817 2645.	0
C Reator de Barra SE M.CHAPEU 2 500 kV - 1x150 Mvar		
555A	5.5561666.8	0
555B	5.5561666.8	0
555C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE OUROLANDIA 2 500 kV - 1x100 Mvar		
11561A	8.333 2500.	0
11561B	8.333 2500.	0
11561C	8.333 2500.	0
C Reator de Barra SE JUAZEIRO 3 500 kV - 1x150 Mvar		
11582A	5.5561666.8	0
11582B	5.5561666.8	0
11582C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE SOBRADINHO 500 kV - 1x400 Mvar		
506A	2.083 625.	0
506B	2.083 625.	0
506C	2.083 625.	0
C Reator de Barra SE MILAGRES 2 500 kV - 1x575 Mvar		
11567A	1.449434.75	0
11567B	1.449434.75	0
11567C	1.449434.75	0

C Reator de Barra SE MILAGRES 2 500 kV - 1x200 Mvar		
11567A	4.167 1250.	0
11567B	4.167 1250.	0
11567C	4.167 1250.	0
C Reator de Barra SE OLINDINA 500 kV - 1x150 Mvar		
582A	5.5561666.8	0
582B	5.5561666.8	0
582C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE GARANHUNS 2 500 kV - 1x100 Mvar		
549A	8.333 2500.	0
549B	8.333 2500.	0
549C	8.333 2500.	0
C Reator de Barra SE GARANHUNS 2 500 kV - 1x150 Mvar		
549A	5.5561666.8	0
549B	5.5561666.8	0
549C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE ANGELIM 500 kV - 1x150 Mvar		
540A	5.5561666.8	0
540B	5.5561666.8	0
540C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE P.SERGIPE 500 kV - 1x150 Mvar		
11151A	5.5561666.8	0
11151B	5.5561666.8	0
11151C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE SAPEAÇU CER 13.8 kV - 1x90 Mvar		
12333A	.007 2.119	0
12333B	.007 2.119	0
12333C	.007 2.119	0
C Reator de Barra SE ITAGIBA 230 kV - 1x10 Mvar		
213A	17.633 5290.	0
213B	17.633 5290.	0
213C	17.633 5290.	0
C Reator de Barra SE FUNIL CER 13.8 kV - 1x67 Mvar		
476A	.009 2.842	0
476B	.009 2.842	0
476C	.009 2.842	0
C Reator de Barra SE POÇÕES 3 500 kV - 1x150 Mvar		
11612A	5.5561666.8	0
11612B	5.5561666.8	0
11612C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE IGAPORÃ 3 500 kV - 1x350 Mvar		
11594A	2.381714.25	0
11594B	2.381714.25	0
11594C	2.381714.25	0
C Reator de Barra SE IGAPORÃ 3 500 kV - 1x150 Mvar		
11594A	5.5561666.8	0
11594B	5.5561666.8	0
11594C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE P.PARAISO 2 500 kV - 1x150 Mvar		
38975A	5.5561666.8	0
38975B	5.5561666.8	0
38975C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE P.PARAISO 2 500 kV - 1x300 Mvar		
38975A	2.778833.25	0
38975B	2.778833.25	0
38975C	2.778833.25	0
C Banco de Capacitores SE M.CHAPEU 2 CER 13.8 kV - 1x137.9 Mvar		
12334A	7.24E5	0
12334B	7.24E5	0
12334C	7.24E5	0
C Banco de Capacitores SE CAMAÇARI 69 kV - 1x21.3 Mvar		
674A	4474.6	0
674B	4474.6	0
674C	4474.6	0
C Banco de Capacitores SE JARDIM 69 kV - 1x20.3 Mvar		
673A	4263.9	0
673B	4263.9	0
673C	4263.9	0
C Banco de Capacitores SE FUNIL 13.8 kV - 1x3.1 Mvar		
876A	16277.	0
876B	16277.	0
876C	16277.	0
C Banco de Capacitores SE P.PARAISO 2 CER 13.8 kV - 1x201.2 Mvar		
38976A	1.06E6	0
38976B	1.06E6	0
38976C	1.06E6	0
C Banco de Capacitores SE POÇÕE3 230 kV - 1x50 Mvar		
18612A	945.18	0

```

18612B                                945.18                                0
18612C                                945.18                                0
C LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2&C3
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\230-MC-IR-C1_2-A.lib, X0171A, X0171B, X0171C $$
C , X0172C, X0172B, X0172A, X0181A, X0181B, X0181C, X0173C, X0173B, X0173A
$VINTAGE, 1
-1X0171AX0181A                        7.13504E-01 1.01271E+03 1.85836E+05-1.67500E+01 1 6
-2X0171BX0181B                        3.90492E-02 3.01294E+02 2.89696E+05-1.67500E+01 1 6
-3X0171CX0181C                        3.48128E-02 3.30845E+02 2.93331E+05-1.67500E+01 1 6
-4X0172CX0173C                        3.39966E-02 2.55670E+02 2.95034E+05-1.67500E+01 1 6
-5X0172BX0173B                        3.39813E-02 2.22916E+02 2.94744E+05-1.67500E+01 1 6
-6X0172AX0173A                        3.40935E-02 2.31354E+02 2.94965E+05-1.67500E+01 1 6
$VINTAGE, 0
0.39552328 0.53796083 -0.33259459 0.49473892 -0.32829631 -0.27653253
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31734519 -0.01600361 -0.45360564 0.05305079 0.53048920 0.58787848
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49993220 -0.48620404 -0.42673001 -0.47091420 -0.31277367 -0.30158082
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49809099 -0.47299499 0.43437803 0.50334280 0.30829306 -0.28775244
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2&C3
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\230-MC-IR-C1_2-A.lib, X0181A, X0181B, X0181C $$
C , X0173C, X0173B, X0173A, X0182A, X0182B, X0182C, X0183C, X0183B, X0183A
$VINTAGE, 1
-1X0181AX0182A                        7.13504E-01 1.01271E+03 1.85836E+05-1.67500E+01 1 6
-2X0181BX0182B                        3.90492E-02 3.01294E+02 2.89696E+05-1.67500E+01 1 6
-3X0181CX0182C                        3.48128E-02 3.30845E+02 2.93331E+05-1.67500E+01 1 6
-4X0173CX0183C                        3.39966E-02 2.55670E+02 2.95034E+05-1.67500E+01 1 6
-5X0173BX0183B                        3.39813E-02 2.22916E+02 2.94744E+05-1.67500E+01 1 6
-6X0173AX0183A                        3.40935E-02 2.31354E+02 2.94965E+05-1.67500E+01 1 6
$VINTAGE, 0
0.39552328 0.53796083 -0.33259459 0.49473892 -0.32829631 -0.27653253
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31734519 -0.01600361 -0.45360564 0.05305079 0.53048920 0.58787848
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49993220 -0.48620404 -0.42673001 -0.47091420 -0.31277367 -0.30158082
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49809099 -0.47299499 0.43437803 0.50334280 0.30829306 -0.28775244
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2&C3
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\230-MC-IR-C1_2-A.lib, X0182A, X0182B, X0182C $$
C , X0183C, X0183B, X0183A, 355A##, 355B##, 355C##, 355C##, 355B##, 355A##
$VINTAGE, 1
-1X0182A355A                          7.13504E-01 1.01271E+03 1.85836E+05-1.67500E+01 1 6
-2X0182B355B                          3.90492E-02 3.01294E+02 2.89696E+05-1.67500E+01 1 6
-3X0182C355C                          3.48128E-02 3.30845E+02 2.93331E+05-1.67500E+01 1 6
-4X0183C355C                          3.39966E-02 2.55670E+02 2.95034E+05-1.67500E+01 1 6
-5X0183B355B                          3.39813E-02 2.22916E+02 2.94744E+05-1.67500E+01 1 6
-6X0183A355A                          3.40935E-02 2.31354E+02 2.94965E+05-1.67500E+01 1 6
$VINTAGE, 0
0.39552328 0.53796083 -0.33259459 0.49473892 -0.32829631 -0.27653253
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31734519 -0.01600361 -0.45360564 0.05305079 0.53048920 0.58787848
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49993220 -0.48620404 -0.42673001 -0.47091420 -0.31277367 -0.30158082
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49809099 -0.47299499 0.43437803 0.50334280 0.30829306 -0.28775244
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2&C3
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\230-MC-IR-C1_2-A.lib, 283A##, 283B##, 283C## $$
C , 283C##, 283B##, 283A##, X0171A, X0171B, X0171C, X0172C, X0172B, X0172A
$VINTAGE, 1
-1283A X0171A                          7.13504E-01 1.01271E+03 1.85836E+05-1.67500E+01 1 6
-2283B X0171B                          3.90492E-02 3.01294E+02 2.89696E+05-1.67500E+01 1 6
-3283C X0171C                          3.48128E-02 3.30845E+02 2.93331E+05-1.67500E+01 1 6

```

```

-4283C X0172C          3.39966E-02 2.55670E+02 2.95034E+05-1.67500E+01 1 6
-5283B X0172B          3.39813E-02 2.22916E+02 2.94744E+05-1.67500E+01 1 6
-6283A X0172A          3.40935E-02 2.31354E+02 2.94965E+05-1.67500E+01 1 6
$VINTAGE, 0
  0.39552328 0.53796083 -0.33259459 0.49473892 -0.32829631 -0.27653253
  0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.31734519 -0.01600361 -0.45360564 0.05305079 0.53048920 0.58787848
  0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.49993220 -0.48620404 -0.42673001 -0.47091420 -0.31277367 -0.30158082
  0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.49809099 -0.47299499 0.43437803 0.50334280 0.30829306 -0.28775244
  0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
  0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
  0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-A.lib, 589A##, 589B##, 589C## $$
C , X0163A, X0163B, X0163C
$VINTAGE, 1
-1589A X0163A          3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-3.45000E+01 1 3
-2589B X0163B          1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-3.45000E+01 1 3
-3589C X0163C          1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-3.45000E+01 1 3
$VINTAGE, 0
  0.60584683 0.66890008 -0.45327983
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.53045974 0.06780184 0.82056692
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B1.lib, X0163B, X0163C, X0163A $$
C , X0164B, X0164C, X0164A
$VINTAGE, 1
-1X0163BX0164B        3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-1.72500E+01 1 3
-2X0163CX0164C        1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-1.72500E+01 1 3
-3X0163AX0164A        1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-1.72500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
  0.60584683 0.66890008 -0.45327983
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.53045974 0.06780184 0.82056692
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B2.lib, X0164B, X0164C, X0164A $$
C , X0184B, X0184C, X0184A
$VINTAGE, 1
-1X0164BX0184B        3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-5.17500E+01 1 3
-2X0164CX0184C        1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-5.17500E+01 1 3
-3X0164AX0184A        1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-5.17500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
  0.60584683 0.66890008 -0.45327983
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.53045974 0.06780184 0.82056692
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B2.lib, X0184C, X0184A, X0184B $$
C , X0165C, X0165A, X0165B
$VINTAGE, 1
-1X0184CX0165C        3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-5.17500E+01 1 3
-2X0184AX0165A        1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-5.17500E+01 1 3
-3X0184BX0165B        1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-5.17500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
  0.60584683 0.66890008 -0.45327983
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.53045974 0.06780184 0.82056692
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
  0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
  0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B1.lib, X0165C, X0165A, X0165B $$
C , X0166C, X0166A, X0166B
$VINTAGE, 1
-1X0165CX0166C        3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-1.72500E+01 1 3
-2X0165AX0166A        1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-1.72500E+01 1 3

```

```

-3X0165BX0166B          1.81754E-02  1.94081E+02  2.94281E+05-1.72500E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60584683  0.66890008 -0.45327983
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53045974  0.06780184  0.82056692
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-A.lib, X0166A, X0166B, X0166C $$
C , 582A##, 582B##, 582C##
$VINTAGE, 1
-1X0166A582A          3.75604E-01  5.89009E+02  1.99528E+05-3.45000E+01  1  3
-2X0166B582B          1.71064E-02  2.20567E+02  2.94638E+05-3.45000E+01  1  3
-3X0166C582C          1.81754E-02  1.94081E+02  2.94281E+05-3.45000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60584683  0.66890008 -0.45327983
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53045974  0.06780184  0.82056692
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-A.lib, 582A##, 582B##, 582C## $$
C , X0167A, X0167B, X0167C
$VINTAGE, 1
-1582A X0167A          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-3.00000E+01  1  3
-2582B X0167B          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-3.00000E+01  1  3
-3582C X0167C          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-3.00000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B1.lib, X0167B, X0167C, X0167A $$
C , X0168B, X0168C, X0168A
$VINTAGE, 1
-1X0167BX0168B          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-1.05000E+01  1  3
-2X0167CX0168C          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-1.05000E+01  1  3
-3X0167AX0168A          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-1.05000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B2.lib, X0168B, X0168C, X0168A $$
C , X0177B, X0177C, X0177A
$VINTAGE, 1
-1X0168BX0177B          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-4.95000E+01  1  3
-2X0168CX0177C          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-4.95000E+01  1  3
-3X0168AX0177A          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-4.95000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B2.lib, X0177C, X0177A, X0177B $$
C , X0169C, X0169A, X0169B
$VINTAGE, 1
-1X0177CX0169C          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-4.95000E+01  1  3
-2X0177AX0169A          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-4.95000E+01  1  3
-3X0177BX0169B          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-4.95000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000

```



```

C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B1.lib, X0169C, X0169A, X0169B $$
C , X0170C, X0170A, X0170B
$VINTAGE, 1
-1X0169CX0170C          3.75441E-01 5.88762E+02 1.99444E+05-1.05000E+01 1 3
-2X0169AX0170A          1.71045E-02 2.20560E+02 2.94626E+05-1.05000E+01 1 3
-3X0169BX0170B          1.81837E-02 1.94207E+02 2.94270E+05-1.05000E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60594149 0.66893142 -0.45322686
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53018424 0.06780671 0.82063860
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-A.lib, X0170A, X0170B, X0170C $$
C , 11151A, 11151B, 11151C
$VINTAGE, 1
-1X0170A11151A          3.75441E-01 5.88762E+02 1.99444E+05-3.00000E+01 1 3
-2X0170B11151B          1.71045E-02 2.20560E+02 2.94626E+05-3.00000E+01 1 3
-3X0170C11151C          1.81837E-02 1.94207E+02 2.94270E+05-3.00000E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60594149 0.66893142 -0.45322686
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53018424 0.06780671 0.82063860
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
0.00000000 0.00000000 0.00000000
BLANK BRANCH
BLANK SWITCH
C < n 1><>< Ampl. >< Freq. ><Phase/T0>< A1 >< T1 >< TSTART >< TSTOP >
C Gerador IRECE SIN - 13,8 kV
14GIRECA 0 11267.653          60.          -1.          1.E3
14GIRECB 0 11267.653          60.         -120.        -1.          1.E3
14GIRECC 0 11267.653          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador SOBRADINHO 2 UHE - 13,8 kV
14GSOB2A 0 11267.653          60.          -1.          1.E3
14GSOB2B 0 11267.653          60.         -120.        -1.          1.E3
14GSOB2C 0 11267.653          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador SOBRADINHO 1 UHE - 13,8 kV
14GSOB1A 0 11267.653          60.          -1.          1.E3
14GSOB1B 0 11267.653          60.         -120.        -1.          1.E3
14GSOB1C 0 11267.653          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador L.GONZAGA 2 UHE - 13,8 kV
14GLGZ2A 0 11267.653          60.          -1.          1.E3
14GLGZ2B 0 11267.653          60.         -120.        -1.          1.E3
14GLGZ2C 0 11267.653          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador L.GONZAGA 1 UHE - 13,8 kV
14GLGZ1A 0 11267.653          60.          -1.          1.E3
14GLGZ1B 0 11267.653          60.         -120.        -1.          1.E3
14GLGZ1C 0 11267.653          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador P.AFONSO 3-2 UHE - 13,8 kV
14GPA32A 0 11267.653          60.          -1.          1.E3
14GPA32B 0 11267.653          60.         -120.        -1.          1.E3
14GPA32C 0 11267.653          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador ASAL B1 UHE - 13,8 kV
14GASB1A 0 13859.213          60.          -1.          1.E3
14GASB1B 0 13859.213          60.         -120.        -1.          1.E3
14GASB1C 0 13859.213          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador PAF2A1 - 13,8 kV
14GPAA1A 0 13859.213          60.          -1.          1.E3
14GPAA1B 0 13859.213          60.         -120.        -1.          1.E3
14GPAA1C 0 13859.213          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador PAF2A2 - 13,8 kV
14GPAA2A 0 13859.213          60.          -1.          1.E3
14GPAA2B 0 13859.213          60.         -120.        -1.          1.E3
14GPAA2C 0 13859.213          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador PAF2B1 - 13,8 kV
14GPAB1A 0 13859.213          60.          -1.          1.E3
14GPAB1B 0 13859.213          60.         -120.        -1.          1.E3
14GPAB1C 0 13859.213          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador PAF2B3 - 13,8 kV
14GPAB3A 0 13859.213          60.          -1.          1.E3
14GPAB3B 0 13859.213          60.         -120.        -1.          1.E3
14GPAB3C 0 13859.213          60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador PAF2B2 - 13,8 kV
14GPAB2A 0 13859.213          60.          -1.          1.E3
14GPAB2B 0 13859.213          60.         -120.        -1.          1.E3

```

14GPAB2C 0 13859.213	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador PAF2A3 - 13,8 kV				
14GPAA3A 0 13859.213	60.		-1.	1.E3
14GPAA3B 0 13859.213	60.	-120.	-1.	1.E3
14GPAA3C 0 13859.213	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador ASAL E1 UHE - 13,8 kV				
14GASE1A 0 13859.213	60.		-1.	1.E3
14GASE1B 0 13859.213	60.	-120.	-1.	1.E3
14GASE1C 0 13859.213	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador P.AFONSO UHE 1 - 13,8 kV				
14GPAF1A 0 11267.653	60.		-1.	1.E3
14GPAF1B 0 11267.653	60.	-120.	-1.	1.E3
14GPAF1C 0 11267.653	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador CAMAÇARI D1 SIN - 13,8 kV				
14GCAD1A 0 6760.5917	60.		-1.	1.E3
14GCAD1B 0 6760.5917	60.	-120.	-1.	1.E3
14GCAD1C 0 6760.5917	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador B.J.LAPA SIN - 13,8 kV				
14GBJLAA 0 11267.653	60.		-1.	1.E3
14GBJLAB 0 11267.653	60.	-120.	-1.	1.E3
14GBJLAC 0 11267.653	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador CAMAÇARI D2 SIN - 13,8 kV				
14GCAD2A 0 6760.5917	60.		-1.	1.E3
14GCAD2B 0 6760.5917	60.	-120.	-1.	1.E3
14GCAD2C 0 6760.5917	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador P.CAVALO 1 UHE - 13,8 kV				
14GPCA1A 0 5633.8264	60.		-1.	1.E3
14GPCA1B 0 5633.8264	60.	-120.	-1.	1.E3
14GPCA1C 0 5633.8264	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador FUNIL 1 UHE - 13,8 kV				
14GFUN1A 0 11267.653	60.		-1.	1.E3
14GFUN1B 0 11267.653	60.	-120.	-1.	1.E3
14GFUN1C 0 11267.653	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador ITAPEBI 1 UHE - 13,8 kV				
14GITA1A 0 11831.035	60.		-1.	1.E3
14GITA1B 0 11831.035	60.	-120.	-1.	1.E3
14GITA1C 0 11831.035	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador P.AFONSO 4-1 UHE - 13,8 kV				
14GPA41A 0 10140.888	60.		-1.	1.E3
14GPA41B 0 10140.888	60.	-120.	-1.	1.E3
14GPA41C 0 10140.888	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador XINGO 1 UHE - 13,8 kV				
14GXIN1A 0 10140.888	60.		-1.	1.E3
14GXIN1B 0 10140.888	60.	-120.	-1.	1.E3
14GXIN1C 0 10140.888	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - ANGELIM 500 kV				
14EANG5A 0 367423.46	60.		-1.	1.E3
14EANG5B 0 367423.46	60.	-120.	-1.	1.E3
14EANG5C 0 367423.46	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - SOBRADINHO 500 kV				
14ESOB5A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14ESOB5B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14ESOB5C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - MESSIAS 500 kV				
14EMES5A 0 367423.46	60.		-1.	1.E3
14EMES5B 0 367423.46	60.	-120.	-1.	1.E3
14EMES5C 0 367423.46	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - GARANHUNS 2 500 kV				
14EGA25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EGA25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EGA25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - G.OURO 2 500 kV				
14EGO25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EGO25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EGO25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - MILAGRES 2 500 kV				
14EMI25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EMI25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EMI25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - IGAPORÃ 3 500 kV				
14EIG35A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EIG35B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EIG35C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - P.PARAISO 2 500 kV				
14EPP25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EPP25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EPP25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - ITAPEBI 230 kV				

14EITA2A 0 112676.53	60.		-1.	1.E3
14EITA2B 0 112676.53	60.	-120.	-1.	1.E3
14EITA2C 0 112676.53	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - B.J.LAPA 230 kV				
14EBJL2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EBJL2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EBJL2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 B 230 kV				
14EP3B2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EP3B2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EP3B2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - ANGELIM 230 kV				
14EANG2A 0 169014.79	60.		-1.	1.E3
14EANG2B 0 169014.79	60.	-120.	-1.	1.E3
14EANG2C 0 169014.79	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 A 230 kV				
14EP3A2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EP3A2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EP3A2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - FUNIL 138 kV				
14EFUN1A 0 112676.53	60.		-1.	1.E3
14EFUN1B 0 112676.53	60.	-120.	-1.	1.E3
14EFUN1C 0 112676.53	60.	120.	-1.	1.E3
BLANK SOURCE				

CURTO MÁXIMO

```

C data:EQ-2023.40_MAX.ATP
BEGIN NEW DATA CASE
C -----
C Generated by ATPDRAW novembro, quinta-feira 8, 2018
C A Bonneville Power Administration program
C by H. K. Høidalen at SEFAS/NTNU - NORWAY 1994-2009
C -----
POWER FREQUENCY                60.
C $DUMMY, XYZ000
C dT >< Tmax >< Xopt >< Copt ><Epsiln>
  5.E-6      .5      60.      60.      1.E-18
    500      1      1      1      1      0      0      1      0
$PARAMETER
AI =1.0 $$
BI =1.0 $$
CI =1.0 $$
DI =1.0 $$
GIRECI =11267.65282 * 1.0 * AI $$
GSOB1I =11267.65282 * 1.0 * AI $$
GLGZ1I =11267.65282 * 1.0 * CI $$
GPA32I =11267.65282 * 1.0 * CI $$
GPAA1I =11267.65282 * 1.23 * CI $$
GASE1I =11267.65282 * 1.23 * CI $$
GPAF1I =11267.65282 * 1.0 * CI $$
GCAD1I =11267.65282 * 0.7 * DI $$
GBJLAI =11267.65282 * 1.0 * AI $$
GPCA1I =11267.65282 * 1.0 * BI $$
GFUN1I =11267.65282 * 1.0 * BI $$
GITA1I =11267.65282 * 1.0 * BI $$
GPA41I =11267.65282 * 1.0 * DI $$
GXIN1I =11267.65282 * 1.0 * DI $$
GPS1VI =19595.91794 * 1.0 * DI $$
GPS1GI =20412.41452 * 1.0 * DI $$
GTCA1I =11267.65282 * 1.02 * DI $$
GASE2I =11267.65282 * 1.0 * CI $$
ESOB2I =187794.214 * 1.0 * AI $$
EANG5I =408248.290 * 1.0 * DI $$
EMES5I =408248.290 * 1.0 * DI $$
EGA25I =408248.290 * 1.0 * CI $$
EGO25I =408248.290 * 1.0 * AI $$
EMI25I =408248.290 * 1.0 * CI $$
EIG35I =408248.290 * 1.0 * BI $$
EPP25I =408248.290 * 1.0 * BI $$
EP3A2I =187794.214 * 1.0 * CI $$
EANG2I =187794.214 * 1.0 * DI $$
EITA2I =187794.214 * 1.0 * BI $$
EBJL2I =187794.214 * 1.0 * AI $$
EP3B2I =187794.214 * 1.0 * CI $$
EFUN1I =112676.528 * 1.0 * BI $$
ESBO2I =187794.214 * 1.0 * AI $$
EPOC2I =187794.214 * 1.0 * BI $$
ECAT2I =187794.214 * 1.0 * BI $$
ECB12I =187794.214 * 0.5 * DI $$
ECB22I =187794.214 * 0.5 * DI $$
ECA42I =187794.214 * 1.0 * DI $$
EIBI2I =187794.214 * 1.0 * BI $$
EGAR2I =187794.214 * 1.0 * CI $$
EJUA2I =187794.214 * 1.0 * AI $$
EQSE2I =187794.214 * 1.0 * AI $$
EIRE1I =112676.528 * 1.0 * AI $$
EGOU1I =112676.528 * 1.0 * AI $$
EJAR6I =56338.2640 * 1.0 * DI $$
ECAM6I =56338.2640 * 1.0 * DI $$
EBRO6I =28169.1320 * 1.0 * AI $$
EUMU3I =28169.1320 * 1.0 * AI $$
ECLA3I =28169.1320 * 1.0 * AI $$
EGOU3I =28169.1320 * 1.0 * AI $$
ESOB5I =408248.290 * 1.0 * AI $$
GXIN1_____ =GXIN1I
GTCA1_____ =GTCA1I
GSOB1_____ =GSOB1I
GPS1V_____ =GPS1VI
GPS1G_____ =GPS1GI
GPCA1_____ =GPCA1I
GPAF1_____ =GPAF1I
GPAA1_____ =GPAA1I
GPA41_____ =GPA41I

```

GPA32 _____=GPA32I
 GLGZ1 _____=GLGZ1I
 GITA1 _____=GITA1I
 GIREC _____=GIRECI
 GFUN1 _____=GFUN1I
 GCAD1 _____=GCAD1I
 GBJLA _____=GBJLAI
 GASE2 _____=GASE2I
 GASE1 _____=GASE1I
 EUMU3 _____=EUMU3I
 ESOB5 _____=ESOB5I
 ESOB2 _____=ESOB2I
 ESBO2 _____=ESBO2I
 EQSE2 _____=EQSE2I
 EPP25 _____=EPP25I
 EPOC2 _____=EPOC2I
 EP3B2 _____=EP3B2I
 EP3A2 _____=EP3A2I
 EMI25 _____=EMI25I
 EMES5 _____=EMES5I
 EJUA2 _____=EJUA2I
 EJAR6 _____=EJAR6I
 EITA2 _____=EITA2I
 EIRE1 _____=EIRE1I
 EIG35 _____=EIG35I
 EIBI2 _____=EIBI2I
 EGOU3 _____=EGOU3I
 EGOU1 _____=EGOU1I
 EGO25 _____=EGO25I
 EGAR2 _____=EGAR2I
 EGA25 _____=EGA25I
 EFUN1 _____=EFUN1I
 ECLA3 _____=ECLA3I
 ECB22 _____=ECB22I
 ECB12 _____=ECB12I
 ECAT2 _____=ECAT2I
 ECAM6 _____=ECAM6I
 ECA42 _____=ECA42I
 EBRO6 _____=EBRO6I
 EBJL2 _____=EBJL2I
 EANG5 _____=EANG5I
 EANG2 _____=EANG2I
 BLANK \$PARAMETER
 C 1 2 3 4 5 6 7 8
 C 34567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R >< L >< C >
 C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R >< A >< B ><Leng><><>0
 C G.OURO 2
 C G.OURO CER
 C G.OURO 2
 C BROTAS
 C B.J.LAPA
 C B.J.LAPA SIN
 C IRECE
 C BROTAS
 C IRECE
 C IRECE SIN
 C G.OURO 1
 C G.OURO 1B
 C G.OURO 1
 C IRECE
 C OUROLANDIA 2
 C C.LARGO
 C SE01
 C UMBURANAS
 C C.FORMOSO
 C UMBURANAS
 C C.LARGO
 C C.FORMOSO
 C C.FORMOSO
 C C.FORMOSO
 C S.BONFIM
 C S.BONFIM
 C M.CHAPEU 2
 C BABILONIA
 C S.BABILONIA
 C V.BAHIA 2
 C M.CHAPEUS
 C S.AZUL

C M. CHAPEU
C M. CHAPEU 2
C BABILONIA
C S. BABILONIA
C V. BAHIA 2
C M. CHAPEUS
C S. AZUL
C M. CHAPEU 2 CER
C OUROLANDIA 2
C SAPEAÇU
C OLINDINA
C JUAZEIRO 3
C SOBRADINHO
C MILAGRES 2
C JUAZEIRO 3
C SOBRADINHO 1 UHE
C SOBRADINHO
C L. GONZAGA
C P. AFONSO 4
C L. GONZAGA 1 UHE
C L. GONZAGA 2 UHE
C SOBRADINHO 2 UHE
C P. AFONSO 3
C P. AFONSO 3
C ASALE 1 UHE
C P. AFONSO 2 A3 UHE
C P. AFONSO 2 B2 UHE
C P. AFONSO 2 B3 UHE
C P. AFONSO 3-1 UHE
C P. AFONSO 2-A1 UHE
C P. AFONSO 2 A2 UHE
C P. AFONSO 2 B1 UHE
C ASALE A
C ASAL B2 UHE
C P. AFONSO UHE 1
C P. AFONSO 3-2 UHE
C GARANHUNS
C A. SALES B
C GARANHUNS 2
C ANGELIM
C ANGELIM
C MESSIAS
C XINGO
C MESSIAS
C SANTANA 2
C XINGO 1 UHE
C P. SERGIPE
C CAMAÇARI
C JARDIM
C CAMAÇARI 4
C CAMAÇARI B2
C CAMAÇARI B1
C CAMAÇARI D1 SIN
C CAMAÇARI D2 SIN
C CAMAÇARI
C JARDIM
C ITABAINA
C N. S. SOCORRO
C JARDIM
C N. S. SOCORRO
C F. SANTANA 3
C EMBASA
C TOMBA
C SAPEAÇU
C G. MANGABEIRA
C CATU
C CAMAÇARI 4
C G. MANGABEIRA
C F. SANTANA 3
C P. CAVALO 1 UHE
C P. CAVALO
C POÇÕES 3
C S. A. JESUS
C FUNIL
C ITAGIBA
C POÇÕES 2
C P. PARAISO 2
C POÇÔE3

C ITAPEBI				
C SAPEAÇU CER				
C S.A.JESUS				
C POÇÕE 2				
C FUNIL CER				
C FUNIL				
C FUNIL				
C FUNIL 1 UHE				
C FUNIL 1 UHE				
C ITAPEBI 1 UHE				
C P.PARAISO 2 CER				
C IBICOARA				
C IBICOARA				
C IGAPORÃ 3				
C P.AFONSO 4-1 UHE				
C ASALE2 UHE 013				
C ASALB2 UHE 013				
C T.CAMAÇARI 1 UTE				
C P.SERGIPE 1V UTE				
C P.SERGIPE 1G UTE				
C ITABAINA				
C ITABAINA				
603A	78.39217.107			0
603B	78.39217.107			0
603C	78.39217.107			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0116A 1.E6	0
9999				
1X0115A	.001	.001.57735		
2603A 603B	.001	.001 1.		
TRANSFORMER X0116A			X0116B	0
1X0115B				
2603B 603C				
TRANSFORMER X0116A			X0116C	0
1X0115C				
2603C 603A				
103A	165.0818.156			0
103B	165.0818.156			0
103C	165.0818.156			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0118A 1.E6	0
9999				
1X0117A	.001	.001.57735		
2103A 103B	.001	.001 1.		
TRANSFORMER X0118A			X0118B	0
1X0117B				
2103B 103C				
TRANSFORMER X0118A			X0118C	0
1X0117C				
2103C 103A				
183A	178.866.653			0
183B	178.866.653			0
183C	178.866.653			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0120A 1.E6	0
9999				
1X0119A	.001	.001.57735		
2183A 183B	.001	.001 1.		
TRANSFORMER X0120A			X0120B	0
1X0119B				
2183B 183C				
TRANSFORMER X0120A			X0120C	0
1X0119C				
2183C 183A				
683A	35.9936.0888			0
683B	35.9936.0888			0
683C	35.9936.0888			0
C TRAFO IDEAL				
TRANSFORMER			X0122A 1.E6	0
9999				
1X0121A	.001	.001.57735		
2683A 683B	.001	.001 1.		
TRANSFORMER X0122A			X0122B	0
1X0121B				
2683B 683C				
TRANSFORMER X0122A			X0122C	0
1X0121C				
2683C 683A				

909A	160.5828.554		0
909B	160.5828.554		0
909C	160.5828.554		0
C TRAF0 IDEAL			
TRANSFORMER		X0124A 1.E6	0
9999			
1X0123A	.001	.001.57735	
2909A 909B	.001	.001 1.	
TRANSFORMER X0124A		X0124B	0
1X0123B			
2909B 909C			
TRANSFORMER X0124A		X0124C	0
1X0123C			
2909C 909A			
976A	81.52713.272		0
976B	81.52713.272		0
976C	81.52713.272		0
C TRAF0 IDEAL			
TRANSFORMER		X0126A 1.E6	0
9999			
1X0125A	.001	.001.57735	
2976A 976B	.001	.001 1.	
TRANSFORMER X0126A		X0126B	0
1X0125B			
2976B 976C			
TRANSFORMER X0126A		X0126C	0
1X0125C			
2976C 976A			
876A	18.2745.4803		0
876B	18.2745.4803		0
876C	18.2745.4803		0
C TRAF0 IDEAL			
TRANSFORMER		X0128A 1.E6	0
9999			
1X0127A	.001	.001.57735	
2876A 876B	.001	.001 1.	
TRANSFORMER X0128A		X0128B	0
1X0127B			
2876B 876C			
TRANSFORMER X0128A		X0128C	0
1X0127C			
2876C 876A			
664A	35.2538.5242		0
664B	35.2538.5242		0
664C	35.2538.5242		0
C TRAF0 IDEAL			
TRANSFORMER		X0130A 1.E6	0
9999			
1X0129A	.001	.001.57735	
2664A 664B	.001	.001 1.	
TRANSFORMER X0130A		X0130B	0
1X0129B			
2664B 664C			
TRANSFORMER X0130A		X0130C	0
1X0129C			
2664C 664A			
675A	64.72717.589		0
675B	64.72717.589		0
675C	64.72717.589		0
C TRAF0 IDEAL			
TRANSFORMER		X0132A 1.E6	0
9999			
1X0131A	.001	.001.57735	
2675A 675B	.001	.001 1.	
TRANSFORMER X0132A		X0132B	0
1X0131B			
2675B 675C			
TRANSFORMER X0132A		X0132C	0
1X0131C			
2675C 675A			
18763A	37.5868.5648		0
18763B	37.5868.5648		0
18763C	37.5868.5648		0
C TRAF0 IDEAL			
TRANSFORMER		X0134A 1.E6	0
9999			
1X0133A	.001	.001.57735	
218763A18763B	.001	.001 1.	

TRANSFORMER X0134A		X0134B		0
1X0133B				
218763B18763C				
TRANSFORMER X0134A		X0134C		0
1X0133C				
218763C18763A				
673A	19.6157.2782			0
673B	19.6157.2782			0
673C	19.6157.2782			0
C TRAF0 IDEAL				
TRANSFORMER		X0136A	1.E6	0
9999				
1X0135A	.001	.001	.57735	
2673A 673B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0136A		X0136B		0
1X0135B				
2673B 673C				
TRANSFORMER X0136A		X0136C		0
1X0135C				
2673C 673A				
674A	52.00418.174			0
674B	52.00418.174			0
674C	52.00418.174			0
C TRAF0 IDEAL				
TRANSFORMER		X0138A	1.E6	0
9999				
1X0137A	.001	.001	.57735	
2674A 674B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0138A		X0138B		0
1X0137B				
2674B 674C				
TRANSFORMER X0138A		X0138C		0
1X0137C				
2674C 674A				
11673A	38.07312.775			0
11673B	38.07312.775			0
11673C	38.07312.775			0
C TRAF0 IDEAL				
TRANSFORMER		X0140A	1.E6	0
9999				
1X0139A	.001	.001	.57735	
211673A11673B	.001	.001	1.	
TRANSFORMER X0140A		X0140B		0
1X0139B				
211673B11673C				
TRANSFORMER X0140A		X0140C		0
1X0139C				
211673C11673A				
C REATOR DE NEUTRO 400 OHM				
RN400C	1.333	400.		3
C REATOR DE NEUTRO 400 OHM				
RN400D	1.333	400.		3
C REATOR DE NEUTRO 800 OHM				
RN800A	2.666	800.		3
C REATOR DE NEUTRO 800 OHM				
RN800B	2.666	800.		3
4A	1.E6			0
4B	1.E6			0
4C	1.E6			0
5A	1.E6			0
5B	1.E6			0
5C	1.E6			0
7A	1.E6			0
7B	1.E6			0
7C	1.E6			0
21A	1.E6			0
21B	1.E6			0
21C	1.E6			0
90058A	1.E6			0
90058B	1.E6			0
90058C	1.E6			0
33A	1.E6			0
33B	1.E6			0
33C	1.E6			0
34A	1.E6			0
34B	1.E6			0
34C	1.E6			0
29A	1.E6			0

29B	1.E6	0
29C	1.E6	0
90030A	1.E6	0
90030B	1.E6	0
90030C	1.E6	0
11149A	1.E6	0
11149B	1.E6	0
11149C	1.E6	0
11150A	1.E6	0
11150B	1.E6	0
11150C	1.E6	0
28A	1.E6	0
28B	1.E6	0
28C	1.E6	0
90033A	1.E6	0
90033B	1.E6	0
90033C	1.E6	0
755A	1.E6	0
755B	1.E6	0
755C	1.E6	0
874A	1.E6	0
874B	1.E6	0
874C	1.E6	0
974A	1.E6	0
974B	1.E6	0
974C	1.E6	0
11562A	1.E6	0
11562B	1.E6	0
11562C	1.E6	0
12333A	1.E6	0
12333B	1.E6	0
12333C	1.E6	0
12334A	1.E6	0
12334B	1.E6	0
12334C	1.E6	0
63A	1.E6	0
63B	1.E6	0
63C	1.E6	0
95A	1.E6	0
95B	1.E6	0
95C	1.E6	0
1A	1.E6	0
1B	1.E6	0
1C	1.E6	0
11A	1.E6	0
11B	1.E6	0
11C	1.E6	0
48A	1.E6	0
48B	1.E6	0
48C	1.E6	0
14A	1.E6	0
14B	1.E6	0
14C	1.E6	0
89A	1.E6	0
89B	1.E6	0
89C	1.E6	0
81A	1.E6	0
81B	1.E6	0
81C	1.E6	0
8A	1.E6	0
8B	1.E6	0
8C	1.E6	0
6A	1.E6	0
6B	1.E6	0
6C	1.E6	0
9A	1.E6	0
9B	1.E6	0
9C	1.E6	0
10A	1.E6	0
10B	1.E6	0
10C	1.E6	0
603A	1.E6	0
603B	1.E6	0
603C	1.E6	0
664A	1.E6	0
664B	1.E6	0
664C	1.E6	0
673A	1.E6	0

673B	1.E6	0
673C	1.E6	0
674A	1.E6	0
674B	1.E6	0
674C	1.E6	0
675A	1.E6	0
675B	1.E6	0
675C	1.E6	0
476A	1.E6	0
476B	1.E6	0
476C	1.E6	0
683A	1.E6	0
683B	1.E6	0
683C	1.E6	0
485A	1.E6	0
485B	1.E6	0
485C	1.E6	0
876A	1.E6	0
876B	1.E6	0
876C	1.E6	0
18763A	1.E6	0
18763B	1.E6	0
18763C	1.E6	0
11673A	1.E6	0
11673B	1.E6	0
11673C	1.E6	0
38976A	1.E6	0
38976B	1.E6	0
38976C	1.E6	0
59035A	1.E6	0
59035B	1.E6	0
59035C	1.E6	0
59029A	1.E6	0
59029B	1.E6	0
59029C	1.E6	0
58844A	1.E6	0
58844B	1.E6	0
58844C	1.E6	0
58832A	1.E6	0
58832B	1.E6	0
58832C	1.E6	0
58824A	1.E6	0
58824B	1.E6	0
58824C	1.E6	0
103A	1.E6	0
103B	1.E6	0
103C	1.E6	0
58806A	1.E6	0
58806B	1.E6	0
58806C	1.E6	0
183A	1.E6	0
183B	1.E6	0
183C	1.E6	0
483A	1.E6	0
483B	1.E6	0
483C	1.E6	0
11306A	1.E6	0
11306B	1.E6	0
11306C	1.E6	0
288A	1.E6	0
288B	1.E6	0
288C	1.E6	0
909A	1.E6	0
909B	1.E6	0
909C	1.E6	0
59083A	1.E6	0
59083B	1.E6	0
59083C	1.E6	0
59076A	1.E6	0
59076B	1.E6	0
59076C	1.E6	0
59066A	1.E6	0
59066B	1.E6	0
59066C	1.E6	0
59057A	1.E6	0
59057B	1.E6	0
59057C	1.E6	0
59014A	1.E6	0

59014B	1.E6				0
59014C	1.E6				0
§VINTAGE,1					
C C1 LT 500 kV G.OURO 2 - OUROLANDIA 2					
-111560A11561A	.426	1.37	3.534	152.57	0 0 0
-211560B11561B	.02	.284	7.068	152.57	0 0 0
-311560C11561C					0
C C1 LT 230 kV BROTAS - G.OURO 2					
-111260A205A	.51	1.765	2.324	122.9	0 0 0
-211260B205B	.111	.534	3.521	122.9	0 0 0
-311260C205C					0
C C1 LT 230 kV B.J.LAPA - BROTAS					
-1285A 205A	.33	.986	2.11	207.4	0 0 0
-2285B 205B	.098	.503	3.197	207.4	0 0 0
-3285C 205C					0
C C1 LT 230 kV BROTAS - IRECE					
-1205A 283A	.345	.994	2.113	137.7	0 0 0
-2205B 283B	.092	.501	3.201	137.7	0 0 0
-3205C 283C					0
C C1 LT 230 kV G.OURO 1 - IRECE					
-159060A283A	.314	1.16	3.076	112.4	0 0 0
-259060B283B	.049	.345	4.66	112.4	0 0 0
-359060C283C					0
C C1 LT 230 kV UMBURANAS - OUROLANDIA 2					
-158825A11261A	.486	1.728	2.301	38.5	0 0 0
-258825B11261B	.088	.514	3.486	38.5	0 0 0
-358825C11261C					0
C C1 LT 230 kV C.FORMOSO - OUROLANDIA 2					
-111461A11261A	.584	2.019	2.658	105.	0 0 0
-211461B11261B	.127	.611	4.027	105.	0 0 0
-311461C11261C					0
C C1 LT 230 kV C.LARGO - OUROLANDIA 2					
-158833A11261A	.422	1.444	1.879	52.1	0 0 0
-258833B11261B	.091	.435	2.847	52.1	0 0 0
-358833C11261C					0
C C2 LT 230 kV C.LARGO - OUROLANDIA 2					
-158833A11261A	.422	1.444	1.879	52.1	0 0 0
-258833B11261B	.091	.435	2.847	52.1	0 0 0
-358833C11261C					0
C C1 LT 230 kV SE01 - OUROLANDIA 2					
-158844A11261A	.446	1.632	2.194	63.2	0 0 0
-258844B11261B	.07	.484	3.324	63.2	0 0 0
-358844C11261C					0
C C1 LT 230 kV OUROLANDIA 2 - IRECE					
-111261A283A	.603	2.078	2.723	84.	0 0 0
-211261B283B	.131	.627	4.126	84.	0 0 0
-311261C283C					0
C C1 LT 230 kV IRECE - M.CHAPEU 2					
-1283A 355A	.338	1.31	2.256	64.7	0 0 0
-2283B 355B	.102	.518	3.418	64.7	0 0 0
-3283C 355C					0
C C2 LT 230 kV SE01 - OUROLANDIA 2					
-158844A11261A	.446	1.632	2.194	63.2	0 0 0
-258844B11261B	.07	.484	3.324	63.2	0 0 0
-358844C11261C					0
C C1 LT 230 kV C.FORMOSO - S.BONFIM					
-1203A 11461A	.469	1.61	2.1	65.3	0 0 0
-2203B 11461B	.101	.485	3.181	65.3	0 0 0
-3203C 11461C					0
C C1 LT 230 kV BABILONIA - M.CHAPEU 2					
-1355A 59084A	.456	1.636	2.167	97.1	0 0 0
-2355B 59084B	.083	.488	3.283	97.1	0 0 0
-3355C 59084C					0
C C1 LT 230 kV S.BABILONIA - M.CHAPEU 2					
-1355A 59077A	.456	1.638	2.169	75.2	0 0 0
-2355B 59077B	.083	.488	3.286	75.2	0 0 0
-3355C 59077C					0
C C1 LT 230 kV V.BAHIA 2 - M.CHAPEU 2					
-1355A 59067A	.236	1.045	3.371	33.5	0 0 0
-2355B 59067B	.037	.31	5.107	33.5	0 0 0
-3355C 59067C					0
C C1 LT 230 kV M.CHAPEU SUL - M.CHAPEU 2					
-1355A 59058A	.414	2.348	3.425	17.	0 0 0
-2355B 59058B	.065	.696	5.189	17.	0 0 0
-3355C 59058C					0
C C1 LT 230 kV S.AZUL - M.CHAPEU 2					
-1355A 59015A	.623	2.213	2.945	18.8	0 0 0
-2355B 59015B	.112	.658	4.462	18.8	0 0 0

-3355C	59015C						0
C C1 LT	500 kV OUROLANDIA 2 - M.CHAPEU 2						
-111561A	555A	.426	1.608	3.672	96.5	0 0 0	0
-211561B	555B	.021	.297	7.344	96.5	0 0 0	0
-311561C	555C						0
C C1 LT	500 kV M.CHAPEU 2 - SAPEAÇU						
-1555A	589A	.305	1.088	3.565	274.1	0 0 0	0
-2555B	589B	.019	.279	7.13	274.1	0 0 0	0
-3555C	589C						0
C C1 LT	500 kV JUAZEIRO 3 - OUROLANDIA 2						
-111561A	11582A	.322	1.084	3.009	192.6	0 0 0	0
-211561B	11582B	.016	.257	6.019	192.6	0 0 0	0
-311561C	11582C						0
C C2 LT	500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3						
-1506A	11582A	.204	1.062	2.589	42.8	0 0 0	0
-2506B	11582B	.023	.321	5.178	42.8	0 0 0	0
-3506C	11582C						0
C C1 LT	500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3						
-1506A	11582A	.204	1.062	2.589	42.8	0 0 0	0
-2506B	11582B	.023	.321	5.178	42.8	0 0 0	0
-3506C	11582C						0
C C2 LT	500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA						
-111582A	505A	.198	1.02	2.589	252.	0 0 0	0
-211582B	505B	.024	.315	5.177	252.	0 0 0	0
-311582C	505C						0
C C1 LT	500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA						
-111582A	505A	.198	1.02	2.589	252.	0 0 0	0
-211582B	505B	.024	.315	5.177	252.	0 0 0	0
-311582C	505C						0
C C1 LT	500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2						
-111567A	505A	.406	1.598	2.872	237.	0 0 0	0
-211567B	505B	.022	.269	5.744	237.	0 0 0	0
-311567C	505C						0
C C1 LT	500 kV L.GONZAGA - OLINDINA						
-1582A	505A	.307	.918	2.484	256.8	0 0 0	0
-2582B	505B	.03	.302	4.968	256.8	0 0 0	0
-3582C	505C						0
C C1 LT	500 kV P.AFONSO 4 - L.GONZAGA						
-1505A	500A	.212	.992	2.456	37.8	0 0 0	0
-2505B	500B	.026	.311	4.912	37.8	0 0 0	0
-3505C	500C						0
C C2 LT	500 kV P.AFONSO 4 - L.GONZAGA						
-1505A	500A	.126	.622	2.344	39.6	0 0 0	0
-2505B	500B	.025	.297	4.689	39.6	0 0 0	0
-3505C	500C						0
C C1 LT	500 kV P.AFONSO 4 - OLINDINA						
-1582A	500A	.308	.977	2.46	219.9	0 0 0	0
-2582B	500B	.024	.306	4.92	219.9	0 0 0	0
-3582C	500C						0
C C1 LT	230 kV P.AFONSO B 3 - GARANHUNS						
-1300A	349A	.468	1.792	2.038	210.1	0 0 0	0
-2300B	349B	.093	.505	3.088	210.1	0 0 0	0
-3300C	349C						0
C C2 LT	230 kV P.AFONSO B 3 - GARANHUNS						
-1300A	349A	.286	1.314	2.753	210.2	0 0 0	0
-2300B	349B	.046	.393	4.171	210.2	0 0 0	0
-3300C	349C						0
C C1 LT	500 kV L.GONZAGA - GARANHUNS 2						
-1505A	549A	.316	.849	2.424	240.8	0 0 0	0
-2505B	549B	.029	.289	4.848	240.8	0 0 0	0
-3505C	549C						0
C C2 LT	500 kV L.GONZAGA - GARANHUNS 2						
-1505A	549A	.172	.915	3.078	218.	0 0 0	0
-2505B	549B	.017	.27	6.157	218.	0 0 0	0
-3505C	549C						0
C C1 LT	230 kV P.AFONSO 3 A - GARANHUNS						
-1200A	349A	.468	1.791	2.037	210.2	0 0 0	0
-2200B	349B	.093	.505	3.087	210.2	0 0 0	0
-3200C	349C						0
C C1 LT	230 kV P.AFONSO 3 A - SANTANA 2						
-1200A	11201A	.474	1.636	2.145	109.67	0 0 0	0
-2200B	11201B	.103	.494	3.251	109.67	0 0 0	0
-3200C	11201C						0
C C1 LT	230 kV GARANHUNS - ANGELIM						
-1349A	240A	.324	1.192	3.002	12.3	0 0 0	0
-2349B	240B	.051	.353	4.549	12.3	0 0 0	0
-3349C	240C						0
C C2 LT	230 kV GARANHUNS - ANGELIM						

-1349A	240A	.244	.911	4.07	12.2	0	0	0
-2349B	240B	.046	.252	6.167	12.2	0	0	0
-3349C	240C							0
C C3 LT 230 kV GARANHUNS - ANGELIM								
-1349A	240A	.291	1.324	2.751	12.2	0	0	0
-2349B	240B	.046	.392	4.168	12.2	0	0	0
-3349C	240C							0
C C1 LT 230 kV SANTANA 2 - ANGELIM								
-111201A	240A	.469	1.635	2.167	161.18	0	0	0
-211201B	240B	.103	.496	3.283	161.18	0	0	0
-311201C	240C							0
C C1 LT 230 kV ANGELIM - MESSIAS								
-1342A	240A	.471	1.464	2.137	80.2	0	0	0
-2342B	240B	.095	.485	3.239	80.2	0	0	0
-3342C	240C							0
C C2 LT 230 kV ANGELIM - MESSIAS								
-1342A	240A	.482	1.445	2.137	80.2	0	0	0
-2342B	240B	.095	.485	3.239	80.2	0	0	0
-3342C	240C							0
C C3 LT 230 kV ANGELIM - MESSIAS								
-1342A	240A	.465	1.413	2.062	81.2	0	0	0
-2342B	240B	.095	.502	3.124	81.2	0	0	0
-3342C	240C							0
C C1 LT 500 kV XINGO - MESSIAS								
-1504A	542A	.301	1.262	2.552	219.3	0	0	0
-2504B	542B	.024	.317	5.105	219.3	0	0	0
-3504C	542C							0
C C1 LT 500 kV XINGO - ANGELIM								
-1504A	540A	.414	1.31	2.685	195.1	0	0	0
-2504B	540B	.026	.323	5.371	195.1	0	0	0
-3504C	540C							0
C C1 LT 500 kV P.AFONSO 4 - ANGELIM								
-1500A	540A	.315	.909	2.555	222.8	0	0	0
-2500B	540B	.025	.313	5.111	222.8	0	0	0
-3500C	540C							0
C C1 LT 500 kV P.AFONSO 4 - XINGO								
-1500A	504A	.188	.844	2.473	54.5	0	0	0
-2500B	504B	.023	.312	4.947	54.5	0	0	0
-3500C	504C							0
C C2 LT 500 kV XINGO - JARDIM								
-1504A	573A	.329	1.237	2.575	165.6	0	0	0
-2504B	573B	.023	.297	5.149	165.6	0	0	0
-3504C	573C							0
C C1 LT 500 kV XINGO - JARDIM								
-1504A	573A	.25	1.285	2.569	164.8	0	0	0
-2504B	573B	.023	.299	5.138	164.8	0	0	0
-3504C	573C							0
C C1 LT 500 kV OLINDINA - CAMAÇARI								
-1582A	574A	.321	.921	2.553	151.8	0	0	0
-2582B	574B	.033	.31	5.107	151.8	0	0	0
-3582C	574C							0
C C2 LT 500 kV OLINDINA - CAMAÇARI								
-1582A	574A	.29	.958	2.518	151.9	0	0	0
-2582B	574B	.025	.313	5.036	151.9	0	0	0
-3582C	574C							0
C C1 LT 500 kV CAMAÇARI - SAPEAÇU								
-1589A	574A	.383	1.362	2.575	105.2	0	0	0
-2589B	574B	.025	.316	5.15	105.2	0	0	0
-3589C	574C							0
C C1 LT 500 kV SAPEAÇU - CAMAÇARI 4								
-1589A	584A	.387	1.375	2.532	104.2	0	0	0
-2589B	584B	.025	.314	5.063	104.2	0	0	0
-3589C	584C							0
C C1 LT 230 kV ITABAINA - JARDIM								
-1273A	271A	.462	1.564	2.17	44.5	0	0	0
-2273B	271B	.096	.492	3.288	44.5	0	0	0
-3273C	271C							0
C C2 LT 230 kV ITABAINA - JARDIM								
-1273A	271A	.462	1.564	2.17	44.5	0	0	0
-2273B	271B	.096	.492	3.288	44.5	0	0	0
-3273C	271C							0
C C1 LT 230 kV CATU - CAMAÇARI 4								
-1272A	284A	.313	1.143	2.084	25.5	0	0	0
-2272B	284B	.095	.508	3.158	25.5	0	0	0
-3272C	284C							0
C C2 LT 230 kV CATU - CAMAÇARI 4								
-1272A	284A	.268	.993	2.026	25.5	0	0	0
-2272B	284B	.095	.519	3.069	25.5	0	0	0

-3272C	284C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - CATU						
-1275A	272A	.488	1.547	2.107	77.2	0 0 0	0
-2275B	272B	.097	.519	3.193	77.2	0 0 0	0
-3275C	272C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - SAPEAÇU						
-1289A	275A	.379	1.338	2.256	22.9	0 0 0	0
-2289B	275B	.104	.557	3.418	22.9	0 0 0	0
-3289C	275C						0
C C2 LT	230 kV G.MANGABEIRA - SAPEAÇU						
-1289A	275A	.34	1.176	2.419	22.9	0 0 0	0
-2289B	275B	.104	.517	3.665	22.9	0 0 0	0
-3289C	275C						0
C C3 LT	230 kV G.MANGABEIRA - SAPEAÇU						
-1289A	275A	.344	1.164	2.419	22.9	0 0 0	0
-2289B	275B	.104	.517	3.665	22.9	0 0 0	0
-3289C	275C						0
C C1 LT	230 kV CAMAÇARI B2 - G.MANGABEIRA						
-1275A	294A	.486	1.528	2.17	84.5	0 0 0	0
-2275B	294B	.096	.491	3.289	84.5	0 0 0	0
-3275C	294C						0
C C1 LT	230 kV F.SANTANA 3 - CAMAÇARI B2						
-111110A294A		.453	1.652	2.18	97.	0 0 0	0
-211110B294B		.098	.499	3.303	97.	0 0 0	0
-311110C294C							0
C C1 LT	230 kV F.SANTANA 3 - G.MANGABEIRA						
-1275A	11110A	.447	1.633	2.156	98.1	0 0 0	0
-2275B	11110B	.097	.494	3.266	98.1	0 0 0	0
-3275C	11110C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - EMBASA						
-1275A	214A	.386	1.453	2.129	11.25	0 0 0	0
-2275B	214B	.099	.494	3.226	11.25	0 0 0	0
-3275C	214C						0
C C1 LT	230 kV TOMBA - EMBASA						
-1214A	266A	.377	1.421	2.104	30.	0 0 0	0
-2214B	266B	.099	.483	3.188	30.	0 0 0	0
-3214C	266C						0
C C1 LT	230 kV G.MANGABEIRA - TOMBA						
-1275A	266A	.38	1.43	2.111	41.25	0 0 0	0
-2275B	266B	.099	.486	3.199	41.25	0 0 0	0
-3275C	266C						0
C C2 LT	230 kV S.A.JESUS - FUNIL						
-1276A	264A	.329	1.149	2.168	167.8	0 0 0	0
-2276B	264B	.091	.464	3.285	167.8	0 0 0	0
-3276C	264C						0
C C1 LT	500 kV SAPEAÇU - POÇÕES 3						
-111612A589A		.259	1.006	4.298	250.	0 0 0	0
-211612B589B		.013	.186	8.597	250.	0 0 0	0
-311612C589C							0
C C1 LT	500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2						
-111612A38975A		.26	.998	4.418	330.6	0 0 0	0
-211612B38975B		.013	.187	8.836	330.6	0 0 0	0
-311612C38975C							0
C C2 LT	500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2						
-111612A38975A		.245	.942	4.172	350.1	0 0 0	0
-211612B38975B		.012	.177	8.344	350.1	0 0 0	0
-311612C38975C							0
C C1 LT	230 kV SAPEAÇU - FUNIL						
-1276A	289A	.351	1.267	2.052	199.2	0 0 0	0
-2276B	289B	.093	.5	3.109	199.2	0 0 0	0
-3276C	289C						0
C C1 LT	230 kV S.A.JESUS - SAPEAÇU						
-1264A	289A	.335	1.158	1.58	32.7	0 0 0	0
-2264B	289B	.073	.39	2.393	32.7	0 0 0	0
-3264C	289C						0
C C2 LT	230 kV S.A.JESUS - SAPEAÇU						
-1264A	289A	.341	1.152	1.694	32.7	0 0 0	0
-2264B	289B	.073	.362	2.567	32.7	0 0 0	0
-3264C	289C						0
C C3 LT	230 kV S.A.JESUS - SAPEAÇU						
-1264A	289A	.358	1.207	1.775	31.2	0 0 0	0
-2264B	289B	.076	.38	2.69	31.2	0 0 0	0
-3264C	289C						0
C C1 LT	230 kV S.A.JESUS - FUNIL						
-1276A	264A	.336	1.142	2.122	167.9	0 0 0	0
-2276B	264B	.093	.477	3.216	167.9	0 0 0	0
-3276C	264C						0
C C1 LT	230 kV FUNIL - POÇÕES 2						

-1209A	276A	.503	1.641	2.261	114.1	0	0	0
-2209B	276B	.103	.509	3.426	114.1	0	0	0
-3209C	276C							0
C C1 LT 230 kV ITAGIBA - POÇÕES 2								
-1209A	213A	.452	1.466	2.172	87.7	0	0	0
-2209B	213B	.1	.504	3.291	87.7	0	0	0
-3209C	213C							0
C C1 LT 230 kV FUNIL - ITAGIBA								
-1213A	276A	.309	1.245	2.142	29.9	0	0	0
-2213B	276B	.097	.497	3.245	29.9	0	0	0
-3213C	276C							0
C C1 LT 230 kV FUNIL - ITAPEBI								
-1263A	276A	.265	1.287	2.145	203.9	0	0	0
-2263B	276B	.093	.478	3.25	203.9	0	0	0
-3263C	276C							0
C C2 LT 230 kV FUNIL - ITAPEBI								
-1263A	276A	.264	1.268	2.145	203.9	0	0	0
-2263B	276B	.093	.477	3.25	203.9	0	0	0
-3263C	276C							0
C C3 LT 230 kV FUNIL - ITAPEBI								
-1263A	276A	.433	1.426	1.962	223.	0	0	0
-2263B	276B	.085	.436	2.972	223.	0	0	0
-3263C	276C							0
C C1 LT 500 kV IBICOARA - SAPEAÇU								
-1588A	589A	.436	1.541	3.093	258.	0	0	0
-2588B	589B	.019	.272	6.187	258.	0	0	0
-3588C	589C							0
C C1 LT 500 kV IBICOARA - POÇÕES 3								
-1588A	11612A	.121	.638	4.417	162.4	0	0	0
-2588B	11612B	.014	.194	8.835	162.4	0	0	0
-3588C	11612C							0
C C1 LT 500 kV IGAPORÃ 3 - IBICOARA								
-111594A588A		.338	1.137	3.15	175.	0	0	0
-211594B588B		.017	.269	6.299	175.	0	0	0
-311594C588C								0
C C1 LT 500 kV JARDIM - CAMAÇARI 4								
-1584A	573A	.2	.943	2.483	255.4	0	0	0
-2584B	573B	.023	.308	4.965	255.4	0	0	0
-3584C	573C							0
C C1 LT 500 kV GARANHUNS 2 - ANGELIM								
-1549A	540A	.368	1.019	2.346	13.3	0	0	0
-2549B	540B	.03	.286	4.692	13.3	0	0	0
-3549C	540C							0
C C2 LT 500 kV P.SERGIPE - JARDIM								
-111151A573A		.351	1.24	2.738	33.31	0	0	0
-211151B573B		.024	.295	5.477	33.31	0	0	0
-311151C573C								0
C C1 LT 500 kV P.SERGIPE - JARDIM								
-111151A573A		.351	1.24	2.738	33.31	0	0	0
-211151B573B		.024	.295	5.477	33.31	0	0	0
-311151C573C								0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO A 3 - ITABAINA								
-1271A	200A	.465	1.475	2.155	167.35	0	0	0
-2271B	200B	.094	.481	3.264	167.35	0	0	0
-3271C	200C							0
C C1 LT 230 kV P.AFONSO B 3 - ITABAINA								
-1271A	300A	.453	1.486	2.155	167.35	0	0	0
-2271B	300B	.094	.481	3.264	167.35	0	0	0
-3271C	300C							0
\$VINTAGE,0								
C C1 LT 230 kV ASALE A - P.AFONSO 3 A								
1	200A	301A	1.53314.814916.946					
2	200B	301B	0.95361.7466-2.1651.53314.814916.946					
3	200C	301C	0.95361.7466-2.1650.95361.7466-2.1651.53314.814916.946					
C C1 LT 230 kV A.SALES B - P.AFONSO 3 B								
1	300A	302A	1.53314.814916.946					
2	300B	302B	0.95361.7466-2.1651.53314.814916.946					
3	300C	302C	0.95361.7466-2.1650.95361.7466-2.1651.53314.814916.946					
C C1 LT 230 kV N.S.SOCORRO - JARDIM								
1	273A	11273A	0.1417 0.5575.6122					
2	273B	11273B	0.0730.1162-0.7170.1417 0.5575.6122					
3	273C	11273C	0.0730.1162-0.717 0.0730.1162-0.7170.1417 0.5575.6122					
C C2 LT 230 kV N.S.SOCORRO - JARDIM								
1	273A	11273A	0.18440.82685.6122					
2	273B	11273B	0.11570.3859-0.7170.18440.82685.6122					
3	273C	11273C	0.11570.3859-0.7170.11570.3859-0.7170.18440.82685.6122					
C C1 LT 500 kV CAMAÇARI 4 - CAMAÇARI								
1	584A	574A	0.28151.34138.4773					

2	584B	574B		0.2310.6929-1.6950.28151.34138.4773
3	584C	574C		0.2310.6929-1.695 0.2310.6929-1.6950.28151.34138.4773
C C1 LT 230 kV P.CAVALO - G.MANGABEIRA				
1	275A	375A		0.9523.8096 11.33
2	275B	375B		0.58241.7456-1.448 0.9523.8096 11.33
3	275C	375C		0.58241.7456-1.4480.58241.7456-1.448 0.9523.8096 11.33
C C1 LT 230 kV POÇÕES 3 - POÇÕES 2				
1	18612A209A			0.2006 1.2058.8543
2	18612B209B			0.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543
3	18612C209C			0.12920.5318-1.1320.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543
C C2 LT 230 kV POÇÕES 3 - POÇÕES 2				
1	18612A209A			0.2006 1.2058.8543
2	18612B209B			0.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543
3	18612C209C			0.12920.5318-1.1320.12920.5318-1.1320.2006 1.2058.8543
C Gerador IRECE SIN - 13,8 kV				
	51GIRECA483A			1.35841
	52GIRECB483B			1.35841
	53GIRECC483C			
C Gerador SOBRADINHO 2 UHE - 13,8 kV				
	51GSOB2A90058A	190.44		190.43981
	52GSOB2B90058B			.07503
	53GSOB2C90058C			
C Gerador SOBRADINHO 1 UHE - 13,8 kV				
	51GSOB1A21A	190.44		190.43981
	52GSOB1B21B			.07503
	53GSOB1C21C			
C Gerador L.GONZAGA 2 UHE - 13,8 kV				
	51GLGZ2A34A	190.44		190.43981
	52GLGZ2B34B			.05098
	53GLGZ2C34C			
C Gerador L.GONZAGA 1 UHE - 13,8 kV				
	51GLGZ1A33A	190.44		190.43981
	52GLGZ1B33B			.05098
	53GLGZ1C33C			
C Gerador P.AFONSO 3-2 UHE - 13,8 kV				
	51GPA32A11A	190.44		190.43981
	52GPA32B11B			.0836
	53GPA32C11C			
C Gerador ASAL B1 UHE - 13,8 kV				
	51GASB1A90033A	190.44		190.43981
	52GASB1B90033B			.25557
	53GASB1C90033C			
C Gerador PAF2A1 - 13,8 kV				
	51GPAA1A4A	190.44		190.43981
	52GPAA1B4B			.45725
	53GPAA1C4C			
C Gerador PAF2A2 - 13,8 kV				
	51GPAA2A5A	190.44		190.43981
	52GPAA2B5B			.45725
	53GPAA2C5C			
C Gerador PAF2B1 - 13,8 kV				
	51GPAB1A7A	190.44		190.43981
	52GPAB1B7B			.45725
	53GPAB1C7C			
C Gerador PAF2B3 - 13,8 kV				
	51GPAB3A9A	190.44		190.43981
	52GPAB3B9B			.45725
	53GPAB3C9C			
C Gerador PAF2B2 - 13,8 kV				
	51GPAB2A8A	190.44		190.43981
	52GPAB2B8B			.45725
	53GPAB2C8C			
C Gerador PAF2A3 - 13,8 kV				
	51GPAA3A6A	190.44		190.43981
	52GPAA3B6B			.60788
	53GPAA3C6C			
C Gerador ASAL E1 UHE - 13,8 kV				
	51GASE1A28A	190.44		190.43981
	52GASE1B28B			.25557
	53GASE1C28C			
C Gerador P.AFONSO UHE 1 - 13,8 kV				
	51GPAF1A1A			.14136
	52GPAF1B1B			.19282
	53GPAF1C1C			
C Gerador CAMAÇARI D1 SIN - 13,8 kV				
	51GCAD1A874A	60.369		1.66959
	52GCAD1B874B			.2032
	53GCAD1C874C			

C Gerador CAMAÇARI D2 SIN - 13,8 kV		
51GCAD2A974A	60.369	1.66959
52GCAD2B974B		.2032
53GCAD2C974C		
C Gerador P.CAVALO 1 UHE - 13,8 kV		
51GPCA1A48A	190.44	190.43981
52GPCA1B48B		.24338
53GPCA1C48C		
C Gerador FUNIL 1 UHE - 13,8 kV		
51GFUN1A63A	190.44	190.43981
52GFUN1B63B		1.06646
53GFUN1C63C		
C Gerador ITAPEBI 1 UHE - 13,8 kV		
51GITA1A95A	190.44	190.43981
52GITA1B95B		.08506
53GITA1C95C		
C Gerador P.AFONSO 4-1 UHE - 13,8 kV		
51GPA41A14A	190.44	190.43981
52GPA41B14B		.01635
53GPA41C14C		
C Gerador XINGO 1 UHE - 13,8 kV		
51GXIN1A89A	190.44	190.43981
52GXIN1B89B		.0139
53GXIN1C89C		
C Gerador B.J.LAPA SIN - 13,8 kV		
51GBJLAA485A		1.26966
52GBJLAB485B		1.26966
53GBJLAC485C		
C Gerador P.SERGIPE 1V UTE - 24 kV		
51GPS1VA11149A		.20035
52GPS1VB11149B		.20035
53GPS1VC11149C		
C Gerador P.SERGIPE 1G UTE - 25 kV		
51GPS1GA11150A		.11271
52GPS1GB11150B		.11271
53GPS1GC11150C		
C Gerador T.CAMAÇARI 1 UTE - 13,8 kV		
51GTCA1A81A	190.44	190.43981
52GTCA1B81B		.07618
53GTCA1C81C		
C Gerador ASAL E2 UHE - 13,8 kV		
51GASE2A29A	190.44	190.43981
52GASE2B29B		.25557
53GASE2C29C		
C Gerador ASAL B2 UHE - 13,8 kV		
51GASB2A90030A	190.44	190.43981
52GASB2B90030B		.25557
53GASB2C90030C		
C EQ - GERADOR - SOBRADINHO 230 kV		
51ESOB2A206A		90.4114
52ESOB2B206B		90.5066
53ESOB2C206C		
C EQ - GERADOR - ANGELIM 500 kV		
51EANG5A540A	40.538	130.065
52EANG5B540B	4.6255	132.265
53EANG5C540C		
C EQ - GERADOR - MESSIAS 500 kV		
51EMES5A542A	48.18	195.63
52EMES5B542B	4.5445	225.59
53EMES5C542C		
C EQ - GERADOR - GARANHUNS 2 500 kV		
51EGA25A549A	18.052	126.1775
52EGA25B549B	1.9558	111.6375
53EGA25C549C		
C EQ - GERADOR - G.OURO 2 500 kV		
51EGO25A11560A	38.542	173.835
52EGO25B11560B	6.4513	108.3075
53EGO25C11560C		
C EQ - GERADOR - MILAGRES 2 500 kV		
51EMI25A11567A	4.1878	33.65
52EMI25B11567B	2.0365	40.3675
53EMI25C11567C		
C EQ - GERADOR - IGAPORÃ 3 500 kV		
51EIG35A11594A	2.9813	34.91
52EIG35B11594B	2.1213	43.9125
53EIG35C11594C		
C EQ - GERADOR - P.PARAISO 2 500 kV		
51EPP25A38975A	14.619	101.535

52EPP25B38975B	4.553	63.7325
53EPP25C38975C		
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 A 230 kV		
51EP3A2A200A	1.0104	27.6318
52EP3A2B200B	439.88	1171.8408
53EP3A2C200C		
C EQ - GERADOR - ANGELIM 230 kV		
51EANG2A240A	1.4058	12.4204
52EANG2B240B	6.2644	44.4175
53EANG2C240C		
C EQ - GERADOR - ITAPEBI 230 kV		
51EITA2A263A	3.4658	62.3374
52EITA2B263B	.1025	136.7201
53EITA2C263C		
C EQ - GERADOR - B.J.LAPA 230 kV		
51EBJL2A285A	.2942	13.2017
52EBJL2B285B	2.8144	47.8036
53EBJL2C285C		
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 B 230 kV		
51EP3B2A300A	5.1664	60.2161
52EP3B2B300B	679.82	1785.8511
53EP3B2C300C		
C EQ - GERADOR - FUNIL 138 kV		
51EFUN1A976A	289.2	2113.884
52EFUN1B976B	506.02	2241.0789
53EFUN1C976C		
C EQ - GERADOR - S.BONFIM 230 kV		
51ESBO2A203A		1089.9516
52ESBO2B203B		4049.6008
53ESBO2C203C		
C EQ - GERADOR - POÇÕES 2 230 kV		
51EPOC2A209A	57.73	334.8676
52EPOC2B209B	38.905	564.6546
53EPOC2C209C		
C EQ - GERADOR - CATU 230 kV		
51ECAT2A272A	.7847	13.3054
52ECAT2B272B	427.95	4301.5106
53ECAT2C272C		
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI B1 230 kV		
51ECB12A274A	7.7885	61.6814
52ECB12B274B		952.3058
53ECB12C274C		
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI 4 230 kV		
51ECA42A284A	.976	7.0352
52ECA42B284B	.4598	17.7733
53ECA42C284C		
C EQ - GERADOR - IBICOARA 230 kV		
51EIBI2A288A	41.24	200.0784
52EIBI2B288B	9.6416	379.4358
53EIBI2C288C		
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI B2 230 kV		
51ECB22A294A	7.342	32.817
52ECB22B294B		180.3308
53ECB22C294C		
C EQ - GERADOR - GARANHUNS 230 kV		
51EGAR2A349A	1.3884	19.3381
52EGAR2B349B	1.8165	34.7532
53EGAR2C349C		
C EQ - GERADOR - JUAZEIRO 3 230 kV		
51EJUA2A11282A	1.0782	11.8565
52EJUA2B11282B	5.4455	63.9667
53EJUA2C11282C		
C EQ - GERADOR - SE01 230 kV		
51EQSE2A58844A	7.0897	139.2381
52EQSE2B58844B	2.194	112.55
53EQSE2C58844C		
C EQ - GERADOR - IRECE 138 kV		
51EIRE1A183A	9.9789	104.7725
52EIRE1B183B	3.9752	77.0692
53EIRE1C183C		
C EQ - GERADOR - G.OURO 1 138 kV		
51EGOU1A59029A	7.0421	188.408
52EGOU1B59029B	3.0251	153.9841
53EGOU1C59029C		
C EQ - GERADOR - JARDIM 69 kV		
51EJAR6A673A	4761.	4760.9952
52EJAR6B673B	5.2266	49.7858
53EJAR6C673C		

C EQ - GERADOR - CAMAÇARI 69 kV			
51ECAM6A674A	4761.	4760.9952	
52ECAM6B674B	.3073	5.9574	
53ECAM6C674C			
C EQ - GERADOR - BROTAS 34.5 kV			
51EBRO6A11306A	.3109	4.7827	
52EBRO6B11306B	.1315	2.6882	
53EBRO6C11306C			
C EQ - GERADOR - UMBURANAS 34.5 kV			
51EUMU3A58824A	.0194	.7155	
52EUMU3B58824B	.0087	.6038	
53EUMU3C58824C			
C EQ - GERADOR - C.LARGO 34.5 kV			
51ECLA3A58832A	.0527	1.5728	
52ECLA3B58832B	.0233	1.2717	
53ECLA3C58832C			
C EQ - GERADOR - G.OURO 1B 34.5 kV			
51EGOU3A59035A	.1055	4.546	
52EGOU3B59035B	.0467	3.9425	
53EGOU3C59035C			
C EQ - GERADOR - SOBRADINHO 500 kV			
51ESOB5A506A	41.682	184.1525	
52ESOB5B506B	6.468	44.7	
53ESOB5C506C			
C EQ - REATOR - TOMBA 230 kV			
51266A		16.9257	
52266B	5.29E5	5.29E5	
53266C			
C EQ - REATOR - ITABAINA 230 kV			
51271A		32.3551	
52271B	5.29E5	5.29E5	
53271C			
C EQ - REATOR - MESSIAS 230 kV			
51342A		9.306	
52342B	5.29E5	5.29E5	
53342C			
C EQ - REATOR - SANTANA 2 230 kV			
5111201A		33.8825	
5211201B	5.29E5	5.29E5	
5311201C			
C EQ - REATOR - N.S.SOCORRO 230 kV			
5111273A		116.7239	
5211273B	5.29E5	5.29E5	
5311273C			
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 A 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV			
5111567AX0095A	682.42	1690.5	
5211567BX0095B	54.55	257.3	
5311567CX0095C			
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 A 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 230 kV			
TRANSFORMER		X0096A	1.E6
9999			0
1X0095A	1.E-6	1.E-6	500.
2200A	1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0096A		X0096B	0
1X0095B			
2200B			
TRANSFORMER X0096A		X0096C	0
1X0095C			
2200C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para ANGELIM 500 kV - em 500 kV			
51540A X0097A	5392.8	7382.25	
52540B X0097B	71.172	386.5	
53540C X0097C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para ANGELIM 500 kV - em 500 kV			
TRANSFORMER		X0098A	1.E6
9999			0
1X0097A	1.E-6	1.E-6	500.
2240A	1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0098A		X0098B	0
1X0097B			
2240B			
TRANSFORMER X0098A		X0098C	0
1X0097C			
2240C			
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MESSIAS 500 kV - em 500 kV			
51542A X0099A	8818.3	13277.5	
52542B X0099B	132.16	727.2	
53542C X0099C			

C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MESSIAS 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER	X0100A	1.E6		0
9999				
1X0099A		1.E-6	1.E-6	500.
2240A		1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0100A	X0100B			0
1X0099B				
2240B				
TRANSFORMER X0100A	X0100C			0
1X0099C				
2240C				
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para GARANHUNS 2 500 kV - em 500 kV				
51549A X0101A	3378.8	7701.25		
52549B X0101B	56.053	371.675		
53549C X0101C				
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para GARANHUNS 2 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER	X0102A	1.E6		0
9999				
1X0101A		1.E-6	1.E-6	500.
2240A		1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0102A	X0102B			0
1X0101B				
2240B				
TRANSFORMER X0102A	X0102C			0
1X0101C				
2240C				
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV				
5111567AX0103A	14755.	27274.5		
5211567BX0103B	115.11	663.8		
5311567CX0103C				
C EQ - TRF - ANGELIM 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER	X0104A	1.E6		0
9999				
1X0103A		1.E-6	1.E-6	500.
2240A		1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0104A	X0104B			0
1X0103B				
2240B				
TRANSFORMER X0104A	X0104C			0
1X0103C				
2240C				
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para SOBRADINHO 500 kV - em 500 kV				
51506A X0105A	1.08E5	148696.25		
52506B X0105B	338.1	2006.225		
53506C X0105C				
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para SOBRADINHO 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER	X0106A	1.E6		0
9999				
1X0105A		1.E-6	1.E-6	500.
2285A		1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0106A	X0106B			0
1X0105B				
2285B				
TRANSFORMER X0106A	X0106C			0
1X0105C				
2285C				
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para G.OURO 2 500 kV - em 500 kV				
5111560AX0107A	135.05	586.625		
5211560BX0107B	4.251	157.4475		
5311560CX0107C				
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para G.OURO 2 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER	X0108A	1.E6		0
9999				
1X0107A		1.E-6	1.E-6	500.
2285A		1.E-6	1.E-6	230.
TRANSFORMER X0108A	X0108B			0
1X0107B				
2285B				
TRANSFORMER X0108A	X0108C			0
1X0107C				
2285C				
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para IGAPORÃ 3 500 kV - em 500 kV				
5111594AX0109A	66.575	285.85		
5211594BX0109B	2.8658	67.78		
5311594CX0109C				
C EQ - TRF - B.J.LAPA 230 kV para IGAPORÃ 3 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER	X0110A	1.E6		0
9999				

1X0109A	1.E-6	1.E-6	500.	
2285A	1.E-6	1.E-6	230.	
TRANSFORMER X0110A			X0110B	0
1X0109B				
2285B				
TRANSFORMER X0110A			X0110C	0
1X0109C				
2285C				
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 B 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV				
5111567AX0111A	819.42		2065.425	
5211567BX0111B	85.093		392.425	
5311567CX0111C				
C EQ - TRF - P.AFONSO 3 B 230 kV para MILAGRES 2 500 kV - em 500 kV				
TRANSFORMER			X0112A	1.E6
9999				0
1X0111A	1.E-6	1.E-6	500.	
2300A	1.E-6	1.E-6	230.	
TRANSFORMER X0112A			X0112B	0
1X0111B				
2300B				
TRANSFORMER X0112A			X0112C	0
1X0111C				
2300C				
C EQ - TRF - ITAPEBI 230 kV para FUNIL 138 kV - em 230 kV				
51263A X0113A	626.6		2185.6164	
52263B X0113B	151.23		462.4677	
53263C X0113C				
C EQ - TRF - ITAPEBI 230 kV para FUNIL 138 kV - em 230 kV				
TRANSFORMER			X0114A	1.E6
9999				0
1X0113A	1.E-6	1.E-6	230.	
2976A	1.E-6	1.E-6	138.	
TRANSFORMER X0114A			X0114B	0
1X0113B				
2976B				
TRANSFORMER X0114A			X0114C	0
1X0113C				
2976C				
C EQ - LINHA - GARANHUNS 2 para ANGELIM 500 kV				
51549A 540A	625.63		1403.125	
52549B 540B	13.485		153.3275	
53549C 540C				
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para IGAPORÃ 3 500 kV				
51506A 11594A	6.21E5		530525.	
52506B 11594B	202.18		1045.025	
53506C 11594C				
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para MILAGRES 2 500 kV				
51506A 11567A	999.98		1963.625	
52506B 11567B	13.476		102.855	
53506C 11567C				
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para G.OURO 2 500 kV				
51506A 11560A	4844.3		7245.5	
52506B 11560B	30.12		250.1	
53506C 11560C				
C EQ - LINHA - ANGELIM para MILAGRES 2 500 kV				
51540A 11567A	16774.		23304.25	
52540B 11567B	60.04		565.75	
53540C 11567C				
C EQ - LINHA - ANGELIM para MESSIAS 500 kV				
51540A 542A	1378.4		2069.175	
52540B 542B	21.037		228.4375	
53540C 542C				
C EQ - LINHA - MESSIAS para MILAGRES 2 500 kV				
51542A 11567A	1.23E5		146243.	
52542B 11567B	180.31		1647.7	
53542C 11567C				
C EQ - LINHA - MESSIAS para GARANHUNS 2 500 kV				
51542A 549A	5262.5		9822.75	
52542B 549B	41.605		489.8	
53542C 549C				
C EQ - LINHA - GARANHUNS 2 para MILAGRES 2 500 kV				
51549A 11567A	1006.		2767.	
52549B 11567B	13.552		191.1625	
53549C 11567C				
C EQ - LINHA - G.OURO 2 para IGAPORÃ 3 500 kV				
5111560A11594A	994.2		2224.55	
5211560B11594B	9.9905		116.2575	
5311560C11594C				

C EQ - LINHA - G.OURO 2 para MILAGRES 2 500 kV			
5111560A11567A	1191.	2364.05	
5211560B11567B	11.958	226.3475	
5311560C11567C			
C EQ - LINHA - MILAGRES 2 para IGAPORÃ 3 500 kV			
5111567A11594A	2.72E5	293175.	
5211567B11594B	177.2	2017.3	
5311567C11594C			
C EQ - LINHA - IGAPORÃ 3 para P.PARAISO 2 500 kV			
5111594A38975A	2.14E5	203294.5	
5211594B38975B	60.862	675.85	
5311594C38975C			
C EQ - LINHA - P.AFONSO 3 A para P.AFONSO 3 B 230 kV			
51200A 300A	4.9736	17.1682	
52200B 300B	.9987	5.1931	
53200C 300C			
C EQ - LINHA - P.AFONSO 3 A para CATU 230 kV			
51200A 272A	809.42	1382.8589	
52200B 272B	33.511	170.7982	
53200C 272C			
C EQ - LINHA - S.BONFIM para JUAZEIRO 3 230 kV			
51203A 11282A	55.968	144.8984	
52203B 11282B	9.1051	38.2298	
53203C 11282C			
C EQ - LINHA - SOBRADINHO para JUAZEIRO 3 230 kV			
51206A 11282A	13.	33.4926	
52206B 11282B	2.6143	11.0741	
53206C 11282C			
C EQ - LINHA - POÇÕES 2 para IBICOARA 230 kV			
51209A 288A	720.5	1603.399	
52209B 288B	27.337	137.831	
53209C 288C			
C EQ - LINHA - ITABAINA para CATU 230 kV			
51271A 272A	418.86	842.7499	
52271B 272B	21.319	116.5387	
53271C 272C			
C EQ - LINHA - CATU para P.AFONSO 3 B 230 kV			
51272A 300A	812.91	1437.5575	
52272B 300B	33.647	171.4489	
53272C 300C			
C EQ - LINHA - CATU para CAMAÇARI 4 230 kV			
51272A 284A	52900.	52899.9471	
52272B 284B	88.846	294.2351	
53272C 284C			
C EQ - LINHA - CATU para CAMAÇARI B2 230 kV			
51272A 294A	52900.	52899.9471	
52272B 294B	117.09	493.1814	
53272C 294C			
C EQ - LINHA - CAMAÇARI B1 para CAMAÇARI B2 230 kV			
51274A 294A	361.56	634.0065	
52274B 294B	7.1267	65.9451	
53274C 294C			
C EQ - LINHA - CAMAÇARI B1 para CAMAÇARI 4 230 kV			
51274A 284A	73.002	201.0994	
52274B 284B	3.2392	26.4257	
53274C 284C			
C EQ - LINHA - CAMAÇARI 4 para CAMAÇARI B2 230 kV			
51284A 294A	48.232	82.5187	
52284B 294B	2.0734	12.4066	
53284C 294C			
C EQ - LINHA - MESSIAS para N.S.SOCORRO 230 kV			
51342A 11273A	8868.6	10169.0728	
52342B 11273B	26.081	131.3084	
53342C 11273C			
C SE L.GONZAGA UHE - TRF1 --- MVA; 500/13.8/13.8 kV; Xp=0.04; Xs=1.34; Xt=1.34			
TRANSFORMER	X0004A	1.E6	0
9999			
1505A	.0225	.92.89E5	
233A 33B	.0019	.076313800.	
334A 34B	.0019	.076313800.	
TRANSFORMER X0004A		X0004B	0
1505B			
233B 33C			
334B 34C			
TRANSFORMER X0004A		X0004C	0
1505C			
233C 33A			
334C 34A			

C SE A.SALES A UHE - TRF1 120 MVA; 230/13.8/13.8 kV; Xp=0.69; Xs=12.34; Xt=12.38			
TRANSFORMER	X0005A	1.E6	0
9999			
1301A		.58193.65011.33E5	
290033A90033B		.0176 .70513800.	
328A 28B		.0177 .707313800.	
TRANSFORMER X0005A	X0005B		0
1301B			
290033B90033C			
328B 28C			
TRANSFORMER X0005A	X0005C		0
1301C			
290033C90033A			
328C 28A			
C SE CAMAÇARI B1 UHE - TRF1 300 MVA; 230/13.8/13.8 kV; Xp=0.03; Xs=8.21; Xt=8.21			
TRANSFORMER	X0006A	1.E6	0
9999			
1274A		.004 .15871.33E5	
2974A 974B		.0117 .469113800.	
3874A 874B		.0117 .469113800.	
TRANSFORMER X0006A	X0006B		0
1274B			
2974B 974C			
3874B 874C			
TRANSFORMER X0006A	X0006C		0
1274C			
2974C 974A			
3874C 874A			
C SE SOBRADINHO UHE - TRF1 400 MVA; 500/13.8/13.8 kV; Xp=0.07; Xs=1.83; Xt=1.83			
TRANSFORMER	X0007A	1.E6	0
9999			
1506A		.04171.66752.89E5	
221A 21B		.0026 .104713800.	
390058A90058B		.0026 .104713800.	
TRANSFORMER X0007A	X0007B		0
1506B			
221B 21C			
390058B90058C			
TRANSFORMER X0007A	X0007C		0
1506C			
221C 21A			
390058C90058A			
C SE A.SALES B UHE - TRF1 120 MVA; 230/13.8/13.8 kV; Xp=0.69; Xs=12.34; Xt=12.38			
TRANSFORMER	X0008A	1.E6	0
9999			
1302A		.58193.65011.33E5	
290030A90030B		.0176 .70513800.	
329A 29B		.0177 .707313800.	
TRANSFORMER X0008A	X0008B		0
1302B			
290030B90030C			
329B 29C			
TRANSFORMER X0008A	X0008C		0
1302C			
290030C90030A			
329C 29A			
C SE MESSIAS - TRF1 600 MVA; 500/230/13.8 kV; Xp=1.03; Xs=0.13; Xt=3.34			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0141A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1542A		.6438 25.752.89E5	
2342A		.0172 .68771.33E5	
3X0181AX0181B		.0048 .190813800.	
TRANSFORMER X0141A	X0141B		0
1542B			
2342B			
3X0181BX0181C			
TRANSFORMER X0141A	X0141C		0
1542C			
2342C			
3X0181CX0181A			
C SE MESSIAS - TRF3 600 MVA; 500/230/13.8 kV; Xp=0.44; Xs=0.71; Xt=10.79			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0142A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		

19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1542A	.275	11.2.89E5	
2342A	.09393	.75591.33E5	
3X0182AX0182B	.0154	.616513800.	
TRANSFORMER X0142A		X0142B	0
1542B			
2342B			
3X0182BX0182C			
TRANSFORMER X0142A		X0142C	0
1542C			
2342C			
3X0182CX0182A			
C SE MESSIAS - TRF2 600 MVA; 500/230/13.8 kV; Xp=0.44; Xs=0.71; Xt=10.79			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0143A	1.E6
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1542A	.275	11.2.89E5	
2342A	.09393	.75591.33E5	
3X0183AX0183B	.0154	.616513800.	
TRANSFORMER X0143A		X0143B	0
1542B			
2342B			
3X0183BX0183C			
TRANSFORMER X0143A		X0143C	0
1542C			
2342C			
3X0183CX0183A			
X0175A		.1	0
X0175B		.1	0
X0175C		.1	0
X0176A		.1	0
X0176B		.1	0
X0176C		.1	0
X0177A		.1	0
X0177B		.1	0
X0177C		.1	0
C SE IRECE - TRF 2 55 MVA; 230/138/13.8 kV; Xp=13.1; Xs=-1.81; Xt=34.17			
TRANSFORMER		X0001A	1.E6
9999			
1283A	1.493159	.7241.33E5	
2183A	.4037	1.E-679674.	
3X0175AX0175B	.04621	.848813800.	
TRANSFORMER X0001A		X0001B	0
1283B			
2183B			
3X0175BX0175C			
TRANSFORMER X0001A		X0001C	0
1283C			
2183C			
3X0175CX0175A			
C SE IRECE - TRF 1 55 MVA; 230/138/13.8 kV; Xp=13.08; Xs=-2.01; Xt=42.39			
TRANSFORMER		X0002A	1.E6
9999			
1283A	1.464	58.561.33E5	
2183A	1.E-6	1.E-679674.	
3X0176AX0176B	.0577	2.30713800.	
TRANSFORMER X0002A		X0002B	0
1283B			
2183B			
3X0176BX0176C			
TRANSFORMER X0002A		X0002C	0
1283C			
2183C			
3X0176CX0176A			
C SE IRECE - TRF 3 55 MVA; 230/138/13.8 kV; Xp=13.08; Xs=-2.01; Xt=42.39			
TRANSFORMER		X0003A	1.E6
9999			
1283A	1.464	58.561.33E5	
2183A	1.E-6	1.E-679674.	
3X0177AX0177B	.0577	2.30713800.	

TRANSFORMER X0003A		X0003B		0
1283B				
2183B				
3X0177BX0177C				
TRANSFORMER X0003A		X0003C		0
1283C				
2183C				
3X0177CX0177A				
X0181A		.1		0
X0181B		.1		0
X0181C		.1		0
X0182A		.1		0
X0182B		.1		0
X0182C		.1		0
X0183A		.1		0
X0183B		.1		0
X0183C		.1		0
C SE G.OURO CER - TRF1 200 MVA; 13.8/500 kV; Xps=5				
TRANSFORMER		X0009A	1.E6	0
9999				
111562A11562C	.0036	.142813800.		
211560A	1.5625	62.52.89E5		
TRANSFORMER X0009A		X0009B		0
111562B11562A				
211560B				
TRANSFORMER X0009A		X0009C		0
111562C11562B				
211560C				
C SE B.J.LAPA-SIN - TRF1 80 MVA; 230/13.8 kV; Xps=15.25				
TRANSFORMER		X0010A	1.E6	0
9999				
1285A	1.008440.3361.33E5			
2485A 485B	.0109	.435613800.		
TRANSFORMER X0010A		X0010B		0
1285B				
2485B 485C				
TRANSFORMER X0010A		X0010C		0
1285C				
2485C 485A				
C SE BROTAS - TRF1 100 MVA; 34.5/230 kV; Xps=14				
TRANSFORMER		X0011A	1.E6	0
9999				
111306A	.0208	.833219919.		
2205A	.9258	37.031.33E5		
TRANSFORMER X0011A		X0011B		0
111306B				
2205B				
TRANSFORMER X0011A		X0011C		0
111306C				
2205C				
C SE IRECE - TRF1 39 MVA; 230/69 kV; Xps=32.82				
TRANSFORMER		X0012A	1.E6	0
9999				
1283A	2.170286.8091.33E5			
2683A 683B	.58623.438	6.9E4		
TRANSFORMER X0012A		X0012B		0
1283B				
2683B 683C				
TRANSFORMER X0012A		X0012C		0
1283C				
2683C 683A				
C SE IRECE - TRF2 40 MVA; 230/69 kV; Xps=32.82				
TRANSFORMER		X0013A	1.E6	0
9999				
1283A	2.170286.8091.33E5			
2683A 683B	.58623.438	6.9E4		
TRANSFORMER X0013A		X0013B		0
1283B				
2683B 683C				
TRANSFORMER X0013A		X0013C		0
1283C				
2683C 683A				
C SE IRECE - TRF3 40 MVA; 230/69 kV; Xps=57.5				
TRANSFORMER		X0014A	1.E6	0
9999				
1283A	3.8022152.091.33E5			
2683A 683B	1.026641.064	6.9E4		
TRANSFORMER X0014A		X0014B		0

1283B				
2683B 683C				
TRANSFORMER X0014A		X0014C		0
1283C				
2683C 683A				
C SE IRECE - TRF4 40 MVA; 230/69 kV; Xps=32.82				
TRANSFORMER		X0015A	1.E6	0
9999				
1283A	2.170286.8091.33E5			
2683A 683B	.58623.438 6.9E4			
TRANSFORMER X0015A		X0015B		0
1283B				
2683B 683C				
TRANSFORMER X0015A		X0015C		0
1283C				
2683C 683A				
C SE IRECE-SIN - TRF5 40 MVA; 230/13.8 kV; Xps=26.75				
TRANSFORMER		X0016A	1.E6	0
9999				
1283A	1.768870.7541.33E5			
2483A 483B	.0191 .764113800.			
TRANSFORMER X0016A		X0016B		0
1283B				
2483B 483C				
TRANSFORMER X0016A		X0016C		0
1283C				
2483C 483A				
C SE G.OURO 1 - TRF1 192 MVA; 138/230 kV; Xps=6.08				
TRANSFORMER		X0017A	1.E6	0
9999				
159029A	.14465.785679674.			
259060A	.401816.0711.33E5			
TRANSFORMER X0017A		X0017B		0
159029B				
259060B				
TRANSFORMER X0017A		X0017C		0
159029C				
259060C				
C SE G.OURO 1B - TRF1 176 MVA; 34.5/230 kV; Xps=5.68				
TRANSFORMER		X0018A	1.E6	0
9999				
159035A	.0085 .338119919.			
259060A	.375715.0281.33E5			
TRANSFORMER X0018A		X0018B		0
159035B				
259060B				
TRANSFORMER X0018A		X0018C		0
159035C				
259060C				
C SE C.LARGO - TRF4 170 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.24				
TRANSFORMER		X0019A	1.E6	0
9999				
158832A	.0123 .490119919.			
258833A	.544621.7821.33E5			
TRANSFORMER X0019A		X0019B		0
158832B				
258833B				
TRANSFORMER X0019A		X0019C		0
158832C				
258833C				
C SE C.LARGO - TRF3 170 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.24				
TRANSFORMER		X0020A	1.E6	0
9999				
158832A	.0123 .490119919.			
258833A	.544621.7821.33E5			
TRANSFORMER X0020A		X0020B		0
158832B				
258833B				
TRANSFORMER X0020A		X0020C		0
158832C				
258833C				
C SE C.LARGO - TRF2 185 MVA; 34.5/230 kV; Xps=7.57				
TRANSFORMER		X0021A	1.E6	0
9999				
158832A	.0113 .450419919.			
258833A	.500420.0161.33E5			
TRANSFORMER X0021A		X0021B		0
158832B				

258833B				
TRANSFORMER X0021A		X0021C		0
158832C				
258833C				
C SE C.LARGO - TRF1 185 MVA; 34.5/230 kV; Xps=7.57				
TRANSFORMER		X0022A	1.E6	0
9999				
158832A	.0113	.450419919.		
258833A	.500420.0161.	.33E5		
TRANSFORMER X0022A		X0022B		0
158832B				
258833B				
TRANSFORMER X0022A		X0022C		0
158832C				
258833C				
C SE UMBURANAS -TRF1 200 MVA; 34.5/230 kV; Xps=5				
TRANSFORMER		X0023A	1.E6	0
9999				
158824A	.0074	.297619919.		
258825A	.330613.2251.	.33E5		
TRANSFORMER X0023A		X0023B		0
158824B				
258825B				
TRANSFORMER X0023A		X0023C		0
158824C				
258825C				
C SE UMBURANAS -TRF2 200 MVA; 34.5/230 kV; Xps=5				
TRANSFORMER		X0024A	1.E6	0
9999				
158824A	.0074	.297619919.		
258825A	.330613.2251.	.33E5		
TRANSFORMER X0024A		X0024B		0
158824B				
258825B				
TRANSFORMER X0024A		X0024C		0
158824C				
258825C				
C SE C.FORMOSO - TRF1 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.33				
TRANSFORMER		X0025A	1.E6	0
9999				
158806A	.0124	.495919919.		
211461A	.55122.0421.	.33E5		
TRANSFORMER X0025A		X0025B		0
158806B				
211461B				
TRANSFORMER X0025A		X0025C		0
158806C				
211461C				
C SE C.FORMOSO - TRF2 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=8.33				
TRANSFORMER		X0026A	1.E6	0
9999				
158806A	.0124	.495919919.		
211461A	.55122.0421.	.33E5		
TRANSFORMER X0026A		X0026B		0
158806B				
211461B				
TRANSFORMER X0026A		X0026C		0
158806C				
211461C				
C SE S.BOMFIM - TRF1 33 MVA; 230/69 kV; Xps=59.5				
TRANSFORMER		X0027A	1.E6	0
9999				
1203A	3.9344157.	.381.33E5		
2603A 603B	1.062342.492	6.9E4		
TRANSFORMER X0027A		X0027B		0
1203B				
2603B 603C				
TRANSFORMER X0027A		X0027C		0
1203C				
2603C 603A				
C SE S.BOMFIM - TRF2 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13.11				
TRANSFORMER		X0028A	1.E6	0
9999				
1203A	.866934.6761.	.33E5		
2603A 603B	.23419.3625	6.9E4		
TRANSFORMER X0028A		X0028B		0
1203B				
2603B 603C				

TRANSFORMER X0028A	X0028C	0
1203C		
2603C 603A		
C SE S.BOMFIM - TRF3 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13.11		
TRANSFORMER	X0029A 1.E6	0
9999		
1203A	.866934.6761.33E5	
2603A 603B	.23419.3625 6.9E4	
TRANSFORMER X0029A	X0029B	0
1203B		
2603B 603C		
TRANSFORMER X0029A	X0029C	0
1203C		
2603C 603A		
C SE S.BOMFIM - TRF4 100 MVA; 230/138 kV; Xps=9.2		
TRANSFORMER	X0030A 1.E6	0
9999		
1203A	.608424.3341.33E5	
2103A	.2198.760279674.	
TRANSFORMER X0030A	X0030B	0
1203B		
2103B		
TRANSFORMER X0030A	X0030C	0
1203C		
2103C		
C SE S.BOMFIM - TRF5 100 MVA; 230/138 kV; Xps=6.3		
TRANSFORMER	X0031A 1.E6	0
9999		
1203A	.416616.6631.33E5	
2103A	.155.998979674.	
TRANSFORMER X0031A	X0031B	0
1203B		
2103B		
TRANSFORMER X0031A	X0031C	0
1203C		
2103C		
C SE S.BOMFIM - TRF6 100 MVA; 230/138 kV; Xps=6.3		
TRANSFORMER	X0032A 1.E6	0
9999		
1203A	.416616.6631.33E5	
2103A	.155.998979674.	
TRANSFORMER X0032A	X0032B	0
1203B		
2103B		
TRANSFORMER X0032A	X0032C	0
1203C		
2103C		
C SE S.AZUL - TRF1 150 MVA; 34.5/230 kV; Xps=6.67		
TRANSFORMER	X0033A 1.E6	0
9999		
159014A	.0099 .396819919.	
259015A	.440817.6331.33E5	
TRANSFORMER X0033A	X0033B	0
159014B		
259015B		
TRANSFORMER X0033A	X0033C	0
159014C		
259015C		
C SE M.CHAPEUS - TRF1 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=11.67		
TRANSFORMER	X0034A 1.E6	0
9999		
159057A	.0174 .694319919.	
259058A	.771430.8571.33E5	
TRANSFORMER X0034A	X0034B	0
159057B		
259058B		
TRANSFORMER X0034A	X0034C	0
159057C		
259058C		
C SE M.CHAPEUS - TRF2 120 MVA; 34.5/230 kV; Xps=11.67		
TRANSFORMER	X0035A 1.E6	0
9999		
159057A	.0174 .694319919.	
259058A	.771430.8571.33E5	
TRANSFORMER X0035A	X0035B	0
159057B		
259058B		
TRANSFORMER X0035A	X0035C	0

159057C			
259058C			
C SE V.BAHIA 2 - TRF1 130 MVA; 34.5/230 kV; Xps=10.77			
TRANSFORMER	X0036A	1.E6	0
9999			
159066A	.016	.640919919.	
259067A	.712228.	4871.33E5	
TRANSFORMER X0036A	X0036B		0
159066B			
259067B			
TRANSFORMER X0036A	X0036C		0
159066C			
259067C			
C SE S.BABILONIA - TRF1 150 MVA; 34.5/230 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER	X0037A	1.E6	0
9999			
159076A	.0139	.555419919.	
259077A	.617224.	6871.33E5	
TRANSFORMER X0037A	X0037B		0
159076B			
259077B			
TRANSFORMER X0037A	X0037C		0
159076C			
259077C			
C SE S.BABILONIA - TRF2 150 MVA; 34.5/230 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER	X0038A	1.E6	0
9999			
159076A	.0139	.555419919.	
259077A	.617224.	6871.33E5	
TRANSFORMER X0038A	X0038B		0
159076B			
259077B			
TRANSFORMER X0038A	X0038C		0
159076C			
259077C			
C SE BABILONIA - TRF1 90 MVA; 34.5/230 kV; Xps=15.56			
TRANSFORMER	X0039A	1.E6	0
9999			
159083A	.0231	.925719919.	
259084A	1.028641.	1431.33E5	
TRANSFORMER X0039A	X0039B		0
159083B			
259084B			
TRANSFORMER X0039A	X0039C		0
159083C			
259084C			
C SE BABILONIA - TRF2 90 MVA; 34.5/230 kV; Xps=15.56			
TRANSFORMER	X0040A	1.E6	0
9999			
159083A	.0231	.925719919.	
259084A	1.028641.	1431.33E5	
TRANSFORMER X0040A	X0040B		0
159083B			
259084B			
TRANSFORMER X0040A	X0040C		0
159083C			
259084C			
C SE M.CHAPEU - TRF1 150 MVA; 69/230 kV; Xps=6.67			
TRANSFORMER	X0041A	1.E6	0
9999			
1755A 755C	.11914.	7634 6.9E4	
2355A	.441117.	6421.33E5	
TRANSFORMER X0041A	X0041B		0
1755B 755A			
2355B			
TRANSFORMER X0041A	X0041C		0
1755C 755B			
2355C			
C SE M.CHAPEU 2 CER - TRF1 200 MVA; 13.8/500 kV; Xps=5			
TRANSFORMER	X0042A	1.E6	0
9999			
112334A12334C	.0036	.142813800.	
2555A	1.5625	62.52.89E5	
TRANSFORMER X0042A	X0042B		0
112334B12334A			
2555B			
TRANSFORMER X0042A	X0042C		0
112334C12334B			

2555C			
C SE JUAZEIRO 3 - TRF1 300 MVA; 500/230 kV; Xps=2.85			
TRANSFORMER	X0043A	1.E6	0
9999			
111582A		.890635.6252.89E5	
211282A		.18857.53831.33E5	
TRANSFORMER X0043A	X0043B		0
111582B			
211282B			
TRANSFORMER X0043A	X0043C		0
111582C			
211282C			
C SE JUAZEIRO 3 - TRF2 300 MVA; 500/230 kV; Xps=2.85			
TRANSFORMER	X0044A	1.E6	0
9999			
111582A		.890635.6252.89E5	
211282A		.18857.53831.33E5	
TRANSFORMER X0044A	X0044B		0
111582B			
211282B			
TRANSFORMER X0044A	X0044C		0
111582C			
211282C			
C SE SOBRADINHO - TRF1 300 MVA; 230/500 kV; Xps=3.56			
TRANSFORMER	X0045A	1.E6	0
9999			
1206A		.23549.41621.33E5	
2506A	1.1125	44.52.89E5	
TRANSFORMER X0045A	X0045B		0
1206B			
2506B			
TRANSFORMER X0045A	X0045C		0
1206C			
2506C			
C SE SOBRADINHO - TRF2 300 MVA; 230/500 kV; Xps=3.56			
TRANSFORMER	X0046A	1.E6	0
9999			
1206A		.23549.41621.33E5	
2506A	1.1125	44.52.89E5	
TRANSFORMER X0046A	X0046B		0
1206B			
2506B			
TRANSFORMER X0046A	X0046C		0
1206C			
2506C			
C SE P.AFONSO 2 A2 UHE - TRF1 75 MVA; 13.8/230 kV; Xps=17.97			
TRANSFORMER	X0047A	1.E6	0
9999			
15A 5C		.0003 .513313800.	
2200A		.026547.5311.33E5	
TRANSFORMER X0047A	X0047B		0
15B 5A			
2200B			
TRANSFORMER X0047A	X0047C		0
15C 5B			
2200C			
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF2 90 MVA; 230/13.8 kV; Xps=15.99			
TRANSFORMER	X0048A	1.E6	0
9999			
1200A		.079442.2941.33E5	
28A 8B		.0009 .456813800.	
TRANSFORMER X0048A	X0048B		0
1200B			
28B 8C			
TRANSFORMER X0048A	X0048C		0
1200C			
28C 8A			
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF1 75 MVA; 230/13.8 kV; Xps=20.06			
TRANSFORMER	X0049A	1.E6	0
9999			
1200A		.079453.0591.33E5	
26A 6B		.0009 .57313800.	
TRANSFORMER X0049A	X0049B		0
1200B			
26B 6C			
TRANSFORMER X0049A	X0049C		0
1200C			
26C 6A			

C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF4 240 MVA; 230/13.8 kV; Xps=2.78			
TRANSFORMER	X0050A	1.E6	0
9999			
1200A		.18357.33991.33E5	
210A 10B		.002 .079313800.	
TRANSFORMER X0050A	X0050B		0
1200B			
210B 10C			
TRANSFORMER X0050A	X0050C		0
1200C			
210C 10A			
C SE P.AFONSO 3 A UHE - TRF3 90 MVA; 230/13.8 kV; Xps=15.73			
TRANSFORMER	X0051A	1.E6	0
9999			
1200A		.079441.6061.33E5	
29A 9B		.0009 .449313800.	
TRANSFORMER X0051A	X0051B		0
1200B			
29B 9C			
TRANSFORMER X0051A	X0051C		0
1200C			
29C 9A			
C SE P.AFONSO 2 B1 UHE - TRF1 90 MVA; 13.8/230 kV; Xps=15.09			
TRANSFORMER	X0052A	1.E6	0
9999			
17A 7C		.0003 .431113800.	
2200A		.026539.9131.33E5	
TRANSFORMER X0052A	X0052B		0
17B 7A			
2200B			
TRANSFORMER X0052A	X0052C		0
17C 7B			
2200C			
C SE P.AFONSO 2-A1 UHE - TRF1 75 MVA; 13.8/230 kV; Xps=17.97			
TRANSFORMER	X0053A	1.E6	0
9999			
14A 4C		.0003 .513313800.	
2200A		.026547.5311.33E5	
TRANSFORMER X0053A	X0053B		0
14B 4A			
2200B			
TRANSFORMER X0053A	X0053C		0
14C 4B			
2200C			
C SE P.AFONSO 3 B UHE - TRF1 67 MVA; 230/13.8 kV; Xps=7.11			
TRANSFORMER	X0054A	1.E6	0
9999			
1300A		.026518.8041.33E5	
21A 1B		.0003 .203113800.	
TRANSFORMER X0054A	X0054B		0
1300B			
21B 1C			
TRANSFORMER X0054A	X0054C		0
1300C			
21C 1A			
C SE P.AFONSO 3 B UHE - TRF2 240 MVA; 230/13.8 kV; Xps=3.04			
TRANSFORMER	X0055A	1.E6	0
9999			
1300A		.01328.02761.33E5	
211A 11B		.0001 .086713800.	
TRANSFORMER X0055A	X0055B		0
1300B			
211B 11C			
TRANSFORMER X0055A	X0055C		0
1300C			
211C 11A			
C SE GARANHUNS - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=2.23			
TRANSFORMER	9.585557.07X0056A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1349A		.14755.89841.33E5	
2549A		.696927.8752.89E5	
TRANSFORMER X0056A	X0056B		0
1349B			

2549B					
TRANSFORMER X0056A			X0056C		0
1349C					
2549C					
C SE XINGO UHE - TRF1 3000 MVA; 500/13.8 kV; Xps=0.43					
TRANSFORMER			X0057A	1.E6	0
9999					
1504A		.13335.33382.89E5			
289A 89B		.0003 .012213800.			
TRANSFORMER X0057A			X0057B		0
1504B					
289B 89C					
TRANSFORMER X0057A			X0057C		0
1504C					
289C 89A					
C SE CAMAÇARI B1 - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.17					
TRANSFORMER			9.585557.07X0058A	1.E6	0
9.58500042	557.067183				
27.7766993	577.291566				
52.9557711	605.685405				
230.231063	620.679344				
1137.52521	660.7296				
9999					
1274A		.07743.09471.33E5			
2574A		.365614.6252.89E5			
TRANSFORMER X0058A			X0058B		0
1274B					
2574B					
TRANSFORMER X0058A			X0058C		0
1274C					
2574C					
C SE CAMAÇARI B1 - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.15					
TRANSFORMER			9.585557.07X0059A	1.E6	0
9.58500042	557.067183				
27.7766993	577.291566				
52.9557711	605.685405				
230.231063	620.679344				
1137.52521	660.7296				
9999					
1274A		.0763.04181.33E5			
2574A		.359414.3752.89E5			
TRANSFORMER X0059A			X0059B		0
1274B					
2574B					
TRANSFORMER X0059A			X0059C		0
1274C					
2574C					
C SE CAMAÇARI B2 - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.13					
TRANSFORMER			9.585557.07X0060A	1.E6	0
9.58500042	557.067183				
27.7766993	577.291566				
52.9557711	605.685405				
230.231063	620.679344				
1137.52521	660.7296				
9999					
1294A		.07472.98891.33E5			
2574A		.353114.1252.89E5			
TRANSFORMER X0060A			X0060B		0
1294B					
2574B					
TRANSFORMER X0060A			X0060C		0
1294C					
2574C					
C SE CAMAÇARI B2 - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.01					
TRANSFORMER			9.585557.07X0061A	1.E6	0
9.58500042	557.067183				
27.7766993	577.291566				
52.9557711	605.685405				
230.231063	620.679344				
1137.52521	660.7296				
9999					
1294A		.06682.67151.33E5			
2574A		.315612.6252.89E5			
TRANSFORMER X0061A			X0061B		0
1294B					
2574B					
TRANSFORMER X0061A			X0061C		0
1294C					

2574C				
C SE JARDIM - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.99				
TRANSFORMER		X0062A	1.E6	0
9999				
1294A	.85934.3591.33E5			
2674A 674B	.23199.2768 6.9E4			
TRANSFORMER X0062A		X0062B		0
1294B				
2674B 674C				
TRANSFORMER X0062A		X0062C		0
1294C				
2674C 674A				
C SE CAMAÇARI B1 - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.92				
TRANSFORMER		X0063A	1.E6	0
9999				
1274A	.854334.1731.33E5			
2674A 674B	.23079.2268 6.9E4			
TRANSFORMER X0063A		X0063B		0
1274B				
2674B 674C				
TRANSFORMER X0063A		X0063C		0
1274C				
2674C 674A				
C SE N.S.SOCORRO - TRF1 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33				
TRANSFORMER		X0064A	1.E6	0
9999				
111273A	.616924.6781.33E5			
211673A11673B	.1666 6.663 6.9E4			
TRANSFORMER X0064A		X0064B		0
111273B				
211673B11673C				
TRANSFORMER X0064A		X0064C		0
111273C				
211673C11673A				
C SE N.S.SOCORRO - TRF2 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33				
TRANSFORMER		X0065A	1.E6	0
9999				
111273A	.616924.6781.33E5			
211673A11673B	.1666 6.663 6.9E4			
TRANSFORMER X0065A		X0065B		0
111273B				
211673B11673C				
TRANSFORMER X0065A		X0065C		0
111273C				
211673C11673A				
C SE N.S.SOCORRO - TRF3 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33				
TRANSFORMER		X0066A	1.E6	0
9999				
111273A	.616924.6781.33E5			
211673A11673B	.1666 6.663 6.9E4			
TRANSFORMER X0066A		X0066B		0
111273B				
211673B11673C				
TRANSFORMER X0066A		X0066C		0
111273C				
211673C11673A				
C SE JARDIM - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.99				
TRANSFORMER		X0067A	1.E6	0
9999				
1273A	.85934.3591.33E5			
2673A 673B	.23199.2768 6.9E4			
TRANSFORMER X0067A		X0067B		0
1273B				
2673B 673C				
TRANSFORMER X0067A		X0067C		0
1273C				
2673C 673A				
C SE JARDIM - TRF2 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13.95				
TRANSFORMER		X0068A	1.E6	0
9999				
1273A	.922436.8981.33E5			
2673A 673B	.24919.9624 6.9E4			
TRANSFORMER X0068A		X0068B		0
1273B				
2673B 673C				
TRANSFORMER X0068A		X0068C		0
1273C				
2673C 673A				

C SE JARDIM - TRF3 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.81			
TRANSFORMER	X0069A	1.E6	0
9999			
1273A		.847133.8831.33E5	
2673A 673B		.22879.1483 6.9E4	
TRANSFORMER X0069A	X0069B		0
1273B			
2673B 673C			
TRANSFORMER X0069A	X0069C		0
1273C			
2673C 673A			
C SE JARDIM - TRF4 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.99			
TRANSFORMER	X0070A	1.E6	0
9999			
1273A		.85934.3591.33E5	
2673A 673B		.23199.2768 6.9E4	
TRANSFORMER X0070A	X0070B		0
1273B			
2673B 673C			
TRANSFORMER X0070A	X0070C		0
1273C			
2673C 673A			
C SE F.SANTANA3 - TRF1 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER	X0071A	1.E6	0
9999			
111110A		.616924.6781.33E5	
218763A18763B		.1666 6.663 6.9E4	
TRANSFORMER X0071A	X0071B		0
111110B			
218763B18763C			
TRANSFORMER X0071A	X0071C		0
111110C			
218763C18763A			
C SE F.SANTANA3 - TRF2 150 MVA; 230/69 kV; Xps=9.33			
TRANSFORMER	X0072A	1.E6	0
9999			
111110A		.616924.6781.33E5	
218763A18763B		.1666 6.663 6.9E4	
TRANSFORMER X0072A	X0072B		0
111110B			
218763B18763C			
TRANSFORMER X0072A	X0072C		0
111110C			
218763C18763A			
C SE P.CAVALO UHE - TRF1 90 MVA; 230/13.8 kV; Xps=6.74			
TRANSFORMER	X0073A	1.E6	0
9999			
1375A		.445417.8141.33E5	
248A 48B		.0048 .192413800.	
TRANSFORMER X0073A	X0073B		0
1375B			
248B 48C			
TRANSFORMER X0073A	X0073C		0
1375C			
248C 48A			
C SE G.MANGABEIRA - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER	X0074A	1.E6	0
9999			
1275A		.859634.3851.33E5	
2675A 675B		.2321 9.284 6.9E4	
TRANSFORMER X0074A	X0074B		0
1275B			
2675B 675C			
TRANSFORMER X0074A	X0074C		0
1275C			
2675C 675A			
C SE G.MANGABEIRA - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER	X0075A	1.E6	0
9999			
1275A		.859634.3851.33E5	
2675A 675B		.2321 9.284 6.9E4	
TRANSFORMER X0075A	X0075B		0
1275B			
2675B 675C			
TRANSFORMER X0075A	X0075C		0
1275C			
2675C 675A			
C SE POÇÕES 2 - TRF1 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			

TRANSFORMER	X0076A	1.E6	0
9999			
1209A	.780331.2111.33E5		
2909A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0076A	X0076B		0
1209B			
2909B			
TRANSFORMER X0076A	X0076C		0
1209C			
2909C			
C SE POÇÕES 2 - TRF2 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER	X0077A	1.E6	0
9999			
1209A	.780331.2111.33E5		
2909A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0077A	X0077B		0
1209B			
2909B			
TRANSFORMER X0077A	X0077C		0
1209C			
2909C			
C SE FUNIL CER - TRF1 200 MVA; 230/13.8 kV; Xps=4.55			
TRANSFORMER	X0078A	1.E6	0
9999			
1276A	.300912.0351.33E5		
2476A 476B	.0032 .1313800.		
TRANSFORMER X0078A	X0078B		0
1276B			
2476B 476C			
TRANSFORMER X0078A	X0078C		0
1276C			
2476C 476A			
C SE ITAPEBI UHE - TRF1 160 MVA; 230/13.8 kV; Xps=2.72			
TRANSFORMER	X0079A	1.E6	0
9999			
1263A	.1798 7.1911.33E5		
295A 95B	.0019 .077713800.		
TRANSFORMER X0079A	X0079B		0
1263B			
295B 95C			
TRANSFORMER X0079A	X0079C		0
1263C			
295C 95A			
C SE SAPEAÇU CER - TRF1 250 MVA; 13.8/230 kV; Xps=3.2			
TRANSFORMER	X0080A	1.E6	0
9999			
112333A12333C	.0023 .091413800.		
2289A	.2116 8.4641.33E5		
TRANSFORMER X0080A	X0080B		0
112333B12333A			
2289B			
TRANSFORMER X0080A	X0080C		0
112333C12333B			
2289C			
C SE S.A.JESUS - TRF1 100 MVA; 230/69 kV; Xps=12.8			
TRANSFORMER	X0081A	1.E6	0
9999			
1264A	.846433.8561.33E5		
2664A 664B	.22859.1411 6.9E4		
TRANSFORMER X0081A	X0081B		0
1264B			
2664B 664C			
TRANSFORMER X0081A	X0081C		0
1264C			
2664C 664A			
C SE S.A.JESUS - TRF2 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER	X0082A	1.E6	0
9999			
1264A	.859634.3851.33E5		
2664A 664B	.2321 9.284 6.9E4		
TRANSFORMER X0082A	X0082B		0
1264B			
2664B 664C			
TRANSFORMER X0082A	X0082C		0
1264C			
2664C 664A			
C SE S.A.JESUS - TRF3 100 MVA; 230/69 kV; Xps=13			
TRANSFORMER	X0083A	1.E6	0

	9999			
1264A		.859634.3851.33E5		
2664A	664B	.2321 9.284 6.9E4		
	TRANSFORMER X0083A		X0083B	0
1264B				
2664B	664C			
	TRANSFORMER X0083A		X0083C	0
1264C				
2664C	664A			
C SE POÇÕES 3 - TRF1	600 MVA; 500/230 kV; Xps=1.4			
	TRANSFORMER	4.4092 1211.X0084A	1.E6	0
	4.40915996	1210.9992		
	12.7774549	1254.96465		
	24.3599849	1316.68955		
	105.907725	1349.28463		
	523.268692	1436.34923		
	9999			
111612A		.4375 17.52.89E5		
218612A		.0926 3.7031.33E5		
	TRANSFORMER X0084A		X0084B	0
111612B				
218612B				
	TRANSFORMER X0084A		X0084C	0
111612C				
218612C				
C SE FUNIL - TRF1	50 MVA; 115/138 kV; Xps=8.78			
	TRANSFORMER		X0085A 1.E6	0
	9999			
1176A		.14515.805866395.		
2976A		.2098.360379674.		
	TRANSFORMER X0085A		X0085B	0
1176B				
2976B				
	TRANSFORMER X0085A		X0085C	0
1176C				
2976C				
C SE FUNIL UHE - TRF2	14 MVA; 115/13.8 kV; Xps=22.82			
	TRANSFORMER		X0086A 1.E6	0
	9999			
1176A		.377315.09266395.		
263A	63B	.0163 .65213800.		
	TRANSFORMER X0086A		X0086B	0
1176B				
263B	63C			
	TRANSFORMER X0086A		X0086C	0
1176C				
263C	63A			
C SE FUNIL - TRF1	28 MVA; 138/13.8 kV; Xps=35.67			
	TRANSFORMER		X0087A 1.E6	0
	9999			
1976A		.849133.96579674.		
2876A	876B	.02551.018913800.		
	TRANSFORMER X0087A		X0087B	0
1976B				
2876B	876C			
	TRANSFORMER X0087A		X0087C	0
1976C				
2876C	876A			
C SE P.PARAISO 2 CER - TRF1	350 MVA; 500/13.8 kV; Xps=3.43			
	TRANSFORMER		X0088A 1.E6	0
	9999			
138975A		1.071942.8752.89E5		
238976A38976B		.0024 .09813800.		
	TRANSFORMER X0088A		X0088B	0
138975B				
238976B38976C				
	TRANSFORMER X0088A		X0088C	0
138975C				
238976C38976A				
C SE IBICOARA - TRF1	300 MVA; 500/230 kV; Xps=4.92			
	TRANSFORMER		X0089A 1.E6	0
	9999			
1588A		1.5375 61.52.89E5		
2288A		.325313.0131.33E5		
	TRANSFORMER X0089A		X0089B	0
1588B				
2288B				
	TRANSFORMER X0089A		X0089C	0

1588C				
2288C				
C SE IBICOARA - TRF1 300 MVA; 500/230 kV; Xps=4.92				
TRANSFORMER		X0090A	1.E6	0
9999				
1588A	1.5375	61.52.89E5		
2288A	.325313.0131.33E5			
TRANSFORMER X0090A		X0090B		0
1588B				
2288B				
TRANSFORMER X0090A		X0090C		0
1588C				
2288C				
C SE P.AFONSO4 UHE - TRF1 450 MVA; 500/13.8 kV; Xps=0.45				
TRANSFORMER		X0091A	1.E6	0
9999				
1500A	.14095.63752.89E5			
214A 14B	.0003 .012913800.			
TRANSFORMER X0091A		X0091B		0
1500B				
214B 14C				
TRANSFORMER X0091A		X0091C		0
1500C				
214C 14A				
C SE T.CAMAÇARI 1 UTE - TRF1 310 MVA; 230/13.8 kV; Xps=3.3				
TRANSFORMER		X0092A	1.E6	0
9999				
1294A	.23288.72851.33E5			
281A 81B	.0025 .094313800.			
TRANSFORMER X0092A		X0092B		0
1294B				
281B 81C				
TRANSFORMER X0092A		X0092C		0
1294C				
281C 81A				
C SE P.SERGIPE 1V UTE - TRF1 736 MVA; 24/500 kV; Xps=2.06				
TRANSFORMER		X0093A	1.E6	0
9999				
111149A11149C	.0044 .1776 2.4E4			
211151A	.642325.6912.89E5			
TRANSFORMER X0093A		X0093B		0
111149B11149A				
211151B				
TRANSFORMER X0093A		X0093C		0
111149C11149B				
211151C				
C SE P.SERGIPE 1G UTE - TRF1 436 MVA; 25/500 kV; Xps=1.07				
TRANSFORMER		X0094A	1.E6	0
9999				
111150A11150C	.0025 .0999 2.5E4			
211151A	.33313.3212.89E5			
TRANSFORMER X0094A		X0094B		0
111150B11150A				
211151B				
TRANSFORMER X0094A		X0094C		0
111150C11150B				
211151C				
C SE OUROLANDIA 2 -TRF1 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56				
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0144A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992			
19.1661823	1254.96465			
36.5399774	1316.68955			
158.861587	1349.28463			
784.903037	1436.34923			
9999				
111561A	.4863 19.452.89E5			
211261A	.10294.11561.33E5			
TRANSFORMER X0144A		X0144B		0
111561B				
211261B				
TRANSFORMER X0144A		X0144C		0
111561C				
211261C				
C SE OUROLANDIA 2 -TRF2 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56				
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0145A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992			
19.1661823	1254.96465			
36.5399774	1316.68955			

158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111561A	.4863	19.452.89E5	
211261A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0145A		X0145B	0
111561B			
211261B			
TRANSFORMER X0145A		X0145C	0
111561C			
211261C			
C SE OUROLANDIA 2 -TRF3 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0146A	1.E6
6.61373994	1210.9992		0
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111561A	.4863	19.452.89E5	
211261A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0146A		X0146B	0
111561B			
211261B			
TRANSFORMER X0146A		X0146C	0
111561C			
211261C			
C SE G.OURO 2 - TRF1 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0147A	1.E6
6.61373994	1210.9992		0
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111560A	.4863	19.452.89E5	
211260A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0147A		X0147B	0
111560B			
211260B			
TRANSFORMER X0147A		X0147C	0
111560C			
211260C			
C SE G.OURO 2 - TRF2 900 MVA; 500/230 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137	1211.X0148A	1.E6
6.61373994	1210.9992		0
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
111560A	.4863	19.452.89E5	
211260A	.10294.11561.33E5		
TRANSFORMER X0148A		X0148B	0
111560B			
211260B			
TRANSFORMER X0148A		X0148C	0
111560C			
211260C			
C SE CAMAÇARI 4 - TRF1 1200 MVA; 500/230 kV; Xps=1.17			
TRANSFORMER	8.8183	1211.X0149A	1.E6
8.81831992	1210.9992		0
25.5549097	1254.96465		
48.7199698	1316.68955		
211.815449	1349.28463		
1046.53738	1436.34923		
9999			
1584A	.365614.6252.89E5		
2284A	.07743.09471.33E5		
TRANSFORMER X0149A		X0149B	0
1584B			
2284B			
TRANSFORMER X0149A		X0149C	0
1584C			
2284C			
C SE CAMAÇARI 4 - TRF2 1200 MVA; 500/230 kV; Xps=1.17			
TRANSFORMER	8.8183	1211.X0150A	1.E6
8.81831992	1210.9992		0

25.5549097	1254.96465		
48.7199698	1316.68955		
211.815449	1349.28463		
1046.53738	1436.34923		
9999			
1584A	.365614.6252.89E5		
2284A	.07743.09471.33E5		
TRANSFORMER X0150A	X0150B		0
1584B			
2284B			
TRANSFORMER X0150A	X0150C		0
1584C			
2284C			
C SE M.CHAPEU 2 - TRF2 900 MVA; 230/500 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0151A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1355A	.10294.11561.33E5		
2555A	.4863 19.452.89E5		
TRANSFORMER X0151A	X0151B		0
1355B			
2555B			
TRANSFORMER X0151A	X0151C		0
1355C			
2555C			
C SE M.CHAPEU 2 - TRF1 900 MVA; 230/500 kV; Xps=1.56			
TRANSFORMER	6.6137 1211.X0152A	1.E6	0
6.61373994	1210.9992		
19.1661823	1254.96465		
36.5399774	1316.68955		
158.861587	1349.28463		
784.903037	1436.34923		
9999			
1355A	.10294.11561.33E5		
2555A	.4863 19.452.89E5		
TRANSFORMER X0152A	X0152B		0
1355B			
2555B			
TRANSFORMER X0152A	X0152C		0
1355C			
2555C			
C SE SAPEAÇU - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.4			
TRANSFORMER	9.585557.07X0153A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1289A	.0926 3.7031.33E5		
2589A	.4375 17.52.89E5		
TRANSFORMER X0153A	X0153B		0
1289B			
2589B			
TRANSFORMER X0153A	X0153C		0
1289C			
2589C			
C SE SAPEAÇU - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.4			
TRANSFORMER	9.585557.07X0154A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1289A	.0926 3.7031.33E5		
2589A	.4375 17.52.89E5		
TRANSFORMER X0154A	X0154B		0
1289B			
2589B			
TRANSFORMER X0154A	X0154C		0
1289C			
2589C			
C SE SAPEAÇU - TRF3 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.4			

TRANSFORMER	9.585557.07X0155A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1289A	.0926	3.7031.33E5	
2589A	.4375	17.52.89E5	
TRANSFORMER X0155A		X0155B	0
1289B			
2589B			
TRANSFORMER X0155A		X0155C	0
1289C			
2589C			
C SE JARDIM - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.27			
TRANSFORMER	9.585557.07X0156A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1273A	.0843.35921.33E5		
2573A	.396915.8752.89E5		
TRANSFORMER X0156A		X0156B	0
1273B			
2573B			
TRANSFORMER X0156A		X0156C	0
1273C			
2573C			
C SE JARDIM - TRF2 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.27			
TRANSFORMER	9.585557.07X0157A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1273A	.0843.35921.33E5		
2573A	.396915.8752.89E5		
TRANSFORMER X0157A		X0157B	0
1273B			
2573B			
TRANSFORMER X0157A		X0157C	0
1273C			
2573C			
C SE JARDIM - TRF3 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.27			
TRANSFORMER	9.585557.07X0158A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1273A	.0843.35921.33E5		
2573A	.396915.8752.89E5		
TRANSFORMER X0158A		X0158B	0
1273B			
2573B			
TRANSFORMER X0158A		X0158C	0
1273C			
2573C			
C SE ANGELIM - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.78			
TRANSFORMER	9.585557.07X0159A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1240A	.11754.70021.33E5		
2540A	.555322.2122.89E5		
TRANSFORMER X0159A		X0159B	0
1240B			
2540B			
TRANSFORMER X0159A		X0159C	0
1240C			

2540C			
C SE ANGELIM - TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.78			
TRANSFORMER	9.585557.07X0160A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1240A	.11754.70021.33E5		
2540A	.555322.2122.89E5		
TRANSFORMER X0160A		X0160B	0
1240B			
2540B			
TRANSFORMER X0160A		X0160C	0
1240C			
2540C			
C SE P.AFONSO 3 B -TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.41			
TRANSFORMER	9.585557.07X0161A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1300A	.0935 3.741.33E5		
2500A	.441917.6752.89E5		
TRANSFORMER X0161A		X0161B	0
1300B			
2500B			
TRANSFORMER X0161A		X0161C	0
1300C			
2500C			
C SE P.AFONSO 3 A -TRF1 600 MVA; 230/500 kV; Xps=1.41			
TRANSFORMER	9.585557.07X0162A	1.E6	0
9.58500042	557.067183		
27.7766993	577.291566		
52.9557711	605.685405		
230.231063	620.679344		
1137.52521	660.7296		
9999			
1200A	.0935 3.741.33E5		
2500A	.441917.6752.89E5		
TRANSFORMER X0162A		X0162B	0
1200B			
2500B			
TRANSFORMER X0162A		X0162C	0
1200C			
2500C			
C SE FUNIL - TRF2 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER	1.5973557.07X0163A	1.E6	0
1.59734032	557.067183		
4.62898693	577.291566		
8.82507926	605.685405		
38.3680067	620.679344		
189.568577	660.7296		
9999			
1276A	.780331.2111.33E5		
2976A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0163A		X0163B	0
1276B			
2976B			
TRANSFORMER X0163A		X0163C	0
1276C			
2976C			
C SE FUNIL - TRF3 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.8			
TRANSFORMER	1.5973557.07X0164A	1.E6	0
1.59734032	557.067183		
4.62898693	577.291566		
8.82507926	605.685405		
38.3680067	620.679344		
189.568577	660.7296		
9999			
1276A	.780331.2111.33E5		
2976A	.280911.23679674.		
TRANSFORMER X0164A		X0164B	0
1276B			
2976B			

TRANSFORMER X0164A	X0164C	0
1276C		
2976C		
C SE FUNIL - TRF4 100 MVA; 230/138 kV; Xps=11.24		
TRANSFORMER	1.5973557.07X0165A 1.E6	0
1.59734032	557.067183	
4.62898693	577.291566	
8.82507926	605.685405	
38.3680067	620.679344	
189.568577	660.7296	
9999		
1276A	.7432 29.731.33E5	
2976A	.267610.70379674.	
TRANSFORMER X0165A	X0165B	0
1276B		
2976B		
TRANSFORMER X0165A	X0165C	0
1276C		
2976C		
C SE FUNIL - TRF5 100 MVA; 230/138 kV; Xps=12.06		
TRANSFORMER	1.5973557.07X0166A 1.E6	0
1.59734032	557.067183	
4.62898693	577.291566	
8.82507926	605.685405	
38.3680067	620.679344	
189.568577	660.7296	
9999		
1276A	.797531.8991.33E5	
2976A	.287111.48379674.	
TRANSFORMER X0166A	X0166B	0
1276B		
2976B		
TRANSFORMER X0166A	X0166C	0
1276C		
2976C		
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV P.SERGIPE - OLINDINA C1 - 100 Mvar		
582A RN400C	8.33 2500.	0
582B RN400C	8.33 2500.	0
582C RN400C	8.33 2500.	0
C Reator LT M.CHAPEU 2 LT 500 kV M.CHAPEU 2 - SAPEAÇU C1 - 180 Mvar		
555A	4.631388.9	0
555B	4.631388.9	0
555C	4.631388.9	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV M.CHAPEU 2 - SAPEAÇU C1 - 180 Mvar		
589A	4.631388.9	0
589B	4.631388.9	0
589C	4.631388.9	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA C2 - 150 Mvar		
505A	5.561666.7	0
505B	5.561666.7	0
505C	5.561666.7	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV JUAZEIRO 3 - L.GONZAGA C1 - 150 Mvar		
505A	5.561666.7	0
505B	5.561666.7	0
505C	5.561666.7	0
C Reator LT OUROLANDIA 2 LT 500 kV JUAZEIRO 3 - OUROLANDIA 2 C1 - 100 Mvar		
11561A	8.33 2500.	0
11561B	8.33 2500.	0
11561C	8.33 2500.	0
C Reator LT SOBRADINHO LT 500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3 C1 - 100 Mvar		
506A	8.33 2500.	0
506B	8.33 2500.	0
506C	8.33 2500.	0
C Reator LT SOBRADINHO LT 500 kV SOBRADINHO - JUAZEIRO 3 C2 - 150 Mvar		
506A	5.561666.7	0
506B	5.561666.7	0
506C	5.561666.7	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV P.AFONSO 4 - OLINDINA C1 - 150 Mvar		
582A	5.561666.7	0
582B	5.561666.7	0
582C	5.561666.7	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV L.GONZAGA - OLINDINA C1 - 150 Mvar		
582A	5.561666.7	0
582B	5.561666.7	0
582C	5.561666.7	0
C Reator LT MILAGRES 2 LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
11567A	6.942083.3	0
11567B	6.942083.3	0

11567C	6.942083.3	0
C Reator LT MILAGRES 2 LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
11567A	6.942083.3	0
11567B	6.942083.3	0
11567C	6.942083.3	0
C Reator LT L.GONZAGA LT 500 kV L.GONZAGA - MILAGRES 2 C1 - 120 Mvar		
505A	6.942083.3	0
505B	6.942083.3	0
505C	6.942083.3	0
C Reator LT ANGELIM LT 500 kV GARANHUNS 2 - ANGELIM C1 - 150 Mvar		
540A	5.561666.7	0
540B	5.561666.7	0
540C	5.561666.7	0
C Reator LT MESSIAS LT 500 kV XINGO - MESSIAS C1 - 150 Mvar		
542A	5.561666.7	0
542B	5.561666.7	0
542C	5.561666.7	0
C Reator LT ANGELIM LT 500 kV XINGO - ANGELIM C1 - 150 Mvar		
540A	5.561666.7	0
540B	5.561666.7	0
540C	5.561666.7	0
C Reator LT ANGELIM LT 500 kV P.AFONSO 4 - ANGELIM C1 - 150 Mvar		
540A	5.561666.7	0
540B	5.561666.7	0
540C	5.561666.7	0
C Reator LT JARDIM LT 500 kV XINGO - JARDIM C1 - 100 Mvar		
573A	8.33 2500.	0
573B	8.33 2500.	0
573C	8.33 2500.	0
C Reator LT JARDIM LT 500 kV XINGO - JARDIM C1 - 100 Mvar		
573A	8.33 2500.	0
573B	8.33 2500.	0
573C	8.33 2500.	0
C Reator LT P.SERGIPE LT 500 kV P.SERGIPE - OLINDINA C1 - 100 Mvar		
11151ARN400D	8.33 2500.	0
11151BRN400D	8.33 2500.	0
11151CRN400D	8.33 2500.	0
C Reator LT P.PARAISO 2 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C1 - 270 Mvar		
38975A	3.09925.93	0
38975B	3.09925.93	0
38975C	3.09925.93	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C1 - 270 Mvar		
11612A	3.09925.93	0
11612B	3.09925.93	0
11612C	3.09925.93	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C2 - 270 Mvar		
11612A	3.09925.84	0
11612B	3.09925.84	0
11612C	3.09925.84	0
C Reator LT P.PARAISO 2 LT 500 kV POÇÕES 3 - P.PARAISO 2 C2 - 270 Mvar		
38975A	3.09925.93	0
38975B	3.09925.93	0
38975C	3.09925.93	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV SAPEAÇU - POÇÕES 3 C1 - 185 Mvar		
11612A	4.51351.3	0
11612B	4.51351.3	0
11612C	4.51351.3	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV SAPEAÇU - POÇÕES 3 C1 - 185 Mvar		
589A	4.51351.3	0
589B	4.51351.3	0
589C	4.51351.3	0
C Reator LT IBICOARA LT 500 kV IBICOARA - SAPEAÇU C1 - 200 Mvar		
588A	4.17 1250.	0
588B	4.17 1250.	0
588C	4.17 1250.	0
C Reator LT IBICOARA LT 500 kV IBICOARA - POÇÕES 3 C1 - 110 Mvar		
588A	7.582272.7	0
588B	7.582272.7	0
588C	7.582272.7	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV IBICOARA - SAPEAÇU C1 - 150 Mvar		
589A	5.561666.7	0
589B	5.561666.7	0
589C	5.561666.7	0
C Reator LT POÇÕES 3 LT 500 kV IBICOARA - POÇÕES 3 C1 - 100 Mvar		
11612A	8.33 2500.	0
11612B	8.33 2500.	0
11612C	8.33 2500.	0
C Reator LT IBICOARA LT 500 kV IGAPORÃ 3 - IBICOARA C1 - 200 Mvar		

588A	4.17 1250.	0
588B	4.17 1250.	0
588C	4.17 1250.	0
C Reator LT SAPEAÇU LT 500 kV OLINDINA - SAPEAÇU C1 - 100 Mvar		
589A RN800A	8.33 2500.	0
589B RN800A	8.33 2500.	0
589C RN800A	8.33 2500.	0
C Reator LT OLINDINA LT 500 kV OLINDINA - SAPEAÇU C1 - 100 Mvar		
582A RN800B	8.33 2500.	0
582B RN800B	8.33 2500.	0
582C RN800B	8.33 2500.	0
C Reator de Barra SE G.OURO 2 500 kV - 1x400 Mvar		
11560A	2.137 641.	0
11560B	2.137 641.	0
11560C	2.137 641.	0
C Reator de Barra SE G.OURO 2 500 kV - 1x200 Mvar		
11560A	4.167 1250.	0
11560B	4.167 1250.	0
11560C	4.167 1250.	0
C Reator de Barra SE G.OURO CER 13.8 kV - 1x50 Mvar		
11562A	.013 3.794	0
11562B	.013 3.794	0
11562C	.013 3.794	0
C Reator de Barra SE B.J.LAPA 230 kV - 1x10 Mvar		
285A	17.633 5290.	0
285B	17.633 5290.	0
285C	17.633 5290.	0
C Reator de Barra SE OUROLANDIA 2 500 kV - 1x100 Mvar		
11561A	8.333 2500.	0
11561B	8.333 2500.	0
11561C	8.333 2500.	0
C Reator de Barra SE JUAZEIRO 3 500 kV - 1x150 Mvar		
11582A	5.5561666.8	0
11582B	5.5561666.8	0
11582C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE SOBRADINHO 500 kV - 1x400 Mvar		
506A	2.083 625.	0
506B	2.083 625.	0
506C	2.083 625.	0
C Reator de Barra SE MILAGRES 2 500 kV - 1x575 Mvar		
11567A	1.449434.75	0
11567B	1.449434.75	0
11567C	1.449434.75	0
C Reator de Barra SE MILAGRES 2 500 kV - 1x100 Mvar		
11567A	8.333 2500.	0
11567B	8.333 2500.	0
11567C	8.333 2500.	0
C Reator de Barra SE GARANHUNS 2 500 kV - 1x150 Mvar		
549A	5.5561666.8	0
549B	5.5561666.8	0
549C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE ANGELIM 500 kV - 1x150 Mvar		
540A	5.5561666.8	0
540B	5.5561666.8	0
540C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE P.SERGIPE 500 kV - 1x150 Mvar		
11151A	5.5561666.8	0
11151B	5.5561666.8	0
11151C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE ITAGIBA 230 kV - 1x10 Mvar		
213A	17.633 5290.	0
213B	17.633 5290.	0
213C	17.633 5290.	0
C Reator de Barra SE IGAPORÁ 3 500 kV - 1x350 Mvar		
11594A	2.381714.25	0
11594B	2.381714.25	0
11594C	2.381714.25	0
C Reator de Barra SE IGAPORÁ 3 500 kV - 1x150 Mvar		
11594A	5.5561666.8	0
11594B	5.5561666.8	0
11594C	5.5561666.8	0
C Reator de Barra SE P.PARAISO 2 500 kV - 1x300 Mvar		
38975A	2.778833.25	0
38975B	2.778833.25	0
38975C	2.778833.25	0
C Banco de Capacitores SE M.CHAPEU 2 CER 13.8 kV - 1x41.2 Mvar		
12334A	2.16E5	0
12334B	2.16E5	0


```

0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2&C3
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\230-MC-IR-C1_2-A.lib, X0185A, X0185B, X0185C $$
C , X0186C, X0186B, X0186A, 355A##, 355B##, 355C##, 355C##, 355B##, 355A##
$VINTAGE, 1
-1X0185A355A 7.13504E-01 1.01271E+03 1.85836E+05-1.67500E+01 1 6
-2X0185B355B 3.90492E-02 3.01294E+02 2.89696E+05-1.67500E+01 1 6
-3X0185C355C 3.48128E-02 3.30845E+02 2.93331E+05-1.67500E+01 1 6
-4X0186C355C 3.39966E-02 2.55670E+02 2.95034E+05-1.67500E+01 1 6
-5X0186B355B 3.39813E-02 2.22916E+02 2.94744E+05-1.67500E+01 1 6
-6X0186A355A 3.40935E-02 2.31354E+02 2.94965E+05-1.67500E+01 1 6
$VINTAGE, 0
0.39552328 0.53796083 -0.33259459 0.49473892 -0.32829631 -0.27653253
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31734519 -0.01600361 -0.45360564 0.05305079 0.53048920 0.58787848
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49993220 -0.48620404 -0.42673001 -0.47091420 -0.31277367 -0.30158082
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49809099 -0.47299499 0.43437803 0.50334280 0.30829306 -0.28775244
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2&C3
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\230-MC-IR-C1_2-A.lib, 283A##, 283B##, 283C## $$
C , 283C##, 283B##, 283A##, X0178A, X0178B, X0178C, X0179C, X0179B, X0179A
$VINTAGE, 1
-1283A X0178A 7.13504E-01 1.01271E+03 1.85836E+05-1.67500E+01 1 6
-2283B X0178B 3.90492E-02 3.01294E+02 2.89696E+05-1.67500E+01 1 6
-3283C X0178C 3.48128E-02 3.30845E+02 2.93331E+05-1.67500E+01 1 6
-4283C X0179C 3.39966E-02 2.55670E+02 2.95034E+05-1.67500E+01 1 6
-5283B X0179B 3.39813E-02 2.22916E+02 2.94744E+05-1.67500E+01 1 6
-6283A X0179A 3.40935E-02 2.31354E+02 2.94965E+05-1.67500E+01 1 6
$VINTAGE, 0
0.39552328 0.53796083 -0.33259459 0.49473892 -0.32829631 -0.27653253
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31734519 -0.01600361 -0.45360564 0.05305079 0.53048920 0.58787848
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49993220 -0.48620404 -0.42673001 -0.47091420 -0.31277367 -0.30158082
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.49809099 -0.47299499 0.43437803 0.50334280 0.30829306 -0.28775244
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.31392010 0.00839823 0.45454735 -0.06557600 -0.54437580 0.57093820
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.38246659 0.50015285 0.32592435 -0.52249847 0.34869147 -0.27965294
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-A.lib, 589A##, 589B##, 589C## $$
C , X0167A, X0167B, X0167C
$VINTAGE, 1
-1589A X0167A 3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-3.45000E+01 1 3
-2589B X0167B 1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-3.45000E+01 1 3
-3589C X0167C 1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-3.45000E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60584683 0.66890008 -0.45327983
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53045974 0.06780184 0.82056692
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B1.lib, X0167B, X0167C, X0167A $$
C , X0168B, X0168C, X0168A
$VINTAGE, 1
-1X0167BX0168B 3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-1.72500E+01 1 3
-2X0167CX0168C 1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-1.72500E+01 1 3
-3X0167AX0168A 1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-1.72500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60584683 0.66890008 -0.45327983
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53045974 0.06780184 0.82056692
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59292671 -0.74025374 -0.34814843

```

```

0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B2.lib, X0168B, X0168C, X0168A $$
C , X0187B, X0187C, X0187A
$VINTAGE, 1
-1X0168BX0187B          3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-5.17500E+01 1 3
-2X0168CX0187C          1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-5.17500E+01 1 3
-3X0168AX0187A          1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-5.17500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60584683 0.66890008 -0.45327983
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53045974 0.06780184 0.82056692
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B2.lib, X0187C, X0187A, X0187B $$
C , X0169C, X0169A, X0169B
$VINTAGE, 1
-1X0187CX0169C          3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-5.17500E+01 1 3
-2X0187AX0169A          1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-5.17500E+01 1 3
-3X0187BX0169B          1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-5.17500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60584683 0.66890008 -0.45327983
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53045974 0.06780184 0.82056692
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-B1.lib, X0169C, X0169A, X0169B $$
C , X0170C, X0170A, X0170B
$VINTAGE, 1
-1X0169CX0170C          3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-1.72500E+01 1 3
-2X0169AX0170A          1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-1.72500E+01 1 3
-3X0169BX0170B          1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-1.72500E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60584683 0.66890008 -0.45327983
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53045974 0.06780184 0.82056692
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-OL-SA-C1-A.lib, X0170A, X0170B, X0170C $$
C , 582A##, 582B##, 582C##
$VINTAGE, 1
-1X0170A582A            3.75604E-01 5.89009E+02 1.99528E+05-3.45000E+01 1 3
-2X0170B582B            1.71064E-02 2.20567E+02 2.94638E+05-3.45000E+01 1 3
-3X0170C582C            1.81754E-02 1.94081E+02 2.94281E+05-3.45000E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60584683 0.66890008 -0.45327983
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53045974 0.06780184 0.82056692
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59292671 -0.74025374 -0.34814843
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-A.lib, 582A##, 582B##, 582C## $$
C , X0171A, X0171B, X0171C
$VINTAGE, 1
-1582A X0171A            3.75441E-01 5.88762E+02 1.99444E+05-3.00000E+01 1 3
-2582B X0171B            1.71045E-02 2.20560E+02 2.94626E+05-3.00000E+01 1 3
-3582C X0171C            1.81837E-02 1.94207E+02 2.94270E+05-3.00000E+01 1 3
$VINTAGE, 0
0.60594149 0.66893142 -0.45322686
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.53018424 0.06780671 0.82063860
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
0.00000000 0.00000000 0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B1.lib, X0171B, X0171C, X0171A $$
C , X0172B, X0172C, X0172A
$VINTAGE, 1
-1X0171BX0172B          3.75441E-01 5.88762E+02 1.99444E+05-1.05000E+01 1 3
-2X0171CX0172C          1.71045E-02 2.20560E+02 2.94626E+05-1.05000E+01 1 3
-3X0171AX0172A          1.81837E-02 1.94207E+02 2.94270E+05-1.05000E+01 1 3

```



```

$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B2.lib, X0172B, X0172C, X0172A $$
C   , X0188B, X0188C, X0188A
$VINTAGE, 1
-1X0172BX0188B          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-4.95000E+01  1  3
-2X0172CX0188C          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-4.95000E+01  1  3
-3X0172AX0188A          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-4.95000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B2.lib, X0188C, X0188A, X0188B $$
C   , X0173C, X0173A, X0173B
$VINTAGE, 1
-1X0188CX0173C          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-4.95000E+01  1  3
-2X0188AX0173A          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-4.95000E+01  1  3
-3X0188BX0173B          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-4.95000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-B1.lib, X0173C, X0173A, X0173B $$
C   , X0174C, X0174A, X0174B
$VINTAGE, 1
-1X0173CX0174C          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-1.05000E+01  1  3
-2X0173AX0174A          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-1.05000E+01  1  3
-3X0173BX0174B          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-1.05000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
C LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina C1
C $INCLUDE, C:\Troca\TD-1271\500-PS-OL-C1-A.lib, X0174A, X0174B, X0174C $$
C   , 11151A, 11151B, 11151C
$VINTAGE, 1
-1X0174A11151A          3.75441E-01  5.88762E+02  1.99444E+05-3.00000E+01  1  3
-2X0174B11151B          1.71045E-02  2.20560E+02  2.94626E+05-3.00000E+01  1  3
-3X0174C11151C          1.81837E-02  1.94207E+02  2.94270E+05-3.00000E+01  1  3
$VINTAGE, 0
  0.60594149  0.66893142 -0.45322686
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.53018424  0.06780671  0.82063860
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.59307637 -0.74022497 -0.34804841
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
BLANK BRANCH
BLANK SWITCH
C < n l><>< Ampl. >< Freq. ><Phase/T0><   A1   ><   T1   >< TSTART >< TSTOP  >
C Gerador IRECE SIN - 13,8 kV
14GIRECA 0 11267.653      60.          -1.          1.E3
14GIRECB 0 11267.653      60.         -120.        -1.          1.E3
14GIRECC 0 11267.653      60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador SOBRADINHO 2 UHE - 13,8 kV
14GSOB2A 0 11267.653      60.          -1.          1.E3
14GSOB2B 0 11267.653      60.         -120.        -1.          1.E3
14GSOB2C 0 11267.653      60.          120.         -1.          1.E3
C Gerador SOBRADINHO 1 UHE - 13,8 kV
14GSOB1A 0 11267.653      60.          -1.          1.E3
14GSOB1B 0 11267.653      60.         -120.        -1.          1.E3
14GSOB1C 0 11267.653      60.          120.         -1.          1.E3

```

C Gerador L.GONZAGA 2 UHE - 13,8 kV			
14GLGZ2A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GLGZ2B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GLGZ2C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador L.GONZAGA 1 UHE - 13,8 kV			
14GLGZ1A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GLGZ1B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GLGZ1C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador P.AFONSO 3-2 UHE - 13,8 kV			
14GPA32A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GPA32B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GPA32C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador ASAL B1 UHE - 13,8 kV			
14GASB1A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GASB1B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GASB1C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador PAF2A1 - 13,8 kV			
14GPAA1A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GPAA1B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAA1C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador PAF2A2 - 13,8 kV			
14GPAA2A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GPAA2B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAA2C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador PAF2B1 - 13,8 kV			
14GPAB1A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GPAB1B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAB1C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador PAF2B3 - 13,8 kV			
14GPAB3A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GPAB3B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAB3C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador PAF2B2 - 13,8 kV			
14GPAB2A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GPAB2B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAB2C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador PAF2A3 - 13,8 kV			
14GPAA3A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GPAA3B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAA3C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador ASAL E1 UHE - 13,8 kV			
14GASE1A	0 13859.213	60.	-1. 1.E3
14GASE1B	0 13859.213	60. -120.	-1. 1.E3
14GASE1C	0 13859.213	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador P.AFONSO UHE 1 - 13,8 kV			
14GPAF1A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GPAF1B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GPAF1C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador CAMAÇARI D1 SIN - 13,8 kV			
14GCAD1A	0 7887.357	60.	-1. 1.E3
14GCAD1B	0 7887.357	60. -120.	-1. 1.E3
14GCAD1C	0 7887.357	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador B.J.LAPA SIN - 13,8 kV			
14GBJLAA	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GBJLAB	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GBJLAC	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador CAMAÇARI D2 SIN - 13,8 kV			
14GCAD2A	0 7887.357	60.	-1. 1.E3
14GCAD2B	0 7887.357	60. -120.	-1. 1.E3
14GCAD2C	0 7887.357	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador P.CAVALO 1 UHE - 13,8 kV			
14GPCA1A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GPCA1B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GPCA1C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador FUNIL 1 UHE - 13,8 kV			
14GFUN1A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GFUN1B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GFUN1C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador ITAPEBI 1 UHE - 13,8 kV			
14GITA1A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GITA1B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GITA1C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador P.AFONSO 4-1 UHE - 13,8 kV			
14GPA41A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3
14GPA41B	0 11267.653	60. -120.	-1. 1.E3
14GPA41C	0 11267.653	60. 120.	-1. 1.E3
C Gerador XINGO 1 UHE - 13,8 kV			
14GXIN1A	0 11267.653	60.	-1. 1.E3

14GXIN1B 0 11267.653	60.	-120.	-1.	1.E3
14GXIN1C 0 11267.653	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador P.SERGIPE 1V UTE - 24 kV				
14GPS1VA 0 19595.918	60.	30.	-1.	1.E3
14GPS1VB 0 19595.918	60.	-90.	-1.	1.E3
14GPS1VC 0 19595.918	60.	150.	-1.	1.E3
C Gerador P.SERGIPE 1G UTE - 25 kV				
14GPS1GA 0 20412.415	60.	30.	-1.	1.E3
14GPS1GB 0 20412.415	60.	-90.	-1.	1.E3
14GPS1GC 0 20412.415	60.	150.	-1.	1.E3
C Gerador T.CAMAÇARI 1 UTE - 13,8 kV				
14GTCA1A 0 11493.006	60.		-1.	1.E3
14GTCA1B 0 11493.006	60.	-120.	-1.	1.E3
14GTCA1C 0 11493.006	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador ASAL E2 UHE - 13,8 kV				
14GASE2A 0 11267.653	60.		-1.	1.E3
14GASE2B 0 11267.653	60.	-120.	-1.	1.E3
14GASE2C 0 11267.653	60.	120.	-1.	1.E3
C Gerador ASAL B2 UHE - 13,8 kV				
14GASB2A 0 11267.653	60.		-1.	1.E3
14GASB2B 0 11267.653	60.	-120.	-1.	1.E3
14GASB2C 0 11267.653	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - SOBRADINHO 230 kV				
14ESOB2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14ESOB2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14ESOB2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - ANGELIM 500 kV				
14EANG5A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EANG5B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EANG5C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - MESSIAS 500 kV				
14EMES5A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EMES5B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EMES5C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - GARANHUNS 2 500 kV				
14EGA25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EGA25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EGA25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - G.OURO 2 500 kV				
14EGO25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EGO25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EGO25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - MILAGRES 2 500 kV				
14EMI25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EMI25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EMI25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - IGAPORÃ 3 500 kV				
14EIG35A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EIG35B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EIG35C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - P.PARAISO 2 500 kV				
14EPP25A 0 408248.29	60.		-1.	1.E3
14EPP25B 0 408248.29	60.	-120.	-1.	1.E3
14EPP25C 0 408248.29	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 A 230 kV				
14EP3A2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EP3A2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EP3A2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - ANGELIM 230 kV				
14EANG2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EANG2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EANG2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - ITAPEBI 230 kV				
14EITA2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EITA2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EITA2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - B.J.LAPA 230 kV				
14EBJL2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EBJL2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EBJL2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - P.AFONSO 3 B 230 kV				
14EP3B2A 0 187794.21	60.		-1.	1.E3
14EP3B2B 0 187794.21	60.	-120.	-1.	1.E3
14EP3B2C 0 187794.21	60.	120.	-1.	1.E3
C EQ - GERADOR - FUNIL 138 kV				
14EFUN1A 0 112676.53	60.		-1.	1.E3
14EFUN1B 0 112676.53	60.	-120.	-1.	1.E3
14EFUN1C 0 112676.53	60.	120.	-1.	1.E3

C EQ - GERADOR - S.BONFIM 230 kV			
14ESBO2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14ESBO2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14ESBO2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - POÇÕES 2 230 kV			
14EPOC2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14EPOC2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14EPOC2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - CATU 230 kV			
14ECAT2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14ECAT2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14ECAT2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI B1 230 kV			
14ECB12A	0 93897.107	60.	-1. 1.E3
14ECB12B	0 93897.107	60. -120.	-1. 1.E3
14ECB12C	0 93897.107	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI 4 230 kV			
14ECA42A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14ECA42B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14ECA42C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - IBICOARA 230 kV			
14EIBI2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14EIBI2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14EIBI2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI B2 230 kV			
14ECB22A	0 93897.107	60.	-1. 1.E3
14ECB22B	0 93897.107	60. -120.	-1. 1.E3
14ECB22C	0 93897.107	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - GARANHUNS 230 kV			
14EGAR2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14EGAR2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14EGAR2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - JUAZEIRO 3 230 kV			
14EJUA2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14EJUA2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14EJUA2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - SE01 230 kV			
14EQSE2A	0 187794.21	60.	-1. 1.E3
14EQSE2B	0 187794.21	60. -120.	-1. 1.E3
14EQSE2C	0 187794.21	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - IRECE 138 kV			
14EIRE1A	0 112676.53	60.	-1. 1.E3
14EIRE1B	0 112676.53	60. -120.	-1. 1.E3
14EIRE1C	0 112676.53	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - G.OURO 1 138 kV			
14EGOU1A	0 112676.53	60.	-1. 1.E3
14EGOU1B	0 112676.53	60. -120.	-1. 1.E3
14EGOU1C	0 112676.53	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - JARDIM 69 kV			
14EJAR6A	0 56338.264	60.	-1. 1.E3
14EJAR6B	0 56338.264	60. -120.	-1. 1.E3
14EJAR6C	0 56338.264	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - CAMAÇARI 69 kV			
14ECAM6A	0 56338.264	60.	-1. 1.E3
14ECAM6B	0 56338.264	60. -120.	-1. 1.E3
14ECAM6C	0 56338.264	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - BROTAS 34.5 kV			
14EBRO6A	0 28169.132	60.	-1. 1.E3
14EBRO6B	0 28169.132	60. -120.	-1. 1.E3
14EBRO6C	0 28169.132	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - UMBURANAS 34.5 kV			
14EUMU3A	0 28169.132	60.	-1. 1.E3
14EUMU3B	0 28169.132	60. -120.	-1. 1.E3
14EUMU3C	0 28169.132	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - C.LARGO 34.5 kV			
14ECLA3A	0 28169.132	60.	-1. 1.E3
14ECLA3B	0 28169.132	60. -120.	-1. 1.E3
14ECLA3C	0 28169.132	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - G.OURO 1B 34.5 kV			
14EGOU3A	0 28169.132	60.	-1. 1.E3
14EGOU3B	0 28169.132	60. -120.	-1. 1.E3
14EGOU3C	0 28169.132	60. 120.	-1. 1.E3
C EQ - GERADOR - SOBRADINHO 500 kV			
14ESOB5A	0 408248.29	60.	-1. 1.E3
14ESOB5B	0 408248.29	60. -120.	-1. 1.E3
14ESOB5C	0 408248.29	60. 120.	-1. 1.E3
BLANK SOURCE			

ANEXO III– DIAGRAMA DO SISTEMA EQUIVALENTE REPRESENTADO NO ATP




Figura III.2 – Diagrama do sistema equivalente representado no ATP – Curto Mínimo