



LEGENDA

- ETAPA LT IRECE - MORRO DO CHAPÉU II - C2 E C3 - 230kV - LEILÃO N° 002/2018 - LOTE 07 / STAGE TL IRECE - MORRO DO CHAPÉU II - C2 AND C3 - 230kV - AUCTION N°002/2018 - LOT 07
- EIXOS DE REFERÊNCIA DA SUBESTAÇÃO
- TUBO DRENO Ø0,20m, DECLIVIDADE 0,5%
- TUBO CONCRETO DIÂMETRO INDICADO, DECLIVIDADE 0,5%
- BOCA DE LOBO
- CAIXA DE PASSAGEM
- SAÍDA DOS RAMAIS (VAZÃO MÁX. ESTIMADA 80 L/s)

NOTAS

- 1- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM METRO.
- 2- A PARTIR DA SAÍDA, CONDUZIR A TUBULAÇÃO NO SENTIDO DO PONTO MAIS BAIXO DO TERRENO, E DEVERÁ SER ENCAMINHADA EM CURVA DE NÍVEL PARA EVITAR EROSIÕES. TODAS AS SAÍDAS POSSUIRÃO DISSIPADORES DE ENERGIA (ANTES DO DEFLUÍO).
- 3- A REDE DE DRENAGEM, COM VAZÃO MÁXIMA ESTIMADA 80 L/s, NÃO SERÁ INTERLIGADA A REDE EXISTENTE.

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

SF01818-SE-MO-C-DE-1001 - SE MORRO DO CHAPÉU II 230/69kV - ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS -

0A	13/06/19	OT ORÇAMENTO	EBFB	EBFB	EBFB
Rev	Rev. Date	Modification	Created By	Verif. By	Approved By

<p><b>Sterlite São Francisco Energia S.A.</b></p> <p>Approved By: _____ Date of Approv.: _____</p>	<p>SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL LT 500KV PORTO SERGIPE - OLINDINA SUA CAXA DE PASSAGEM</p> <p>UNIDADE DE DRENAGEM: 100 DRENAGEM - PLANTA</p>		
	<p>Projeto: SF01818-SE-MO-C-DE-1001</p>		
<p>Created By: EBFB Verif. By: EBFB Approved By: EBFB Technical Resp.: _____</p>	<p>Date: 24/09/18 Scale: 1:750</p>	<p>Sheet: 1/1</p>	<p>Rev: 0A</p>